

Số: 706/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 25 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026 đến chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
15/6/26 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 173 CMX - 172 ĐG Hanbaram 2: Từ trụ 171 đến trụ 250		Không cắt điện lưới		
	7:30	10:30	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay kẹp IPC hạ áp tại trạm HÙNG VƯƠNG (SCL)	Tại trạm HÙNG VƯƠNG	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm HÙNG VƯƠNG	Đường Lê Hồng Phong: Từ số nhà 05 đến số nhà 31; đường Hùng Vương - tổ dân phố: 19, 33 - phường Phan Rang	373
	13:40	16:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay kẹp IPC hạ áp tại trạm XÂY DỰNG LUỒNG BĂNG (SCL)	Tại trạm XÂY DỰNG LUỒNG BĂNG	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm XÂY DỰNG LUỒNG BĂNG	Tổ dân phố Tân Sơn 2 - phường Bảo An	89
	14:00	16:30	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay kẹp IPC hạ áp tại trạm ĐÁ BẮN (SCL)	Tại trạm ĐÁ BẮN	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm ĐÁ BẮN	Một phần thôn Đá Bắn - xã Xuân Hải	35

15/6/26 Thứ hai	13:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC /61 đến trụ 475TC-478TC/148	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, đo tải trung áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 1 (công suất 100kVA)	Tại trụ 471NH/32	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 1	Khách hàng: Chi nhánh Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận - Xí nghiệp Muối Tri Hải	1
	9:45	11:45	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 3 (công suất 160kVA)	Tại trụ 472NH/30/09	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 3	Khách hàng: Chi nhánh Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận - Xí nghiệp Muối Tri Hải	1
	13:30	15:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm MUỐI KHÁNH TƯỜNG 2 (công suất 3x50kVA)	Tại trụ 472NH/38/11	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm MUỐI KHÁNH TƯỜNG 2	Khách hàng: Công ty TNHH Muối Khánh Tường, Trần Thị Phước	2
	15:45	17:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm MUỐI KHÁNH VINH 2 (công suất 320kVA)	Tại trụ 472NH/38/21 /09	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm MUỐI KHÁNH VINH 2	Khách hàng: Công ty TNHH Muối Khánh Vinh Chi nhánh Ninh Thuận	1
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B23 đến trụ 474NH/262/B27/39, từ trụ 474NH/262 /B27/04 đến trụ 474NH/298/01	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		

15/6/26 Thứ hai	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe nâng rồ)	- Tuyển 473NH: Từ trụ 473NH/188/01 đến trụ 473NH/188/18; - Hạ áp các trạm: KHÁNH NHON 4, KHÁNH TÂN 6 và KHÁNH TÂN 9	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	9:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm DƯƠNG THÁI BÌNH (công suất 250kVA)	Tại trụ 478NP/132/01	Xã Ninh Phước	Cắt FCO 478NP-7/132	Khách hàng: Hộ Kinh doanh Dương Thái Bình	1
	9:45	12:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐẶNG THỊ KIM ÁNH (công suất 250kVA)	Tại trụ 478NP/71/12	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm ĐẶNG THỊ KIM ÁNH	Khách hàng: Hộ Kinh doanh Đặng Thị Kim Ánh	1
	13:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm MÔNG NHUẬN 3 (công suất 3x25kVA)	Tại trụ 478NP/147/04A	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm MÔNG NHUẬN 3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyển 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây, trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyển 475NP, 477NP: Từ trụ 477NP/195/46/A25 đến trụ 477NP/195/46/A46	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	8:45	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây cao có khả năng ngã vào lưới điện trung áp gây sự cố (SCTX)	Tuyển 472NS: Từ trụ 472NS/415 đến trụ 472NS/500	Xã Bác Ái Tây	Cắt LBF 472NS-7/332	Các thôn: Sa Vin, Hành Rạc 1, Hành Rạc 2, Gia É, Bó Lang, Bạc Rây 1 và Bạc Rây 2 - xã Bác Ái Tây	994
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyển 473NH: Từ trụ 473NH/39/01 đến trụ 473NH/39/84 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

16/6/26 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B- 00072)	- Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Hanbaram 2: Từ trụ 251 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Hanbaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐG Hanbaram 2 (KH): Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Hanbaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 ĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2 và 172 ĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 ĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH); - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A)		Không cắt điện lưới		
	6:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau RES 476TC-7/114 tuyến 477TC sang nhận điện tuyến 476TC			Cắt RES 476TC- 7/114	Một phần tổ dân phố Nha Hồ 1 - phường Đô Vinh mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. + Lần 2: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ.	176
	7:00	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng: LTD 476TC- 7/31/67/01, LBS 476TC/31/67/01		

16/6/26 Thứ ba	7:00	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 476TC. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ 30. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			- Sa thải nguồn ĐMTMN sau LBF 476TC-7/114/B12/25; - Sa thải nguồn ĐMTMN các trạm: MT. THANH LAN, MT. THANH TUYỀN 1, MT. THANH TÂM, MT. HOÀNG DIỆP và MT. THANH TUYỀN 2	Các khách hàng: Công ty Thanh Lan, Công ty Thanh Tâm, Công ty Hoàng Diệp và Trần Quang Thịnh (2 trạm)	7
	7:00	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời REC 476TC/115 đến vị trí mới (SCTX - Cầu Isuzu)	Tại trụ: 477TC/114A, 477TC/115	Phường Đô Vinh	- Cắt: REC 477TC/22, DS 477TC-7/22A; - Kiểm tra LBS 476TC/478TC/37 đang cắt; - Cắt DS 476TC/478TC-7/37; - Kiểm tra LBS 476TC/163A đang cắt; - Cắt LTD 476TC-2/163A; - Kiểm tra RES 476TC-7/114 đang cắt	Các tổ dân phố: 1, Đắc Nhơn 1, Láng Ngựa và Nha Hồ 1 - phường Đô Vinh; các thôn: Phú Thủy, Mỹ Hiệp, Nha Húi, Rã Trên, Rã Dưới, Tham Dú và Đồng Dầy - xã Mỹ Sơn; thôn Suối Le - xã Thuận Bắc	2,262
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo PD, đo nhiệt độ môi nổi và đo tải trung áp	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/61 đến trụ 475TC-478TC/106	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, đo tải trung áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm MINH HOÀNG ANH (công suất 160kVA)	Tại trụ 472NH/157/01	Phường Ninh Chữ	Cắt LBF 472NH-7/157	Khách hàng: Công ty TNHH Minh Hoàng Anh	2

16/6/26 Thứ ba	9:45	11:45	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm KHÁCH SẠN SUNRISE (công suất 180kVA)	Tại trụ 472NH- 474NH/144	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm KHÁCH SẠN SUNRISE	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Phúc Thuận Thảo	1
	13:30	15:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm MUỐI IỐT (công suất 3x25kVA)	Tại trụ 474NH/125/A09/A04/A0 4	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm MUỐI IỐT	Khách hàng: Công ty cổ phần Muối Thương mại Ninh Thuận	1
	15:45	17:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐẠI HỌC 2 (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 472NH/177/02	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐẠI HỌC 2	Khách hàng: Chi hội 8 - Hội cựu chiến binh phường Văn hải, Viện đào tạo Khoa học ứng dụng Miền Trung	2
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rồ)	Tuyến 477NH: Từ trụ 472NH/70/38 đến trụ 472NH/70/98, từ trụ 473NH/188/02 đến trụ 473NH/188/44	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm TRƯỜNG BẢN PHƯỚC VINH 2 (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 474TC/177	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm TRƯỜNG BẢN PHƯỚC VINH 2	Khách hàng: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa	1
	13:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm HỒ LANH RA (công suất 3x25kVA)	Tại trụ 474TC/138/27	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm HỒ LANH RA	Các khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận, Ngô Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Trương Anh Tiến và Nguyễn Văn Thương	4
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		

16/6/26 Thứ ba	6:00	17:45	PC Lâm Đồng	PC Lâm Đồng	Chuyển tải sau LBS 475VH.2 tuyến 475VH sang nhận điện tuyến 477NP do Công ty Điện lực Lâm Đồng công tác trên tuyến 475VH			Cắt: LBS 475VH.2, LTD 475VH.2-7 thuộc tuyến 475VH		
	6:15	17:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng REC 477NP/318		
	6:45	17:15	PC Lâm Đồng	PC Lâm Đồng				Chuyển tải LBS RMU 475VH.G2.CL-VH L01/1 tuyến 475VH thuộc trạm 110kV KCN Vinh Hào sang nhận điện từ tuyến 472NP do Công ty Điện lực Lâm Đồng công tác trên tuyến 475VH		
	7:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đóng LBS 478NP/340/56/47A/78/B					
	7:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi nhánh dây trung áp đang cô lập	Tuyến 474NP: Từ trụ 474NP/99/04 đến trụ 474NP/99/06	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: VĂN LÂM 2, VĂN LÂM 3	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/350 đến hết tuyến; - Hạ áp các trạm: TÀ NÔI 1, TÀ NÔI 2 và TÀ NÔI 3	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:15	11:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay kẹp quai, kẹp hotline, FCO, LA và dây CX trạm biến áp (SCL)	Tại trạm: NÚI RÂY 1, NÚI RÂY 2	Xã Bác Ái	Cắt LBF 473NS-7/246A	Thôn Tà Lú 3 - xã Bác Ái Đông; các thôn: Núi Rây, Suối Khô và Suối Lỡ - xã Bác Ái	419
	8:15	17:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay thùng trạm, ống nhựa bảo vệ cáp xuất trạm biến áp (SCL)	Tại trạm NÚI RÂY 1	Xã Bác Ái	Cắt FCO trạm NÚI RÂY 1	Một phần thôn Núi Tây - xã Bác Ái	33
8:15	17:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay thay thùng trạm, ống nhựa bảo vệ cáp xuất trạm biến áp (SCL)	Tại trạm NÚI RÂY 2	Xã Bác Ái	Cắt FCO trạm NÚI RÂY 2	Một phần thôn Núi Tây - xã Bác Ái	43	

16/6/26 Thứ ba	9:00	10:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm NÚI RÂY 2	Xã Bác Ái	Cắt LBF 473NS- 7/246A	Kết hợp công tác	
	8:15	16:00	NS	Công ty Xây lắp 19 Tháng 5	Dựng trụ, thay trụ đơn bằng trụ đôi, lắp đà đỡ và đà trạm biến áp tuyến 473NS (ĐT XD)	Tại trạm: MA HOA, MA HOA 2	Xã Bác Ái Đông	Cắt LBF 473NS- 7/243/18	Thôn: Ma Hoa, Châu Đắc - xã Bác Ái Đông	236
	10:40	11:40	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm MA HOA 3	Xã Bác Ái Đông	Cắt LBF 473NS- 7/243/18	Kết hợp công tác	
	13:45	14:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm MA HOA 4	Xã Bác Ái Đông	Cắt LBF 473NS- 7/243/18	Kết hợp công tác	
	8:45	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay thùng, cấp xuất trạm biến áp kém chất lượng (SCTX)	Tại trạm BOM PHƯỚC ĐẠI	Xã Bác Ái Đông	Cắt LBF 473NS- 7/243/18/28	Kết hợp công tác	
	14:45	16:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm BOM PHƯỚC ĐẠI	Xã Bác Ái Đông	Cắt LBF 473NS- 7/243/18/28	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	- Tuyến 476NH, 478NH: Từ trụ 478NH- 476NH/02 đến trụ 478NH-476NH/23; - Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/24 đến 476NH/108 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		

17/6/26 Thứ tư	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B- 00072)	- Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22); - Đường dây 110kV 172 Phước Thái - 172 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1: Từ trụ 16 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 172 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1; - Đường dây 110kV 171 Phước Thái - 172 ĐMT Phước Hữu: Từ trụ 17 đến trụ 26B		Không cắt điện lưới			
	7:00	16:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Đào lỗ dựng trụ, lắp phụ kiện, sang dây trung áp (SCL)	Tuyến 471DL: Tại trụ 471TC/204/05	Xã Xuân Hải	Cắt LBF 471TC- 7/204	Một phần thôn Lương Cách - xã Xuân Hải	659	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo PD, đo nhiệt độ mỗi nối và đo tải trung áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/155 đến trụ 473TC/171 và các nhánh rẽ	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: HỘ ĐIỂM 1, HỘ ĐIỂM 8 và HỘ ĐIỂM 9	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới			
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mỗi nối, đo tải trung áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	- Thu hồi nhánh dây trung áp 1 pha 2xAC.50mm2 từ trụ 473NH/163 đến trụ 472NH/163/02; - Cài tạo nhánh dây trung áp 1 pha 2xAC.50mm2 thành 3xACXH.70mm2 +1xACKP.50mm2 từ trụ 473NH/163/02 đến trụ 473NH/163/11A và đầu nối sang trụ 473NH/162/A03 (ĐTXD)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/163 đến trụ 473NH/163/11A, trụ 473NH/162/A03	Xã Vĩnh Hải	Cắt và tháo hotline LBF 473NH-7/163	Một phần thôn Khánh Nhơn 2 - xã Vĩnh Hải	137	
	7:30	17:00	NH					- Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 2; - Cắt và tháo hotline FCO 473NH-7/162		302	

17/6/26 Thứ tư	8:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Thay 3 bộ FCO thành 3 bộ LBFCO đầu nhánh thuộc trạm KHÁNH NHƠN 2 (ĐTXD)	Tại trụ 473NH/162	Xã Vĩnh Hải	- Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 2; - Cắt và tháo hotline FCO 473NH-7/162	Kết hợp công tác	118
	8:30	17:00	NH					- Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 6; - Tháo hotline tại trụ 473NH/162 (hotline nhánh rẽ trạm KHÁNH NHƠN 6)	Một phần thôn Khánh Nhơn 2 - xã Vĩnh Hải	
	7:30	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐÔNG HẢI 8 (công suất 630kVA)	Tại trụ 474NH/277 /A20/B03	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 8	Các khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Quyên Ninh Thuận, Lê Thị Nhung và Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Đông Hải	4
	7:30	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm NƯỚC ĐÁ NGỌC HÀ 3 (công suất 560kVA)	Tại trụ 474NH/277 /A20/B04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm NƯỚC ĐÁ NGỌC HÀ 3	Khách hàng: Công ty TNHH Nhà máy nước đá Ngọc Hà	1
	13:30	15:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm NƯỚC ĐÁ ĐỨC TÍN (công suất 560kVA)	Tại trụ 474NH/277 /A08/04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm NƯỚC ĐÁ ĐỨC TÍN	Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân nước đá Đức Tín	1
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/188 đến trụ 473NH/230	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		

17/6/26 Thứ tư	8:15	16:00	NS	Công ty Xây lắp 19 Tháng 5	Dựng trụ xen BTLT 12m để nâng độ cao lưới điện trung áp bằng đường quốc lộ (ĐT XD)	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/379 đến trụ 473NS/380	Xã Bác Ái Đông	Cắt: LBS 473NS/271, LTD 473NS-7/271	Các thôn: Suối Lỡ, Ma Nai, Ma Ró và Đá Ba Cái - xã Bác Ái Đông	674
	9:00	16:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay thùng trạm, ống nhựa bảo vệ cáp xuất trạm biến áp (SCL)	Tại trạm MA RÓ	Xã Bác Ái Đông	Cắt: LBS 473NS/271, LTD 473NS-7/271	Kết hợp công tác	
	8:45	9:35	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm SUỐI LỠ 2	Xã Bác Ái Đông	Cắt: LBS 473NS/271, LTD 473NS-7/271	Kết hợp công tác	
	10:45	12:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm MA RÓ 2	Xã Bác Ái Đông	Cắt: LBS 473NS/271, LTD 473NS-7/271	Kết hợp công tác	
	9:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Nâng thùng trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC THÀNH 2	Xã Bác Ái Đông	Cắt FCO trạm PHƯỚC THÀNH 2	Kết hợp công tác	
	9:40	10:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm MA NAI 2	Xã Bác Ái Đông	Cắt LBF 473NS- 7/401	Kết hợp công tác	
	13:45	14:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm ĐÁ BA CÁI 1	Xã Bác Ái Đông	Cắt LBF 473NS- 7/401	Kết hợp công tác	
	14:45	16:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm ĐÁ BA CÁI 2	Xã Bác Ái Đông	Cắt LBF 473NS- 7/401	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/320 đến trụ 473NS/400	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÌNH NGHĨA, BÌNH NGHĨA 2, BÌNH NGHĨA 4, BÌNH NGHĨA 5 và BÌNH NGHĨA 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

18/6/26 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B- 00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kéo mới khoảng dây hạ áp LV-ABC 4x95mm2 để chuyển một phần phụ tải trạm TẤN LỘC 3 sang nhận điện trạm TẤN TÀI 3 và tách lưới hạ áp	- Trạm TẤN LỘC 3: Trụ TLộc 3/B01, TLộc 3/B02; - Trạm TẤN TÀI 3: Trụ TTài 3/A06	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm: TẤN LỘC 3, TẤN TÀI 3	Một phần tổ dân phố 26 - phường Phan Rang	196
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo PD, đo nhiệt độ môi nổi và đo tải trung áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, đo tải trung áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau DS 474NH-7/125/B60 tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 472NH/474NH- 2/191/25/12 đang đóng; - Đóng LBS 472NH/474NH/ 191/25/12		
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 474NH/125/B60, DS 474NH-7/125/B60		

18/6/26 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Dựng trụ, lắp phụ kiện, sang dây trung áp (SCL)	Tuyến 479NH: Tại trụ 474NH/125/B48	Phường Ninh Chữ	- Sa thải phụ tải từ LTD 474NH- 7/125/B34 đến LBS 474NH/125/B60; - Cắt LTD 474NH- 7/125/B34; - Kiểm tra DS 474NH-7/125/B60 đang cắt	Một phần các khu phố: 2, 3, 4, 5, 8, 11 và 12 - phường Ninh Chữ	2,372	
	8:00	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Nâng cấp đường dây trung áp, trạm biến áp từ 1 pha lên 3 pha thuộc trạm VĂN SƠN 7 công suất từ 2x50kVA lên 250kVA (ĐTXD)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B45 đến trụ 474NH/125/B45/04	Phường Ninh Chữ	- Sa thải phụ tải từ LTD 474NH- 7/125/B34 đến LBS 474NH/125/B60; - Cắt LTD 474NH- 7/125/B34; - Kiểm tra DS 474NH-7/125/B60 đang cắt	Kết hợp công tác		
	8:15	17:00	NH	Công ty Yên Ninh	Di dời trạm biến áp VĂN SƠN 10 từ trụ cũ sang trụ mới	Tại trụ 474NH/125/B57/13/10	Phường Ninh Chữ	Cắt LBF 474NH- 7/125/B57/13	Kết hợp công tác		
	8:30	17:00	NH	Công ty Yên Ninh	Di dời trạm biến áp VĂN SƠN 11 từ trụ cũ sang trụ mới	Tại trụ 474NH/125/B57/13/13	Phường Ninh Chữ	Cắt LBF 474NH- 7/125/B57/13	Kết hợp công tác		
	9:00	11:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm VĂN SƠN 1 (công suất 180kVA)	Tại trụ 472NH/191/29	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SƠN 1	Kết hợp công tác		
	9:30	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, hộp domino lưới hạ áp trạm CHỢ VĂN SƠN	Tại trụ 474NH/125/B49 và dọc lưới hạ áp trạm CHỢ VĂN SƠN	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm CHỢ VĂN SƠN	Kết hợp công tác		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rở)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B01 đến trụ 474NH/125/B60	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới			
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)				Không cắt điện lưới		
	7:30	9:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm MINH TRÍ (công suất 160kVA)	Tại trụ 474TC/103/11/06	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm MINH TRÍ	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Minh Trí tại Ninh Thuận, Phạm Thị Phương	2	

18/6/26 Thứ năm	9:45	12:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm PHƯỚC VINH (công suất 1x15kVA)	Tại trụ 474TC/114/01	Xã Phước Hữu	Cắt FCO 474TC- 7/114	Khách hàng: Trường Trung học cơ sở Phước Vinh	1
	14:00	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm BOM NƯỚC BẢO VINH (công suất 160kVA)	Tại trụ 474TC/168/B20/13	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm BOM NƯỚC BẢO VINH	Các khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận, Nguyễn Trung Trực, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, Lê Nam Hồng, Đỗ Văn Minh, Lê Thụy Hoài Trang và Nguyễn Phi Long	7
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	TN	Công ty Yên Ninh	Di dời trụ hạ áp ra khỏi đất hộ Ông Nguyễn Văn Hùng (DV)	Trạm SON HẢI 15: Trụ SHải 9/A07/01 hiện hữu và trồng mới	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm SON HẢI 15	Một phần thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh	120
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào móng trồng trụ, đúc bê tông móng trụ và rãnh hệ thống nối đất trạm ĐĐ CÀ NÁ 5 (DV)	Tại trụ 475NP/239/83/01 dự định	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	7:45	17:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay kẹp quai, hotline, FCO, LA, dây CX, thùng trạm và ống nhựa bảo vệ cáp xuất trạm biến áp (SCL)	Tại trạm SÔNG MỸ 9	Xã Ninh Sơn	- Cắt LBF 472NS- 7/16/01; - Kiểm tra LBF 471NS-7/19/02 đang cắt	Một phần thôn 3 - xã Ninh Sơn	86
	8:30	11:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm SÔNG MỸ 9	Xã Ninh Sơn	- Cắt LBF 472NS- 7/16/01; - Kiểm tra LBF 471NS-7/19/02 đang cắt	Kết hợp công tác	

18/6/26 Thứ năm	7:45	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây cao có nguy cơ ngã đổ vào lưới điện trung áp gây sự cố tuyến 472NS (vị trí giao lưới tuyến 471NS và 472NS)	Tại trụ 471NS/19/02	Xã Ninh Sơn	- Cắt LBF 472NS-7/16/01; - Tháo lèo trung áp đầu nhánh rẽ tại trụ 471NS/19 hướng về trụ 471NS/19/01	Kết hợp công tác	
	7:45	8:15	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Tháo kẹp hotline trung áp tại trụ 471NS/19			- Cắt FCO trạm ỦY BAN HUYỆN; - Đóng FCO trạm ỦY BAN HUYỆN	Một phần thôn 3 - xã Ninh Sơn (khu vực chợ Sông Mỹ) mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ 45 đến 8 giờ 15. + Lần 2: Từ 16 giờ đến 17 giờ.	173
	16:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp kẹp hotline trung áp tại trụ 471NS/19			- Cắt FCO trạm ỦY BAN HUYỆN; - Đóng FCO trạm ỦY BAN HUYỆN		
	8:05	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Sang lưới hạ áp, nhánh dây khách hàng từ trụ hạ áp sang trụ trung áp và thu hồi trụ sau khi sang lưới xong (SCTX)	Tại trụ: NBình 4/B01, 475NS-477NS/09A	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm NINH BÌNH 4	Một phần thôn 4 - xã Ninh Sơn	143
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Trạm biến áp thuộc các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	TB	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm BOM LÁNG ME (công suất 320kVA)	Tại trụ 476NH/64A/23	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm BOM LÁNG ME	Khách hàng: Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Ninh Thuận	1
	9:45	11:30	TB	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm XÓM BẰNG (công suất 250kVA)	Tại trụ 473NH/39/69	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm XÓM BẰNG	Thôn Xóm Bằng - xã Ninh Hải	420
	13:30	15:00	TB	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm BA HỒ 1 (công suất 320kVA)	Tại trụ 475DL/251/23/48	Xã Công Hải	Cắt FCO trạm BA HỒ 1	Một phần thôn Ba Hồ - xã Công Hải	29
	15:20	17:00	TB	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm MỎ ĐÁ GIÁC LAN 1 (công suất 100kVA)	Tại trụ 475DL/323/04/05	Xã Công Hải	Cắt FCO trạm MỎ ĐÁ GIÁC LAN 1	Thôn Giác Lan - xã Công Hải	80

19/6/26 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B- 00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:00	16:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Đào lỗ dựng trụ, lắp phụ kiện, sang dây trung áp (SCL)	Tuyến 473TC: Tại trụ 473TC/138/B08/16	Phường Phan Rang	Cắt LBF 473TC- 7/138/B08/07	Các tổ dân phố: 19, 34, 37 và 38 - phường Phan Rang	844
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo PD, đo nhiệt độ môi nổi và đo tải trung áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	- Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/153/02 đến trụ 471NH/153/29; - Nhánh rẽ từ trụ: 471NH/153/04, từ trụ 471NH/150/02 đến trụ 471NH/150/06	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/55 đến trụ 476TC/99	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, đo tải trung áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	16:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Cáp ngầm trung áp, tủ RMU, trạm LONG THUẬN 18 (công suất 1000kVA), trạm LONG THUẬN 19 (công suất 1000kVA)	Trụ: 472NH-474NH/238, 472NH/238/01	Phường Đông Hải	Cắt và tháo hotline LBF 472NH-7/238	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sơn Long Thuận	1
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rổ)	Tuyến 472NH, 474NH: Từ trụ 472NH/191/25 đến trụ 474NH/125/B74	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		

19/6/26 Thứ sáu	8:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân tải lưới hạ áp	Các trạm: TRI THỦY 1, TRI THỦY 12, TRẦN ĐẠI NGHĨA R1, MỸ TƯỜNG 2, KHÁNH NHƠN 12 và KHÁNH NHƠN 13	Xã: Ninh Hải, Vĩnh Hải - phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì thay co ống bê tông trạm CÀNG KHÔN 3 (SCTX)	Tại trạm CÀNG KHÔN 3	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm CÀNG KHÔN 3	Một phần thôn Thuận Lợi - xã Ninh Phước	80
	7:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm CÀNG KHÔN 3 (công suất 1x50kVA)	Tại trụ 472TC/69/B35	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm CÀNG KHÔN 3	Kết hợp công tác	
	13:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ PHƯỚC KHÁNH (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 472TC/114	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm ĐĐ PHƯỚC KHÁNH	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm THÔN GIÁ 2 từ 50kVA lên 2x50kVA (SCTX)	Tại trụ 478NP/352/07	Xã Phước Hà	Cắt và tháo hotline FCO trạm THÔN GIÁ 2	Một phần thôn Thôn Giá - xã Phước Hà	139
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: THÔN GIÁ, THÔN GIÁ 2	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
8:15	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Sang lưới hạ áp, nhánh dây khách hàng từ trụ hạ áp sang trụ trung áp và thu hồi trụ sau khi sang lưới xong (SCTX)	Tại trụ: NBình 1/B04, 473NS-471NS/06A	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm NINH BÌNH 1	Một phần thôn 8 - xã Ninh Sơn	87	

19/6/26 Thứ sáu	8:00	17:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay kẹp quai, hotline, FCO, LA, dây CX, thùng trạm và ống nhựa bảo vệ cáp xuất trạm biên áp (SCL)	Tại trạm SÔNG MỸ 8	Xã Ninh Sơn	- Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 8; - Cắt FCO 471NS-7/31	Một phần thôn 7 - xã Ninh Sơn	188
	7:00	18:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBF 472NS-7/237 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 473NS			Cắt LBF 472NS-7/237	Một phần thôn: Ma Ty, Tà Lọt; các thôn: Hành Lạc 1, Hành Lạc 2, Gia É, Bó Lang, Bạc Rây 1 và Bạc Rây 2 - xã Bắc Ái Tây mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30. + Lần 2: Từ 17 giờ 30 đến 18 giờ.	1,570
	7:30	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra LTD 472NS/473NS-2/238/B75, LTD 472NS/473NS-7/238/B75: Đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/238/B75		
	7:35	17:30	NS	Công ty Minh Mạnh Phát Đạt	Dựng trụ xen, thay dây trung áp từ 3xAC.70mm2 + 1xAC.50mm2 lên 3xACXH.185mm2 + 1xAC.120mm2 (ĐT XD)	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/150 đến trụ 472NS/236	Xã Bắc Ái Tây	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150 - Cắt LBF 472NS-7/237	Một phần thôn Tân Lập 2; thôn Chà Panh - xã Bắc Ái Tây	580
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Trạm biến áp thuộc các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	TB	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm BA THÁP (công suất 3x25kVA)	Tại trụ 471DL/47	Xã Thuận Bắc	Cắt FCO trạm BA THÁP	Một phần thôn Ba Tháp - xã Thuận Bắc	86
	9:45	11:30	TB	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm BA THÁP 4 (công suất 3x50kVA)	Tại trụ 471DL/49	Xã Thuận Bắc	Cắt FCO trạm BA THÁP 4	Một phần thôn Gò Sạn - xã Thuận Bắc	219
	13:30	15:00	TB	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm BA THÁP 2 (công suất 3x37,5kVA)	Tại trụ 471DL/31/A16	Xã Thuận Bắc	Cắt FCO trạm BA THÁP 2	Một phần thôn Ba Tháp - xã Thuận Bắc	166
	15:15	17:00	TB	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm BA THÁP 7 (công suất 3x50kVA)	Tại trụ 471DL/31/B05	Xã Thuận Bắc	Cắt FCO trạm BA THÁP 7	Một phần thôn Ba Tháp - xã Thuận Bắc	199
20/6/26 Thứ bảy	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lấy thông số vận hành tại các thiết bị Recloser, LBS	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, đo tải trung áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

21/6/26 Chủ nhật	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lấy thông số vận hành tại các thiết bị Recloser, LBS	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, đo tải trung áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 24	0.242	66.048	0.588	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 25	0.000	32.771	0.068	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 25 = (1) + (2)	0.242	98.819	0.656	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 25	0.264	92.788	0.837	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	91.520	106.500	78.452	210.495

**KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG./.**

Bùi Thế Tài
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (Tín.02).