

Số: 613/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2025

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 47 NĂM 2025

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2025 đến chủ nhật ngày 23 tháng 11 năm 2025

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
17/11/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/26A đến trụ 473TC/26A/05, từ trụ 473TC/26A đến trụ 473TC/81	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	- Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/138/06 đến trụ 471NH/138/29. - Nhánh rẽ từ trụ: 471NH/138/17, 471NH/138/24.	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		

17/11/2025 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	16:00	NH	Công ty XLĐ Hà Nội	Sang lưới hạ áp, công tơ khách hàng qua trụ trung áp và thu hồi trụ hạ áp thuộc trạm ĐÁ HANG (KfW)	Đọc lưới hạ áp trạm ĐÁ HANG	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm ĐÁ HANG	Thôn Đá Hang - xã Vĩnh Hải	86
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (củi rồ)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/191/01 đến trụ 474NH/191/25	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/292 đến trụ 478NP/352, từ trụ 478NP/340/49 đến trụ 478NP/340/85	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:10	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm MA TY	Xã Bác Ái	Cắt FCO trạm MA TY	Thôn Ma Ty - xã Bác Ái	114
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/51 đến trụ 472NS/243 và các nhánh rẽ	Các xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn và Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: AN ĐẠT 2, AN ĐẠT 11 và AN ĐẠT 14	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới			

18/11/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 46A(119A)/15 đến trụ công lộ 172 TBA Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 ĐMT Hồ Bàu Ngừ - 171 ĐG Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/15 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 ĐMT Hồ Bàu Ngừ: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171 Ninh Thuận 1.		Không cắt điện lưới		
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/138/B15 và nhánh rẽ từ trụ 473TC/138/B08	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/138	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

18/11/2025 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/151 đến trụ 478TC/193 và từ sau LBS 477TC/166/A01	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	6:30	17:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 478TC/166/C01 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 475TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 478TC-2/170/B07/02 đang đóng; - Đóng LBS 478TC/170/B07/02		
	6:45	17:20	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 478TC/166/C01, DS 478TC-7/166		
	7:00	17:00	PR	Công ty XLĐ Hà Nội	Trồng trụ xen dọc tuyến 478TC (KfW)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/151, từ trụ 478TC/160 đến trụ 478TC/162	Phường Phan Rang	- Cắt: REC 478TC/150, LTD 478TC-7/150 (Lưu ý: Tái lập theo phương thức trả lưới); - Cắt FCO trạm TÂN HỘI 2; - Kiểm tra FCO 478TC-7/170/B01/24, DS 477TC-7/165: Đang cắt;	Một phần tổ dân phố: 17, 20 - phường Phan Rang mất điện đến 17 giờ	437
	/	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Tái lập điện và chuyển tải phân đoạn từ REC 478TC/150 đến DS 477TC-7/165 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 479NH sau khi công tác xong			- Kiểm tra LTD 478TC-7/150, DS 477TC-7/165: Đang cắt; - Sa thải tải từ LTD 478TC-7/150 đến DS 477TC-7/165; - Đóng DS 477TC-7/165; - Tái lập tải từ LTD 478TC-7/150 đến DS 477TC-7/165		
	7:00	13:45	PR	Công ty XLĐ Hà Nội	Trồng trụ xen dọc tuyến 478TC (KfW)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/181 đến trụ 478TC/182, từ trụ 478TC/186 đến trụ 478TC/187 và từ trụ 478TC/189 đến trụ 478TC/190	Phường Phan Rang	- Cắt DS 477TC-7/165 (Lưu ý: Tái lập theo phương thức trả lưới); - Kiểm tra LBS 478TC/170/B01 đang cắt; - Cắt LTD 478TC-2/170/B01; - Kiểm tra LBS 472NH/477TC/196 đang cắt; - Cắt LTD 472NH/477TC-1/196; - Kiểm tra DS 478TC-7/166 đang cắt	Các tổ dân phố: 8, 9, 10, 11, 12 và 13 - phường Phan Rang; tổ dân phố Tân Sơn 1 - phường Bảo An; một phần tổ dân phố 1 - phường Đông Hải mất điện đến 13 giờ 45	5.289

18/11/2025 Thứ ba	/	13:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Tái lập điện và chuyển tải phân đoạn từ DS 477TC-7/165 đến LBS 472NH/477TC/196 tuyến 478TC (trừ phụ tải sau LBS 478TC/166/C01) sang nhận điện tuyến 479NH sau khi công tác xong			- Kiểm tra DS 477TC-7/165, DS 478TC-7/166, LBS 472NH/477TC/196 đang cắt; - Đóng: LTD 472NH/477TC-1/196, LBS 472NH/477TC/196		
	14:20	17:45	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 474NH/275 tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 472NH-2/271, LTD 472NH/474NH-7/277/A14/01: Đang đóng; - Đóng LBS 472NH/272		
	14:30	17:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 474NH/275		
	17:10	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Trả lưới sau REC 478TC/150 tuyến 478TC (trừ phụ tải sau LBS 478TC/166/C01) về vận hành bình thường (khép vòng kín)			Đóng: LTD 478TC-7/150, REC 478TC/150		
	17:20	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 472NH/477TC/196		
	10:20	12:10	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm TỈNH ĐOÀN	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm TỈNH ĐOÀN	Kết hợp công tác	
	8:00	10:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm SÂN VẬN ĐÔNG TỈNH	Phường Bảo An	Cắt DS trạm SÂN VẬN ĐÔNG TỈNH	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao Khánh Hòa	1
	13:50	15:45	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm CÀ ĐÚ 7	Phường Bảo An	Cắt FCO 475TC-7/249/02	Khách hàng: Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Sơn Tùng	2
	16:00	17:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm HỘ HẢI	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HỘ HẢI	Khách hàng: Trường THPT Tôn Đức Thắng - Xuân Hải	1

18/11/2025 Thứ ba	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh lưới điện bằng nước áp lực cao (cầu rô)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/02 đến trụ 472NH-474NH/129 và đến trụ 474NH/125/B01	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra tình hình vận hành tụ bù hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất tại trạm và thay MBA 15kVA chảy dầu pha B tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 2 (SCTX)	Tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/239/14	Khách hàng: Công ty TNHH Phan Rang Xanh	1
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/56 đến trụ 475NP/239/151	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	7:45	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại trạm MT. NĂNG LƯỢNG QUỐC CƯỜNG	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 475NP-7/73/09B/B01	Khách hàng: Công ty TNHH Năng Lượng Quốc Cường	1
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Trạm: TRIỆU PHONG 5, SÔNG PHA 4	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ để dòi trụ đỡ lưới hạ áp trạm SÔNG MỸ 8 (DV)	Tại trụ SMỹ 8/C02 dự định	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	13:45	17:15	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Dòi trụ đỡ lưới hạ áp trạm SÔNG MỸ 8 (DV)	Tại trụ SMỹ 8/C02 hiện hữu và dự định	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 8	Một phần thôn 7 - xã Ninh Sơn	186
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Xóa nền số trụ hạ áp tuyến 472NS (SCTX)	Các trạm: TÂN LẬP 1, TÂN LẬP 9 và TÂN LẬP 10	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
8:15	12:00	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại trụ ĐO GHI MT. THUẬN THÀNH 2 (trụ 473NS/137A/01)	Xã Bác Ái	Cắt LBF473NS-7/137A	Khách hàng: Công ty TNHH Tư vấn Thuận Thành	1	

18/11/2025 Thứ ba	13:45	15:00	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm MT. NGUYỄN VIỆT MINH ANH (trụ 473NS/72A/05)	Xã Bác Ái	Cắt FCO trạm MT. NGUYỄN VIỆT MINH ANH	Khách hàng: Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Việt Minh Anh	1
	15:10	16:30	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm MT. CÔNG NGHỆ BÁC ÁI (trụ 473NS/72A/06)	Xã Bác Ái	Cắt FCO trạm MT. CÔNG NGHỆ BÁC ÁI	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Phát triển dịch vụ Nông nghiệp Bác Ái	1
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mỗi nối đường dây trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: ĐẦU SUỐI 2, TẬP LÁ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
19/11/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 ĐMT Hồ Bàu Ngứ - 171 ĐG Chính Thắng: Từ trụ 53A(126A) đến trụ 62A(135A); - Đường dây 110kV 172 ĐG Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53A(126A) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 ĐG Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12A); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ 63A (T12A) đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C).		Không cắt điện lưới		
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		

19/11/2025 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/171	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (cầu Isuzu)	Trạm: THỐNG NHẤT, LÊ VĂN DUYỆT	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm ĐÀO VĂN LĨNH	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO 476TC-7/156/43A	Khách hàng: Đào Văn Lĩnh	1
	9:20	10:25	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MT. XUÂN HOÀNG PHAN RANG	Xã Mỹ Sơn	Cắt LBFCO trạm XUÂN HOÀNG PHAN RANG	Khách hàng: Công ty TNHH Xuân Hoàng Phan Rang	1
	10:45	11:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm CẤP NƯỚC PHƯỚC TRUNG	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm CẤP NƯỚC PHƯỚC TRUNG	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1
	12:10	13:15	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm ĐINH NGÔ TUỆ 2	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm ĐINH NGÔ TUỆ 2	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phước Trung	1
	14:30	16:15	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm XÂY DỰNG PHÚ THỌ	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm XÂY DỰNG PHÚ THỌ	Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Xây Dựng Phú Thọ	1
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (cầu rô)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/57 đến trụ 473NH/68, từ trụ 473NH/118 đến trụ 473NH/118/18	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay sứ treo bê, chằng xuống mục đứt và chỉnh trụ nghiêng (SCTX - cầu rô)	Tại trụ 473NH/118/11	Xã Vĩnh Hải	Cắt LBF 473NH-7/118	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Sơn Hoa Cường	5
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

19/11/2025 Thứ tư	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:30	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay MBA 15kVA pha C trạm ĐĐ TỪ THIÊN 4 (SCTX)	Tại trụ 473NT1/72	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐĐ TỪ THIÊN 4	Khách hàng: Nguyễn Văn Minh	1
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/06 đến trụ 473NT1/171	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 475NS: Từ trụ 475NS/64 đến trụ 475NS/116	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:45	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh lều, cáp và làm kín trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm SÔNG MỸ 2	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 2	Một phần thôn 6 - xã Ninh Sơn	97
	14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh lều, cáp xuất và làm kín trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC TÂN 11	Xã Bác Ái Tây	- Cắt FCO trạm PHƯỚC TÂN 11; - Cắt FCO 473NS-7/113/21/11	Một phần thôn Ma Ty - xã Bác Ái Tây	31
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp các trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
20/11/2025 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 ĐMT Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 Ninh Phước 2 đến trụ T36; - Đường dây 110kV 171 ĐMT Phước Ninh - 171 ĐMT Phước Minh: Từ trụ T36 đến trụ T54.		Không cắt điện lưới		

20/11/2025 Thứ năm	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/16	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (cầu Isuzu)	Trạm: NGÔ GIA TỰ 1, NGÔ GIA TỰ 4	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (cầu rô)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/134 đến trụ 472NH-474NH/191	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Dựng trụ xen nâng cao đường dây hạ áp trạm BÌNH QUÝ 11 (SCTX)	Từ trụ BQuý 11/06 đến trụ BQuý 11/07	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: NHỊ HÀ 6, NHỊ HÀ 8 và NHỊ HÀ 13	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm: NHỊ HÀ 2, NHỊ HÀ 4	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	7:45	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại trạm MT. HACOM SOLAR	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. HACOM SOLAR	Khách hàng: Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 475NS: Từ trụ 475NS/117 đến trụ 475NS/135 và đến trụ 475NS/117/60	Xã: Ninh Sơn, Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		

20/11/2025 Thứ năm	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/130 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã: Bác Ái, Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÀ RẬU 1, BÀ RẬU 2, BÀ RẬU 4 và BÀ RẬU 5	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
21/11/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới		
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (cầu Isuzu)	Trạm: NGÔ GIA TỰ 3, NHÀ VĂN HÓA	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp có nguy cơ sự cố (SCTX - cầu rô)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B27/23 đến trạm PC 23	Phường Đông Hải	Cắt FCO 474NH-7/262/B27/23	Khách hàng: Công an tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Petrolimex Ninh Thuận - Công ty TNHH MTV Petrolimex Khánh Hòa	2
	13:30	17:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời nhánh dây hạ áp băng qua mái nhà khách hàng Ngô Máy (SCTX)	Từ trụ TTâm 6/A12/A01 đến trụ TTâm 6/A12/A01/A01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm TRUNG TÂM 6	Một phần tổ dân phố: 1, 5 - phường Đông Hải	275

21/11/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra tình hình vận hành tụ bù hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/95 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94		
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm PHƯỚC HÒA 1	Xã Bác Ái Tây	Cắt FCO trạm PHƯỚC HÒA 1	Một phần thôn Chà Panh - xã Bác Ái Tây	98
	13:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm TÂN LẬP 14	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TÂN LẬP 14	Một phần thôn Tân Lập 2 - xã Lâm Sơn	26
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: ĐẦU SUỐI 3, MA TRAI	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
22/11/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	10:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm TRỰC CHIẾN ĐẦU NAM 2	Phường Đô Vinh	Cắt LBS TRỰC CHIẾN ĐẦU NAM 2 tại tủ RMU 476TC/37/A21/06/12	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	10:20	12:15	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ	Phường Bảo An	Cắt FCO 475TC-7/135	Khách hàng: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận	1
	13:50	15:40	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm CÔNG AN 3	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm CÔNG AN 3	Một phần tổ dân phố 4 - phường Bảo An	36
	15:50	17:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐÀI TRUYỀN HÌNH	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm ĐÀI TRUYỀN HÌNH	Khách hàng: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa	1

23/11/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
------------------------	-------	-------	----	------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------	--	--

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 46	0,508	162,450	0,891	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 47	0,000	12,927	0,032	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 47 = (1) + (2)	0,508	175,377	0,923	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 47	2,314	239,519	2,223	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	21,950	73,220	41,504	207.334

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân

**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên**

Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).