

Số: 22/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 1 năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 04 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 19 tháng 01 năm 2025 đến chủ nhật ngày 25 tháng 01 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
19/01/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/01 đến trụ 476TC/31/37	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/39 đến trụ 475TC/39/A12	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	14:00	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (Cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/31/67/05 đến trụ 476TC/31/67/16/72	Phường Đô Vinh	Khóa chức năng 79 REC 477TC/22		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

19/01/2026 Thứ hai	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì lưới hạ áp, trạm biến áp, phát quang lưới hạ áp, sơn MBA, quần băng keo cọc sứ hạ, bịt kín ống cáp trạm và thay dây cháy trạm CÀ ĐÚ 9 (Cầu rô - SCTX)	- Tại trụ 471NH/96/97. - Dọc lưới hạ áp trạm CÀ ĐÚ 9.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm CÀ ĐÚ 9	Một phần tổ dân phố Cà Đú - phường Ninh Chữ	196
	8:00	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì trạm, sơn MBA, giá treo MBA, quần băng keo cọc sứ hạ và bịt kín ống cáp trạm NGUYỄN MINH TRÍ (SCTX)	Tại trụ 473NH/271/02	Xã Vinh Hải	Cắt FCO 473NH-7/271/01	Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Thành Vũ	1
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/04 đến trụ 471NH/04/05 và trạm PHƯƠNG CỤU 11	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp		Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm HƯNG THÀNH	Tại trụ 474NH/125/A03/03	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm HƯNG THÀNH	Khách hàng: Công ty TNHH Hưng Thành - Vip Massage	1
	10:00	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm ĐĐ YÊN NINH 7	Tại trụ 472NH-474NH/156	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐĐ YÊN NINH 7	Khách hàng: Công ty TNHH XD và TM Duy Anh	1
	14:00	15:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm DOANH TRẠI BIỂN PHÒNG	Tại trụ 472NH/191/32A/04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm DOANH TRẠI BIỂN PHÒNG	Khách hàng: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận - Doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận	1
	15:45	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm KHÁCH SẠN TÂN LỘC	Tại trụ 474NH/262/B27/11/04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm KHÁCH SẠN TÂN LỘC	Khách hàng: Công ty TNHH Tân Lộc	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	- Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22 và các nhánh rẽ. - Từ trụ 472TC/41/32 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ.	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		

19/01/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào móng, trồng trụ BTLT 8,5m tại trụ TDiêm 1/B11/A01 (SCTX)	Tại trụ TDiêm 1/B11/A01 trồng mới	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời công tơ, nhánh dây hạ áp tại trụ TDiêm 1/B11/A01 sang trụ trồng mới và thu hồi trụ hạ áp hiện hữu (SCTX)	Tại trụ TDiêm 1/B11/A01 hiện hữu và trồng mới	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm THƯƠNG DIÊM 1	Một phần thôn Thương Diêm 2 - xã Cà Ná	183
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 472NS/02 đến trụ 472NS/17	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ để dời trụ đỡ lưới hạ áp trạm TRÀ GIANG 6 (DV)	Tại trụ TGiang 6/B10 dự định	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn lại số trụ mờ lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện trạm THẠCH HÀ 6	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: PHƯỚC KHÁNG, ĐÁ MÀI và ĐÁ LIỆT	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
20/01/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

20/01/2026 Thứ ba	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH); - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH).		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/37 đến trụ 476TC/31/62	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/36 đến trụ 471TC/71	Phường Đô Vinh	Khóa chức năng 79 MC 471 trạm 110kV Tháp Chàm		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:45	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì, bịt kín ống cáp, sơn MBA và giảm công suất trạm TRI THỦY 3 từ 160kVA xuống 100kVA (Cầu rô - SCTX)	Tại trụ 472NH-474NH/72	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TRI THỦY 3	Một phần thôn Tri Thủy 2 - xã Ninh Hải	72
	8:00	14:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì, bịt kín ống cáp, sơn MBA và tăng công suất trạm MỸ HÒA 5 từ 100kVA lên 160kVA (Cầu rô - SCTX)	Tại trụ 473NH/291	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ HÒA 5	Một phần thôn Mỹ Hòa - xã Vĩnh Hải	121
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp		Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		

20/01/2026 Thứ ba	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới			
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lều hạ áp trạm LẠC TIẾN 3 (SCTX)	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm LẠC TIẾN 3	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 475NP-7/160/01	Một phần thôn Lạc Tiến - xã Thuận Nam	349	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: LẠC TIẾN 3, LẠC TIẾN 4	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới			
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TU, TI trung áp định kỳ hệ thống đo đếm khách hàng	Tại ĐO GHI CHẾ BIẾN NÔNG SẢN (trụ 475NS/110/A03)	Xã Ninh Sơn	Cắt LBF 475NS-7/110/A01	Khách hàng: Công ty Cổ phần Tinh bột sản Ninh Thuận	1	
	14:30	17:00	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp hệ thống đo đếm khách hàng định kỳ	Tại thùng trạm TRẦN HUY TOÀN (trụ 473NS/243/18/29/10)	Xã Bác Ái Đông	Cắt FCO trạm TRẦN HUY TOÀN	Khách hàng: Hồ Thị Thảo Ly	1	
	8:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	- Phát quang, vệ sinh lưới hạ áp. (SCTX) - Dời trụ đỡ lưới hạ áp trạm TRÀ GIANG 6. (DV)	- Tại trụ trạm TRÀ GIANG 6 và lưới điện hạ áp. - Tại trụ TGiang 6/B10.	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TRÀ GIANG 6	Một phần thôn Trà Giang 3 - xã Lâm Sơn	71	
	7:00	16:45	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 475DL/52 tuyến 478DL sang nhận điện tuyến 476NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 476NH-2/108/09, LTD 476NH-7/108/09: Đang đóng; - Đóng LBS 476NH/108/09			
	7:15	16:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 475DL/52, LTD 475DL-1/52			
	7:30	16:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay dây trung áp pha B từ AC185 thành ACXH185 (SCTX)	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/44 đến trụ 475DL/45	Xã Thuận Bắc	- Cắt: MC 478 trạm 110kV KCN Du Long, DS 475DL-7/01; - Kiểm tra LTD 475DL-1/52 đang cắt	Một phần thôn Kiên Kiên - xã Thuận Bắc	32	
21/01/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới			

21/01/2026 Thứ tư	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 191 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 56(48).		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/68 đến trụ 476TC/31/129	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC-473TC/01 đến trụ 471TC/75	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:45	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì, bịt kín ống cáp, sơn MBA và giảm công suất trạm NHƠN HẢI 3 từ 75kVA xuống 50kVA (Cầu rô - SCTX)	Tại trụ 473NH/213/03	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm NHƠN HẢI 3	Một phần thôn Mỹ Hiệp - xã Vĩnh Hải	36
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì, bịt kín ống cáp, sơn MBA và tăng công suất trạm THANH HẢI 1 từ 50kVA lên 75kVA (Cầu rô - SCTX)	Tại trụ 473NH/213/05/04	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm THANH HẢI 1	Một phần thôn Mỹ Hiệp - xã Vĩnh Hải	60
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/179 đến trụ 473NH/230	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp		Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Đương, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận	Tại trụ 474NH/125/B28/34/10	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm XÓM NAI 3	Một phần tổ dân phố Cà Đú - phường Ninh Chữ	16
14:00	15:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TOÀN THẮNG 2	Tại trụ 473NH/188/09/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/09	Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Toàn Thắng	1	

21/01/2026 Thứ tư	15:45	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NĐ KHUU MỘC KIM	Tại trụ 473NH/190/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm NĐ KHUU MỘC KIM	Khách hàng: Khuru Mộc Kim	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	6:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A		
	6:45	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187		
	7:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	7:15	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61		
	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: REC 471NT1/37/B137A/02, LBF 471NT1-7/37/B120	Các khách hàng: Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Phước Lập - Phước Nam, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Hai, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Bốn, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Ba và Công ty Cổ phần Mâm Nắng	5

21/01/2026 Thứ tư	7:30	16:30	TN	Đội QLĐ Thuận Nam	- Vệ sinh bảo trì mối nối lèo trung áp, thay bulon đũa ri sét và lắp bọc chằng trung áp; - Thay bộ cáp thép chằng ri sét tại trụ 478NP-476NP/23 (SCTX)	Tuyến 473NP, 478NP: Tại trụ 478NP-476NP/23, từ trụ 478NP-476NP/32 đến trụ 478NP-476NP/39 và từ trụ 478NP-476NP/53 đến trụ 478NP-476NP/59	Xã Thuận Nam	- Cắt MC 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 476NP/477NP-1/03: Đang cắt; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang cắt; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/478NP/108 đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108; - Kiểm tra LBS 473NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187: Đang cắt; - Cắt DS 473NT1- 1/37/B187	Một phần thôn Văn Lâm 3 - xã Thuận Nam	65
	7:30	16:30	NP					- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP- 1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61	Không mất điện khách hàng	
	8:00	16:00	TN	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	- Cải tạo thay dây pha trung áp từ AC50 thành AC70, thay cách điện đứng và cách điện treo dọc tuyến trung áp từ trụ 478NP- 476NP/06 đến trụ 478NP/06/B03. - Khắc phục các tồn tại lưới trung áp từ trụ 478NP/06/B04 đến trụ 478NP/06/B41. (DV)	Từ trụ 478NP-476NP/06 đến trụ 478NP/06/B41	Xã Thuận Nam	- Cắt MC 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 471NT1-1/37/B187, LBS 474NP/478NP/108 đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108	Kết hợp công tác	
	8:00	16:00	NP					- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP- 1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61		
8:00	14:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay bộ đũa 1m bằng bộ đũa lệch hoàn toàn 2m, dùng dây lưới điện trung áp (SCTX)	Tại trụ: 471NS/79/08, 471NS/79/09	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/79	Một phần thôn Trà Giang 4 - xã Lâm Sơn	113	

21/01/2026 Thứ tư	13:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 472NS/17 đến trụ 472NS/36	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp hệ thống đo đếm định kỳ	Tại thùng trạm THỦY ĐIỆN SÔNG ÔNG 1 (trụ 477NS/38/18)	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm THỦY ĐIỆN SÔNG ÔNG 1	Khách hàng: Công ty CP Thủy điện Sông Ông	1
	10:05	12:00	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp hệ thống đo đếm định kỳ	Tại thùng trạm NGUYỄN TRÌNH (trụ 477NS/46/27/05)	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm NGUYỄN TRÌNH	Khách hàng: Nguyễn Trình	1
	14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp hệ thống đo đếm định kỳ	Tại thùng trạm CẤP NƯỚC TÂN SƠN (472NS/16/02/02)	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm CẤP NƯỚC TÂN SƠN	Khách hàng: Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận	1
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: BÀ RẦU 3, BÀ RẦU 6, BÀ RẦU 9 và BÀ RẦU 10	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
22/01/2026 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ 55(47) đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.		Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/131 đến trụ 476TC/31/155	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		

22/01/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Hino)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/75 đến trụ 471TC/97/107	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:45	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì, bịt kín ống cáp, quấn băng keo cọc sứ hạ, sơn MBA và thay dây chảy trạm MỸ TÂN 4, MỸ TÂN 5	Tại các trụ: 473NH/221, 473NH/225/07, MTân 4/B06 và MTân 4/B10 (MTân 5/C06)	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ TÂN 4	Một phần thôn Mỹ Tân 1 - xã Vĩnh Hải	188
	8:00	11:30			Tách một phần lưới điện hạ áp trạm MỸ TÂN 4 từ trụ MTân 4/B06 về cuối nguồn sang trạm MỸ TÂN 5 (Cầu rô - SCTX)			Cắt FCO trạm MỸ TÂN 5	Một phần thôn Mỹ Tân 1 - xã Vĩnh Hải	132
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/188/01 đến trụ 473NH/188/44	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp		Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/39 đến trụ 477NT1/119	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/38		
8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây cao có nguy cơ ngã vào lưới điện tuyến 472NS (khu vực rừng, núi)	Từ trụ 472NS/415 đến trụ 472NS/462	Xã Bác Ái Tây	Cắt LBF 472NS-7/332	Các thôn: Hành Rạc 1, Hành Rạc 2, Gia Ế, Bồ Lang, Bạc Rây 1 và Bạc Rây 2 - xã Bác Ái Tây	946	

22/01/2026 Thứ năm	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm: ĐÀU SUỐI 2, TẬP LÁ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
23/01/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước; - Đường dây 110kV Ninh Phước - Tuy Phong (Mạch 1).		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hãm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/132 đến trụ 471TC/161	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Hino)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/165 đến trụ 476TC/230	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh Hotline bằng nước áp lực cao (Cầu rổ)	Từ trụ 471NH-475NH/01 đến trụ 471NH-475NH/29	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC 471, 477 trạm 110kV Ninh Hải		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp		Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 1	Tại trụ 471NH/32	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 1	Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Muối Ninh Thuận - Xí nghiệp Muối Tri Hải	1
	10:00	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm VÕ HOÀNG THI	Tại trụ 471NH/09/15	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm VÕ HOÀNG THI	Khách hàng: Võ Hoàng Thi	1

23/01/2026 Thứ sáu	14:00	15:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TRƯƠNG MINH HUỜNG	Tại trụ 473NH/203/12	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TRƯƠNG MINH HUỜNG	Khách hàng: Công ty TNHH SX Giồng thủy sản Tuấn Hà	1
	15:30	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG	Tại trụ 472NH/70/158/06/02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/07/06	Khách hàng: Công ty CP Giồng thủy sản Hùng Vương Bến Tre, Công ty TNHH Sản xuất Cung ứng Giồng thủy sản Rạng Đông	2
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 473NT1/94	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1		
	7:35	16:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm biến áp từ 3x25kVA lên 3x50kVA (SCTX)	Tại trụ trạm LA VANG 2	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm LA VANG 2	Một phần thôn La Vang 2 - xã Ninh Sơn	143
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Giảm công suất trạm biến áp từ 3x50kVA xuống 3x25kVA (SCTX)	Tại trụ trạm TÂN HIỆP 2	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm TÂN HIỆP 2	Một phần thôn Tân Hiệp - xã Anh Dũng	126
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 477NS	Từ trụ 477NS/125/03 đến trụ 477NS/125/05	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/40 đến trụ 475DL/251/89	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới			
24/01/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:30	11:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Trạm BÁC ÁI	Xã Bác Ái Đông	Cắt FCO trạm BÁC ÁI	Các khách hàng: Đảng ủy xã Bác Ái Đông, HĐND xã Bác Ái Đông và UBND xã Bác Ái Đông	3

25/01/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
------------------------	-------	-------	----	---------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	---------------------	--	--

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LDCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 03	0,000	16,845	0,049	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 04	0,000	5,193	0,014	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 04 = (1) + (2)	0,000	22,039	0,063	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 04	0,197	20,385	0,189	208.066

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhân:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).