

Số: 291/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 13 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2025 đến chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
23/03/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra thiết bị định kỳ;- Kiểm tra Accu định kỳ;- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời;- Vệ sinh khuôn viên trạm;- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC;- Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/42 đến trụ 475TC-478TC/86	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		

23/03/2026 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/68 đến trụ 476TC/31/139	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	9:20	10:20	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng công tơ khách hàng Công ty TNHH KFC Việt Nam	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm THANH PHONG	Một phần tổ dân phố: 15, 17 - phường Phan Rang	260
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	- Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B08 đến trụ 474NH/125/B08/06. - Lưới hạ áp các trạm: BA BÓN, TRẦN ANH TÔNG H1, ÁP NAM 2 và VĂN SON 4.	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/69 đến trụ 477NT1/95/118	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS/72 đến trụ 475NS/83; - Lưới hạ áp các trạm: TÂN MỸ, TÂN MỸ 2 và TÂN MỸ 3	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÌNH NGHĨA, BÌNH NGHĨA 2, BÌNH NGHĨA 4 và BÌNH NGHĨA 5	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

24/03/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:45	10:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp ANH QUÂN 2, thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm ANH QUÂN 2	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm ANH QUÂN 2	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Anh Quân	1
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp XÓM CHIẾU, thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm XÓM CHIẾU và dọc lưới hạ áp	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm XÓM CHIẾU	Một phần tổ dân phố Công Thành - phường Bảo An	137
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/79 đến trụ 473TC/112	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: từ trụ 475TC-478TC/87 đến trụ 475TC-478TC/119	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		

24/03/2026 Thứ ba	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến: 475TC, 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:15	12:45	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại trạm MT. CÔNG NGHỆ THÀNH SƠN	Xã Mỹ Sơn	Cắt LBFCO trạm MT. CÔNG NGHỆ THÀNH SƠN	Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Lộc, Công ty TNHH Công nghệ cao Thành Sơn	2
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Các trạm: PHƯƠNG CỤU 1, PHƯƠNG CỤU 2, PHƯƠNG CỤU 3, PHƯƠNG CỤU 6, PHƯƠNG CỤU 7, PHƯƠNG CỤU 12 và PHƯƠNG CỤU 14	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60, từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, tái lập các tụ bù hạ áp tại các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/113/47 đến hết tuyến	Xã: Bác Ái, Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: KIỀM KIỀM, KIỀM KIỀM 2 và KIỀM KIỀM 4	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
25/03/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		

25/03/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	14:00	18:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471TC/140/01 tuyến 471TC sang nhận điện tuyến 479TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471TC-1/140/49, LTD 471TC-7/140/49: Đang đóng; - Đóng LBS 471TC/140/49		
	14:05	17:50	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471TC/140/01, LTD 471TC-1/140/01		
	14:05	17:50	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 471TC/141 tuyến 471TC sang nhận điện tuyến 471DL (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471TC-1/190 đang đóng; - Đóng LBS 471TC/190		
	14:10	17:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 471TC/141, LTD 471TC-1/141		
	14:15	17:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Tháp đà tại trụ TSon 7/B03 để nâng cao độ võng dây trung áp (SCTX - Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Tại trụ TSon 7/B03 (khoảng trụ 471TC/124 đến trụ 471TC/125)	Xã Xuân Hải	- Cắt: REC 471TC/75A, LTD 471TC-7/75A; - Kiểm tra LTD 471TC-1/140/01, LTD 471TC-1/141: Đang cắt	Một phần thôn An Hòa; thôn Thành Sơn - xã Xuân Hải; tổ dân phố 6 - phường Đô Vinh; các tổ dân phố: Công Thành, Thành Ý, Tân Sơn 1 và Tân Sơn 2 - phường Bảo An	2.834
	14:15	17:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đường dây trung áp đã cô lập với lưới điện (SCTX - Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Tại trụ 471TC/137 đến trụ 471TC/137/02 (số cũ)	Xã Xuân Hải	- Cắt: REC 471TC/75A, LTD 471TC-7/75A; - Kiểm tra LTD 471TC-1/140/01, LTD 471TC-1/141: Đang cắt	Kết hợp công tác	

25/03/2026 Thứ tư	14:15	17:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp AN HÒA 5, bổ sung sứ đỡ cáp CX phần trên FCO (SCTX - Cầu Isuzu)	Tại trạm AN HÒA 5	Xã Xuân Hải	- Cắt: REC 471TC/75A, LTD 471TC-7/75A; - Kiểm tra LTD 471TC-1/140/01, LTD 471TC-1/141: Đang cắt	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/76 đến trụ 471TC/140	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/97/55 đến trụ 471TC/97/106	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	- Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/A09/B01 đến trụ 474NH/125/A09/B05; - Lưới hạ áp các trạm: TRƯỜNG HÁN SIÊU H1, TRƯỜNG CHINH H1, NINH CHỮ 1 và NINH CHỮ 5.	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao (Cầu rô)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/25/12, từ trụ 472NH/191/25/05 đến trụ 472NH/191/25/05/31	Phường Đông Hải	Khóa chức năng 79 REC 472NH/126		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		

25/03/2026 Thứ tư	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	6:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A		
	6:45	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187		
	7:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	7:15	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61		
	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: REC 471NT1/37/B137A/02, LBF 471NT1-7/37/B120	Các khách hàng: Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Phước Lập - Phước Nam, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Hai, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Bốn, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Ba và Công ty Cổ phần Mầm Năng	5

25/03/2026 Thứ tư	7:30	16:30	TN	Công ty Lộc Phát	Thay bulon đà ri sét (SCL 2026)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP- 476NP/04 đến trụ 478NP-476NP/34, từ trụ 478NP-476NP/53 đến trụ 478NP- 476NP/59	Xã Thuận Nam	- Cắt: MC 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/ 478NP- 2/03, DS 476NP/ 477NP-1/03: Đang cắt; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang cắt; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/ 478NP/108 đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP- 2/108; - Kiểm tra LBS 473NT1/ 37/B187, DS 471NT1- 1/37/B187: Đang cắt; - Cắt DS 473NT1-1/37/B187	Một phần thôn Văn Lâm 3 - xã Thuận Nam	65
	7:30	16:30	NP					- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP-1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61	Không mất điện khách hàng	
	8:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm NHO LÂM 3 từ 50kVA lên 2x50kVA (SCTX)	Tại trạm NHO LÂM 3	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 3	Một phần thôn Nho Lâm - xã Thuận Nam	62
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	- Tuyến 478NP: Từ trụ 471NT1/37/B125/06 đến trụ 471NT1/37/ B125/16. - Lưới hạ áp trạm: TAM LANG 1, TAM LANG 2.	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/113/05 đến hết nhánh rẽ	Xã: Bác Ái, Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	7:45	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển thùng công tơ, đầu nhánh dây khách hàng trạm NINH BÌNH 1 từ trụ hạ áp sang trụ trung áp và nhỏ thu hồi trụ NBình 1/A03 sau khi sang lưới xong (SCTX)	Tại các trụ: NBình 1/A03, NBình 1/B01 và NBình 1/B04	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm NINH BÌNH 1	Một phần thôn 8 - xã Ninh Sơn	87
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/45 đến trụ 475DL/113 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		

26/03/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ môi nổi và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:45	11:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp XÓM DỪA 1, thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm XÓM DỪA 1 và đọc lưới hạ áp	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm XÓM DỪA 1	Một phần tổ dân phố: 4, 5 - phường Đô Vinh	42
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp HỘ DIÊM 13, thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm HỘ DIÊM 13 và đọc lưới hạ áp	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 13	Một phần thôn Thủy Lợi - xã Xuân Hải	50
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC, 479TC: Từ trụ 476TC-479TC/02 đến trụ 476TC-479TC/31	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/A01 đến trụ 473TC/168/A12A	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp và thay dây chày trạm VĂN SƠN 10. (SCTX - xe rô) - Phát quang lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 10.	Tại trụ 474NH/125/B57/13/10 và đọc lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 10	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SƠN 10	Một phần khu phố: 4, 12 - phường Ninh Chữ	224

26/03/2026 Thứ năm	7:45	11:00	NH	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp VĂN SƠN 10 - 2x75kVA (SCTX)	Tại trụ 474NH/125/B57/13/10	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SƠN 10	Kết hợp công tác		
	8:00	11:00	NH	Công ty Yên Ninh	Di dời trụ hạ áp (DV)	Tại trụ VSon 10/C09	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SƠN 10	Kết hợp công tác		
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, quản băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp và thay dây cháy trạm VĂN SƠN 11. (SCTX - xe rô) - Phát quang lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 11.	Tại trụ 474NH/125/B57/13/13 và dọc lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 11	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SƠN 11	Một phần khu phố: 4, 12 - phường Ninh Chữ	114	
	13:45	17:00	NH	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp VĂN SƠN 11 - 75kVA (SCTX)	Tại trụ 474NH/125/B57/13/13	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SƠN 11	Kết hợp công tác		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao (Cầu rô)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/230 đến trụ 473NH/304	Xã Vĩnh Hải	Khóa chức năng 79 REC 473NH/230			
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới			
	7:30	10:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Đương, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận	Tại trụ 474NH/125/B28/34/10	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm XÓM NẠI 3	Một phần khu phố Khánh Sơn - phường Ninh Chữ	16	
	10:45	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm TÔM THUẬN	Tại trụ 472NH/70/73	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TÔM THUẬN	Khách hàng: DNTN Giồng thủy sản Long Vi NTV	1	
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ lỗi trạm KHÁNH NHƠN 6	Tại trụ 472NH/162/B06	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 6	Một phần thôn Khánh Nhơn 2 - xã Vĩnh Hải	118	
	15:30	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, công tơ hỏng trạm MỸ TƯỜNG 19	Tại trụ 473NH/198/B04	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ TƯỜNG 19	Một phần thôn Mỹ Tường 2 - xã Vĩnh Hải	30	
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mỗi nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới				

26/03/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn LTD, Recloser tại trụ 471NT1/63A/84. - Khắc phục thay dây buộc cổ sứ tại trụ 471NT1/63A/60. - Vệ sinh bảo trì, thay LBFCO hỏng buồng dập hồ quang tại trụ 471NT1/64/A01, 471NT1/90. (SCTX)	Tại các trụ: 471NT1/63A/84, 471NT1/63A/60, 471NT1/64/A01 và 471NT1/90	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/38, LTD 471NT1-7/38; - Kiểm tra LTD 471NT1-7/63A/147, LBF 471NT1-7/37/A12A, LTD 471NT1-7/37/A02/02: Đang cắt	Một phần thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh	49
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì, thay LBFCO hỏng buồng dập hồ quang tại trụ 471NT1/123. - Vệ sinh bảo trì lèo, thay khoá néo rỉ sét tại các trụ: 471NT1/113, 471NT1/113/01, 471NT1/128, 471NT1/128/01. - Vệ sinh bảo trì trạm, thay cáp CX bị phóng tại trạm SƠN HẢI 15. (SCTX)	Tại các trụ: 471NT1/123, 471NT1/113, 471NT1/113/01, 471NT1/128, 471NT1/128/01 và 471NT1/146	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/90	Một phần thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh	480
	7:30	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay trụ BTLT (SCL 2026)	Tại các trụ: 471NT1/109, 471NT1/119, 471NT1/127, 471NT1/128, 471NT1/132 và 471NT1/136	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/90	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/246A/30 đến hết nhánh rẽ	Xã Bác Ái	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 478DL bằng nước áp lực cao	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/288 đến trụ 475DL/288/A10, từ trụ 475DL/338/10 đến trụ 475DL/338/54	Xã Công Hải	Khoá chức năng 79 REC 475DL/254		

27/03/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ môi nổi và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC, 479TC: Tủ trụ 476TC-479TC/02 đến trụ 476TC-479TC/31	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Tủ trụ 475TC-478TC/106 đến trụ 475TC/155	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn MBA, quần băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp và thay dây cháy trạm VĂN SƠN 2; - Phát quang lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 2. (SCTX - xe rô)	Tại trụ 474NH/125/B16 và đọc lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 2	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO 474NH-7/125/B55	Một phần khu phố 1 - phường Ninh Chữ	130
	7:45	11:00	NH	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp VĂN SƠN 2 - 75kVA (SCTX)	Tại trụ 474NH/125/B16	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO 474NH-7/125/B55	Kết hợp công tác	

27/03/2026 Thứ sáu	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn MBA, quần băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp và thay dây chày trạm ĐÁ CHÔNG. - Phát quang lưới hạ áp trạm ĐÁ CHÔNG. (SCTX - xe rô)	Tại trụ 474NH/125/B04 và dọc lưới hạ áp trạm ĐÁ CHÔNG	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÁ CHÔNG	Một phần khu phố: Khánh Sơn, Khánh Hiệp - phường Ninh Chữ	51
	13:45	17:00	NH	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp ĐÁ CHÔNG - 320kVA	Tại trụ 474NH/125/B04	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÁ CHÔNG	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao (Cầu rô)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/304 đến trụ 473NH/387	Xã Vĩnh Hải	Khóa chức năng 79 REC 473NH/303A		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì đường dây trung áp tuyến 474TC (SCTX)	Từ trụ 474TC/168/B12/01 đến trụ 474TC/168/B12/59	Xã Phước Hậu	Cắt LBF 474TC-7/168/B12	Một phần thôn Báo Vinh - xã Phước Hậu	170
	7:30	17:00	NP	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại các trạm: BẢO VINH 4, BẢO VINH 5 và BẢO VINH 9	Xã Phước Hậu	Cắt LBF 474TC-7/168/B12	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Lắp sứ treo dừng dây; - Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã cô lập. (SCTX)	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/129/64 đến trụ 475NP/129/80	Xã Thuận Nam	- Kiểm tra LBF 475NP-7/129/31 đang cắt; - Kiểm tra đã tháo lèo trung áp tại trụ 475NP/129/81		
	7:45	12:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra, vệ sinh bảo trì tủ bù trung áp TBT-TRIỆU PHONG (SCTX)	Tại trụ 477NS/39/03	Xã Ninh Sơn	Cắt LBF 477NS-7/39/01	Thôn: Triệu Phong 1, Triệu Phong 2 - xã Ninh Sơn	1.237
	8:00	17:30	NS	Công ty XLD 19 Tháng 5	Dựng trụ đôi, lắp đà đỡ máy biến áp để nâng cấp trạm biến áp từ 1 pha lên 3 pha (ĐTXD)	Tại trạm TRIỆU PHONG 6	Xã Ninh Sơn	- Cắt ATM trạm: TRIỆU PHONG 6, TRIỆU PHONG 9; - Tháo kẹp hotline tại trụ 477NS/39/05 hướng vào trạm TRIỆU PHONG 6	Một phần thôn Triệu Phong 1 - xã Ninh Sơn	210
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/216 đến trụ 475DL/338	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
28/03/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện hạ áp, đo nhiệt độ mối nối	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

29/03/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đê m lưới điện hạ áp, đo nhiệt độ mỗi nôi	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
------------------------	-------	-------	----	---------------------	--	----------------------------	-----------------	---------------------	--	--

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 12	0,000	21,441	0,186	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 13	0,000	3,957	0,014	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 13 = (1) + (2)	0,000	23,479	0,168	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 13	0,138	48,250	0,435	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	0,000	57,509	45,719	208.599

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhân:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).