

V/v thông báo công suất huy động nguồn điện  
mặt trời mái nhà ngày 14/6/2026

Kính gửi:

- Các Điện lực trực thuộc;
- Phòng Điều độ.

Tiếp theo Văn bản số 2198/KHoPC-ĐĐ ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc thông báo công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 08/6/2026 đến ngày 14/6/2026.

Thực hiện theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, Tổng công ty đã phân bổ công suất nguồn điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đối với Công ty Điện lực Khánh Hòa (Công ty) như sau:

- Ngày 14/6/2026: Mức phân bổ **167,2 MW**, khung thời gian áp dụng giảm huy động từ **10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút**.

Nhằm đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành tuyệt đối an toàn, ổn định và tin cậy, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

### 1. Các Điện lực:

- Triển khai văn bản thông báo chủ đầu tư có nguồn ĐMTMN (theo Phụ lục đính kèm), đảm bảo chủ đầu tư phải nhận được thông báo và phối hợp thực hiện nghiêm việc huy động nguồn công suất phát ĐMTMN.

- Các Điện lực phải nghiêm túc theo dõi, giám sát công suất giảm huy động của các hệ thống ĐMTMN trong suốt thời gian yêu cầu giảm huy động; đảm bảo nguồn phát ĐMTMN không được vượt phân bổ của Tổng công ty, tránh nguy cơ quá tải gây mất ổn định, an toàn hệ thống điện. Thống kê việc thực hiện giảm nguồn ĐMTMN trong ngày trong phạm vi của Điện lực để báo cáo về Công ty (thông qua Phòng Điều độ).

- Đối với chủ đầu tư đã có cam kết tự thực hiện, phải giám sát kỹ; trường hợp qua kiểm tra, phát hiện không tuân thủ theo yêu cầu, Điện lực cử nhân viên vận hành cắt thiết bị đầu nhánh, tại trạm, aptomat nguồn,... để sa thải triệt để nguồn ĐMTMN; đồng thời, thông báo cho chủ đầu tư đó không được tự thực hiện ở các lần giảm huy động tiếp theo (nếu có kế hoạch), Điện lực chịu trách nhiệm cắt thiết bị đầu nguồn để đảm bảo thực hiện đúng phân bổ của Tổng công ty.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Điện lực phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công ty và phối hợp cùng Phòng Điều độ để có giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Trưởng Điện lực có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc thực hiện nghiêm túc phương án huy động nguồn ĐMTMN. Trường hợp Điện lực thực hiện không tốt, đề nguồn ĐMTMN (đã có kế hoạch giảm huy động) phát cao, góp phần gây vượt công suất phân bổ của Tổng công ty và Công ty bị nhắc nhở, chân chính thì Trưởng Điện lực chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.

## **2. Phòng Điều độ:**

- Phối hợp các Điện lực thực hiện giảm huy động nguồn công suất phát của các hệ thống ĐMTMN theo phương án, danh sách đã duyệt. Giám sát nguồn ĐMTMN thông qua các chương trình đo ghi xa,... Thông báo ngay cho các Điện lực trường hợp các hệ thống không tuân thủ yêu cầu điều độ và báo cáo cho Lãnh đạo Công ty để chỉ đạo xử lý.

- Thống kê, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện huy động nguồn ĐMTMN trong ngày, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công ty và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt việc giảm huy động nguồn ĐMTMN, đáp ứng đúng phân bổ của Tổng công ty.

- Theo dõi chặt chẽ nguồn công suất trên hệ thống, thông báo phương thức giảm huy động nguồn theo diễn biến thực tế thời tiết và nguồn phát trên lưới; trường hợp mức huy động nguồn ĐMTMN trong ngày vượt cao hơn mức phân bổ hoặc có lệnh chỉ huy điều độ tăng/giảm huy động nguồn ĐMTMN, phải chủ động tính toán và đề xuất phương thức thực hiện phù hợp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo tình hình thực hiện về Tổng công ty theo quy định.

Đề nghị các Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên (thực hiện);
- Ban Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Phòng: KD (phối hợp);
- Lưu: VT, ĐĐ (NHTT).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Tiên**

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG GIẢM HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ**  
**NGÀY 14/6/2026**

STT	Tên khách hàng	Tên trạm	Công suất đặt hệ thống (kWp)	Công suất quy đổi (kW)	Công suất không huy động (kW)	Thời gian dự kiến		Hình thức thực hiện	Điện lực	Ghi chú
						Bắt đầu	Kết thúc			
1	Công Ty Cổ Phần ECO ENERGY Việt Nam	MT. ECO ENERGY	1228	998	998	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NH	Kết hợp công tác cắt LTD 474NH-7/02A từ 07h00 đến 16h30 theo kế hoạch công tác đã được duyệt
2	Công Ty TNHH VSMA SOLAR	MT. VSMA SOLAR	253	215	215	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NH	Kết hợp công tác cắt LTD 474NH-7/02A từ 07h00 đến 16h30 theo kế hoạch công tác đã được duyệt
3	Công Ty TNHH SOLAR Việt Sơn	MT. SOLAR VIỆT SƠN	253	215	215	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NH	Kết hợp công tác cắt LTD 474NH-7/02A từ 07h00 đến 16h30 theo kế hoạch công tác đã được duyệt
4	Công Ty TNHH SOLAR Song Anh	MT. SOLAR SONG ANH	253	215	215	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NH	Kết hợp công tác cắt LTD 474NH-7/02A từ 07h00 đến 16h30 theo kế hoạch công tác đã được duyệt
5	Công Ty TNHH SOLAR Tùng Khánh	MT. SOLAR TÙNG KHÁNH	253	215	215	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NH	Kết hợp công tác cắt LTD 474NH-7/02A từ 07h00 đến 16h30 theo kế hoạch công tác đã được duyệt

6	Công Ty TNHH Năng Lượng Như Long	MT. NHƯ LONG	1174	998	998	10h30	12h30	Cắt LBFCO trạm MT. NHƯ LONG	NH	Kết hợp công tác cắt LTD 474NH-7/02A từ 07h00 đến 16h30 theo kế hoạch công tác đã được duyệt
7	Công Ty TNHH Song Long Ninh Thuận	MT. SONG LONG	1174	998	998	10h30	12h30	Cắt LBFCO trạm MT. SONG LONG	NH	Kết hợp công tác cắt LTD 474NH-7/02A từ 07h00 đến 16h30 theo kế hoạch công tác đã được duyệt
8	Công Ty TNHH TM XD TH Thành An	MT. THÀNH AN	1121	953	953	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng tiết giảm nguồn ĐMTMN	NH	Kết hợp công tác cắt LTD 474NH-7/02A từ 07h00 đến 16h30 theo kế hoạch công tác đã được duyệt
9	Công Ty TNHH Bình Quan Ninh Thuận	MT. BÌNH QUAN	885	752	752	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng tiết giảm nguồn ĐMTMN	NH	Kết hợp công tác cắt LTD 474NH-7/02A từ 07h00 đến 16h30 theo kế hoạch công tác đã được duyệt
10	Công ty TNHH SX Và TM nông sản An Bình	MT. NGUYỄN THỊ VINH	540	459	459	10h30	12h30	Cắt FCO trạm MT. NGUYỄN THỊ VINH	NH	
11	Công ty TNHH SX Giồng thủy sản Tuấn Hà	TRƯỜNG MINH HƯỜNG	160	136	136	10h30	12h30	Sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm TRƯỜNG MINH HƯỜNG	NH	
12	Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời FUHI TECH	MT. FUHI TECH 1	844	718	718	10h30	12h30	Sa thải ĐMTMN trạm MT. FUHI TECH 1	NH	
13	Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời FUHI TECH	MT. FUHI TECH 2	869	739	739	10h30	12h30	Sa thải ĐMTMN trạm MT. FUHI TECH 2	NH	

14	Chi Nhánh Ninh Thuận - Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Tiên Tiến	MT. CƠ KHÍ TIÊN TIẾN 3	1024	870	435	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NP	
15	Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Tài	MT. DỊCH VỤ PHÁT TÀI	980	833	417	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NP	
16	Công Ty TNHH Nông nghiệp Hữu Phát	MT. NÔNG NGHIỆP HỮU PHÁT	980	833	417	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NP	
17	Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Tiên Tiến	MT. NĂNG LƯỢNG TIÊN TIẾN 2	1024	870	435	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NP	
18	Chi Nhánh Ninh Thuận- Công Ty TNHH Nông Nghiệp Tiên Tiến	MT. NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN 3	1024	870	435	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NP	
19	Công Ty TNHH Công Nghệ Cao Hà Thuận	MT. HÀ THUẬN	994	845	845	10h30	12h30	Cắt LBFCO trạm MT. HÀ THUẬN	NP	
20	Công Ty TNHH Năng Lượng Mới EVINA	MT. EVINA	994	845	845	10h30	12h30	Cắt FCO trạm MT. EVINA	NP	
21	Công Ty TNHH DTCONS Việt Nam	MT. DTCONS VN	994	845	845	10h30	12h30	Cắt FCO trạm MT. DTCONS VN	NP	
22	Công ty cổ phần Điện áp mái Quảng Sơn	MT. ÁP MÁI QUẢNG SƠN 2	249	212	212	10h30	12h30	Cắt FCO trạm MT. ÁP MÁI QUẢNG SƠN 2	NS	

23	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Danh	MT. PHÚ DANH 3	246	209	209	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NS	
24	Công ty TNHH Xuân Hoàng Phan Rang	MT. XUÂN HOÀNG PHAN RANG 2	249	212	212	10h30	12h30	Cắt FCO trạm MT. XUÂN HOÀNG PHAN RANG 2	NS	
25	Công ty TNHH Solar Ninh Thuận	MT. SOLAR NINH THUẬN 2	249	212	212	10h30	12h30	Cắt FCO trạm MT. SOLAR NINH THUẬN 2	NS	
26	Công ty TNHH sản xuất điện mặt trời Quảng Sơn 6	MT. QUẢNG SƠN 6	555	472	472	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	NS	
27	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Solar BK - Ninh Thuận	MT. SOLAR BK NINH THUẬN	980	833	833	10h30	12h30	Cắt LBF 476TC-7/37/A125/12/05	PR	
28	Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng Lượng Phước Thái	MT. NĂNG LƯỢNG PHƯỚC THÁI	990	842	842	10h30	12h30	Cắt FCO trạm MT. NĂNG LƯỢNG PHƯỚC THÁI	PR	
29	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ECO Xuân Hải	MT. ECO XUÂN HẢI	1238	998	998	10h30	12h30	Sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm MT. ECO XUÂN HẢI	PR	
30	Công ty TNHH GEM ENERGY	MT. GEM ENERGY	990	842	842	10h30	12h30	Cắt FCO trạm MT. GEM ENERGY	PR	
31	Công ty TNHH An Hòa Ninh Thuận	MT. AN HÒA NINH THUẬN	1193	998	998	10h30	12h30	Cắt LBS 476TC/37/A125/12/10A	PR	
32	Công ty TNHH An Xuân Ninh Thuận	MT. AN XUÂN NINH THUẬN	1193	998	998	10h30	12h30	Cắt LBS 476TC/37/A125/12/10A	PR	

33	Trình Vân	TUY NEN AN HÒA	500	425	425	10h30	12h30	Sa thải nguồn ĐMTMN ĐMTMN khách hàng Trình Vân	PR	
34	Công ty TNHH Puro Ninh Thuận	MT. PURO NINH THUẬN	1025	871	871	10h30	12h30	Cất LBF 476TC-7/37/A125/12/04	PR	
35	Công ty TNHH Thương mại - Kỹ thuật - Dịch vụ Solar Nam Long	MT. SOLAR NAM LONG	1000	850	850	10h30	12h30	Cất LBF 476TC-7/37/A125/12/04A	PR	
36	Công ty TNHH Năng Lượng Sạch Phước Trung	MT. NĂNG LƯỢNG PHƯỚC TRUNG	990	841	841	10h30	12h30	Sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm MT. NĂNG LƯỢNG PHƯỚC TRUNG	PR	
37	Công ty TNHH Công nghệ cao Thành Sơn	MT. CÔNG NGHỆ THÀNH SƠN	1095	931	931	10h30	12h30	Sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm MT. CÔNG NGHỆ THÀNH SƠN	PR	
38	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận Tải Anh Quân	ANH QUÂN 2	480	408	408	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	PR	
39	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Anh Quân	MT. ANH QUÂN	551	468	468	10h30	12h30	Yêu cầu khách hàng sa thải nguồn ĐMTMN tại trạm	PR	
40	Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt	CÁNH ĐỒNG VIỆT 2	274	233	233	10h30	12h30	Sa thải hệ thống ĐMTMN tại trạm CÁNH ĐỒNG VIỆT 2	PR	
41	Công Ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Nam Chính	HIẾU THIỆN 5	977	830	830	10h30	12h30	Sa thải ĐMTMN trạm HIẾU THIỆN 5	TN	
<b>Tổng cộng (kW)</b>			<b>32,047</b>	<b>27,107</b>	<b>24,970</b>					