

Số: 635/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2025

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 48 NĂM 2025

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2025 đến chủ nhật ngày 30 tháng 11 năm 2025

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
24/11/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A86 đến trụ 476TC/37/A162 và nhánh rẽ từ trụ 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 473TC/168/A01 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Trạm: PHƯỚC ĐỨC 4, PI NẮNG TẮC R1	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

24/11/2025 Thứ hai	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Thu hồi nhánh dây hạ áp không tải từ trụ NHải 3/A01 đến trụ NHải 3/B01. - Phát triển nhánh dây từ trụ NHải 1/C04X đến trụ NHải 1/C04X/A01 thuộc trạm NHƠN HẢI 1. (SCTX - xe cầu rô)	Trạm NHƠN HẢI 1: Từ trụ NHải 3/A01 đến trụ NHải 3/B01 (số cũ), từ trụ NHải 1/C04X đến trụ NHải 1/C04X/A01	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ tổng trạm TÂN AN 7	Tại trụ 472NH/70/12A/05	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TÂN AN 7	Một phần thôn Tân An - xã Ninh Hải	32
	15:30	16:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ tổng trạm MỸ TƯỜNG 19	Tại trụ 473NH/198/B05	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ TƯỜNG 19	Một phần thôn Mỹ Tường 2 - xã Vĩnh Hải	29
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp	Tại trạm và lưới hạ áp các trạm: PHƯỚC DIÊM 2, PHƯỚC DIÊM 14, PHƯỚC DIÊM 16 và CÀ NÁ 5	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp	Tại trạm và lưới hạ áp các trạm: VĂN LÂM 2, LẠC TIẾN 2 và VỤ BỐN 2	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ để dờn trụ đỡ lưới hạ áp trạm SÔNG MỸ 4 (DV)	Tại trụ SMỹ 4/A07/A03	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm THẠCH HÀ 2	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm THẠCH HÀ 2	Một phần thôn Thạch Hà 2 - xã Ninh Sơn	221
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Son số trụ trung áp tuyến 476NH	Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/24 đến trụ 476NH/150	Xã: Thuận Bắc, Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

25/11/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 ĐMT Thuận Nam 19 - 171 ĐMT BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 ĐMT BIM - 172 ĐMT Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh.		Không cắt điện lưới		
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/04 đến trụ 475TC-478TC/105	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/110/27	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm: NGÔ QUYỀN, NGÔ QUYỀN R1 và ĐẠO LONG 3	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

25/11/2025 Thứ ba	8:00	10:30	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng đặt công tơ Công ty TNHH TMDV Thịnh Nga	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm ĐỘC LẬP 2	Một phần tổ dân phố: 14, 15 - phường Bảo An	387
	10:50	11:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm PHÒNG KHÁM TRÀ SANH	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm PHÒNG KHÁM TRÀ SANH	Khách hàng: Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Trà Sanh	1
	14:00	15:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm KỶ THOẠI	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm KỶ THOẠI	Khách hàng: Công ty TNHH Kim Hương Phát	1
	16:00	17:10	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm BỘ NỘI VỤ	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm BỘ NỘI VỤ	Khách hàng: Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công An	1
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh lưới điện bằng nước áp lực cao (xe cầu rổ)	Tuyến 471NH, 477NH: Từ trụ 471NH-475NH/01 đến trụ 471NH/30 và đến trụ 472NH/38/08	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC 471, 477 trạm 110kV Ninh Hải		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Dinh, Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: THÔN GIÁ 2, THÔN GIÁ 3, PHƯỚC HÀ và LÀ A	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	7:45	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại trạm: MT. SOLAR HẢI PHÁT, MT. NÚI MỘT FARM	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/37/B40/38	Khách hàng: Công ty TNHH Solar Hải Phát, Công ty TNHH Núi Một Farm	2
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	- Giảm công suất từ 320kVA xuống 250kVA; - Phát quang, kéo đầu nối, khắc phục lại lưới điện hạ áp: Từ trụ BÁI 2/C12 đến trụ BÁI 2/C15; - Vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng. (SCTX)	Tại trụ trạm và lưới điện trạm BÁI ÁI 2	Xã Bái Ái Đông	- Cắt FCO trạm BÁI ÁI 2; - Cắt FCO 473NS-7/246/17	Một phần thôn Tà Lú 1 - xã Bái Ái Đông	179
	7:25	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm biến áp từ 250kVA lên 320kVA (SCTX)	Tại trạm SÔNG MỸ 11	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 11	Một phần thôn 3 - xã Ninh Sơn	262
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP 4, BA THÁP 5 và BA THÁP 6	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới			

26/11/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ 13(86); - Đường dây 110kV 172 ĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 248 đến trụ công lộ 172 Tháp Chàm.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/16	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/148 đến trụ 473TC/168	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm: NHƠN HỘI 1, NHƠN HỘI 2, NHƠN HỘI 3, NHƠN HỘI 4 và NHƠN HỘI 6	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Công ty Khang Gia	Thu hồi trụ, nhánh dây hạ áp từ trụ 473NH/213/03 đến trụ 473NH/213/10 (ĐTXD)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/213/03 đến trụ 473NH/213/10 (số cũ)	Xã Vĩnh Hải	Cắt LBF 473NH-7/213	Một phần thôn: Mỹ Hiệp, Mỹ Tân - xã Vĩnh Hải	367
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Di dời công tơ từ trụ 473NH/213/08 đến trụ NHải 1/C04X/A01 thuộc trạm NHƠN HẢI 1 (SCTX)	Tại trụ: 473NH/213/08, NHải 1/C04X/A01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm NHƠN HẢI 1	Một phần thôn: Mỹ Hiệp, Mỹ Tân - xã Vĩnh Hải	95
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe cầu rồ)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/277/A01 đến trụ 474NH/277/A14	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe cầu rồ)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/192 đến trụ 472NH-474NH/202	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì lưới hạ áp, trạm biến áp (SCTX)	Tại trụ trạm và dọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC KHÁNH 5	Xã Ninh Phước	Cắt FCO PHƯỚC KHÁNH 5	Một phần thôn Phước Lợi - xã Ninh Phước	72	

26/11/2025 Thứ tư	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP/473NP/70 đến trụ 478NP/473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì môi nối lèo hạ áp, cải tạo nhánh dây hạ áp từ 01 pha lên 03 pha và tách lưới hạ áp trạm SƠN HẢI (SCTX)	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm SƠN HẢI	Xã Phước Dinh	Cắt và tháo hotline FCO trạm SƠN HẢI	Một phần thôn: Sơn Hải 1, Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh	274
	14:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kéo dây, đấu nối lưới điện hạ áp đã tách lưới trạm SƠN HẢI qua trạm SƠN HẢI 11 (SCTX)	Từ trụ SHải/B03/B07 đến trụ SHải 11/A01/B03/A03	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm SƠN HẢI 11	Một phần thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh	362
	7:45	12:00	TN	Tổ Quản lý kinh doanh	Thay TI, TU và công tơ	Tại trạm MT. QUANG MIKA	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/37/B40/24A	Khách hàng: Công ty TNHH Quang Mikha	1
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm THẠCH HÀ 1	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm THẠCH HÀ 1	Một phần thôn Thạch Hà 2 - xã Ninh Sơn	213
	13:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời trụ đỡ lưới hạ áp trạm SÔNG MỸ 4 (DV)	Tại trụ SMỹ 4/A07/A03 hiện hữu và dự định	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4	Một phần thôn 3 - xã Ninh Sơn	164
	8:00	9:45	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp trạm biến áp định kỳ (SCTX)	Tại thùng trạm MT. NGUYỄN THỊ MINH TRANG (trụ 475NS/97/08)	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm MT. NGUYỄN THỊ MINH TRANG	Khách hàng: Nguyễn Thị Minh Trang	1
	9:50	11:30	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp trạm biến áp định kỳ (SCTX)	Tại thùng trạm MT. PHAN CHÁNH NHẬT (trụ 475NS/97/09)	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm MT. PHAN CHÁNH NHẬT	Khách hàng: Phan Chánh Nhật	1
	13:45	15:30	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp trạm biến áp định kỳ (SCTX)	Tại thùng trạm MT. VẬN TÀI TÍN NGHĨA (trụ 477NS/06/03/03)	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm MT. VẬN TÀI TÍN NGHĨA	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ - Vận tải Tín Nghĩa Ninh Sơn	1
7:30	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời đường dây trung áp tuyến 478DL (SCTX)	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/87/62 đến trụ 475DL/87/64A	Xã Thuận Bắc	Cắt: LBS 475DL/87, DS 475DL-1/87	Một phần thôn Ân Đạt; các thôn: Bà Râu, Đá Mài Trên, Đá Mài Dưới, Đá Liệt và Cầu Đá - xã Thuận Bắc	2.247	

26/11/2025 Thứ tư	7:45	16:30	TB	Công ty Cơ khí và Xây lắp Lâm Đồng	Trồng trụ trung áp xen lưới (ĐT XD)	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/87/67 đến trụ 475DL/87/80	Xã Thuận Bắc	Cắt: LBS 475DL/87, DS 475DL-1/87	Kết hợp công tác	
27/11/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B- 00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/139 đến trụ 471NH/156 và nhánh rẽ từ trụ 471NH/153	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/153 đến trụ 475TC/171	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm: MỸ SON 12, ĐỒNG MẾ 1	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Công ty Lộc Phát	Thay trụ gỗ bằng trụ BTLT 7,5m, sang công tơ khách hàng (SCL)	Tại trụ DKhánh 4/C12	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm DU KHÁNH 4	Một phần khu phố: Khánh Giang, Khánh Chữ 1 - phường Ninh Chữ	293
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe cầu rổ)	- Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/188 đến trụ 473NH/230. - Tuyến 477NH: Từ trụ 473NH/188/02 đến trụ 473NH/188/35.	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (xe cầu rổ)	Các trạm: MỸ TÂN 3, MỸ HÒA 3 và MỸ HÒA 4	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		

27/11/2025 Thứ năm	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thi công lốc neo chằng, đóng cọc tiếp đất trụ 474TC/103/77A (SCTX)	Tại trụ 474TC/103/77A	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: THƯƠNG ĐIỂM 1, THƯƠNG ĐIỂM 2 và PHƯỚC ĐIỂM 5	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	8:15	9:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm VINFAST PHƯỚC MINH	Xã Thuận Nam	Cắt FCO 475NP-7/96/03	Khách hàng: Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Vinfast	1
	9:45	11:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm VINFAST CÀ NÁ	Xã Cà Ná	Cắt LBF 475NP-7/214/01	Khách hàng: Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Vinfast	1
	13:30	14:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm THÔNG THUẬN	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm THÔNG THUẬN	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất nước đá Quảng Thuận	1
	15:00	16:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm SINH THÁI CÀ NÁ 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO 477NP-7/293	Khách hàng: Công ty TNHH Sinh thái biển Cà Ná	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm BÁC ÁI 3	Xã Bác Ái Đông	Cắt FCO trạm BÁC ÁI 3	Một phần thôn Tà Lú 1 - xã Bác Ái Đông	50
	8:15	10:00	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp trạm biến áp định kỳ (SCTX)	Tại thùng trạm MT. LALUNA (trụ 475NS/95A/14/01)	Xã Ninh Sơn	Cắt LBFCO trạm MT. LALUNA	Khách hàng: Công ty Cổ phần Năng lượng Laluna 1	1
	10:05	12:00	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp trạm biến áp định kỳ (SCTX)	Tại thùng trạm MT. HUY SOLAR (trụ 475NS/95A/14/02)	Xã Ninh Sơn	Cắt LBFCO trạm MT. HUY SOLAR	Khách hàng: Công ty TNHH Huy Solar	1
14:00	16:30	NS	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp trạm biến áp định kỳ (SCTX)	Tại thùng trạm MT. SOLAR ĐỨC MẠNH (trụ 475NS/88/15)	Xã Ninh Sơn	Cắt LBFCO trạm MT. SOLAR ĐỨC MẠNH	Khách hàng: Công ty TNHH Solar Đức Mạnh	1	

27/11/2025 Thứ năm	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ để dòi trụ hạ áp trạm MA NỐI 1 đỡ lưới hạ áp và trung áp (SCTX)	Tại trụ MNơi 1/A02	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: ÁN ĐẠT 2, ÁN ĐẠT 11 và ÁN ĐẠT 14	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
28/11/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	TỔ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/01 đến trụ 471TC/73/15	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/93 đến trụ 475TC-478TC/147	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm: HỒN THIÊN 2, HỘ DIÊM 1, HỘ DIÊM 4, HỘ DIÊM 8 và HỘ DIÊM 9	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ XLĐ/Đội Dịch vụ ĐLKH	Thu hồi trụ, sang dây hạ áp và sang công tơ khách hàng (SCL)	Tại các trụ: ĐHải 5/A03/B01, ĐHải 5/B13 và ĐHải 5/B14	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 5	Một phần các tổ dân phố: 15, 16, 26 và 27 - phường Đông Hải	297
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe cầu rổ)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B01 đến trụ 474NH/125/B60	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		

28/11/2025 Thứ sáu	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (xe cầu rỗ)	Các trạm: ÁP NAM 1, ÁP NAM 2 và ÁP NAM 3	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời đường dây trung áp tuyến 474TC (SCTX)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/77A đến trụ 474TC/103/78	Xã Phước Hữu	Cắt LBF 474TC-7/103/50	Một phần thôn Hoài Trung; các thôn: Thái Giao, Thái Hòa, Như Bình, Như Ngọc và Đá Trắng - xã Phước Hữu	2.049
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trụ 474TC/103/78 (SCTX)	Tuyến 474TC: Tại trụ 474TC/103/78	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	6:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A		
	6:45	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187		
	7:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	7:15	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61		

28/11/2025 Thứ sáu	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: REC 471NT1/37/B137A/02, LBF 471NT1-7/37/B120	Các khách hàng: Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Phước Lập - Phước Nam, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Hai, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Bốn, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Ba và Công ty cổ phần Mầm Năng	5
	7:30	16:30	TN	Đội QLĐ Thuận Nam	Vệ sinh bảo trì môi nổi lều trung áp, thay bulon đà ri sét (SCTX)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-476NP/32 đến trụ 478NP-476NP/39, từ trụ 478NP-476NP/53 đến trụ 478NP-476NP/59	Xã Thuận Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Cắt MC 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 476NP/477NP-1/03; Đang cắt; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang cắt; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/478NP/108 đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108; - Kiểm tra LBS 473NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187: Đang cắt; - Cắt DS 473NT1-1/37/B187 	Một phần thôn Văn Lâm 3 - xã Thuận Nam	65
	7:30	16:30	NP					<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP-1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61 	Không mất điện khách hàng	

28/11/2025 Thứ sáu	7:45	9:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm BẦU NGỰ 7	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm BẦU NGỰ 7	Khách hàng: Hộ kinh doanh Mai Vy	1
	9:45	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm TÔM VĨNH TRƯỜNG 6	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TÔM VĨNH TRƯỜNG 6	Khách hàng: Nguyễn Văn Tiếng	1
	13:30	15:10	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm ĐỖ THỊ XUÂN	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/119A	Khách hàng: Đỗ Thị Xuân	1
	15:20	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm LÊ VĨNH PHÁT	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm LÊ VĨNH PHÁT	Khách hàng: Lê Vĩnh Phát	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	- Di dời trụ MNói 1/A02. - Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng. (SCTX)	Lưới điện trạm MA NÓI 1	Xã Anh Dũng	- Cắt FCO trạm MA NÓI 1; - Cắt LBF 477NS-7/243	Thôn Do - xã Anh Dũng	125
	14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/244 đến trụ 477NS/250, từ trụ 477NS/262/09 đến trụ 477NS/262/11	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THẤP, BA THẤP 2 và BA THẤP 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
29/11/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

30/11/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
------------------------	-------	-------	----	---------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------	--	--

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác: 207.443
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 47	0,508	165,768	0,901	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 48	0,000	15,659	0,038	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 47 = (1) + (2)	0,508	181,426	0,939	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 47	2,363	244,615	2,271	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	21,480	74,168	41,336	

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).