

Số: 64/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 1 năm 2026

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 05 NĂM 2026**

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 26 tháng 01 năm 2025 đến chủ nhật ngày 01 tháng 02 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
26/01/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/163A đến trụ 476TC/163A/51	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/138/06 đến trụ 471NH/138/24/10 và nhánh rẽ từ trụ 471NH/138/29	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		

26/01/2026 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo điện trở tiếp đất	Độc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối đường dây thiết bị và trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (cầu rồ)	Độc lưới hạ áp trạm DU KHÁNH 2	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm TÔM HẠNH	Tại trụ 473NH/188/67/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TÔM HẠNH	Khách hàng: Lê Quang Tùng	1
	9:15	10:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm TÔM ANH 1	Tại trụ 473NH/188/52	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TÔM ANH 1	Khách hàng: Đoàn Văn Anh	1
	10:30	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm THUY SÀN TRUNG KIÊN	Tại trụ 473NH/188/22/05	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm THUY SÀN TRUNG KIÊN	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Trung Kiên	1
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm NGUYỄN VĂN BÌNH	Tại trụ 473NH/203/15B	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm NGUYỄN VĂN BÌNH	Khách hàng: Nguyễn Văn Bình	1
	15:30	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ trạm TÔM NGHĨA	Tại trụ 473NH/13/07	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TÔM NGHĨA	Khách hàng: Hoàng Hữu Thiện	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/44 đến trụ 475NP/239/90	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/124 đến trụ 471NS/140	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÌNH NGHĨA, BÌNH NGHĨA 2, BÌNH NGHĨA 3, BÌNH NGHĨA 4 và BÌNH NGHĨA 5	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

27/01/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH).</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:00	16:15	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 473TC/171 tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 473TC-1/210/18 đang đóng; - Đóng REC 473TC/210/18		
	7:15	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 473TC/171, LTD 473TC-7/171		

27/01/2026 Thứ ba	7:30	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay thiết bị phân đoạn 03 bộ LBFCO bằng 01 bộ LBS, 03 bộ LTD (SCTX - Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Tại trụ 473TC/168/A01	Phường Phan Rang	- Cắt: REC 473TC/147, LTD 473TC-7/147; - Kiểm tra LTD 473TC-7/171, LBS 473TC/168/B01 đang cắt; - Cắt LTD 473TC-7/168/B01; - Kiểm tra LBS 473TC/478TC/170/B07/28 đang cắt; - Cắt LTD 473TC/478TC-1/170/B07/28	Các tổ dân phố: 22, 26, 27, 33 và 34 - phường Phan Rang	2.129
	7:30	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Hạ dây trung tính từ trụ 473TC/155 đến trụ 473TC/156 để đảm bảo khoảng cách an toàn pha đất (SCTX)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/155 đến trụ 473TC/156	Phường Phan Rang	- Cắt: REC 473TC/147, LTD 473TC-7/147; - Kiểm tra LTD 473TC-7/171, LBS 473TC/168/B01 đang cắt; - Cắt LTD 473TC-7/168/B01; - Kiểm tra LBS 473TC/478TC/170/B07/28 đang cắt; - Cắt LTD 473TC/478TC-1/170/B07/28	Kết hợp công tác	
	7:30	11:30	PR	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay đà, sứ từ trụ 473TC/155/01 đến trụ 473TC/155/03 (SCL)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/155/01 đến trụ 473TC/155/03	Phường Phan Rang	- Cắt: REC 473TC/147, LTD 473TC-7/147; - Kiểm tra LTD 473TC-7/171, LBS 473TC/168/B01 đang cắt; - Cắt LTD 473TC-7/168/B01; - Kiểm tra LBS 473TC/478TC/170/B07/28 đang cắt; - Cắt LTD 473TC/478TC-1/170/B07/28	Kết hợp công tác	
	7:30	11:30	PR	Công ty Ngọc Bích	Thay dây trung áp hiện hữu thành dây 3xACX70 + 1AC50 (ĐTXD)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/153 đến trụ 473TC/153/01	Phường Phan Rang	- Cắt: REC 473TC/147, LTD 473TC-7/147; - Kiểm tra LTD 473TC-7/171, LBS 473TC/168/B01 đang cắt; - Cắt LTD 473TC-7/168/B01; - Kiểm tra LBS 473TC/478TC/170/B07/28 đang cắt; - Cắt LTD 473TC/478TC-1/170/B07/28	Kết hợp công tác	

27/01/2026 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo điện trở tiếp đất	Độc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi đường dây thiết bị và trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì lưới hạ áp, thay kẹp nhôm AC bị oxi hóa bằng kẹp WR tại trụ DKhánh 2/A04, bổ sung tiếp đất lắp lại tại trụ DKhánh 2/A09. - Bảo trì, sơn máy biến áp, quần băng keo cọc sứ hạ máy biến áp, bịt kín ống cáp trạm và thay dây cháy trạm DU KHÁNH 2. (cầu rô - SCTX)	Tại trụ 472NH-474NH/116 và độc lưới hạ áp trạm DU KHÁNH 2	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm DU KHÁNH 2	Một phần khu phố: Khánh Tân, Khánh Chữ 2 - phường Ninh Chữ	255
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Khắc phục tiếp đất lắp lại lưới trung áp (SCTX)	Tại các trụ: 472NH-474NH/160, 472NH-474NH/164, 472NH-474NH/175, 472NH-474NH/176, 472NH-474NH/183, 472NH-474NH/190, 472NH-474NH/199, 472NH-474NH/208, 472NH-474NH/209, 472NH-474NH/213 và 472NH-474NH/221	Phường: Ninh Chữ, Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (cầu rô)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/278 đến trụ 474NH/304 và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		

27/01/2026 Thứ ba	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm NAM MIỀN TRUNG	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 473NP-7/167/01	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung - Ninh Thuận	1
	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI định kỳ	Tại trạm NGUYỄN KIM KHÁNH	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm NGUYỄN KIM KHÁNH	Khách hàng: Nguyễn Kim Khánh	1
	13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm XAY XÁT TÁ 1	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm XAY XÁT TÁ 1	Khách hàng: Phạm Văn Tá	1
	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm NƯỚC ĐÁ AN HẢI 2	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NƯỚC ĐÁ AN HẢI 2	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất nước đá cây Long Nguyên, Kiều Thanh Niệm	2
	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm LINH ĐAN SÀI GÒN	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm LINH ĐAN SÀI GÒN	Khách hàng: Công ty Cổ phần Linh Đan Sài Gòn	1
	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm XAY XÁT KIM XUYỀN	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 472TC-7/184	Khách hàng: Hộ kinh doanh Hạnh Phú	1
	13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm TÔM AN HẢI 8	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TÔM AN HẢI 8	Khách hàng: Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên	1
	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm NGUYỄN CẢNH	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/228/A03	Khách hàng: Nguyễn Cảnh	1
	7:30	11:00	NP	Công ty XLĐ 21 Tháng 8	Di dời trụ hạ áp (DV)	Tại trụ THòa 6/A04	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm THUẬN HÒA 6	Một phần thôn Phước Khánh - xã Ninh Phước	205
	7:30	17:00	NP	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Lắp tụ bù TBQ tại trụ 473NT1/222 (ĐT XD)	Tại trụ 473NT1/222	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm AN HẢI 3	Một phần thôn Hòa Thạnh - xã An Hải	15
8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Thu hồi dây hạ áp từ trụ VLâm 1/A06/A01 đến trụ VLâm 1/A06/A09. - Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lều hạ áp trạm VĂN LÂM 1. (SCTX)	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm VĂN LÂM 1	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm VĂN LÂM 1	Một phần thôn: Văn Lâm 1, Văn Lâm 3 - xã Thuận Nam	594	

27/01/2026 Thứ ba	7:45	9:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM 1	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM 1	Các khách hàng: Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn - Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Phan Rang, Công ty TNHH MTV Thương mại Vận tải Quang Đại Linh và Công ty TNHH Xây dựng Trang trí nội thất Vạn Gia	3
	10:00	11:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN TUẤN	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm NGUYỄN VĂN TUẤN	Khách hàng: Nguyễn Văn Tuấn	1
	13:45	15:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm SÔNG TRÀ 9	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm SÔNG TRÀ 9	Khách hàng: Công ty TNHH Sông Trà	1
	15:45	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm HUỖNH THÁI PHONG	Xã Cà Ná	Cắt FCO 477NP-7/307	Khách hàng: Huỳnh Thái Phong	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ để dòi trụ đỡ lưới hạ áp trạm MA NAI (DV)	Tại trụ: MNai/B01 dự định, MNai/B07 dự định	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/350 đến trụ 473NS/402. - Lưới điện hạ áp trạm: MA RỐ, SUỐI LỖ 2.	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: XÓM BẰNG, XÓM BẰNG 2, XÓM BẰNG 3 và XÓM BẰNG 4	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	28/01/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

28/01/2026 Thứ tư	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 191 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 56(48).		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/156/125 đến trụ 476TC/156/245	Xã: Mỹ Sơn, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/50 đến trụ 473TC/82	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối đường dây thiết bị và trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì lưới hạ áp, thay kẹp nhôm oxi hóa sang kẹp IPC từ trụ B Sơn 6/A02X/04 đến trụ B Sơn 6/A02X/11. - Bảo trì, sơn máy biến áp, quản băng keo cọc sứ hạ máy biến áp, bịt kín ống cáp trạm và thay dây cháy trạm BÌNH SƠN 6. (cầu rổ - SCTX)	Tại trụ 472NH/191/09/06 và đọc lưới hạ áp trạm BÌNH SƠN 6	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm BÌNH SƠN 6	Một phần các tổ dân phố: 2, 7 và 9 - phường Ninh Chữ; một phần tổ dân phố 3 - phường Đông Hải	212
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (cầu rổ)	Trạm BÌNH SƠN 6	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, công tơ định kỳ khách hàng Lê Thị Ngọc Loan	Tại trụ 472NH/191/36	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHƯỚC 2	Một phần các tổ dân phố: 4, 5 và 6 - phường Đông Hải	272

28/01/2026 Thứ tư	10:00	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ lỗi khách hàng Công ty Cổ phần Cấp Nước Ninh Thuận	Tại trụ 474NH/262/B23/14	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ HẢI 2	Một phần tổ dân phố 7 - phường Đông Hải	26
	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ các khách hàng Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Đông Hải, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Quỳnh Ninh Thuận	Tại trụ 474NH/277/A20/B03	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 8	Các khách hàng: Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Đông Hải, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Quỳnh Ninh Thuận và Lê Thị Nhung	4
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm DƯƠNG THÁI BÌNH	Xã Ninh Phước	Cắt FCO 478NP-7/132	Khách hàng: Dương Thái Bình	1
	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm THÁI THỊ NGÀ	Xã Phước Hữu	Cắt FCO 478NP-7/136	Khách hàng: Thái Thị Ngà	1
	13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm CẤP NƯỚC HỮU ĐỨC	Xã Phước Hữu	Cắt FCO 478NP-7/147/25	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông Thôn	1
	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm CẤP NƯỚC HOÀI TRUNG	Xã Phước Hữu	Cắt FCO 474TC-7/103/47A	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông Thôn	1
	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MÂY THỊNH TIẾN	Phường Bảo An	Cắt FCO 472TC-7/27	Khách hàng: Công ty TNHH May Thịnh Tiến	1
	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm XÂY XÁT LỘC HOA	Xã Phước Hậu	Cắt FCO 474TC-7/29B	Khách hàng: Hộ kinh doanh Trần Thị Thu Hoa	1

28/01/2026 Thứ tư	13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm XAY XÁT THANH TÂM	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm XAY XÁT THANH TÂM	Khách hàng: Công ty TNHH Thanh Tâm Ninh Thuận	1
	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm NGUYỄN VĂN DŨNG 2	Xã Phước Hậu	Cắt FCO 474TC-7/25A	Khách hàng: HKD Nguyễn Văn Dũng	1
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn DS, LBS, Recloser, mối nối lều trung áp, thay dây buộc cổ sứ và xử lý các tồn tại lưới điện trung áp (SCTX)	Tuyến 477NT1: Tại trụ 477NT1/01, từ trụ 477NT1/37 đến trụ 477NT1/63, từ trụ 477NT1/99 đến trụ 477NT1/119, tại trụ 477NT1/95/02 và từ trụ 477NT1/95/87 đến trụ 477NT1/95/142	Xã Phước Dinh	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt DS 477NT1-7/01; - Kiểm tra LBS 477NT1/119 đang cắt; - Cắt LTD 473NT1/477NT1-7/117; - Kiểm tra LBS 471NT1/37/A16 đang cắt; - Cắt LTD 471NT1-7/A16; - Đóng DTĐ 477-76 trạm 110kV Ninh Thuận 1	Một phần thôn: Từ Thiện, Sơn Hải 1; thôn Vĩnh Trường - xã Phước Dinh	1.797
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, tách lưới hạ áp trạm TỪ THIỆN 4 sang trạm TỪ THIỆN (SCTX)	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm: TỪ THIỆN, TỪ THIỆN 4	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm: TỪ THIỆN, TỪ THIỆN 4	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TN	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	- Trồng trụ xen BTLT 12m tại trụ 477NT1/118/12A. - Di dời trụ, nhánh dây trung áp 477NT1/118/12 sang vị trí trụ trồng mới 477NT1/118/12A và nhỏ trụ hiện hữu. (SCTX)	Từ trụ 477NT1/118/11 đến trụ 477NT1/118/13	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 477NT1-7/118	Kết hợp công tác	
	8:20	14:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Dời trụ đỡ lưới hạ áp trạm MA NAI (DV)	Tại trụ: MNai/B01 dự định, MNai/B07 dự định	Xã Bác Ái Đông	Cắt LBF 473NS-7/401	Một phần thôn: Ma Rớ, Đá Ba Cái; thôn Ma Nai - xã Bác Ái Đông	455
	14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/320 đến trụ 473NS/350	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm LÁNG ME 5	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

29/01/2026 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ 55(47) đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2;</li> <li>- Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A;</li> <li>- Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/168	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/82 đến trụ 473TC/110	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo điện trở tiếp đất	Dọc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi đường dây thiết bị và trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao (cầu rổ)	Từ trụ 473NH/188/02 đến trụ 473NH/188/33	Xã Vĩnh Hải	Khoá chức năng 79 REC 472NH/38/08		

29/01/2026 Thứ năm	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (cầu rở)	Tuyến 477NH: Từ trụ 472NH/70/10 đến trụ 472NH/70/98 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Hải, Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rở)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rở)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	14:20	17:15	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 472NP/180 tuyến 472NP sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 478NP-2/215, LTD 478NP-7/215 đang đóng; - Đóng LBS 478NP/215		
	14:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 472NP/180, LTD 472NP-2/180, LTD 472NP-7/180		
	14:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thiết bị LBS, khắc phục dây nối đất LA (SCTX)	Tại trụ 472NP/180	Xã Phước Hà	Kiểm tra LTD 472NP-2/180, LTD 472NP-7/180: Đang cắt	Không mất điện khách hàng	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: NHỊ HÀ 4, NHỊ HÀ 5 và NHỊ HÀ 6	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:00	14:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây cao có nguy cơ ngã vào đường dây gây sự cố (SCTX)	Từ trụ 477NS/135/18 đến trụ 477NS/135/19	Xã Anh Dũng	Cắt LBF 477NS-7/135	Thôn: Tân Định, Gia Hoa - xã Anh Dũng	132
	9:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cấp bổ sung cáp trạm từ 1xCV35mm2 lên 2xCV35mm2 (SCTX)	Tại trạm GIA HOA	Xã Anh Dũng	Cắt và tháo kẹp hotline FCO trạm GIA HOA	Thôn Gia Hoa - xã Anh Dũng	97
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ tuyến 472NS	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/125/A1/01 đến hết nhánh rẽ. - Lưới điện hạ áp trạm: TÂN HÒA, TÂN HÒA 2.	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/217 đến trụ 475DL/338 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới			

30/01/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/141	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/110/26	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi đường dây thiết bị và trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao (cầu rồ)	Từ trụ 473NH/40A đến 473NH/89	Xã: Ninh Hải, Vĩnh Hải	Khoá chức năng 79 REC 473NH/40A		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm BƠM ĐÁ TRẮNG	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm BƠM ĐÁ TRẮNG	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận	1	

30/01/2026 Thứ sáu	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MINH TRÍ	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm MINH TRÍ	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Minh Trí tại Ninh Thuận, Phạm Thị Phương	2
	13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MÃ BÌNH TUÔNG	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm MÃ BÌNH TUÔNG	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Hưng Sung	1
	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm TRƯỜNG BẢN PHƯỚC VINH 1	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm TRƯỜNG BẢN PHƯỚC VINH 1	Khách hàng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận	1
	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm BP SOLAR 1	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm BP SOLAR 1	Khách hàng: Công ty Cổ phần BP Solar	1
	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm BP SOLAR 2	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm BP SOLAR 2	Khách hàng: Công ty Cổ phần BP Solar	1
	13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm ĐMT ĐIỆN LỰC 1	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm ĐMT ĐIỆN LỰC 1	Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư điện Phước Hữu	1
	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm ĐMT PHƯỚC HỮU	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm ĐMT PHƯỚC HỮU	Khách hàng: Công ty Cổ phần Green Energy Phước Hữu	1
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/95 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp nhánh rẽ tuyến 472NS	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/125/04 đến hết nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/40 đến trụ 475DL/251/90	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
31/01/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối đường dây thiết bị và trạm biến áp	Đọc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:10	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm ỦY BAN HUYỆN	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm ỦY BAN HUYỆN	Một phần thôn 3 - xã Ninh Sơn	172

01/02/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mỗi nối đường dây thiết bị và trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
------------------------	-------	-------	----	---------------------	--	----------------------------	-----------------	---------------------	--	--

**Ghi chú:** Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LDCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

**TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC**

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
<b>1</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 04</b>	0,000	3,658	0,023	
<b>2</b>	<b>DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 05</b>	0,000	14,144	0,032	
<b>3</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 05 = (1) + (2)</b>	0,000	17,802	0,054	
<b>4</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 05</b>	0,246	25,481	0,237	<b>208.066</b>

**TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.**

**Lê Vĩnh Tân**  
**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**Nguyễn Hữu Tiên**

**Nơi nhân:**

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hài.02).