

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 11 NĂM 2025

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01/11/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
02/11/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
03/11/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 ĐN đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV NS; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV NS đến trụ 117.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A69/03 đến trụ 476TC/37/A69/18, từ trụ 476TC/37/A69/07 đến trụ 476TC/37/A69/07/06	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

03/11/2025 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến: 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/117 đến trụ 475TC-478TC/148	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/262/B01 đến trụ 474NH/262/B30	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/137 đến trụ 473NH/188	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	8:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì LBS, thay LA bị hỏng pha C (SCTX)	Tại trụ 475NP/477NP/239/31	Xã Cà Ná	Kiểm tra DS 475NP-7/239/30A, DS 475NP/477NP-1/239/31: Đang mở	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, thay LBS 471NP/475NP/16/08 hỏng (SCTX)	Tại trụ 471NP/475NP/16/08	Xã Thuận Nam	- Kiểm tra LTD 471NP/475NP-1/16/08, LBS 471NP/475NP/16/08: Đang cắt; - Cắt LTD 471NP/475NP-7/16/08	
8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và làm kín trạm biến áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/01 đến trụ 477NS/72 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

03/11/2025 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 471NS (SCTX)	Lưới điện trạm HÒN LÚP 1	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm HÒN LÚP 1	95
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471DL: Từ trụ 475DL/87/01 đến trụ 475DL/87/70 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
04/11/2025 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ ĐD 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171 và 172 TĐ.SC (KH); - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ ĐD 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171 và 172 TĐ.SC. (KH) 		Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31 đến trụ 476TC/31/38	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

04/11/2025 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/81A đến trụ 473TC/114	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/262/B27 đến trụ 474NH/262/B27/37 và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 3, KHÁNH NHƠN 7	Xã Vinh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 471NT1: Từ trụ 471NT1/37/A01 đến trụ 477NT1/95/87	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 471NT1/37	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 473NS (SCTX)	Lưới điện trạm BÁC ÁI 1	Xã Bác Ái Đông	- Cắt FCO trạm BÁC ÁI 1; - Cắt FCO 473NS-7/246/06	38
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/01 đến trụ 475DL/251/53 các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	

05/11/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	12:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (cầu Isuzu)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/96 đến trụ 471NH/137	Xã Xuân Hải	Khóa chức năng 79 REC 471NH/96	
	14:00	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/60 đến trụ 471TC/72	Phường Đô Vinh	Khóa chức năng 79 MC 471 trạm 110kV Tháp Chàm	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/112 đến trụ 473TC/138	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

05/11/2025 Thứ tư	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/18/02 đến trụ 473NH/188/68	Xã Vinh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/93 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, thống kê các mối nối lèo trung áp, các nhánh dây mất an toàn đường dây trung hạ áp và tại các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 473NS (SCTX)	Lưới điện trạm CHÂU ĐẮC	Xã Bác Ái Đông	Cắt FCO trạm CHÂU ĐẮC	44
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: ÁN ĐẠT 2, ÁN ĐẠT 11 và ÁN ĐẠT 14	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

06/11/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 62A(135A); - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu - Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu - Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 54(127) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A); - Nhánh rẽ ĐD 110kV đầu nối ĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171 và 172 ĐG.CT (KH); - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Nhánh rẽ ĐD 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19 (KH); - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ ĐD 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171 và 172 ĐMT Adani PM. (KH) 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	

06/11/2025 Thứ năm	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/80 đến trụ 471TC/140	Xã Xuân Hải; phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/143, từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/138/B14	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	9:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi trung áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/15	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 2, KHÁNH NHƠN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha phụ tải hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/105 đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, thống kê các môi nổi lều trung áp, các nhánh dây mát an toàn đường dây trung hạ áp và tại các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	

06/11/2025 Thứ năm	8:00	19:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối trung áp	Các tuyến: 471NT1, 473NT1, 477NT1 và 478NP	Xã: Thuận Nam, Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 473NS (SCTX)	Lưới điện trạm BÁC ÁI 2	Xã Bác Ái Đông	- Cắt FCO trạm BÁC ÁI 2; - Cắt FCO 473NS-7/246/17	179
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÀ RẬU 1, BÀ RẬU 2, BÀ RẬU 4 và BÀ RẬU 5	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
07/11/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110 kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu - Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/175	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/156/99 đến trụ 476TC/156/124. - Nhánh rẽ từ trụ: 476TC/156/123, 476TC/156/125. 	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	

07/11/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/70/01 đến trụ 472NH/70/94	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/505 đến trụ 473NH/750	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	6:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A	
	6:45	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187	
7:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
7:15	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61		

07/11/2025 Thứ sáu	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: REC 471NT1/37/B137A/02, LBF 471NT1-7/37/B120	5
	7:30	16:30	TN	Đội QLD Thuận Nam	Vệ sinh bảo trì mối nối lều trung áp, thay bulon đả ri sét (SCTX)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-476NP/32 đến trụ 478NP-476NP/39, từ trụ 478NP-476NP/53 đến trụ 478NP-476NP/59	Xã Thuận Nam	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 476NP/477NP-1/03: Đang mở; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang mở; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/478NP/108 đang mở; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108; - Kiểm tra LBS 473NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187: Đang mở; - Cắt DS 473NT1-1/37/B187	65
	7:30	16:30	NP					- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP-1/61: Đang mở; - Cắt DS 478NP-2/61	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lều và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 473NS (SCTX)	Lưới điện trạm BÁC ÁI 3	Xã Bác Ái Đông	Cắt FCO trạm BÁC ÁI 3	50
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 471NS, 472NS: Từ trụ 471NS/01 đến trụ 471NS/169, từ trụ 472NS/02 đến trụ 472NS/51 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối đường dây trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	

08/11/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
09/11/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
10/11/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 122		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến: 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/54 đến trụ 475TC-478TC/86	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/140 đến trụ 476TC/31/155	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: CÀ ĐÚ 9, CÀ ĐÚ 4	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TÂN 3, MỸ TÂN 4	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 472TC, 474TC: Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/305A/01 đến trụ 478NP/305A/44	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	

10/11/2025 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/45 đến trụ 471NS/56	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/243 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải hạ áp	Các tuyến: 471NH, 473NH, 476NH và 475DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
11/11/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/01 đến trụ 476TC/31/62 và nhánh rẽ 476TC/31/55	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/149 đến trụ 475TC/158	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (cầu rô)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/25	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	

11/11/2025 Thứ ba	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/227	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/340/49 đến trụ 478NP/340/85	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/304 đến trụ 472NS/350	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới hạ áp tuyến 471NS (SCTX)	Lưới điện trạm TÂM NGÂN 5	Xã Lâm Sơn	- Cắt FCO trạm TÂM NGÂN 5; - Cắt LBF 471NS-7/163/B61	95
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/08 đến trụ 473NS/130 và các nhánh rẽ	Xã Bác Ái	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 475DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
12/11/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 212 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐG Hanbaram 2 (KH): Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐG Habaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 ĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, 172 ĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 NMĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (khách hàng); - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22). 		Không cắt điện lưới	

12/11/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/A01 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/110/12, từ trụ 473TC/88/B01 đến trụ 473TC/88/B15	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (cầu rổ)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/25/01 đến trụ 472NH/191/25/12	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm đường dây, TBA và tình hình vận hành tủ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rổ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/340/56 đến trụ 478NP/340/85, từ trụ 478NP/340/56/47A đến trụ 478NP/340/56/47A/71	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/350 đến trụ 472NS/415	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	

12/11/2025 Thứ tư	8:45	14:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, khắc phục cáp xuất, xoay hướng và làm kín thùng trạm biến áp để đảm bảo vận hành an toàn	Tại trạm PHƯỚC BÌNH 11	Xã Bắc Ái Tây	- Cắt FCO trạm PHƯỚC BÌNH 11; - Cắt LBF 472NS-7/601	55
	9:15	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Khắc phục kẹt hotline trạm biến áp	Tại trạm BẠC RÂY 3	Xã Bắc Ái Tây	Cắt LBF 472NS-7/695	27
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ hạ áp	Các trạm: ÁN ĐẠT 2, ÁN ĐẠT 9, ÁN ĐẠT 15 và BÌNH NGHĨA	Xã: Thuận Bắc, Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
13/11/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 ĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 ĐMT. Phước Hữu Điện Lực 1. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A25	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/168	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (cầu rô)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/25/01 đến trụ 472NH/191/25/12	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	

13/11/2025 Thứ năm	18:00	22:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 476NP, 478NP: Từ trụ 478NP/476NP/70 đến trụ 478NP/476NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/95/02 đến trụ 477NT1/95/87	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/39 đến trụ 477NT1/119	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/38	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/486 đến trụ 472NS/530. - Lưới hạ áp trạm: PHƯỚC BÌNH 2, PHƯỚC BÌNH 3.	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 471NS (SCTX)	Lưới điện trạm TÂM NGÂN 7	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TÂM NGÂN 7	18
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/01 đến trụ 477NS/60 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Son nền trụ trung áp	Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/24 đến trụ 476NH/150	Xã: Thuận Bắc, Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
14/11/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngự (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Hồ Bàu Ngự; - Đường dây 110kV 173 Hồ Bàu Ngự - 171 Hồ Núi Một 1 (KH): Từ trụ công lộ 173 ĐMT Hồ Bàu Ngự đến trụ công lộ 171 ĐMT Hồ Núi Một 1.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	

14/11/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B07/16 đến trụ 478TC/170/B07/27	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B01 đến trụ 478TC/170/B23	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến: 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/58 đến trụ 472NH/474NH/118	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG 5, MỸ PHONG 8	Xã Vinh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/143 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm VĨNH TRƯỜNG từ 50kVA thành 2x50kVA (SCTX)	Tại trụ 477NT1/95/59	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm VĨNH TRƯỜNG	109
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/08 đến trụ 477NT1/95/64 và đường dây hạ áp trạm TỬ THIÊN	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: PHƯỚC BÌNH 14, PHƯỚC BÌNH 15 và BỐ LANG	Xã Bắc Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 472NS (SCTX)	Lưới điện trạm BỐ LANG	Xã Bắc Ái Tây	- Cắt FCO trạm BỐ LANG; - Cắt LBF 472NS-7/581/A01	16
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: AN ĐẠT 2, AN ĐẠT 11 và AN ĐẠT 14	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

15/11/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
16/11/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
17/11/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/26A đến trụ 473TC/26A/05, từ trụ 473TC/26A đến trụ 473TC/81	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	- Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/138/06 đến trụ 471NH/138/29. - Nhánh rẽ từ trụ: 471NH/138/17, 471NH/138/24.	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/91/01 đến trụ 472NH/91/11, từ trụ 472NH/118/04 đến trụ 472NH/118/12	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	

17/11/2025 Thứ hai	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TÂN 6, MỸ TÂN 8	Xã Vinh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha phụ tải hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:30	16:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm TỰ DỪNG BOM 2 từ 3x15kVA thành 3x25kVA, thay cáp hạ áp và bổ sung hệ thống nối đất tại trạm (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/10	Xã Cà Ná	Cắt và tháo hotline FCO trạm TỰ DỪNG BOM 2	2
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 473NS (SCTX)	Lưới điện trạm MA TY	Xã Bác Ái	Cắt FCO trạm MA TY	114
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/60 đến trụ 477NS/142 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÀ RẬU 1, BÀ RẬU 2, BÀ RẬU 4 và BÀ RẬU 5	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
18/11/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

18/11/2025 Thứ ba	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110 kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 46A(119A)/15 đến trụ công lộ 172 TBA Ninh thuận 1; - Đường dây 110kV 172 ĐMT.Hồ Bàu Ngự - 171 ĐG. Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/15 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 ĐMT. Hồ Bàu Ngự: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171 Ninh Thuận 1.		Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/138/B15 và nhánh rẽ 473TC/138/B08	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/138	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/125/B01 đến trụ 474NH/125/B60	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/466 đến trụ 473NH/505	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/95 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94	

18/11/2025 Thứ ba	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/425 đến hết tuyến	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/142 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối đường dây trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
19/11/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 ĐMT. Hồ Bàu Ngứ - 171 ĐG. Chính Thắng: Từ trụ 53A(126A) đến trụ 62A(135A); - Đường dây 110kV 172 ĐG. Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53A(126A) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 ĐG Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12A); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ 63A (T12A) đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C).		Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/171	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (cầu Isuzu)	Trạm: THỐNG NHẤT, LÊ VĂN DUYỆT	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

19/11/2025 Thứ tư	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/244 đến trụ 472NH/272	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG, MỸ PHONG 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 472TC, 474TC: Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay MBA 15kVA pha C trạm ĐĐ TỪ THIÊN 4	Tại trụ 473NT1/72	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐĐ TỪ THIÊN 4	1
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/06 đến trụ 473NT1/94	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/400 đến trụ 472NS/425	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, khắc phục cáp xuất trạm biến áp	Tại trạm PHƯỚC TÂN 11	Xã Bắc Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha hạ áp các trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
20/11/2025 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 ĐMT. Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 ĐMT Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 Ninh Phước 2 đến trụ T36; - Đường dây 110kV 171 ĐMT Phước Ninh - 171 ĐMT Phước Minh: Từ trụ T36 đến trụ T54.		Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	

20/11/2025 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/16	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (cầu Isuzu)	Trạm: NGÔ GIA TỰ 1, NGÔ GIA TỰ 4	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 11, THÁI AN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô KHoPC)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: NHỊ HÀ 6, NHỊ HÀ 8 và NHỊ HÀ 13	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/360 đến trụ 472NS/400	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/130 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã: Bác Ái, Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: ĐÀU SUỐI 2, TẬP LÁ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	

21/11/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (cầu Isuzu)	Trạm: NGÔ GIA TỰ 3, NHÀ VĂN HÓA	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: NINH CHỦ 1, TRƯỜNG CHINH H1	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 12, MỸ TUỜNG 13	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tủ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/105 đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	

21/11/2025 Thứ sáu	8:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất tại trạm và thay 01 MBA pha B 15kVA cháy dầu tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 2	Tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/239/14	1
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA và đo điện trở đất tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 4	Tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 4	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/239/60	2
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA và đo điện trở đất tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 5	Tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 5	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/239/84	0
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/300 đến trụ 472NS/360	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 472NS (SCTX)	Lưới điện trạm PHƯỚC HÒA 1	Xã Bắc Ái Tây	Cắt FCO trạm PHƯỚC HÒA 1	97
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 475NS: Từ trụ 475NS/61 đến trụ 475NS/476TC/165 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: ĐẦU SUỐI 3, MA TRAI	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
22/11/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
23/11/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
24/11/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

24/11/2025 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A86 đến trụ 476TC/37/A162 và nhánh rẽ 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (cầu Isuzu)	Trạm: NGÔ GIA TỰ 6, TRẦN QUANG DIỆU R1	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm: ĐÔ VINH 7, ĐÔ VINH 9 và ĐÔ VINH 12	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: YÊN NINH R1, YÊN NINH R2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: THÔN GIÁ 2, THÔN GIÁ 3, PHƯỚC HÀ và LÀ A	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: HÒA SON, HÒA SON 2	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	12:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP, BA THÁP 2 và BA THÁP 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
25/11/2025 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 ĐMT Thuận Nam 19 - 171 ĐMT BIM: Từ trụ 56 (T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 ĐMT BIM - 172 ĐMT Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19 (KH); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171 và 172 ĐMT Adani Phước Minh (KH).		Không cắt điện lưới	

25/11/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/74/02 đến trụ 475TC/74/23	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/39/A01 đến trụ 475TC/39/A12, từ trụ 475TC/39/B01 đến trụ 475TC/39/B15	Phường: Bảo An, Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Trạm: TRẦN QUANG ĐIỀU R1, TRẦN QUANG ĐIỀU R2	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến: 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/157 đến trụ 472NH-474NH/197 và các nhánh rẽ	Phường: Ninh Chữ, Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20, từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10, từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯỜNG và từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	

25/11/2025 Thứ ba	6:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A	
	6:45	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187	
	7:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01	
	7:15	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61	
	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBF 471NT1-7/37/B76B, LBF 471NT1-7/37/B76A, LBF 471NT1-7/37/B120	5
	7:30	16:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì mối nối lều trung áp, thay bulon đà ri sét (SCTX)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-476NP/04 đến trụ 478NP-476NP/07, từ trụ 478NP-476NP/09 đến trụ 478NP-476NP/30	Xã Thuận Nam	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 476NP/477NP-1/03: Đang mở; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang mở; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/478NP/108 đang mở; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108; - Kiểm tra LBS 473NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187: Đang mở; - Cắt DS 473NT1-1/37/B187	65
7:00	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP-1/61: Đang mở; - Cắt DS 478NP-2/61		

25/11/2025 Thứ ba	7:45	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới hạ áp tuyến 477NS (SCTX)	Lưới điện trạm THẠCH HÀ 1	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm THẠCH HÀ 1	213
	13:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới hạ áp tuyến 477NS (SCTX)	Lưới điện trạm THẠCH HÀ 2	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm THẠCH HÀ 2	221
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP 4, BA THÁP 5 và BA THÁP 6	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
26/11/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ 13(86); - Đường dây 110kV 172 ĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 248 đến trụ công lộ 172 Tháp Chàm.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/141 đến trụ 471TC/192	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B01/01 đến trụ 477TC/166/B01/18	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Trạm: ĐÀI SƠN 3, ĐÀI SƠN 7	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (cầu rô)	Trạm: TRI THỦY 3, TRI THỦY 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp	Các trạm: VĂN SƠN 1, TRUNG TÂM 3 và TRỊNH HOÀI ĐỨC R1	Phường: Ninh Chữ, Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô KHoPC)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	

26/11/2025 Thứ tư	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11, từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19, từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15 và từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: GỖ CÀ, GỖ CÀ 2, HIẾU THIÊN, VỤ BÓN 2 và VỤ BÓN 7	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TRIỆU PHONG 4, TRIỆU PHONG 7 và TRIỆU PHONG 8	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/01 đến trụ 475DL/216 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
27/11/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/139 đến trụ 471NH/156 và nhánh rẽ từ trụ 471NH/153	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/153 đến trụ 475TC/171	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Trạm: ĐÀI SƠN 3, ĐÀI SƠN 7	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (cầu rổ)	Các trạm: DƯ KHÁNH 2, KHÁNH SƠN và KHÁNH SƠN 3	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	

27/11/2025 Thứ năm	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (cầu rồ)	Trạm: KHÁNH NHƠN 2, KHÁNH NHƠN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ	Tuyến 472TC, 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72, từ trụ 472TC/41/25A/04 đến trụ 472TC/41/25A/21 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:30	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất tại trạm và thay 01 MBA pha B 15kVA cháy dầu tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 9 (SCTX)	Tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 9	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/239/210	1
	10:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA và đo điện trở đất tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 11 (SCTX)	Tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 11	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/239/272	1
	13:30	16:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi MBA hỏng và các phụ kiện tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 13 (SCTX)	Tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 13	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 475NP-7/239/337	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TRIỆU PHONG 5, TRIỆU PHONG 11 và HẠNH TRÍ 6	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/67/01 đến trụ 471DL/67/46 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
28/11/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/01 đến trụ 471TC/73/15	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

28/11/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến: 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/93 đến trụ 475TC-478TC/116	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm: AN XUÂN 2, AN XUÂN 5 và AN XUÂN 11	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/15 đến trụ 472NH/191/27	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỒNG 14, MỸ TUỒNG 15	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/01 đến trụ 477NT1/38	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 471NT1: Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 477NT1/37	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1	
	8:00	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới hạ áp tuyến 477NS (SCTX)	Lưới điện trạm MA NỐI 1	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm MA NỐI 1	125
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới điện hạ áp tuyến 477NS (SCTX)	Lưới điện trạm HÀ DÀI 2	Xã Anh Dũng	Cắt LBF 477NS-7/262/02	163
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/217 đến trụ 475DL/338 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
29/11/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

30/11/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm biến áp thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
------------------------	-------	-------	----	------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------	--

Lưu ý: Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa, các Đội quản lý điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

	MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 10	0,489	155,961	0,862	
2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 11	0	1,940	0,004	
3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 11 = (1) + (2)	0,489	157,901	0,866	
4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 11	2,347	242,917	2,255	
SO SÁNH (%) = (3)/(4)	20,825	65,002	38,396	207.047

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân

**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên**

Nơi nhận:

- Các Đội quản lý điện, Văn phòng Công ty,
Phòng An toàn, Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa
(nhận qua mạng nội bộ);
- Lưu: Điều độ (V.Hải.01).