

Số: 396/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 09 năm 2025

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 40 NĂM 2025

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2025 đến chủ nhật ngày 05 tháng 10 năm 2025

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
29/9/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ sau REC 476TC/32A	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/138/B15	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

29/9/2025 Thứ hai	7:00	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/TTTND Ninh Thuận	Dựng trụ hạ áp các trạm: AN NHƠN, PHƯỚC NHƠN 3 và PHƯỚC NHƠN 5 (SCL)	Tại các trụ: ANhơn/A05/A01 PNhơn 3/A08/A03 và PNhơn 5/C03/B01	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Son máy biến áp ri sét và vệ sinh bảo trì, làm kín trạm biến áp, khắc phục tồn tại trạm ĐĐ VĨNH HẢI 7 ngăn ngừa sự cố (SCTX)	Tại trạm ĐĐ VĨNH HẢI 7	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/385	Khách hàng: Công ty TNHH Phan Rang Xanh	1
	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Son máy biến áp ri sét và vệ sinh bảo trì, làm kín trạm biến áp, khắc phục tồn tại trạm VĨNH HY 5 ngăn ngừa sự cố (SCTX)	Tại trạm VĨNH HY 5	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VĨNH HY 5	Khách hàng: Công ty TNHH Phan Rang Xanh, Trạm Kiểm lâm Thái An - Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Núi Chúa	2
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Cầu rổ)	Từ trụ 474NH/278 đến trụ 474NH/306	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rổ)	Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rổ)	Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Công ty TNHH tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2	Cải tạo lưới hạ áp trạm VẠN PHƯỚC 4 (ĐTXD)	Đọc lưới trạm VẠN PHƯỚC 4	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm VẠN PHƯỚC 4	Một phần thôn Vạn Phước - xã Ninh Phước	207
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối trung áp	Các tuyến: 471NP, 472NP, 475NP và 477NP	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, khắc phục đúc bê tông móng trụ trạm bị nứt tại trạm TÔM SƠN HẢI 13 (SCTX)	Tại trụ trạm TÔM SƠN HẢI 13	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/95	Khách hàng: Võ Thành Long	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TRÀ GIANG 3, TRÀ GIANG 11 và TRÀ GIANG 13	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

29/9/2025 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Son lại số trụ lưới điện hạ áp (SCTX)	Trạm: SÔNG MỸ 10, TÂN LẬP 12	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: XÓM ĐÈN, HIỆP KIẾT, HIỆP KIẾT 3 và HIỆP KIẾT 4	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
30/9/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/39 đến trụ 475TC/A14	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/110/29	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Dọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Dọc lưới điện tuyến: 471DL, 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/TTTND Ninh Thuận	Đúc móng trụ hạ áp trạm BÁC ÁI 5 (SCL)	Tại trụ: BÁC 5/A02/A04/A03, BÁC 5/A02/A04/A04	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:15	12:00	PR	Đội TCXL & SCD/TTTND Ninh Thuận	Thay trụ hạ áp trạm PHƯỚC NHƠN 3 (SCL)	Tại trụ PNhon 3/A08/A03	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm PHƯỚC NHƠN 3	Một phần thôn Phước Nhơn - xã Xuân Hải	132

30/9/2025 Thứ ba	8:00	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Son máy biến áp ri sét và vệ sinh bảo trì, làm kín trạm biến áp, khắc phục tồn tại trạm MỸ HÒA 10 ngăn ngừa sự cố (SCTX)	Tại trụ trạm MỸ HÒA 10	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/321	Khách hàng: Công ty TNHH Phan Rang Xanh, Trạm Kiểm lâm Thái An - Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Núi Chúa	2
	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Son máy biến áp ri sét và vệ sinh bảo trì, làm kín trạm biến áp, khắc phục tồn tại trạm ĐĐ VĨNH HẢI 5 ngăn ngừa sự cố (SCTX)	Tại trụ trạm ĐĐ VĨNH HẢI 5	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/336	Khách hàng: Công ty TNHH Phan Rang Xanh	1
	7:30	17:00	NH	Công ty Yên Ninh	Nâng cấp dây dẫn lên 3 pha, lắp đặt phụ kiện domino hạ áp thuộc trạm XÓM NẠI 1 (ĐT XD)	Lưới điện hạ áp trạm XÓM NẠI 1	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm XÓM NẠI 1	Một phần khu phố Khánh Sơn - phường Ninh Chữ	122
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Cầu rổ)	Từ trụ 474NH/277/A14/02 đến 474NH/277/A14/08	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rổ)	Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/143 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rổ)	Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Công ty TNHH tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2	Cài tạo lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA (ĐT XD)	Đọc lưới trạm THUẬN HÒA	Xã Ninh Phước	Cắt FCO 472TC-7/71	Một phần thôn Thuận Hòa - xã Ninh Phước	507
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/32 đến trụ 475NP/239/47	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù đang cô lập và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm, đường dây hạ áp các trạm: PHƯỚC ĐIỂM 13, PHƯỚC ĐIỂM 17 và PHƯỚC ĐIỂM 18	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		

30/9/2025 Thứ ba	6:15	17:45	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 477NS/60A tuyến 477NS sang nhận điện tuyến 476TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 475NS/477NS-1/67, LTD 475NS/ 477NS-7/67; Đang đóng; - Đóng LBS 475NS/477NS/67		
	6:30	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 477NS/60A, LTD 477NS-1/60A		
	7:35	15:00	NS	Công ty XLĐ Hà Nội	Căng lại lưới điện trung áp mới cải tạo không đảm bảo vận hành an toàn (ĐTXD)	Tuyến 477NS: Tại khoảng trụ 475NS-477NS/44 - 475NS-477NS/45	Xã Ninh Sơn	- Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01; - Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02 đang cắt; - Cắt DS 473NS/475NS-1/02; - Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt; - Cắt DS 475NS-1/60; - Cắt: LBS 477NS/35, DS 477NS-1/34; - Kiểm tra LTD 477NS-1/60A đang cắt	Một phần thôn: Hạnh Trí 2, La Vang 2; thôn: Triệu Phong, Hạnh Trí 1 - xã Ninh Sơn	2.434
	7:45	12:00	NS	Công ty Hữu Nhơn	Khắc phục LBFCO đầu nhánh và FCO trạm biến áp không đảm bảo vận hành an toàn (ĐTXD)	Tại trụ: 477NS/56/A01, 477NS/56/B02	Xã Ninh Sơn	Cắt và tháo kẹp hotline LBF 477NS-7/56/B01	Kết hợp công tác	
	8:00	11:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Khắc phục dây trung hòa lưới điện hạ áp trạm CỬA QUẢNG SƠN không đảm bảo vận hành an toàn (SCTX)	Tại trụ 475NS-477NS/52	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm CỬA QUẢNG SƠN	Kết hợp công tác	
	8:00	10:00	NS	Công ty Xây lắp Kỹ thuật Hạ tầng Pidi	Khắc phục trụ trạm biến áp nghiêng sau khi cải tạo tuyến 477NS (ĐTXD)	Tại trụ trạm HẠNH TRÍ 2	Xã Ninh Sơn	- Cắt FCO trạm HẠNH TRÍ 2; - Cắt FCO 477NS-7/50	Kết hợp công tác	
	10:00	14:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm định kỳ thiết bị trạm biến áp tuyến 477NS (SCTX)	Tại trụ trạm HẠNH TRÍ 2	Xã Ninh Sơn	- Cắt FCO trạm HẠNH TRÍ 2; - Cắt FCO 477NS-7/50	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 475NS-477NS/44 đến trụ 475NS-477NS/57, từ trụ 477NS/38/04 đến hết nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

30/9/2025 Thứ ba	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mỗi nối đường dây trung áp	Đường dây trung áp các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
01/10/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A51	Phường: Phan Rang, Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:15	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/TTTND Ninh Thuận	Dựng trụ hạ áp trạm: HỘ ĐIỂM 8, HỘ ĐIỂM 9 (SCL)	Từ trụ HDiêm 8/B01 đến trụ HDiêm 8/B06 và trụ HDiêm 9/A04	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Cầu rổ)	Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/25	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		

01/10/2025 Thứ tư	7:30	10:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Son máy biến áp ri sét và vệ sinh bảo trì, làm kín trạm biến áp, khắc phục tồn tại trạm THÁI AN 8 ngăn ngừa sự cố (SCTX)	Tại trạm THÁI AN 8	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm THÁI AN 8	Một phần thôn Thái An - xã Vĩnh Hải	62
	14:00	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Son máy biến áp ri sét và vệ sinh bảo trì, làm kín trạm biến áp, khắc phục tồn tại trạm MỸ PHONG 3 ngăn ngừa sự cố (SCTX)	Tại trạm MỸ PHONG 3	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHONG 3	Một phần thôn Mỹ Phong - xã Thanh Hải; một phần thôn Mỹ Tường 2 - xã Vĩnh Hải	82
	7:30	17:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2	- Tách lưới hạ áp trạm PHƯỚC AN 1 qua trạm PHƯỚC AN 7. - Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC AN 7. (ĐT XD)	- Tại trụ: PAn 1/B01/A02, PAn 1/B01/A04. - Dọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC AN 7.	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm: PHƯỚC AN 1, PHƯỚC AN 7	Một phần thôn Phước An - xã Phước Hậu	374
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 474TC/105 đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, thống kê các mối nối lều trung áp, cây xanh, các nhánh dây mát an toàn đường dây trung hạ áp và tại các trạm biến áp	Các tuyến: 475NP, 477NP, 472NP, 474NP, 476NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	6:45	17:45	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NS/73 tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NS/473NS-2/238/B75, LTD 472NS/473NS-7/238/B75: Đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/238/B75		
	7:00	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NS/73, DS 473NS-1/73		

01/10/2025 Thứ tư	7:45	17:30	NS	Công ty Xây lắp Kỹ thuật Hạ tầng Pidi	Khắc phục các tồn tại lưới điện trung áp không đảm bảo an toàn sau khi cải tạo (ĐTXD)	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/22 đến trụ 473NS/72	Xã Ninh Sơn, Bắc Ái	- Cắt: REC 473NS/20, LTD 473NS-1/20, LTD 473NS-7/20; - Kiểm tra LBS 472NS/ 473NS/149/19, DS 473NS-1/73: Đang cắt; - Cắt DS 472NS/473NS- 1/149/19	Một phần thôn 5 - xã Ninh Sơn; thôn Mã Tiền - xã Bắc Ái	110
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: TRÀ GIANG 1, TRÀ GIANG 2, TRÀ GIANG 4	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm: ĐỘNG THÔNG 2, ĐÀU SUỐI 3	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
02/10/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí ngành LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T163A đến trụ T163A (T01); - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T157A đến trụ công lộ 171 NMĐMT CMX; - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐMT Mỹ Sơn: Từ trụ T167A/T01 đến trụ T04.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí ngành LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ sau LBF 471NH-7/142	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	9:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối trung áp	Đọc lưới tuyến: 471TC, 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

02/10/2025 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:00	12:00	PR	Đội TCXL & SCD/ TTTNĐ Ninh Thuận	Sang dây, thu hồi trụ hạ áp trạm TẤN TÀI (SCL)	Tại trụ TTài/A01/A04	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm TẤN TÀI	Một phần tổ dân phố 27 - phường Phan Rang	217
	7:00	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/ TTTNĐ Ninh Thuận	Đúc móng hạ áp trạm GẠCH TẤN HỘI (SCL)	Tại trụ: GTHỘI/B07, GTHỘI/B08	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:00	11:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 474NH/125/B60 tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 474NH/472NH-2/191/25/12 đang đóng; - Đóng LBS 474NH/472NH/191/25/12		
	7:15	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 474NH/125/B60, DS 474NH-7/125/B60		
	7:30	11:00	NH	Công ty Yên Ninh	Mở bọc trung áp lắp đặt phụ kiện đấu nối trạm biến áp VĂN SƠN 15 dự định di dời (ĐTXD)	Tại trụ 474NH/125/B39	Phường Ninh Chữ	- Kiểm tra DS 474NH-7/125/B60 đang cắt; - Sa thải tải từ DS 474NH-7/125/B60 đến DS 474NH-7/125/B34; - Cắt DS 474NH-7/125/B34	Một phần các khu phố: 2, 3, 4, 8, 11 và 12 - phường Ninh Chữ	2.233
	7:30	17:00	NH	Công ty Yên Ninh	Di dời trạm VĂN SƠN 15 sang đấu nối tại trụ 474NH/125/B39 và tăng công suất trạm (ĐTXD)	Tại trụ 474NH/125/B39	Phường Ninh Chữ	Cắt và tháo hotline FCO trạm VĂN SƠN 15	Một phần khu phố: 2, 11 - phường Ninh Chữ	121
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rổ)	Từ trụ 472NH/191/25/01 đến trụ 472NH/191/25/12	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		

02/10/2025 Thứ năm	7:30	9:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 01 MBA 25kVA bị rỉ dầu thuộc trạm NAM CƯỜNG 4 (SCTX)	Tại trụ trạm NAM CƯỜNG 4	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NAM CƯỜNG 4	Một phần thôn Nam Cường - xã Phước Dinh	25
	9:45	12:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 01 MBA 25kVA bị rỉ dầu thuộc trạm NAM CƯỜNG 5 (SCTX)	Tại trụ trạm NAM CƯỜNG 5	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NAM CƯỜNG 5	Một phần thôn Nam Cường - xã Phước Dinh	24
	13:30	16:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 01 MBA 25kVA bị rỉ dầu thuộc trạm LA CHỮ 3 (SCTX)	Tại trụ trạm LA CHỮ 3	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm LA CHỮ 3	Một phần thôn La Chữ - xã Phước Hữu	117
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rồ)	Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù đang cô lập và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm, đường dây hạ áp các trạm: GỖ CÀ 3, GỖ CÀ 4, NHO LÂM 3 và PHƯỚC NAM 5	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại trụ trạm MT. THÁI THỊNH	Xã Thuận Nam	Cắt: LBS 473NT1/37/B131/02, LTD 473NT1-1/37/B131/02	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Xanh Nghệ An, Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp Thái Thịnh	2
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/227 đến trụ 477NS/230, từ trụ 477NS/234 đến trụ 477NS/235 và từ trụ 477NS/239/01 đến trụ 477NS/239/24	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm PHƯỚC BÌNH 9	Xã Bắc Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/216 đến trụ 475DL/338 và các nhánh rẽ	Xã: Thuận Bắc, Công Hải	Không cắt điện lưới		

03/10/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 66hh, từ trụ 30A đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 01A, từ trụ 01 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471TC/192 đến trụ 471TC/255	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/97 đến trụ 471NH/137	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	9:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối trung áp	Đọc lưới điện các tuyến 476TC, 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/TTTNĐ Ninh Thuận	Thay trụ hạ áp trạm PHỦ HẢ 2 (SCL)	Tại trụ PHẢ 2/A05	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm PHỦ HẢ 2	Một phần tổ dân phố 17 - phường Phan Rang	160

03/10/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/TTTND Ninh Thuận	Dựng trụ hạ áp trạm Mỹ ĐỨC 5 (SCL)	Tại trụ MĐức 5/A05	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp trạm (Cầu rô)	Từ trụ 472NH/191/25/01 đến trụ 472NH/191/25/12	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Công ty Yên Ninh	Nâng cấp dây dẫn lên 3 pha, lắp đặt phụ kiện domino hạ áp thuộc trạm DƯ KHÁNH 1 (ĐTXD)	Lưới điện hạ áp trạm DƯ KHÁNH 1	Phường Ninh Chữ	Cắt LBF 472NH-7/117/01	Một phần khu phố Khánh Tân - phường Ninh Chữ	173
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TU, TI trạm MT. THÀNH AN	Tại trạm MT. THÀNH AN	Xã Ninh Hải	Cắt LBFCO và tháo hotline trạm MT. THÀNH AN	Khách hàng: Công ty TNHH TMXDTH Thành An	1
	13:30	17:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TU, TI trạm MT. BÌNH QUAN	Tại trạm MT. BÌNH QUAN	Xã Ninh Hải	Cắt LBFCO và tháo hotline trạm MT. BÌNH QUAN	Khách hàng: Công ty TNHH Bình Quan Ninh Thuận	1
	7:30	11:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Tách một phần phụ tải trạm MỸ TUỜNG 13 sang trạm MỸ TUỜNG 20, vệ sinh, bảo trì làm kín trạm biến áp MỸ TUỜNG 13 (SCTX)	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TUỜNG 13, MỸ TUỜNG 20	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ TUỜNG 13	Một phần thôn Mỹ Tường 2 - xã Vĩnh Hải	89
	7:45	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt FCO trạm MỸ TUỜNG 20	Trạm chưa có phụ tải	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối trung áp	Các tuyến: 471NT1, 473NT1, 477NT1 và 478NP	Xã: Thuận Nam, Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù đang cô lập và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm, đường dây hạ áp các trạm: CÀ NÁ 4, CÀ NÁ 5, CÀ NÁ 10, PHƯỚC ĐIÊM 13 và PHƯỚC ĐIÊM 18	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		

03/10/2025 Thứ sáu	8:00	9:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm PHẠM THỊ NGHĨA	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/67	Khách hàng: Phạm Thị Nghĩa	1
	9:30	11:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TÔM ĐẮC THẮNG	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/32	Khách hàng: Công ty Cổ phần Thủy sản Mũi Dinh	1
	13:45	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN TÂM	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/137	Khách hàng: Nguyễn Văn Tâm	1
	15:10	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRẦN VĂN DŨNG	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TRẦN VĂN DŨNG	Khách hàng: Trần Văn Dũng	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/532 đến trụ 472NS/560. - Trạm: PHƯỚC BÌNH 4, PHƯỚC BÌNH 5.	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp và sơn nền trụ trung áp tuyến 478DL	Tuyến 478DL: Từ trụ 476NH/271/91/01 đến trụ 476NH/271/91/70	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
04/10/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
05/10/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:15	17:15	NH	Đội TCXL & SCD/TTTND Ninh Thuận	Lắp phụ kiện sang dây hạ áp trạm NINH CHỮ 1 (SCL)	Từ trụ NChữ 1/B08 đến trụ NChữ 1/B08/A01, từ trụ NChữ 1/B03 đến trụ NChữ 1/B03/A05	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm NINH CHỮ 1	Một phần khu phố Ninh Chữ 2 - phường Ninh Chữ	129
	6:30	17:45	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NS/113/01 tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NS/473NS-2/238/B75, LTD 472NS/473NS-7/238/B75: Đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/238/B75		
	6:45	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt REC 473NS/113/01		
	7:35	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau DS 473NS-1/112 tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS			- Cắt: REC 473NS/73, DS 473NS-1/73; - Cắt DS 473NS-1/112	Xã: Bác Ái Đông, Bác Ái (trừ các thôn: Trà Co 1, Trà Co 2 và Mã Tiên) mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ 35 đến 7 giờ 50. + Lần 2: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30.	3.477
7:50	16:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng REC 473NS/113/01			

05/10/2025 Chủ nhật	7:35	17:30	NS	Công ty Xây lắp Kỹ thuật Hạ tầng Pidi	Khắc phục các tồn tại lưới điện trung áp mới cải tạo (ĐTXD)	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/74 đến trụ 473NS/111	Xã Bác Ái	- Cắt: REC 473NS/73, DS 473NS-1/73; - Kiểm tra DS 473NS- 1/112 đang cắt	Thôn: Trà Co 1, Trà Co 2 - xã Bác Ái	317
------------------------	------	-------	----	---	---	---	-----------	--	---	-----

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 39	0,490	126,874	0,658	
2	ĐỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 40	0,000	14,027	0,036	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 40 = (1) + (2)	0,490	140,901	0,694	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 40	1,969	203,846	1,892	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	24,868	69,121	36,656	206.466

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhân:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).