

Số: 846/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2025

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 01 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2025 đến chủ nhật ngày 04 tháng 01 năm 2026

| Ngày | Thời gian | | Đơn vị quản lý vận hành | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Phạm vi mất điện | Số lượng KH mất điện |
|-----------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | Bắt đầu | Kết thúc | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 29/12/2025 Thứ hai | 7:00 | 17:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV | Kiểm tra nghiệm thu khối lượng thi công Gói thầu 6.1 Công trình Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm | Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm | | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 12:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ Thao tác lưu động | <ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra thiết bị định kỳ;- Kiểm tra Accu định kỳ;- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời;- Vệ sinh khuôn viên trạm;- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC;- Kiểm tra hệ thống UPS. | TBA 110kV Tháp Chàm | Phường Đô Vinh | Không cắt điện lưới | | |
| | 13:30 | 17:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ Thao tác lưu động | <ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra thiết bị định kỳ;- Kiểm tra Accu định kỳ;- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời;- Vệ sinh khuôn viên trạm;- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. | TBA 110kV Ninh Sơn | Xã Ninh Sơn | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty) | Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A21 đến trụ 476TC/37/A21/11, từ trụ 476TC/37/A69 đến trụ 476TC/37/A69/19 | Phường Đô Vinh | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|----|---------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|-------|
| 29/12/2025 Thứ hai | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Hino) | Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/04 đến trụ 475TC-478TC/85 | Phường: Đô Vinh, Bảo An | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo nhiệt độ mối nối trung hạ áp | Đọc tuyến 471TC | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |
| | 19:00 | 22:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đọc tuyến 478TC | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 11:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Lắp cùm chống gãy cáp CX, nắp chụp LA, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp trạm, xử lý MBA rỉ dầu, khắc phục tiếp đất tại trạm và thay dây cháy trạm HÀ RỒ 1 (SCTX) | Tại trụ 474NH/125/B28/19/07/01 | Phường Ninh Chữ | Cắt và tháo hotline FCO trạm HÀ RỒ 1 | Một phần khu phố: 6, 10 - phường Ninh Chữ | 539 |
| | 13:30 | 17:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Khắc phục tồn tại tiếp đất trạm TRI THỦY 8 và tại các trụ: MAn 12/A03, DKhánh 7/B07/A02/A02 và YNinh H1/A11 (SCTX) | Tại các trụ: 472NH/77/02, MAn 12/A03, DKhánh 7/B07/A02/ A02 và YNinh H1/A11 | Xã Ninh Hải; phường: Ninh Chữ, Đông Hải | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 11:30 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô) | - Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/04 đến trụ 471NH/04/05. - Lưới hạ áp trạm PHƯỜNG CỤU 11. | Xã Ninh Hải | Không cắt điện lưới | | |
| | 13:30 | 17:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô) | Trạm: YÊN NINH H1, YÊN NINH H2 | Phường Ninh Chữ | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 12:00 | NP | Tổ quản lý kỹ thuật | Di dời đường dây trung áp tuyến 474TC theo kiến nghị do nằm trong đất khách hàng (SCTX) | Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/77A đến trụ 474TC/103/78 | Xã Phước Hữu | Cắt LBF 474TC-7/103/50 | Một phần thôn Hoài Trung; các thôn: Thái Giao, Thái Hòa, Như Bình, Như Ngọc và Đá Trắng - xã Phước Hữu | 2.049 |
| | 13:30 | 17:00 | NP | Tổ quản lý kỹ thuật | Thu hồi trụ trung áp (SCTX) | Tuyến 474TC: Tại trụ 474TC/103/78 | Xã Phước Hữu | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|----|---|---|---|---------------|---|---|-----|
| 29/12/2025 Thứ hai | 7:30 | 17:00 | NP | Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2 | Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC KHÁNH (ĐT XD) | Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC KHÁNH | Xã Ninh Phước | Cắt FCO trạm PHƯỚC KHÁNH | Một phần thôn Phước Khánh - xã Ninh Phước | 346 |
| | 8:00 | 11:30 | TN | Tổ quản lý kỹ thuật | - Vệ sinh bảo trì trạm và sơn MBA ri sét trạm TỪ THIÊN 3. - Thay 03 bộ FCO tại trụ 473NT1/136. (SCTX) | Từ trụ 473NT1/136 đến trụ 473NT1/136/02 | Xã Phước Dinh | Cắt và tháo hotline FCO 473NT1-7/136 | Khách hàng: Tu Thanh Tuấn | 1 |
| | 13:30 | 15:00 | TN | Tổ quản lý kỹ thuật | Vệ sinh bảo trì trạm, thay cùm ống ri sét và bổ sung nối đất trạm TỪ THIÊN 17 (SCTX) | Tại trụ 477NT1/118/15 | Xã Phước Dinh | Cắt FCO trạm TỪ THIÊN 17 | Khách hàng: Huỳnh Văn Phi | 1 |
| | 15:30 | 17:00 | TN | Tổ quản lý kỹ thuật | Vệ sinh bảo trì trạm và sơn máy biến áp ri sét trạm TỪ THIÊN 22 (SCTX) | Tại trụ 473NT1/169/01 | Xã Phước Dinh | Cắt FCO 473NT1-7/169 | Khách hàng: Trần Thị Yên Vân | 1 |
| | 8:00 | 12:00 | TN | Tổ quản lý kỹ thuật | Thay 01 bộ LBS bị hỏng (SCTX) | Tại trụ 471NP/475NP/16/08 | Xã Thuận Nam | - Kiểm tra LTD 471NP/475NP-1/16/08 đang cắt; - Cắt LTD 471NP/475NP-7/16/08 | Không mất điện khách hàng | |
| | 14:00 | 16:00 | TN | Tổ quản lý kỹ thuật | Thay TU cấp nguồn cho tủ điều khiển (SCTX) | Tại trụ 471NT1/37/B83 | Xã Phước Dinh | - Kiểm tra LBS 471NT1/37/B83 đang cắt; - Cắt: DS 471NT1-1/37/B83, LTD 473NT1/471NT1-7/93/A69 | Không mất điện khách hàng | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Tổ quản lý kỹ thuật | Đào lỗ móng, đúc móng trụ để thay trụ đơn bằng trụ đôi dùng lưới hạ áp trạm SÔNG MỸ 6 và đỡ lưới hạ áp trạm SÔNG MỸ 12 (SCTX) | Tại trụ SMỹ 12/C08 dự định | Xã Ninh Sơn | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------|-----------------------|---|---|------------------|---------------------|--|--|
| 29/12/2025 Thứ hai | 8:00 | 17:00 | NS | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện trung áp | Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS/60 đến trụ 475NS/91 | Xã Ninh Sơn | Không cắt điện lưới | | |
| | 8:00 | 17:00 | TB | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây hạ áp | Trạm: ĐẦU SUỐI 3, MA TRAI | Xã Công Hải | Không cắt điện lưới | | |
| 30/12/2025 Thứ ba | 7:00 | 17:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra nghiệm thu khối lượng thi công Gói thầu 6.1 Công trình Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm | Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm | | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 12:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ Thao tác lưu động | - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. | TBA 110kV KCN Du Long | Xã Thuận Bắc | Không cắt điện lưới | | |
| | 13:30 | 17:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ Thao tác lưu động | - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. | TBA 110kV Ninh Hải | Xã Ninh Hải | Không cắt điện lưới | | |
| | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ Thao tác lưu động | Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm | TBA 110kV Ninh Hải | Xã Ninh Hải | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty) | Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B07/18 đến trụ 477TC/166/B07/27 | Phường Phan Rang | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Hino) | Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/85 đến trụ 475TC-478TC/118 | Phường Bảo An | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|----|---|---|---|-----------------|-----------------------------------|---|-----|
| 30/12/2025 Thứ ba | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo nhiệt độ môi nổi trung hạ áp | Đọc tuyến 471DL | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |
| | 19:00 | 22:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đọc tuyến 478TC | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 11:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Son MBA, giá treo MBA, đà dừng sứ treo, gắn nắp chụp LA, quấn băng keo cọc sứ hạ và thay dây cháy đầu nhánh trạm BOM TÂN AN (SCTX) | Tại trụ 472NH/70/31/01 | Xã Ninh Hải | Cắt FCO 472NH-7/70/31 | Khách hàng: Trần Ngà | 1 |
| | 13:30 | 17:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Son MBA, giá treo MBA, đà đỡ LA, thùng trạm, gắn nắp chụp LA, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp trạm, xử lý MBA rỉ dầu và thay dây cháy trạm TÀU THUYỀN KHÁNH HỘI (SCTX) | Tại trụ 472NH/70/30/05 | Xã Ninh Hải | Cắt FCO trạm TÀU THUYỀN KHÁNH HỘI | Khách hàng: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Đạo Long | 1 |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rồ) | Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/42 | Phường Đông Hải | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 11:30 | NP | Tổ quản lý kỹ thuật | Sang dây hạ áp trạm VĨNH THUẬN 6 từ trụ hạ áp qua trụ trung áp và thu hồi trụ hạ áp (SCTX) | Trụ VThuận 6/B05 (trụ 478NP/95/03/07/01/14) | Xã Ninh Phước | Cắt FCO trạm VĨNH THUẬN 6 | Một phần thôn 3 - xã Ninh Phước | 69 |
| | 13:30 | 17:00 | NP | Tổ quản lý kỹ thuật | Vệ sinh bảo trì, thay co ống bê trạm VẠN PHƯỚC 8 (SCTX) | Tại trạm VẠN PHƯỚC 8 | Xã Ninh Phước | Cắt FCO trạm VẠN PHƯỚC 8 | Một phần thôn Vạn Phước - xã Ninh Phước | 150 |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ) | Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ | Xã Phước Hữu | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2 | Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC KHÁNH 2 (ĐTXD) | Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC KHÁNH 2 | Xã Ninh Phước | Cắt FCO trạm PHƯỚC KHÁNH 2 | Một phần thôn Phước Lợi - xã Ninh Phước | 322 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------------|---|--|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 30/12/2025 Thứ ba | 8:00 | 17:00 | TN | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây trung hạ áp | - Tuyến 475NP: Từ trụ 477NP/195/46/A17 đến trụ 477NP/195/46/A50. - Lưới hạ áp trạm MUỐI CÀ NÁ 2. | Xã Cà Ná | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:45 | 16:00 | NS | Tổ quản lý kỹ thuật | Thay trụ đơn bằng trụ đôi dùng lưới hạ áp trạm SÔNG MỸ 6 và đỡ lưới hạ áp trạm SÔNG MỸ 12 (SCTX) | Tại trụ SMỹ 12/C08 hiện hữu và dự định | Xã Ninh Sơn | Cắt FCO trạm: SÔNG MỸ 6, SÔNG MỸ 12 | Một phần thôn 2 - xã Ninh Sơn | 421 |
| | 8:00 | 17:00 | TB | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây hạ áp | Các trạm: BA THÁP, BA THÁP 2 và BA THÁP 3 | Xã Thuận Bắc | Không cắt điện lưới | | |
| 31/12/2025 Thứ tư | 7:30 | 12:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ Thao tác lưu động | - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. | TBA 110kV Ninh Thuận 1 | Xã Phước Dinh | Không cắt điện lưới | | |
| | 13:30 | 17:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ Thao tác lưu động | - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. | TBA 110kV Ninh Phước | Xã Thuận Nam | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty) | - Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B07/18 đến trụ 477TC/166/B07/27. - Nhánh rẽ từ trụ: 477TC/166/B07/24, 477TC/166/B07/25. | Phường Phan Rang | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty) | Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/118 đến trụ 475TC-478TC/139 | Phường Bảo An | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo nhiệt độ mối nối trung hạ áp | Đọc tuyến 475TC | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|----|---|---|--|-----------------|------------------------|--|-----|
| 31/12/2025 Thứ tư | 19:00 | 22:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp | Doc tuyến 473TC | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |
| | 8:00 | 11:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Son MBA, giá treo MBA, quần băng keo cọc sứ hạ và làm kín ống cáp trạm NGUYỄN MINH TRÍ (SCTX) | Tại trụ 473NH/271/02 | Xã Vĩnh Hải | Cắt FCO 473NH-7/271/01 | Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Thành Vũ | 1 |
| | 13:30 | 17:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Thay vành, son MBA, giá treo MBA, quần băng keo cọc sứ hạ và làm kín ống cáp trạm MỸ HÒA 4 (SCTX) | Tại trụ 473NH/267A/04/03 | Xã Vĩnh Hải | Cắt FCO trạm MỸ HÒA 4 | Một phần thôn Mỹ Hòa - xã Vĩnh Hải | 61 |
| | 7:30 | 11:30 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô) | Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/277/A01 đến trụ 474NH/277/A14 | Phường Đông Hải | Không cắt điện lưới | | |
| | 13:30 | 17:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô) | Lưới hạ áp các trạm: ĐÔNG HẢI 2, ĐÔNG HẢI 7 và ĐÔNG HẢI 15 | Phường Đông Hải | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô) | Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ | Xã Ninh Phước | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô) | Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ | Xã Ninh Phước | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 15:00 | NP | Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2 | Lắp dây hỗ trợ chống rơi dây trung thế (ĐTXD) | Từ trụ 472TC/256/02 đến trụ 472TC/256/07 | Xã Phước Dinh | Cắt LBF 472TC-7/256/01 | Một phần thôn Nam Cương - xã Phước Dinh | 141 |
| | 8:00 | 17:00 | TN | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây hạ áp | Các trạm: THIÊN ĐỨC 1, THIÊN ĐỨC 2, THIÊN ĐỨC 3 và HIẾU THIÊN | Xã Thuận Nam | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|------------------------|--|---|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----|
| 31/12/2025 Thứ tư | 9:00 | 17:00 | NS | Tổ quản lý kỹ thuật | Đào lỗ, gia cố móng trụ đỡ lưới trung hạ áp không đảm bảo vận hành do thi công mương thoát nước đường tỉnh lộ khu vực xã Bắc Ái Tây (SCTX) | Tại trụ 472NS/675 | Xã Bắc Ái Tây | Cắt LBF 472NS-7/643 | Thôn Bạc Rây 1 - xã Bắc Ái Tây | 133 |
| | 9:00 | 17:00 | NS | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang, vệ sinh bảo trì lưới điện hạ áp (SCTX) | Trạm BỒ LANG và dọc lưới hạ áp | Xã Bắc Ái Tây | Cắt LBF 472NS-7/581/A01 | Một phần thôn Bó Lang - xã Bắc Ái Tây | 19 |
| | 8:00 | 17:00 | TB | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây hạ áp | Các trạm: BA THÁP 4, BA THÁP 5 và BA THÁP 6 | Xã Thuận Bắc | Không cắt điện lưới | | |
| 01/01/2026 Thứ năm | Nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 | | | | | | | | | |
| 02/01/2026 Thứ sáu | 7:00 | 17:00 | Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa | Tổ QL VH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072) | <ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH); - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A (T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH). | | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty) | <ul style="list-style-type: none"> - Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B07/18 đến trụ 477TC/166/B07/27. - Nhánh rẽ từ trụ: 477TC/166/B07/24, 477TC/166/B07/25. | Phường Phan Rang | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty) | Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/118 đến trụ 475TC-478TC/139 | Phường Bảo An | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Dọc tuyến 475TC | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|----|---|--|---|--|-----------------------------|---|----|
| 02/01/2026 Thứ sáu | 19:00 | 22:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đọc tuyến 473TC | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rổ) | Các trạm: CÀ ĐÚ 3, CÀ ĐÚ 4, CÀ ĐÚ 9, KHÁNH SƠN 2 và HÀ RỒ 6 | Phường Ninh Chữ | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ | Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 12:00 | NP | Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2 | Đầu nối đường dây trung áp cấp điện cho trạm biến áp HÒA THÀNH 7 dự định (ĐT XD) | Tại trụ 473NT1/228/A21/03/03 | Xã Phước Dinh | Cắt LBF 473NT1-7/228/A21/03 | Một phần thôn Hòa Thạnh - xã Phước Dinh | 48 |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Tổ quản lý kỹ thuật | Lắp đặt phụ kiện trạm HÒA THÀNH 7 dự định | Tại trụ 473NT1/228/A21/03/03/06 | Xã Phước Dinh | Không cắt điện lưới | | |
| | 8:00 | 17:00 | TN | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra đường dây, thống kê các mối nối lèo trung áp, các nhánh dây mát an toàn đường dây trung hạ áp và các trạm biến áp | Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1 | Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:45 | 17:00 | NS | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang lưới điện trung áp | Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/350 đến trụ 472NS/400 | Xã Bắc Ái Tây | Không cắt điện lưới | | |
| | 8:00 | 17:00 | TB | Tổ quản lý kỹ thuật | Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp các trạm biến áp | Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL | Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải | Không cắt điện lưới | | |
| | 8:00 | 17:00 | TB | Tổ quản lý kỹ thuật | Phát quang đường dây trung áp | Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/01 đến trụ 475DL/216 và các nhánh rẽ | Xã Thuận Bắc | Không cắt điện lưới | | |
| 03/01/2026 Thứ bảy | 19:00 | 22:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đọc tuyến 475TC | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|----|------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|--|--|
| 04/01/2026 Chủ nhật | 19:00 | 22:00 | PR | Tổ quản lý kỹ thuật | Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đọc tuyến 475TC | Khu vực quản lý | Không cắt điện lưới | | |
|------------------------|-------|-------|----|------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|--|--|

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Đội QLĐ căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

| | | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) | Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác: |
|----------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|---|
| 1 | DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 01 | 0,000 | 7,062 | 0,021 | 207.705 |

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLĐ; Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).