

Số: 323/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 14 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2026 đến chủ nhật ngày 05 tháng 4 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
30/3/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A124 đến trụ 476TC/37/A155 và nhánh rẽ từ trụ 476TC/37/A74	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện hạ áp, đo nhiệt độ mỗi nối	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Trạm: NINH CHỮ 4, NINH CHỮ 5	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		

30/3/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478DL	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
31/3/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/79 đến trụ 473TC/112	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến: 475TC, 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		

31/3/2026 Thứ ba	8:00	12:00	NH	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay thùng trạm KHÁNH PHƯỚC 4 (SCL 2026)	Tại trụ 473NH/146	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH PHƯỚC 4	Một phần thôn Khánh Phước - xã Vĩnh Hải	15
	14:00	17:00	NH	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay thùng trạm KHÁNH PHƯỚC 3 (SCL 2026)	Tại trụ 473NH/144/04	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH PHƯỚC 3	Một phần thôn Khánh Phước - xã Vĩnh Hải	20
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476NH	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
01/4/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ môi nổi và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		

01/4/2026 Thứ tư	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mỗi nối lèo trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
02/4/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH); - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH). 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	17:00	5:30 03/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng, CBM thiết bị ngăn lèo 171, TC C11, 131, MBA T1 và thiết bị ngăn C41 TBA 110kV Ninh Sơn. XNLĐCT Khánh Hòa & Công ty TNHH miền Trung thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Ngăn lèo 171, TC C11, 131; MBA T1; TC C41 và các XT 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, TBN 401, MBA TD1 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái. 	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Cô lập thanh cái C11, C41, MBA T1 trạm 110kV Ninh Sơn; - Cắt các MC: 471, 473, 475, 479, 481, 483, 171, 131, 431 trạm 110kV Ninh Sơn; - Kiểm tra MC 477 trạm 110kV Ninh Sơn đang ngoài vị trí vận hành; - Cắt: DS 471NS-7/01, DS 473NS-7/01, DS 475NS-7/01; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 477-76, DTD 479-76, DTD 481-76, DTD 483-76 trạm 110kV Ninh Sơn 		

02/4/2026 Thứ năm	15:00	6:15 03/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 471NS sang nhận điện tuyến 472NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 471NS/472NS-1/40, LTD 471NS/472NS-2/40: Đang đóng; - Đóng LBS 471NS/472NS/40		
	15:15	6:00 03/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 471 trạm 110kV Ninh Sơn; - Cắt DS 471NS-7/01		
	15:30	6:00 03/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 472NS/473NS-1/149/19 đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/149/19		
	15:45	5:45 03/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 473 trạm 110kV Ninh Sơn; - Cắt DS 473NS-7/01		
	16:00	6:30 03/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 472NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 473NS/475NS-1/02 đang đóng; - Đóng LBS 473NS/475NS/02		
	16:15	6:15 03/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn; - Cắt DS 475NS-7/01		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ môi nổi và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		

02/4/2026 Thứ năm	7:30	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG	Tại trụ 473NH/188/07/06/02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/07/06	Khách hàng: Công ty Cổ phần Giống thủy sản Hùng Vương Bến Tre, Công ty TNHH Sản xuất Cung ứng Giống thủy sản Rạng Đông	2
	8:00	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TRƯỜNG MINH HƯỜNG	Tại trụ 473NH/203/12	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TRƯỜNG MINH HƯỜNG	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà	1
	9:30	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TOÀN THẮNG 2	Tại trụ 473NH/188/09/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/09	Khách hàng: Công ty TNHH Giống thủy sản Toàn Thắng	1
	10:00	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NĐ KHUU MỘC KIM	Tại trụ 473NH/190/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm NĐ KHUU MỘC KIM	Khách hàng: Khuru Mộc Kim	1
	13:30	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm HÙNG THÀNH	Tại trụ 474NH/125/A03/03	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm HÙNG THÀNH	Khách hàng: Công ty TNHH Hưng Thành - Vip Massage	1
	14:00	15:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm DOANH TRẠI BIÊN PHÒNG	Tại trụ 472NH/191/32A/04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm DOANH TRẠI BIÊN PHÒNG	Khách hàng: Bộ chỉ huy bộ đội Biên Phòng tỉnh Ninh Thuận - Doanh trại Sở chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận	1
	15:30	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm BÌNH SƠN 4	Tại trụ 472NH/191/20/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO 472NH-7/191/20	Khách hàng: Công ty TNHH Muối Khánh Tường	1
	16:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm KHÁCH SẠN TÂN LỘC	Tại trụ 474NH/262/B27/11/04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm KHÁCH SẠN TÂN LỘC	Khách hàng: Công ty TNHH Tân Lộc	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ môi nổi lều trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

03/4/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	17:00	5:30 04/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng và CBM thiết bị ngăn lộ 172, TC C12, 132, MBA T2 và thiết bị ngăn C42 TBA 110kV Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Ngăn lộ 172, TC C12, 132; MBA T2; TC C42 và các XT 472, 474, 476, 478, 480, TBN 402, MBA TD2 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 172 Ninh Sơn - 172 Hạ Sông Pha 	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Cô lập thanh cái C12, C42, MBA T2 trạm 110kV Ninh Sơn; - Cắt các MC: 472, 474, 476, 478, 480, 172, 132, 432 trạm 110kV Ninh Sơn; - Cắt: DS 472NS-7/01, DS 477NS-7/01; - Đóng: DTD 472-76, DTD 474-76, DTD 476-76, DTD 478-76, DTD 480-76 trạm 110kV Ninh Sơn 	Các khách hàng trang trại điện mặt trời thuộc tuyến 474NS	32

03/4/2026 Thứ sáu	16:00	6:30 04/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau DS 477NS-7/01 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 476TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 475NS/477NS-1/67, LTD 475NS/477NS-7/67: Đang đóng; - Đóng LBS 475NS/477NS/67	Một phần thôn: 4, 8 - xã Ninh Sơn mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 16 giờ đến 16 giờ 30. + Lần 2: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30.	171
	16:30	6:00 04/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt REC 477NS/07 - Sa thải phụ tải từ DS 477NS-7/01 đến REC 477NS/07; - Cắt DS 477NS-7/01; - Đóng REC 477NS/07; - Tái lập tải từ DS 477NS-7/01 đến REC 477NS/07		
	16:30	6:00 04/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 472NS (trừ phụ tải sau DS 477NS-7/01) sang nhận điện tuyến 471NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 471NS/472NS-1/40, LTD 471NS/472NS-2/40: Đang đóng; - Đóng LBS 471NS/472NS/40		
	16:45	5:45 04/4/26	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt MC 472 trạm 110kV Ninh Sơn và kéo ra khỏi vị trí vận hành; - Cắt DS 472NS-7/01		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/149 đến trụ 475TC/158	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay cáp tại trạm LAO XÁ 1 (SCL)	Từ đà LA trạm LAO XÁ 1 (trụ 475TC-478TC/114)	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm LAO XÁ 1	Một phần tổ dân phố: 5, 8 - phường Bảo An	38

03/4/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
04/4/2026 Thứ bảy	17:00	5:30 05/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng, CBM thiết bị ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1 và thiết bị ngăn C41 TBA 110kV Tháp Chàm. XNLĐCT Khánh Hòa & Công ty TNHH miền Trung thực hiện	- Ngăn lộ 171, TC C11, 131; MBA T1; TC C41 và các XT 471, 473, 475, 477, 479, TBN 401, MBA TD1 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Trạm 220kV Tháp Chàm 2.	Phường Đô Vinh	- Cô lập thanh cái C11, C41, MBA T1 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt các MC: 471, 473, 475, 477, 479, 171, 131, 431 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt: LTD 471TC-7/03, LTD 473TC-7/02A, LTD 475TC-7/02, DS 477TC-1/21, DS 476TC-2/31; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 479-76 trạm 110kV Tháp Chàm		
	15:00	7:30 05/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472TC/196 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472TC-2/224A, LTD 472TC-7/224A: Đang đóng; - Đóng LBS 472TC/224A		
	15:15	7:15 05/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt REC 472TC/196		
	15:15	6:00 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau phân đoạn từ LBS 473TC/171 đến REC 473TC/210/18 đang nhận điện tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 473NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/210/18 đang đóng; - Đóng REC 473TC/210/18		
	15:30	5:45 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 473TC/171		
	15:30	5:45 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 473TC (trừ phụ tải sau LBS 473TC/171) sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	15:45	5:30 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 473 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LTD 473TC-7/02A		

04/4/2026 Thứ bảy	15:45	6:15 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 477TC sang nhận điện tuyến 476TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 476TC-2/163A đang đóng; - Đóng LBS 476TC/163A		
	16:00	6:00 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 477 trạm 110kV Tháp Chàm		
	16:00	6:30 05/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 472TC/478NP/41/95 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 478NP (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 478NP-2/61 đang đóng; - Đóng REC 478NP/61		
	16:15	6:15 05/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 472TC/478NP/41/95		
	16:15	6:45 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 475TC sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 475TC-1/39/B15 đang đóng; - Đóng LBS 475TC/39/B15		
	16:30	6:30 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LTD 475TC-7/02		
	16:30	7:00 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 471TC sang nhận điện tuyến 471DL (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471TC-1/190 đang đóng; - Đóng LBS 471TC/190		
	16:45	6:45 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 471 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LTD 471TC-7/03		
	16:45	7:15 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 476TC/32A tuyến 479TC sang nhận điện tuyến 476TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 476TC/478TC-2/37, DS 476TC/478TC-7/37: Đang đóng; - Đóng LBS 476TC/478TC/37		
	17:00	7:00 05/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 476TC/32A, DS 476TC-2/31		
16:00	17:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng, CBM thiết bị ngăn xuất tuyến 477 trạm 110kV Tháp Chàm	Ngăn xuất tuyến 477 TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	- Cắt: REC 477TC/22, DS 477TC-1/21; - Kiểm tra MC 477 trạm 110kV Tháp Chàm ngoài vị trí vận hành; - Đóng DTD 477-76 trạm 110kV Tháp Chàm	Một phần tổ dân phố 1 - phường Đô Vinh	108	

04/4/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
05/4/2026 Chủ nhật	17:00	5:30 06/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng và CBM thiết bị ngăn lộ 172, 174, TC C12, 132, MBA T2 và thiết bị ngăn C42 TBA 110kV Tháp Chàm	- Ngăn lộ 172, 174, TC C12, 132; MBA T2; TC C42 và các XT 472, 474, 476, 478, 480, TBN 402, MBA TD2 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 172 Tháp Chàm - 172 Mỹ Sơn - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1	Phường Đô Vinh	- Cô lập thanh cái C12, C42, MBA T2 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt các MC: 472, 474, 476, 478, 480, 172, 174, 132, 432 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt: LTD 472TC-7/13, DS 474TC-7/17, LTD 476TC-7/02, LTD 478TC-2/150, DS 480TC-7/44; - Đóng: DTD 472-76, DTD 474-76, DTD 476-76, DTD 478-76, DTD 480-76 trạm 110kV Tháp Chàm		
	15:00	7:15 06/4/26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 474NH/125/B60 tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 472NH/474NH-2/ 191/25/12 đang đóng; - Đóng LBS 472NH/474NH/ 191/25/12		
	15:15	7:00 06/4/26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 474NH/125/B60		
	15:30	5:45 06/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 476TC sang nhận điện tuyến 477TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 476TC-2/163A đang đóng; - Đóng LBS 476TC/163A		
	15:45	5:30 06/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 476 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LTD 476TC-7/02		
	15:45	6:00 06/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 478NP/113 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 472NP (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 478NP-2/215, LTD 478NP-7/215: Đang đóng; - Đóng LBS 478NP/215		
	16:00	5:45 06/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 478NP/113		

05/4/2026 Chủ nhật	16:00	6:15 06/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 474TC sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)	- Kiểm tra LTD 474TC-2/20/72, LTD 474TC-7/20/72: Đang đóng; - Đóng LBS 474TC/20/72		
	16:15	6:00 06/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 474 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt DS 474TC-7/17		
	16:15	6:30 06/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 474TC, 472TC (trừ phụ tải sau LBS 478NP/113) sang nhận điện tuyến 478NP (khép vòng kín)	- Kiểm tra DS 478NP-2/61 đang đóng; - Đóng REC 478NP/61		
	16:30	6:15 06/4/26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 472 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LTD 472TC-7/13		
	16:30	6:45 06/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 478TC/166/C01 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 475TC (khép vòng kín)	- Kiểm tra DS 477TC-1/166/B07/02 đang đóng; - Đóng LBS 477TC/166/B07/02		
	16:45	6:30 06/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt LBS 478TC/166/C01		
	16:45	7:00 06/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 478TC (trừ phụ tải sau LBS 478TC/166/C01) sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)	- Kiểm tra LTD 472NH/477TC-1/196 đang đóng; - Đóng LBS 472NH/477TC/196		
	17:00	6:45 06/4/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt: REC 478TC/150, LTD 478TC-2/150		

05/4/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
-----------------------	-------	-------	----	---------------------	-------------------	----------------------------	-----------------	---------------------	--	--

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 13	0,000	21,906	0,187	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 14	0,000	0,189	0,001	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 14 = (1) + (2)	0,000	22,094	0,188	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 14	0,148	51,962	0,468	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	0,000	57,509	45,719	208.710

**KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.
PHÓ PHÒNG**

Bùi Thế Tài
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhân:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).