

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 12 NĂM 2025

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01/12/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	- Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A18 đến trụ 476TC/37/A90. - Nhánh rẽ từ trụ: 476TC/37/A69, 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/01 đến trụ 471TC/75	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

01/12/2025 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/277 đến trụ 474NH/304	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra tình hình vận hành tụ bù hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, các trạm biến áp, thống kê các môi nổi lều và các nhánh dây trung hạ áp mất an toàn	Các tuyến: 475NP, 477NP, 472NP, 476NP, 474NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Phước Hà, Cà Ná và Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:45	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại đà TI, TU trạm MT. ĐỨC DŨNG ANH	Xã Thuận Nam	Cắt và tháo kẹp hotline LBFCO trạm MT. ĐỨC DŨNG ANH	1
	14:00	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại đà TI trạm MT. PHƯỚC NINH 3-1	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. PHƯỚC NINH 3-1	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và làm kín trạm biến áp tuyến 477NS	Đọc theo trực chính và các nhánh rẽ từ trụ 477NS/01 đến trụ 477NS/72	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/40 đến trụ 473NS/100	Xã Bác Ái	Không cắt điện lưới	

01/12/2025 Thứ hai	17:30	17:45 02/12/25	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải phân đoạn từ REC 475NS/61 đến LBS 475NS/117A đang nhận điện tuyến 476TC sang nhận điện tuyến 475NS (khép vòng kín) * Lưu ý: Phục vụ công tác ngày 02/12/2025 của Đội QLD Ninh Sơn.			- Kiểm tra DS 475NS-1/60, DS 475NS-7/65: Đang đóng; - Đóng REC 475NS/61	
	17:50	17:30 02/12/25	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 475NS/117A, LTD 475NS-7/117A	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Son nền trụ trung áp tuyến 478NH (SCTX)	Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/24 đến trụ 478NH/131	Xã: Ninh Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
02/12/2025 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH); - Đường dây 110kV 172 TĐ Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A (T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A (T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH). 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Kiểm tra MBA T1 25MVA (đang ngoài vận hành); - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nối. 	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/04 đến trụ 475TC-478TC/85	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới	

02/12/2025 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/42 đến trụ 473TC/81A	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/260 đến trụ 472NH/270, từ trụ 472NH/265 đến trụ 472NH/265/05	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Lưới hạ áp trạm: YÊN NINH R2, YÊN NINH R3	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP/473NP/70 đến trụ 478NP/473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, các trạm biến áp, thống kê các môi nổi lều và các nhánh dây trung hạ áp mất an toàn	Các tuyến: 475NP, 477NP, 472NP, 476NP, 474NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Phước Hà, Cà Ná và Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	19:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải trung áp	Đường dây trung áp các tuyến: 471NP, 475NP, 477NP và 478NP	Xã: Thuận Nam, Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	7:45	9:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại đà TI trạm MT. PHƯỚC NINH 3-2	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. PHƯỚC NINH 3-2	1
	9:50	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại đà TI trạm MT. PHƯỚC NINH 4-2	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. PHƯỚC NINH 4-2	1
	14:00	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại đà TI trạm MT. PHƯỚC NINH 4-1	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 471NP-7/44A/07	1

02/12/2025 Thứ ba	6:45	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải MBA T1 trạm 110kV Ninh Sơn. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 7 giờ 30 và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBF 475NS-7/84, LBF 475NS-7/88, LBS 475NS/95A/01, LBF 475NS-7/97/01, LBS 475NS/101/01 và LBF 475NS-7/117/23	14
	7:45	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp bổ sung sứ NGK đỡ FCO trạm biến áp để ngăn ngừa sự cố và thay sứ đứng đỡ lưới trung áp bề tuyến 475NS (SCTX)	Tại trụ: Trạm MINH CHÂU, 475NS/145	Xã Mỹ Sơn	- Cắt: REC 475NS/476TC/165, DS 475NS/476TC-1/165; - Kiểm tra LTD 475NS-7/117A đang cắt	185
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 475NS	Từ trụ 475NS/120 đến trụ 475NS/160	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn nền trụ trung áp tuyến 473NH (SCTX)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/03 đến trụ 473NH/38	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
03/12/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi. 	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

03/12/2025 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC, 479TC: Từ trụ 476TC-479TC/02 đến trụ 476TC/31/01A	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/71 đến trụ 473TC/110	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Lưới hạ áp các trạm: NGUYỄN CHÍ THANH R1, MỸ AN 1 và TRẦN QUÝ CÁP R1	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	- Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29 và các nhánh rẽ. - Từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ.	Phường Bảo An; xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:30	9:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn MBA ri sét trạm MUỐI CÀ NÁ 3 (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/19	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm MUỐI CÀ NÁ 3	1
	10:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì MBA chảy dầu và sơn MBA ri sét trạm MUỐI CÀ NÁ 1 (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/46/B06	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm MUỐI CÀ NÁ 1	1
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì MBA chảy dầu và sơn MBA ri sét trạm MUỐI CÀ NÁ 4 (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/46/A47	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm MUỐI CÀ NÁ 4	25
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn MBA ri sét trạm PHƯỚC ĐIỂM 14 (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/46/B27/18	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐIỂM 14	139
	7:45	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại đà TI, TU trạm MT. NĂNG LƯỢNG AD	Xã Phước Dinh	Cắt và tháo kẹp hotline LBFCO trạm MT. NĂNG LƯỢNG AD	1

03/12/2025 Thứ tư	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm TÂM NGÂN 5	Xã Lâm Sơn	- Cắt FCO trạm TÂM NGÂN 5; - Cắt LBF 471NS-7/163/B61	95
	13:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ tuyến 471NS	Từ trụ 471NS/163/B61/03 đến hết nhánh	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: ÁN ĐẠT 1, ÁN ĐẠT 2, ÁN ĐẠT 11 và ÁN ĐẠT 14	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
04/12/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngủ - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 62A(135A); - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 54(127) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Chính Thắng (KH); - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19 (KH); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh (KH). 	Không cắt điện lưới		

04/12/2025 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/98 đến trụ 471NH/137	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/147 và nhánh rẽ từ trụ 473TC/110	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, gỡ tổ chim đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: NGHỀ CÁ CÀ NÁ 1, CÀ NÁ 4, CÀ NÁ 5 và CÀ NÁ 8	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	7:45	9:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm MUỐI HẠ LONG 2	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm MUỐI HẠ LONG 2	1
	10:00	11:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm ĐIỆN GIÓ BIM	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm ĐIỆN GIÓ BIM	1

04/12/2025 Thứ năm	14:00	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm VIỆT TRUNG 2	Xã Cà Ná	Cắt LBFCO trạm VIỆT TRUNG 2	1
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm TÂM NGÂN 7	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TÂM NGÂN 7	18
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 471NS	Từ trụ 471NS/137 đến trụ 471NS/155	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha hạ áp	Đường dây hạ áp thuộc các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Ninh Hải, Thuận Bắc và Công Hải	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ trung áp tuyến 478NH (SCTX)	Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/24 đến trụ 478NH/131	Xã: Ninh Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
05/12/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110 kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex: Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex (KH); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngự: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Hồ Bàu Ngự (KH). 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nối. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	

05/12/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu)	- Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/136 đến trụ 473TC/168. - Nhánh rẽ từ trụ: 473TC/138, 473TC/155.	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/86 đến trụ 475TC-478TC/117	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/252 đến trụ 474NH/275	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Lưới hạ áp trạm: VÕ NGUYỄN GIÁP R1, VÕ NGUYỄN GIÁP R2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/02 đến trụ 477NT1/95/87	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/39 đến trụ 477NT1/119	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/38	
	8:00	9:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm PHAN VĂN SƠN	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/115	1
	9:45	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN HÙNG 4	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/102	1

05/12/2025 Thứ sáu	13:30	15:10	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm HỒ VĂN HÒA	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm HỒ VĂN HÒA	1
	15:20	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm HUỖNH VĂN PHI 3	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 473NT1-7/156	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm MA TY	Xã Bác Ái	Cắt và tháo kẹp hotline FCO trạm MA TY	114
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện tuyến 471NS, 472NS	Đọc theo trực chính và các nhánh rẽ: Từ trụ 471NS/01 đến trụ 471NS/169, từ trụ 472NS/02 đến trụ 472NS/51	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, nhiệt độ mỗi nối đường dây trung áp	Đường dây trung áp các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Ninh Hải, Thuận Bắc và Công Hải	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Son số trụ trung áp tuyến 473NH (SCTX)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/03 đến trụ 473NH/38	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
06/12/2025 Thứ bảy	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ mỗi nối. 	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Lưới hạ áp trạm: VĂN SƠN 5, VĂN SƠN 9	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	13:30	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Lưới hạ áp trạm NINH CHỮ 5	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	

06/12/2025 Thứ bảy	8:00	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
07/12/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
08/12/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ cổng lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75XLM		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/117 đến trụ 475TC/151	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/01A đến trụ 476TC/31/63	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 473NH	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/18/02 đến trụ 473NH/188/68	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	

08/12/2025 Thứ hai	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: TRI THỦY 3, TRI THỦY 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì mối nối lều hạ áp, khắc phục nhánh dây mát an toàn (SCTX)	Lưới hạ áp trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 1	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 1	362
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các trạm: PHƯỚC ĐIỂM 14, PHƯỚC ĐIỂM 16, CÀ NÁ 5 và THƯƠNG ĐIỂM 1	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh bảo trì lưới điện hạ áp	Lưới điện trạm TRÀ GIANG 6	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TRÀ GIANG 6	71
	13:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Lưới điện trạm TRÀ GIANG 13	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Son số trụ trung áp tuyến 478NH	Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/24 đến trụ 478NH/131	Xã: Thuận Bắc, Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
09/12/2025 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76XLM đến trụ T136A; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT CMX, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 ĐMT CMX (KH); - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 210hh.		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	

09/12/2025 Thứ ba	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/168	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/149 đến trụ 475TC/158	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến: 471DL, 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NH	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/15	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: KHÁNH NHON 2, KHÁNH NHON 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra tình hình vận hành tụ bù hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, sơn máy biến áp ri sét trạm: BOM QUÁN THÈ 3, TỰ DỪNG BƠM 3 (SCTX)	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/156/05 đến trụ 475NP/156/06	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 475NP-7/156/01	6
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn máy biến áp ri sét trạm TỰ DỪNG BƠM 6 (SCTX)	Tại trụ 475NP/149/A02	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm TỰ DỪNG BƠM 6	1

09/12/2025 Thứ ba	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn máy biến áp ri sét trạm MUỐI HẠ LONG 2 (SCTX)	Tại trụ 477NP/129/27/11	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm MUỐI HẠ LONG 2	1
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm HÀ DÀI 2	Xã Anh Dũng	Cắt LBF 477NS-7/262/02	163
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/234 đến trụ 477NS/239, từ trụ 477NS/239/01 đến trụ 477NS/239/34. - Lưới hạ áp trạm: HÀ DÀI, THÔN Ứ.	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ trung áp tuyến 473NH	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/03 đến trụ 473NH/38	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
10/12/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 212 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐG Hanbaram 2 (KH): Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Hanbaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 ĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, 172 ĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 ĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (khách hàng); - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22). 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/A01 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	

10/12/2025 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/ đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NH	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/15 đến trụ 472NH/191/27	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TƯỜNG 14, MỸ TƯỜNG 15	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra tình hình vận hành tụ bù hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì máy biến áp ri dầu, sơn máy biến áp ri sét trạm TÔM SƠN HẢI 13. - Mở bọc lắp kẹp quai tại trụ 471NT1/95. - Vệ sinh bảo trì FCO 471NT1-7/96. - Vệ sinh bảo trì thiết bị, môi nổi lò, thay khoá néo ri sét và đã composite mục. (SCTX)	Tuyến 471NT1: Từ trụ 471NT1/95 đến trụ 471NT1/95/01, trụ 471NT1/96, từ trụ 471NT1/113 đến trụ 471NT1/113/01 và từ trụ 471NT1/128 đến trụ 471NT1/128/01	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 471NT1-7/90	478
	8:00	11:30	TN	Công ty XLĐ 21 Tháng 8	Mở bọc, lắp kẹp quai và thay tụ tụ bù hạ áp tại trạm TRẦN VĂN CHÂU (DV)	Tuyến 471NT1: Từ trụ 471NT1/112 đến trụ 471NT1/112/01	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/90	Kết hợp
8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh bảo trì lưới điện hạ áp	Lưới điện trạm TRÀ GIANG 11	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TRÀ GIANG 11	72	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Son số trụ trung áp tuyến 476NH	Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/24 đến trụ 476NH/150	Xã: Thuận Bắc, Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

11/12/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 ĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1.			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh		Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A25	Phường Bảo An		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/168	Phường Phan Rang		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NH, 479NH	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH/191/25 đến trụ 474NH/125/B68	Phường Đông Hải		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ PHONG 2, MỸ PHONG 3	Xã Vĩnh Hải		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/96 đến trụ 473NP/152 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước		Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/ 03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước		Không cắt điện lưới	

11/12/2025 Thứ năm	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang dọc tuyến đường dây trung áp	- Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/94 đến trụ 473NT1/170, từ trụ 473NT1/93/A02 đến trụ 473NT1/93/A51	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/486 đến trụ 472NS/530. - Lưới hạ áp trạm: PHƯỚC BÌNH 2, PHƯỚC BÌNH 3.	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/01 đến trụ 477NS/60 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 471NH, 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
12/12/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVD ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Phước Thái - 172 Phước Hữu Điện lực 1: Từ trụ công lộ 172 Phước Thái đến trụ công lộ 172 Phước Hữu Điện Lực 1; - Đường dây 110kV 171 Phước Thái - 172 Phước Hữu: Từ trụ công lộ 171 Phước Thái đến trụ 26B.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/169 đến trụ 473TC/229	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/26	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc đường dây và trạm biến áp áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NH, 479NH	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/119 đến trụ 472NH/474NH/156	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	

12/12/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/95 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Các trạm: PHƯỚC BÌNH 14, PHƯỚC BÌNH 15 và BỐ LANG	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	9:00	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện hạ áp khách hàng tuyến 472NS (SCTX)	Lưới điện trạm BỐ LANG	Xã Bác Ái Tây	- Cắt FCO trạm BỐ LANG; - Cắt LBF 472NS-7/581/A01	16
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
13/12/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
14/12/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Tại các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
15/12/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	

15/12/2025 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Tại các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170 đến trụ 478TC/170/A45	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	- Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/138/06 đến trụ 471NH/138/29. - Nhánh rẽ từ trụ: 471NH/138/17, 471NH/138/24.	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NH, 479NH	Tuyến 472NH, 474NH: Từ trụ 472NH-474NH/58 đến trụ 472NH/474NH/118	Phường Ninh Chữ; xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ PHONG 5, MỸ PHONG 8	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thi công hệ thống nối đất trạm HÒA THẠNH 7 dự định (SCTX)	Tại trụ 473NT1/228/A21/03/03/05	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang dọc tuyến đường dây trung áp tuyến	Tuyến 473NT1, 478NP: Từ trụ 473NT1/94 đến trụ 473NT1/170, từ trụ 473NT1/93/A02 đến trụ 473NT1/93/A51 và từ trụ 471NT1/37/B56 đến trụ 471NT1/37/B119	Xã: Phước Dinh, Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

15/12/2025 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: NINH BÌNH 2, THẠCH HẢ 5	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/60 đến trụ 477NS/142 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/01 đến trụ 475DL/216 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
16/12/2025 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 ĐMT CMX: Từ trụ 42XLM đến trụ 136A; - Đường dây 110kV 173 ĐMT CMX - 172 ĐG Hanbaram 2: Từ trụ 136A đến trụ 170hh.		Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/138/B15 và nhánh rẽ từ trụ 473TC/138/B08	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/138	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

16/12/2025 Thứ ba	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NH	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/91/01 đến trụ 472NH/91/11, từ trụ 472NH/118/04 đến trụ 472NH/118/12	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TÂN 6, MỸ TÂN 8	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thi công hệ thống nối đất, lắp phụ kiện trạm HÒA THÀNH 7 dự định (SCTX)	Tại trụ 473NT1/228/A21/03/03/05	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì môi nối lều trung áp, thay khoá néo dừng dây rì sét và vệ sinh bảo trì trạm ĐAI PHÁT SÓNG NTB (SCTX)	Từ trụ 471NT1/63/31 đến trụ 471NT1/63/43	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/63/02	4
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471NT1: Từ trụ 471NT1/63A đến trụ 471NT1/63A/145	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/425 đến hết tuyến	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/142 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/217 đến trụ 475DL/338 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
17/12/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

17/12/2025 Thứ tư	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 173 ĐMT CMX - 172 ĐG Hanbaram 2: Từ trụ 171hh đến trụ 250hh.		Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/171	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Hạ áp trạm: THỐNG NHẤT, LÊ VĂN DUYỆT	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 479NH	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B01 đến trụ 474NH/125/B60	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 473NH	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/466 đến trụ 473NH/505	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2	Đấu nối đường dây trung áp cấp điện cho trạm biến áp HOA THANH 7 dự định (ĐTXD)	Tại trụ 473NT1/228/A21/03/03	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 473NT1-7/228/A21/03	35
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

17/12/2025 Thứ tư	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các trạm: VỤ BỒN 2, MUỐI QUÁN THỀ 2 và LẠC TIẾN 2	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/400 đến trụ 473NS/425	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	16:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: SUỐI GIẾNG 1, SUỐI GIẾNG 2, MỎ ĐÁ GIÁC LAN 1 và MỎ ĐÁ GIÁC LAN 5	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
18/12/2025 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 ĐMT CMX - 172 ĐG Hanbaram 2: Từ trụ 251hh đến trụ 262A; - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ 30A(22) đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp chàm 2; - Đường dây 110kV 171 ĐG Hanbaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 ĐG Đầm Nại: Từ trụ 01 đến trụ 26; - Đường dây 110kV 171 ĐG Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ 26A đến trụ công lộ 171 Ninh Hải.		Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/16	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Hạ áp trạm: NGÔ GIA TỰ 1, NGÔ GIA TỰ 4	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

18/12/2025 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NH	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/70/01 đến trụ 472NH/70/94	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 473NH	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/505 đến trụ 473NH/750	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2	Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC KHÁNH (ĐT XD)	Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC KHÁNH	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm PHƯỚC KHÁNH	346
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới điện hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm đường dây, trạm biến áp và đo phụ tải hạ áp trạm biến áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Chỉnh đà, sứ đứng bị nghiêng; - Chuyên đầu nối và cô lập nhánh dây mất an toàn cấp điện cho trạm CAP PADARAN MŨI DINH. (SCTX)	Từ trụ 471NT1/63A/109 đến trụ 471NT1/63A/133, trụ 471NT1/88/05/01/01	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/63A/84, LTD 471NT1-7/63A/84; - Kiểm tra LTD 471NT1-7/63A/147 đang cắt	10
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/360 đến trụ 473NS/400	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/130 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã: Bác Ái, Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: HIỆP KIẾT, KÀ RÔM 2 và KÀ RÔM 3	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		

19/12/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Hạ áp trạm: NGÔ GIA TỰ 3, NHÀ VĂN HÓA	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: CÀ ĐÚ 4, CÀ ĐÚ 9	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TÂN 3, MỸ TÂN 4	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	

19/12/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2	Cài tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC KHÁNH 2 (ĐT XD)	Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC KHÁNH 2	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm PHƯỚC KHÁNH 2	321
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới điện hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm đường dây, trạm biến áp và đo phụ tải hạ áp trạm biến áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/01 đến trụ 477NT1/38	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 473NT1/94	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/300 đến trụ 473NS/360	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: SUỐI VANG, SUỐI VANG 2 và SUỐI VANG 3	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
20/12/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
21/12/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Tại các trạm biến áp áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
22/12/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LDC T Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	

22/12/2025 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Tại các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A86 đến trụ 476TC/37/A162 và nhánh rẽ từ trụ 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Hạ áp trạm: NGÔ GIA TỰ 6, TRẦN QUANG ĐIỀU R1	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm: HUỖNH TẤN PHÁT, HUỖNH TẤN PHÁT R1 và THÔNG NHẤT 2	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: NINH CHỦ 1, TRƯỜNG CHINH H1	Phường Ninh Chủ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TƯỜNG 12, MỸ TƯỜNG 13	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	19:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ môi nổi trung áp	Đường dây trung áp các tuyến: 471NT1, 473NT1, 477NT1, 471NP, 472NP, 475NP và 477NP	Các xã: Thuận Nam, Phước Dinh và Cà Ná	Không cắt điện lưới	

22/12/2025 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Các trạm: TÂN LẬP 1, TÂN LẬP 9 và TÂN LẬP 11	Xã Lâm sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	12:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/67/01 đến trụ 471DL/67/46 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm MỸ NHON 2	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
23/12/2025 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm - đến trụ 30A		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/74/02 đến trụ 475TC/74/23	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B07/02 đến trụ 477TC/166/B07/27	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	

23/12/2025 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm: HUỖNH TẤN PHÁT, HUỖNH TẤN PHÁT R1 và THỔNG NHẤT 2	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: YÊN NINH R1, YÊN NINH R2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:30	9:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, sơn máy biến áp ri sét trạm TỪ THIỆN 18	Tại trụ 473NT1/146	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TỪ THIỆN 18	1
	10:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn máy biến áp ri sét trạm TỪ THIỆN 1	Tại trụ 473NT1/148	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TỪ THIỆN 1	2
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn MBA ri sét trạm TỪ THIỆN 20	Tại trụ 473NT1/158	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TỪ THIỆN 20	1
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn máy biến áp ri sét trạm TỪ THIỆN 21	Tại trụ 473NT1/165B	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TỪ THIỆN 21	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 473NS	Lưới điện trạm: BÁC ÁI 4, BÁC ÁI 6	Xã Bác Ái	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/87/01 đến trụ 475DL/87/127 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
24/12/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	

24/12/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B07/15 đến trụ 477TC/166/B07/27	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B01/01 đến trụ 477TC/166/B01/18	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Hạ áp trạm: TRẦN QUANG DIỆU R1, TRẦN QUANG DIỆU R2	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: TRUNG TÂM 2, TRUNG TÂM 3	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TƯỜNG 1, MỸ TƯỜNG 8	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	

24/12/2025 Thứ tư	6:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A	
	6:45	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187	
	7:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01	
	7:15	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61	
	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: REC 471NT1/37/B137A/02, LBF 471NT1-7/37/B120	5
	7:30	16:30	TN	Đội QLĐ Thuận Nam	Vệ sinh bảo trì môi nổi lều trung áp, thay bulon đà ri sét (SCTX)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-476NP/04 đến trụ 478NP-476NP/07, từ trụ 478NP-476NP/09 đến trụ 478NP-476NP/30	Xã Thuận Nam	- Cắt 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 476NP/477NP-1/03: Đang cắt; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang cắt; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/478NP/108 đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108; - Kiểm tra LBS 473NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187: Đang cắt; - Cắt DS 473NT1-1/37/B187	65
7:30	16:30	NP	- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP-1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61						

24/12/2025 Thứ tư	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay cáp từ 35mm ² lên 50mm ² và aptomat trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm GIA HOA	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm GIA HOA	97
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/278/05 đến hết nhánh rẽ. - Lưới hạ áp trạm GIA HOA.	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/89 đến trụ 475DL/251/105	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
25/12/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVD ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/139 đến trụ 471NH/156 và nhánh rẽ từ trụ 471NH/153	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/153 đến trụ 475TC/171	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Hạ áp trạm: NGÔ QUYỀN, NGÔ QUYỀN R1	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ AN 1, MỸ AN 4	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	

25/12/2025 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TƯỜNG 16, MỸ TƯỜNG 17	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/40 đến trụ 475NP/239/90	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/350 đến hết tuyến; - Lưới hạ áp trạm: TÀ NỘI 1, TÀ NỘI 2.	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/105 đến trụ 475DL/251/132	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
26/12/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Ninh Phước - Tuy Phong		Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/01 đến trụ 471TC/73/15	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

26/12/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/93 đến trụ 475TC-478TC/116	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Hạ áp trạm: ĐẮC NHƠN 7, ĐẮC NHƠN 4	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NH, 479NH	Tuyến 472NH, 474NH: Từ trụ 472NH-474NH/157 đến trụ 472NH-474NH/197 và các nhánh rẽ	Phường: Ninh Chữ, Mỹ Bình	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/70 đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 471NT1: Từ trụ 471NT1/37/A01 đến trụ 477NT1/95/87	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 471NT1/37	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/39/12 đến hết nhánh. - Lưới hạ áp các trạm: TRIỆU PHONG 4, TRIỆU PHONG 7 và TRIỆU PHONG 8.	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: ĐẦU SUỐI 2, TẬP LÁ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
27/12/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
28/12/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Tại các trạm biến áp áp thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

29/12/2025 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm hạ áp	Tại các trạm biến áp áp thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 479TC: Từ sau REC 476TC/32A	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/163A đến trụ 476TC/163A/51	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NH, 479NH	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/197 đến trụ 472NH-474NH/242	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TƯỜNG 7, MỸ TƯỜNG 9	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì trạm và sơn máy biến áp ri sét trạm TỪ THIÊN. - Thay FCO tại trụ 473NT1/136. (SCTX)	Từ trụ 473NT1/136 đến 473NT1/136/02	Xã Phước Dinh	Cắt và tháo hotline FCO 473NT1-7/136	1	

29/12/2025 Thứ hai	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, thay cùm ống ri sét và bổ sung nổi đất trạm TỪ THIÊN 17 (SCTX)	Tại trụ 477NT1/118/15	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TỪ THIÊN 17	1
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn máy biến áp ri sét trạm TỪ THIÊN 22 (SCTX)	Tại trụ 473NT1/169/01	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/169	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm: TÂN HÒA, TÂN HÒA 2	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: ĐẦU SUỐI 3, MA TRAI	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
30/12/2025 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170 đến trụ 478TC/170/45	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến: 471DL, 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

30/12/2025 Thứ ba	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 479NH	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/243 đến trụ 474NH/275	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm MỸ TUỜNG 9	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20, từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10, từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯƠNG và từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	- Tuyến 477NP: Từ trụ 477NP/195/46/A17 đến trụ 477NP/195/46/A50. - Đường dây hạ áp trạm MUỐI CÀ NÁ 2.	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TRIỆU PHONG 4, TRIỆU PHONG 7 và TRIỆU PHONG 8	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP, BA THÁP 2 và BA THÁP 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	31/12/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới
19:00		22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

31/12/2025 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/166/B01 đến trụ 478TC/166/B01/18	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170 đến trụ 478TC/170/B23	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ HÒA, MỸ HÒA 5	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: ĐÔNG HẢI 1, ĐÔNG HẢI 5	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11, từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19, từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15 và từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: THIÊN ĐỨC 1, THIÊN ĐỨC 2, THIÊN ĐỨC 3 và HIẾU THIÊN	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TRIỆU PHONG 5, TRIỆU PHONG 11 và HẠNH TRÍ 6	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

31/12/2025 Thứ tư	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP 4, BA THÁP 5 và BA THÁP 6	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
----------------------	------	-------	----	---------------------------	----------------------------	--	--------------	---------------------	--

Lưu ý: Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa, các Đội quản lý điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

	MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 11	0,507	165,540	0,907	
2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 12	0	4,498	0,010	
3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 12 = (1) + (2)	0,507	170,038	0,917	
4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 12	2,560	265,000	2,460	
SO SÁNH (%) = (3)/(4)	19,816	64,165	37,272	207.553

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Các Đội quản lý điện, Văn phòng Công ty, Phòng An toàn, Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (nhận qua mạng nội bộ);
- Lưu: Điều độ (V.Hải.01).