

Số: 87/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 1 năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 06 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 02 tháng 02 năm 2025 đến chủ nhật ngày 08 tháng 02 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
02/02/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A21 đến trụ 476TC/37/A21/11, từ trụ 476TC/37/A53 đến trụ 476TC/37/A53/08	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		

02/02/2026 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/163A/07 đến trụ 476TC/163/51, từ trụ 476TC/163/51 đến trụ 476TC/156/68	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Trạm: HÒN THIÊN 2, HỘ ĐIỂM 6	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn máy biến áp, quấn băng keo cọc sứ hạ, bịt kín ống cáp trạm và thay dây chày trạm CÀ ĐÚ 9. (SCTX) - Phát quang lưới hạ áp trạm CÀ ĐÚ 9. (Cầu rô)	- Tại trụ 471NH/96/97; - Đọc lưới hạ áp trạm CÀ ĐÚ 9.	Phường Ninh Chử	Cắt FCO trạm CÀ ĐÚ 9	Một phần tổ dân phố Cà Đú - phường Ninh Chử	196
	8:00	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, sơn máy biến áp, giá treo máy biến áp, quấn băng keo cọc sứ hạ và bịt kín ống cáp trạm NGUYỄN MINH TRÍ (SCTX)	Tại trụ 473NH/271/02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/271/01	Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Thành Vũ	1
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới hạ áp (Cầu rô)	Trạm: KHÁNH SƠN, KHÁNH SƠN 4	Phường Ninh Chử	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ các trạm: MT. THANH VÂN FARM, MT. TRÍ MAI FARM, MT. QUANG MINH FARM và MT. TRƯỜNG THÀNH SOLAR	Tại các trụ: 472NH/38/50/17, 472NH/38/50/24, 472NH/38/50/25 và 472NH/38/50/26	Xã Ninh Hải	Cắt: REC 472NH/38/50/A01, LTD 472NH-2/38/50/A01	Các khách hàng: Công ty TNHH Thanh Vân Farm, Công ty TNHH Trí Mai Farm, Công ty TNHH Quang Minh Farm và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Trường Thành Solar	4
	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ các trạm: MT. VMSA SOLAR, MT. SOLAR VIỆT SƠN, MT. SOLAR SONG ANH và MT. SOLAR TÙNG KHÁNH	Tại các trụ: 474NH/60A/15/03, 474NH/60A/15/04, 474NH/60A/15/05 và 474NH/60A/15/06	Xã Ninh Hải	Cắt LBF 474NH-7/60A/15	Các khách hàng: Công ty TNHH VMSA Solar, Công ty TNHH Solar Việt Sơn, Công ty TNHH Solar Song Anh và Công ty TNHH Solar Tùng Khánh	4

02/02/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	- Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/07 đến trụ 475NP/239/44. - Tuyến 477NP: Từ trụ 477NP/262 đến trụ 477NP/266.	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/152 đến trụ 471NS/153; - Lưới hạ áp trạm: SÔNG PHA 2, SÔNG PHA 14.	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm SÔNG MỸ 6	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 6	Một phần thôn 2 - xã Ninh Sơn	235
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
03/02/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

03/02/2026 Thứ ba	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC-473TC/01 đến trụ 471TC/75	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	12:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (Cầu Isuzu)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/97 đến trụ 471NH/137	Xã Xuân Hải	Khóa chức năng 79 REC 471NH/96		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: từ trụ 475TC-477TC/04 đến trụ 475TC-477TC/86	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Trạm: HÙNG VƯƠNG, TRUNG NỮ VƯƠNG 2	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, bịt kín ống cáp, sơn máy biến áp và giảm công suất trạm TRI THỦY 3 từ 160kVA xuống 100kVA. (SCTX) - Phát quang hạ áp trạm TRI THỦY 3. (Cầu rổ)	- Tại trụ 472NH-474NH/72; - Đọc lưới hạ áp trạm TRI THỦY 3.	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TRI THỦY 3	Một phần thôn Tri Thủy 2 - xã Ninh Hải	72
	8:30	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, bịt kín ống cáp, sơn máy biến áp và tăng công suất trạm MỸ HÒA 5 từ 100kVA lên 160kVA. (SCTX) - Phát quang lưới hạ áp trạm MỸ HÒA 5. (Cầu rổ)	- Tại trụ 473NH/291. - Đọc lưới hạ áp trạm MỸ HÒA 5.	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ HÒA 5	Một phần thôn Mỹ Hòa - xã Vĩnh Hải	121

03/02/2026 Thứ ba	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:30	/	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trạm MUỐI CÀ NÁ 3 công suất 3x25kVA (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/19	Xã Cà Ná	Cắt và tháo hotline FCO trạm MUỐI CÀ NÁ 3	Khách hàng đã thanh lý hợp đồng	
	8:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời công tơ, nhánh dây hạ áp tại trụ TDiêm 1/B11/A01 sang trụ trống mới và nhỏ trụ hạ áp hiện hữu (SCTX)	Tại trụ TDiêm 1/B11/A01 hiện hữu và trồng mới	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm THƯƠNG ĐIÊM 1	Một phần thôn Thương Diêm 2 - xã Cà Ná	183
	8:10	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây cao dọc đường dây trung áp có nguy cơ ngã đổ gây sự cố (SCTX)	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/420 đến trụ 472NS/520	Xã Bác Ái Tây	Cắt LBF 472NS-7/332	Các thôn: Hành Rạc 1, Hành Rạc 2, Gia É, Bó Lang, Bạc Rây 1 và Bạc Rây 2 - xã Bác Ái Tây	946
	7:15	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm SÔNG MỸ 12	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 12	Một phần thôn 2 - xã Ninh Sơn	186
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

04/02/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/148 đến trụ 475TC/172	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-477TC/86 đến trụ 475TC-477TC/118	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ THIỆN 4, MỸ THIỆN 5	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Dọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:15	9:05	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NHA HÚI 3	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm NHA HÚI 3	Khách hàng: Vũ Thị Ánh Tuyết	1

04/02/2026 Thứ tư	9:20	10:10	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm SUỐI LE 2	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm SUỐI LE 2	Khách hàng: Nguyễn Võ Hữu Sơn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Ninh Thuận	2
	10:30	11:10	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm VÕ THÀNH SƠN	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm VÕ THÀNH SƠN	Khách hàng: Võ Thành Sơn	1
	11:20	12:10	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐÌNH NGÔ TUẾ	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm ĐÌNH NGÔ TUẾ	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phước Trung	1
	14:00	14:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRỊNH KIM THANH	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO 476TC-7/163A/41/01	Khách hàng: Trịnh Kim Thanh	1
	15:00	15:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm LÊ THỊ THU TRÂM	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm LÊ THỊ THU TRÂM	Khách hàng: Nguyễn Hữu Thành	1
	7:45	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, bịt kín ống cáp, sơn máy biến áp và giảm công suất trạm NHƠN HẢI 3 từ 75kVA xuống 50kVA. (SCTX) - Phát quang lưới hạ áp trạm NHƠN HẢI 3. (Cầu rô)	- Tại trụ 473NH/213/03. - Đọc lưới hạ áp trạm NHƠN HẢI 3.	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm NHƠN HẢI 3	Một phần thôn Mỹ Hiệp - xã Vĩnh Hải	36
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, bịt kín ống cáp, sơn máy biến áp và tăng công suất trạm THANH HẢI 1 từ 50kVA lên 75kVA. (SCTX) - Phát quang lưới hạ áp trạm THANH HẢI 1. (Cầu rô)	- Tại trụ 473NH/213/05/04. - Đọc lưới hạ áp trạm THANH HẢI 1.	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm THANH HẢI 1	Một phần thôn Mỹ Hiệp - xã Vĩnh Hải	60
	13:45	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, bịt kín ống cáp, quấn băng keo cọc sứ hạ, sơn máy biến áp và thay dây chày trạm: MỸ TÂN 4, MỸ TÂN 5. - Tách một phần lưới điện hạ áp trạm MỸ TÂN 4 từ trụ MTân 4/B06 về cuối nguồn sang trạm MỸ TÂN 5. (Cầu rô - SCTX)	Tại các trụ: 473NH/221, 473NH/225/07, MTân 4/B06 và MTân 4/B10 (MTân 5/C06)	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ TÂN 4	Một phần thôn Mỹ Tân 1 - xã Vĩnh Hải	188
	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt FCO trạm MỸ TÂN 5	Một phần thôn Mỹ Tân 1 - xã Vĩnh Hải	132

04/02/2026 Thứ tư	8:00	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Phước Lộc VN, Công ty TNHH Giồng thủy sản Phước Thăng Ninh Thuận	Tại trụ 473NH/195/08A	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MT. THUY SÀN PHƯỚC THĂNG	Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Phước Lộc VN, Công ty TNHH Giồng thủy sản Phước Thăng Ninh Thuận	2
	10:00	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. NGUYỄN VĂN PHÁT	Tại trụ 473NH/195/09/A01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MT. NGUYỄN VĂN PHÁT	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất Giồng thủy sản Thiên Phú VN	1
	14:00	15:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm LÊ VĂN TRƯỜNG 2	Tại trụ 473NH/188/23A/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/23A	Khách hàng: Lê Văn Trường	1
	16:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm TÔM HIỀN 2	Tại trụ 473NH/203/14	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TÔM HIỀN 2	Khách hàng: Lâm Ngọc Bình	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm ĐIỆN GIÓ PHƯỚC HỮU	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm ĐIỆN GIÓ PHƯỚC HỮU	Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Phước Hữu	1
	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm ĐIỆN GIÓ PHƯỚC HỮU 2	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm ĐIỆN GIÓ PHƯỚC HỮU 2	Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Phước Hữu	1
	13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm TRƯỜNG NỘI TRÚ	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm TRƯỜNG NỘI TRÚ	Khách hàng: Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội trú Trung học cơ sở Ninh Phước	1
	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm NƯỚC ĐÁ AN HẢI	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NƯỚC ĐÁ AN HẢI	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Sản xuất Nước đá An Hải, Thành Từ Diệp Tổ	2
	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG	Khách hàng: Công ty TNHH Thiện Ninh	1
10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm NGUYỄN TẤN HÙNG	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm NGUYỄN TẤN HÙNG	Khách hàng: Nguyễn Tấn Hùng	1	

04/02/2026 Thứ tư	13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm ĐMT HOÀN LỘC VIỆT	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm ĐMT HOÀN LỘC VIỆT	Khách hàng: Công ty Cổ phần ĐMT Mỹ Sơn - Hoàn Lộc Việt	1
	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm LÊ THỊ KIM CHÂU	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm LÊ THỊ KIM CHÂU	Khách hàng: Lê Thị Kim Châu	1
	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thiết bị DS, LBS, Recloser, mối nối lều trung áp và khắc phục thay dây buộc cổ sứ tuyến 471NT1 (SCTX)	- Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/38. - Tại các trụ: 471NT1/37/B01, 471NT1/37/A16, 471NT1/63A/60 và 471NT1/63A/87.	Xã Phước Dinh	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt DS 471NT1-7/01 - Kiểm tra REC 471NT1/37/B46A đang cắt; - Cắt LTD 471NT1-7/37/B46A; - Kiểm tra LTD 471NT1-7/63A/147 đang cắt; - Kiểm tra LBS 471NT1/37/A16 đang cắt; - Cắt LTD 471NT1-7/37/A16; - Đóng DTĐ 471-76 trạm 110kV Ninh Thuận 1	Một phần thôn Bàu Ngự; thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh	822
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn LTD, Recloser, LBFCO, mối nối lều trung áp và khắc phục thay dây buộc cổ sứ tuyến 471NT1 (SCTX)	Tại các trụ: 471NT1/63A/60, 471NT1/63/02, 471NT1/64/A01, 471NT1/63A/84 và 471NT1/90	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/38, LTD 477NT1-7/38; - Kiểm tra LTD 471NT1-7/63A/147, LBF 471NT1-7/37/A12A, LTD 471NT1-7/37/A02/02: Đang cắt	Một phần thôn Sơn Hải 1 - xã Phước Dinh	529
	14:00	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại trạm AN CƯỜNG 3	Xã Cà Ná	Cắt LBF 475NP-7/177/10	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH An Cường tại Ninh Thuận	1
	7:45	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm BỐM QUẢNG SƠN	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm BỐM QUẢNG SƠN	Một phần thôn La Vang - xã Ninh Sơn	104
	14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Căng lại dây pha lưới trung áp chùng không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài nhánh rẽ tuyến 473NS (SCTX)	Từ trụ 473NS/113/47/02 đến trụ 473NS/113/47/04	Xã: Bác Ái, Bác Ái Tây	Cắt LBF 473NS-7/113/40	Thôn Suối Rua - xã Bác Ái; thôn Ma Lâm - xã Bác Ái Tây	381
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/184 đến trụ 475DL/338 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		

05/02/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53(126) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Chính Thắng (KH); - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19 (KH); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh (KH). 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

05/02/2026 Thứ năm	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-477TC/118 đến trụ 475TC-477TC/147	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm: NGÔ GIA TỰ R3, NGÔ GIA TỰ 5, TẤN LỘC và NGUYỄN THÁI BÌNH R1	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, lắp đá đỡ khắc phục đường dây hạ áp vướng cây xanh không đảm bảo an toàn vận hành (SCTX)	Tại trụ trạm PHƯỚC MỸ 8, từ trụ PMỹ 8/B06 đến trụ PMỹ 8/B07	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm PHƯỚC MỸ 8	Một phần tổ dân phố: 9, 10 - phường Bảo An	119
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, đường dây hạ áp (SCTX)	Tại trụ trạm THẠCH CAO và dọc lưới hạ áp	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm THẠCH CAO	Một phần tổ dân phố 7 - phường Bảo An	97
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Dọc tuyến: 471TC, 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Dọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	8:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐÈN ĐƯỜNG 21/8-75	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG 21/8-75	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	9:10	10:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm THANH HIỂN	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm THANH HIỂN	Khách hàng: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận	1
	10:10	11:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm LƯƠNG SƠN	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm LƯƠNG SƠN	Khách hàng: Công ty TNHH Yên Sào Ninh Thuận	1
	11:10	12:05	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm PHẠM VĂN LUẬN	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm PHẠM VĂN LUẬN	Khách hàng: Phạm Văn Luận	1

05/02/2026 Thứ năm	14:00	14:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐÈN ĐƯỜNG AN XUÂN	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG AN XUÂN	Khách hàng: Phòng Kinh tế xã Xuân Hải	1
	15:00	15:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm GÒ GŨ	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm GÒ GŨ	Khách hàng: Phan Thụy Ty Na	1
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, bịt kín ống cáp, giảm công suất trạm MỸ AN 2 từ 560kVA xuống 400kVA. (SCTX) - Phát quang lưới hạ áp trạm MỸ AN 2. (Cầu rở - SCTX)	- Tại trụ 474NH/262/B05; - Dọc lưới hạ áp trạm MỸ AN 2.	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ AN 2	Một phần các tổ dân phố: 7, 10, 20, 21 và 25 - phường Đông Hải	494
	8:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, tăng công suất trạm VĨNH HY 7 từ 400kVA lên 560kVA. - Tách lưới hạ áp nhánh B trạm VĨNH HY 2 sang trạm VĨNH HY 7. (Cầu rở - SCTX)	Từ trụ 473NH/476/07/01A/08 đến trụ VHy 7/A02, từ trụ VHy 2/B02 đến trụ VHy 2/B07	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VĨNH HY 7	Một phần thôn Vĩnh Hy - xã Vĩnh Hải	121
	9:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt FCO trạm VĨNH HY 2	Một phần thôn Vĩnh Hy - xã Vĩnh Hải	316
	8:00	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm NGUYỄN CÔNG LUÂN	Tại trụ 473NH/310/05	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm NGUYỄN CÔNG LUÂN	Khách hàng: Võ Tấn Trung	1
	9:30	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Lâm (2 công tơ)	Tại trụ 473NH/351/A19	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm BỐM THÁI AN 4	Khách hàng: Nguyễn Văn Lâm (2 công tơ)	2
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm TRẦN ĐỨC THUẬN	Tại trụ 472NH/70/72/01	Xã Ninh Hải	Cắt FCO 472NH-7/70/72	Khách hàng: Trần Đức Thuận	1
	15:30	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm THUY SẢN TRUNG NGUYỄN 2	Tại trụ 473NH/188/07/09/02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/07/09/01A	Các khách hàng: Trần Văn Thiên, Công ty TNHH Giồng thùy Sản Bắc Giang Ninh Thuận và Công ty TNHH Sản xuất Giồng thùy sản Nam Phong Ninh Thuận	3
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm THÔN LÁNG 2	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm THÔN LÁNG 2	Một phần thôn Hoài Nhơn - xã Phước Hậu	83
13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm THÔN LÁNG 3	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm THÔN LÁNG 3	Một phần thôn Hoài Nhơn - xã Phước Hậu	40	

05/02/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Giảm công suất trạm BẦU NGỰ 9 từ 3x50kVA xuống 3x25kVA (SCTX)	Tại trạm BẦU NGỰ 9	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm BẦU NGỰ 9	Một phần thôn Bàu Ngự - xã Phước Dinh	23
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478NP: Từ trụ 471NT1/37/B40 đến trụ 471NT1/37/B58, từ trụ 471NT1-473NT1/B118 đến trụ 471NT1-473NT1/175	Xã: Phước Dinh, Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:45	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm SÔNG MỸ 11	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 11	Một phần thôn 3 - xã Ninh Sơn	263
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/01 đến trụ 475DL/251/46 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
06/02/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngự (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Hồ Bàu Ngự.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

06/02/2026 Thứ sáu	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/110/22 và dọc lưới hạ áp trạm LÊ DUẤN 1	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/79 đến trụ 473TC/113 và nhánh rẽ từ trụ 473TC/81A	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:45	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, đường dây hạ áp (SCTX)	Tại trụ trạm MỸ SƠN 6 và dọc lưới hạ áp	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm MỸ SƠN 6	Một phần thôn Phú Thuận - xã Mỹ Sơn	116
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:05	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng công tơ khách hàng Công ty TNHH SXTM Dịch vụ Mỹ Liên	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm ĐỘC LẬP 1	Một phần tổ dân phố: 14, 15 - phường Bảo An	162
	9:30	10:35	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm XÂY DỰNG LUÔNG BĂNG	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm XÂY DỰNG LUÔNG BĂNG	Một phần tổ dân phố Tân Sơn 2 - phường Bảo An	88
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rổ)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/134 đến trụ 472NH-474NH/191	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới		

06/02/2026 Thứ sáu	8:00	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm PHONG LAN 2	Tại trụ 472NH/173/02	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO 472NH-7/173	Khách hàng: Khách sạn nhà hàng Phong Lan	1
	9:45	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm PHONG LAN	Tại trụ 472NH/177/03	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm PHONG LAN	Khách hàng: Khách sạn nhà hàng Phong Lan	1
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm SƯ PHẠM 2	Tại trụ 472NH/96/03	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm SƯ PHẠM 2	Khách hàng: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận	1
	15:30	16:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ trạm MINH HOÀNG ANH	Tại trụ 472NH/157/01	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO 472NH-7/157	Khách hàng: Công ty TNHH Minh Hoàng Anh	2
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp, tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì lưới hạ áp, trạm biến áp (SCTX)	Tại trụ trạm HOÀI TRUNG 2 và dọc lưới hạ áp	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm HOÀI TRUNG 2	Một phần thôn Hoài Ni - xã Phước Hữu	147
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC AN 3	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC AN 3	Một phần thôn Phước An - xã Phước Hậu	111
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	6:30	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LTD 475NP-7/130 tuyến 475NP sang nhận điện tuyến 477NP (khép vòng kín)			Đóng: DS 475NP/477NP-7/249, LBS 475NP/477NP/249		
	6:45	16:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 475NP/129A, LTD 475NP-7/130		

06/02/2026 Thứ sáu	7:00	16:15	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LTD 477NP-7/129A tuyến 477NP và sau LTD 475NP-7/130 tuyến 475NP sang nhận điện tuyến 475VH thuộc PC Lâm Đồng			Cắt: REC 477NP/129A, LTD 477NP-7/129A	Thôn Lạc Tiến - xã Thuận Nam; xã Cà Ná mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 15. + Lần 2: Từ 16 giờ đến 16 giờ 15.	6.242
	7:15	16:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra DS 477NP-1/317, DS 477NP-7/318: Đang đóng; - Đóng REC 477NP/318		
	7:30	16:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Cặp dây trung áp bị tua tuyến 477NP tại khoảng trụ 475NP-477NP/84 - 475NP-477NP/85. - Vệ sinh bảo trì, bổ sung nổi đất lắp lại chống sét van. - Vệ sinh, bảo trì thiết bị phân đoạn Recloser, LBS, LTD, LBFCO. (SCTX)	- Tuyến 475NP,477NP: Từ trụ 475NP-477NP/75 đến trụ 475NP-477NP/96. - Tại các trụ: 475NP-477NP/49, 475NP-477NP/73, 475NP-477NP/76, 475NP-477NP/129A, 475NP/129/01 và 475NP/129/02.	Xã Thuận Nam	- Cắt: REC 475NP/49, DS 475NP-1/48; - Cắt: REC 477NP/49, DS 477NP-1/48; - Kiểm tra LTD 475NP-7/130 LTD 477NP-7/129A: Đang cắt	Các thôn: Quán Thè 1, Quán Thè 2 và Quán Thè 3 - xã Thuận Nam	539
	8:00	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm CHỢ SÔNG PHA	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm CHỢ SÔNG PHA	Một phần thôn Lâm Phú - xã Lâm Sơn	147
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/90 đến trụ 475DL/251/132 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
07/02/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
08/02/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 05	0,000	10,389	0,086	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 06	0,000	14,014	0,034	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 06 = (1) + (2)	0,000	24,402	0,120	208.148

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).