

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 03 NĂM 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp áp an toàn	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02/3/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo tải trung áp	Độc tuyến: 471TC, 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B07/02 đến trụ 477TC/166/B07/27	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/32 đến trụ 476TC/37/A88	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng và đúc móng trụ ĐHải 1/A03/A02/A01 (SCTX - Cầu rô)	Tại trụ ĐHải 1/A03/A02/A01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 1	600

02/3/2026 Thứ hai	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Lưới hạ áp trạm ĐÔNG HẢI 1	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây cháy trạm ĐĐ NHƠN HẢI 3 (SCTX)	Tại trụ 473NH/188/08/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/08	1
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Khắc phục tiếp đất lặp lại lưới trung áp (SCTX)	Tại các trụ: 473NH/47, 473NH/147 và 473NH/167	Xã: Ninh Hải, Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/70 đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/152 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
03/3/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMTĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 NMTĐ Sông Cái (KH); - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMTĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 NMTĐ Sông Cái. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

03/3/2026 Thứ ba	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo tải trung áp	Độc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B07/15 đến trụ 477TC/166/B07/27 và nhánh rẽ từ trụ: 477TC/166/B07/24, 477TC/166/B07/25	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/163A đến trụ 476TC/163A/51	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha và phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Độc lưới hạ áp trạm VÕ NGUYỄN GIÁP R1	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bổ sung dây tiếp địa tại trụ 472NH-474NH/96 và phát quang lưới điện hạ áp (SCTX - Cầu rô)	- Tại trụ 472NH-474NH/96. - Lưới hạ áp trạm DU KHÁNH 7.	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

03/3/2026 Thứ ba	6:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A	
	6:45	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187	
	7:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01	
	7:15	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61	
	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: REC 471NT1/37/B137A/02, LBF 471NT1-7/37/B120	5
	7:30	16:30	TN	Đội QLĐ Thuận Nam	- Vệ sinh bảo trì mối nối lều trung áp, thay bulon đà ri sét và lắp bọc chằng trung áp. - Thay bộ cáp thép chằng ri sét tại trụ 478NP-476NP/23. (SCTX)	Tuyến 473NP, 478NP: Tại trụ 478NP-476NP/23, từ trụ 478NP-476NP/32 đến trụ 478NP-476NP/39 và từ trụ 478NP-476NP/53 đến trụ 478NP-476NP/59	Xã Thuận Nam	- Cắt: MC 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 476NP/477NP-1/03: Đang cắt; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang cắt; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/478NP/108 đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108; - Kiểm tra LBS 473NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187: Đang cắt; - Cắt DS 473NT1-1/37/B187	65
	7:30	16:30	NP					- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP-1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61	

03/3/2026 Thứ ba	8:00	16:00	TN	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	- Cải tạo, thay dây pha trung áp từ AC50 thành AC70, thay cách điện đứng và cách điện treo dọc tuyến trung áp từ trụ 478NP-476NP/06 đến trụ 478NP/06/B03. - Khắc phục các tồn tại lưới trung áp từ trụ 478NP/06/B04 đến trụ 478NP/06/B41. (DV)	Từ trụ 478NP-476NP/06 đến trụ 478NP/06/B41	Xã Thuận Nam	- Cắt MC 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 471NT1-1/37/B187, LBS 474NP/478NP/108: Đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108	Kết hợp
	8:00	16:00	NP					- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP-1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61	
	7:45	9:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm HÙNG TIẾN	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm HÙNG TIẾN	1
	9:30	11:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI	Tại thùng trạm SƠN HẢI 19	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/71	1
	13:45	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MT. CHÂU CẦU	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm MT. CHÂU CẦU	1
	15:15	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MT. TRẦN VĂN NGỌC	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm MT. TRẦN VĂN NGỌC	1
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	65
04/3/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.	Không cắt điện lưới		

04/3/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/156/27 đến trụ 476TC/156/125	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rủ Nissan Công ty)	Lưới hạ áp trạm: PHẠM HỒNG THÁI 1, PHẠM HỒNG THÁI 2	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo tải trung áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh Hotline bằng nước áp lực cao (Cầu rửa)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/46A đến trụ 472NH-474NH/68	Xã Ninh Hải	Khóa chức năng 79 MC 472, 479 trạm 110kV Ninh Hải	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp tuyến 473NT1 (xe Isuzu)	Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rửa)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/292 đến trụ 478NP/352, từ trụ 478NP/340/49 đến trụ 478NP/340/85	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN MINH 3	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NGUYỄN VĂN MINH 3	1	
10:15	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm SON HẢI 5	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm SON HẢI 5	1	

04/3/2026 Thứ tư	13:45	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN HÙNG 5	Xã Phước Dinh	Cát FCO 477NT1-7/95/100	1
	15:15	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRẦN QUỐC HÙNG	Xã Phước Dinh	Cát FCO trạm TRẦN QUỐC HÙNG	1
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn nền trụ hạ áp	Trạm: BÌNH NGHĨA, BÌNH NGHĨA 2	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
05/3/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53(126) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMDG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 NMDG Chính Thắng (KH); - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMDMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19 (KH); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMDMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 NMDMT Adani Phước Minh (KH). 		Không cắt điện lưới	

05/3/2026 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A03 đến trụ 478TC/170/A12	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/156/125 đến trụ 476TC/156/245	Xã: Mỹ Sơn, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo tải trung áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn MBA, quân băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây chày trạm ĐÁ CHÔNG. (SCTX - Cầu rô) - Phát quang lưới hạ áp.	- Tại trụ 474NH/125/B04. - Lưới hạ áp trạm ĐÁ CHÔNG.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÁ CHÔNG	51
	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn MBA, quân băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây chày, bổ sung tiếp đất tại trạm TRI THỦY 8. (SCTX - Cầu rô) - Phát quang lưới hạ áp.	- Tại trụ 472NH/77/02. - Lưới hạ áp trạm TRI THỦY 8.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm TRI THỦY 8	92
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11, từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19, từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15 và từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	

05/3/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/118 đến trụ 471NT1/37/A17	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
	8:00	9:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm HỒ SÔNG BIÊU	Xã Phước Hà	Cắt FCO trạm HỒ SÔNG BIÊU	1
	10:00	11:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐMT TRUNG NAM 3	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm ĐMT TRUNG NAM 3	1
	14:00	16:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm DALU SURIMI 3	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/178/03	1
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ hạ áp	Trạm: BÌNH NGHĨA, BÌNH NGHĨA 2	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
06/3/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngứ - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngứ: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngứ (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Hồ Bàu Ngứ. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	

06/3/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A12 đến trụ 478TC/170/A22	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rổ Nissan Công ty)	Lưới hạ áp trạm: THỐNG NHẤT R1, THỐNG NHẤT	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo tải trung áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây chày trạm ÁP NAM 3. (SCTX - Cầu rổ) - Phát quang lưới hạ áp.	- Tại trụ 474NH/125/B16. - Lưới hạ áp trạm ÁP NAM 3.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ÁP NAM 3	180	
	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây chày trạm VĂN SON 2. (SCTX - Cầu rổ) - Thay rack bị mục hạ áp.	- Tại trụ 474NH/125/B16. - Lưới hạ áp trạm VĂN SON 2.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SON 2	130	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý				Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20, từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10, từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯỜNG và từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192		
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới			

06/3/2026 Thứ sáu	7:30	16:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/69 đến trụ 477NT1/95/118	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn nền trụ hạ áp	Trạm: BẮC SON, BẮC SON 2	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
07/3/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
08/3/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
09/3/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75XLM.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo tải trung áp	Đọc tuyến: 471NH, 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/44 đến trụ 473TC/110	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/147	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

09/3/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới trung hạ áp (Cầu rô)	Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/42	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã cô lập (SCTX)	Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 475NP/129/81	Xã Thuận Nam	- Kiểm tra LBF 475NP-7/129/31 đang cắt; - Kiểm tra đã tháo lèo trung áp tại trụ 475NP/129/81	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ hạ áp	Trạm: BẮC SƠN, BẮC SƠN 2	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
10/3/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 XLM đến trụ T136A; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 210hh; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT CMX, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 NMĐMT CMX.		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

10/3/2026 Thứ ba	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo tải trung áp	Độc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/171 và nhánh rẽ từ trụ 473TC/168	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/68 đến trụ 476TC/31/155	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây chày trạm VĂN SƠN 1. (SCTX - Cầu rỏ) - Thay rack hạ áp bị mục.	- Tại trụ 474NH/125/B57. - Lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 1.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SƠN 1	305
	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rỏ)	Lưới điện hạ áp các trạm: VĂN SƠN 1, VĂN SƠN 4, VĂN SƠN 15 và CHỢ VĂN SƠN	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rỏ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đường dây hạ áp thuộc trạm BOM PHỦ NHUẬN (SCTX)	Từ trụ 472TC/41/48 đến trụ 472TC/41/49	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rỏ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
7:30	11:00	NP	Công ty XLĐ 21 Tháng 8	Di dời trụ hạ áp (DV)	Tại trụ LBình 3/B03/A03	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm LONG BÌNH 3	470	

10/3/2026 Thứ ba	13:30	17:00	NP	Công ty XLĐ 21 Tháng 8	Di dời trụ hạ áp (DV)	Tại trụ LChữ 3/A06/A03	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm LA CHỮ 3	120
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã cô lập (SCTX)	Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 475NP/129/81	Xã Thuận Nam	- Kiểm tra LBF 475NP- 7/129/31 đang cắt; - Kiểm tra đã tháo lèo trung áp tại trụ 475NP/129/81	
	8:00	9:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm BÙI VĂN VÕ 1	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/87	1
	9:30	11:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TÔM VĨNH TRƯỜNG 4	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/34	1
	13:45	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm HUỶNH DANH	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm HUỶNH DANH	1
	15:15	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRẦN THU VĂN	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/139	1
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
11/3/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí ngiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 212 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐG Habaram 2 (KH): Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐG Habaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 NMĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, 172 NMĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 NMĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH). 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí ngiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

11/3/2026 Thứ tư	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo tải trung áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 01 bộ LBS tại trụ 473TC/143/01 (SCTX - Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Tại trụ 473TC/143/01	Phường Phan Rang	- Kiểm tra LTD 473TC-7/143, DS 473TC/477TC-1/143/02: Đang cắt; - Cắt FCO trạm ỦY BAN TỈNH 1	79	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rủ Nissan Công ty)	Lưới hạ áp trạm: ĐẠO LONG 2, ĐẠO LONG 3	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới trung hạ áp (Cầu rủ)	Từ trụ 474NH/262/B23 đến trụ 474NH/262/B27/35	Phường: Đông Hải, Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý				Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rủ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rủ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bổ sung nối đất lặp lại tại trụ 475NP/35/12. - Lắp phụ kiện, nối dừng dây trung áp pha A, C từ trụ 475NP/35/13 đến trụ 475NP/35/14. - Thay cách điện đứng tại trụ: 475NP/35/18, 475NP/35/24. (SCTX)	Từ trụ 475NP/35/12 đến trụ 475NP/35/24	Xã Thuận Nam	Cắt và tháo hotline LBF 475NP-7/35/12	2	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới			

12/3/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 NMDMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 NMDMT Phước Hữu Điện Lực 1.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/171 đến trụ 473TC/229	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	8:00	12:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 475TC/239/01 đến trụ 475TC/239/26, từ trụ 475TC/239/01 đến trụ 475TC/239/01/27	Phường Bảo An	Khoá chức năng 79 REC 471NH/138/01		
	14:00	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/44 đến trụ 471TC/73	Phường Đô Vinh	Khoá chức năng 79 MC 471 trạm 110kV Tháp Chàm		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo tải trung áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây chày trạm VĂN HẢI 1. (SCTX - Cầu rô) - Thay rack bị mục hạ áp.	- Tại trụ 474NH/125/B57. - Lưới hạ áp trạm VĂN HẢI 1.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN HẢI 1		122

12/3/2026 Thứ năm	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Bảo trì trạm, sơn MBA, quân băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây chày trạm VĂN SON 12. (SCTX - Cầu rô) - Phát quang lưới hạ áp.	- Tại trụ 474NH/125/B63. - Lưới hạ áp trạm VĂN SON 12.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO 474NH-7/125/B63	115
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Nâng cao máy biến áp, thùng trạm VĂN PHƯỚC 6 (SCTX)	Tại trạm VĂN PHƯỚC 6	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm VĂN PHƯỚC 6	97
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì mối nối lều hạ áp, thu hồi nhánh dây hạ áp LVABC 4x120mm2 từ trụ 471NT1/37/A15 đến trụ 471NT1/37/A17. - Cải tạo nhánh dây hạ áp trạm SƠN HẢI từ 01 pha lên 03 pha từ trụ SHải/B03/A04 đến trụ SHải/B03/A11. (SCTX)	Đường dây hạ áp trạm SƠN HẢI	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm SƠN HẢI	346
	8:00	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối lều trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
13/3/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	

13/3/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-477TC/03 đến trụ 475TC-477TC/86	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rổ Nissan Công ty)	Các trạm: CÀ ĐÚ 8, CÀ ĐÚ 10, LƯƠNG CÁCH 3 và LƯƠNG CÁCH 15	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHON 2, KHÁNH NHON 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/58 đến trụ 472NH-474NH/90	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tủ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chỉnh trụ nghiêng tại trụ AThanh/B03/A09 (SCTX)	Tại trụ AThanh/B03/A09	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chỉnh trụ nghiêng tại trụ ALong 6/A03 (SCTX)	Tại trụ ALong 6/A03	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 473NT1/93	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1		
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối lèo trung áp	Tuyến: 471DL, 478DL	Xã: Thuận Bắc, Công Hải	Không cắt điện lưới		
14/3/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

15/3/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
16/3/2026 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram2: Từ trụ 171 đến trụ 250		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Độc tuyến: 471TC, 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì đường dây trung áp, trạm biến áp và thí nghiệm CBM cấp độ 2 (Cầu Isuzu - SCTX)	Tại trạm: GIẢM ÁP, ĐÀI K5	Phường Đô Vinh	Cắt LBF 476TC-7/37/A87/01	2
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm TRUNG TÂM GIỒNG	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm TRUNG TÂM GIỒNG	1
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/29 đến trụ 471TC/74 và nhánh rẽ từ trụ 471TC/73	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến: 479TC, 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TƯỜNG 14, MỸ TƯỜNG 15	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B04 đến trụ 474NH/125/B75	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

16/3/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, tái lập tụ bù hạ áp tại các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn nền trụ hạ áp	Trạm: KÀ RÔM, SUỐI VANG 2	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
17/3/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 212 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMDG Hanbaram 2: Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 NMDG Habaram2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 NMDG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, NMDG 172 Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 NMDG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH); - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1.		Không cắt điện lưới	

17/3/2026 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Dọc tuyến 471NH		Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138/B03 đến trụ 473TC/138/B15 và nhánh rẽ từ trụ 473TC/138/B08		Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	- Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/120 đến trụ 471TC/141. - Nhánh rẽ từ trụ 471TC/127.		Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC		Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG 2, MỸ PHONG 3		Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B27/04 đến trụ 474NH/262/B27/34		Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải hạ áp các trạm biến áp	Các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ		Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý			Không cắt điện lưới	
	6:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)				- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A	
6:45	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187						
7:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)				- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
7:15	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật					Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61		

17/3/2026 Thứ ba	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: REC 471NT1/37/B137A/02, LBF 471NT1-7/37/B120	5
	7:30	16:30	TN	Đội QLĐ Thuận Nam	Vệ sinh bảo trì mối nối lèo trung áp, thay bulon đà ri sét (SCTX)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-476NP/04 đến trụ 478NP-476NP/07, từ trụ 478NP-476NP/09 đến trụ 478NP-476NP/30	Xã Thuận Nam	- Cắt: MC 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 476NP/477NP-1/03: Đang cắt; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang cắt; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/478NP/108 đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108; - Kiểm tra LBS 473NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187: Đang cắt; - Cắt DS 473NT1-1/37/B187	65
	7:30	16:30	NP					- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP-1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ hạ áp	Trạm: KÀ RÔM, SUỐI VANG 2	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
18/3/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

18/3/2026 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Dọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:45	10:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm XAY XÁT YÊN	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm XAY XÁT YÊN	1
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trụ trạm HỘ DIÊM 10 và dọc lưới hạ áp	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 10	20
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rủ Nissan Công ty)	Trạm: LƯƠNG CÁCH 2, LƯƠNG CÁCH 14	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/118/01 đến trụ 472NH/118/11	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/96 đến trụ 473NP/152 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:30	9:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 4 (SCTX)	Tại trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 4	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 4	1
10:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm BOM QUÁN THỀ 2 (SCTX)	Tại trạm BOM QUÁN THỀ 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm BOM QUÁN THỀ 2	7	
13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm PHƯỚC DIÊM 12 (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC DIÊM 12	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC DIÊM 12	386	

18/3/2026 Thứ tư	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm PHƯỚC ĐIỀM 10 (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC ĐIỀM 10	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐIỀM 10	327
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra thông kê hệ thống tiếp địa lập lại	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
19/3/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/B13/05	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-477TC/86 đến trụ 475TC-477TC/124	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG 5, MỸ PHONG 8	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: LÒ VÔI, VĂN SƠN 12	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	

19/3/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/70 đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:30	9:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm HIẾU THIÊN 9 (SCTX)	Tại trạm HIẾU THIÊN 9	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm HIẾU THIÊN 9	1
	10:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm VỤ BỒN 8 (SCTX)	Tại trạm VỤ BỒN 8	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm VỤ BỒN 8	13
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm VỤ BỒN 7 (SCTX)	Tại trạm VỤ BỒN 7	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm VỤ BỒN 7	41
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm GÒ CÀ 4 (SCTX)	Tại trạm GÒ CÀ 4	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm GÒ CÀ 4	5
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, tái lập tụ bù hạ áp tại các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ môi nôi lèo trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
20/3/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-477TC/03 đến trụ 475TC-477TC/86	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới	

20/3/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TÂN, MỸ TÂN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: VĂN SƠN 5, VĂN SƠN 6	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/01 đến trụ 477NT1/38	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1	
11:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/39 đến trụ 477NT1/119	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/38		
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối lèo trung áp	Tuyến: 471DL, 478DL	Xã: Thuận Bắc, Công Hải	Không cắt điện lưới		
21/3/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
22/3/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

23/3/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-477TC/124 đến trụ 475TC-477TC/147	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/149 đến trụ 475TC/172	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/466 đến trụ 473NH/505	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm MỸ AN 6, MỸ AN 6B	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		

23/3/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã cô lập (SCTX)	Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 475NP/129/81	Xã Thuận Nam	- Kiểm tra LBF 475NP-7/129/31 đang cắt; - Kiểm tra đã tháo lèo trung áp tại trụ 475NP/129/81	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha hạ áp các trạm biến áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
24/3/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:45	10:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm ANH QUÂN 2	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm ANH QUÂN 2	1

24/3/2026 Thứ ba	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm XÓM CHIẾU và dọc lưới hạ áp	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm XÓM CHIẾU	137
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/79 đến trụ 473TC/112	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/172 đến trụ 475TC/259	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến: 475TC, 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/505 đến trụ 473NH/750	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: ĐÔNG HẢI 4, ĐÔNG HẢI 5	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:30	9:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm LẠC TIẾN 3	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm LẠC TIẾN 3	349
	10:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm LẠC TIẾN 7	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm LẠC TIẾN 7	1
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm NHO LÂM 8	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 8	30
15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm VĂN LÂM 2	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm VĂN LÂM 2	261	
7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, tái lập các tụ bù hạ áp tại các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		

24/3/2026 Thứ ba	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: MA TRAI, ĐÀU SUỐI 3	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
25/3/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/138 đến trụ 471NH/156 và nhánh rẽ từ trụ 471NH/138/01	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rổ Nissan Công ty)	Các trạm: GÒ THAO, GÒ THAO 2 và GÒ THAO 3	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TÂN 3, MỸ TÂN 4	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ AN 9, MỸ AN 10	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	

25/3/2026 Thứ tư	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:30	9:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm BOM QUÁN THỂ 1 (SCTX)	Tại trạm BOM QUÁN THỂ 1	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm BOM QUÁN THỂ 1	1
	10:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm CÀ NÁ 10 (SCTX)	Tại trạm CÀ NÁ 10	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm CÀ NÁ 10	39
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm GA CÀ NÁ 1 (SCTX)	Tại trạm GA CÀ NÁ 1	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm GA CÀ NÁ 1	83
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm CÀ NÁ 7 (SCTX)	Tại trụ trạm CÀ NÁ 7	Xã Cà Ná	Cắt: FCO trạm CÀ NÁ 7	64
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/320 đến trụ 473NS/350	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
26/3/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVD ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	

26/3/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Dọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:45	11:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm XÓM DỪA 1 và dọc lưới hạ áp	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm XÓM DỪA 1	42
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm HỘ DIÊM 13 và dọc lưới hạ áp	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 13	50
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC, 479TC: Từ trụ 476TC-479TC/02 đến trụ 476TC-479TC/31	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/20 đến trụ 476TC/31/63	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TƯỜNG 12, MỸ TƯỜNG 13	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: ĐÔNG HẢI 1, ĐÔNG HẢI 2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	8:30	9:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm HIẾU THIỆN (SCTX)	Tại trạm HIẾU THIỆN	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm HIẾU THIỆN	316
10:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 trạm THÔN GIÁ (SCTX)	Tại trạm THÔN GIÁ	Xã Phước Hà	Cắt FCO trạm THÔN GIÁ	209	

26/3/2026 Thứ năm	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm LÀ A	Xã Phước Hà	Cắt FCO trạm LÀ A	150
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm NHỊ HÀ 6	Xã Phước Hà	Cắt FCO trạm NHỊ HÀ 6	96
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/350 đến trụ 473NS/420	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: PHƯỚC KHÁNG, ĐÁ MÀI và ĐÁ LIỆT	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
27/3/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC, 479TC: Từ trụ 476TC-479TC/02 đến trụ 476TC-479TC/31	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/102 đến trụ 476TC/31/155	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	

27/3/2026 Thứ sáu	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trụ BTLT trung áp cũ không còn sử dụng	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/118 đến trụ 473NH/131	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 3, KHÁNH NHƠN 7	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã cô lập (SCTX)	Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 475NP/129/81	Xã Thuận Nam	- Kiểm tra LBF 475NP-7/129/31 đang cắt; - Kiểm tra đã tháo lèo trung áp tại trụ 475NP/129/81	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/239/01 đến trụ 477NS/239/34, từ trụ 477NS/282/01 đến hết nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: TẬP LÁ, ĐÀU SUỐI 2	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
28/3/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
29/3/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

30/3/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:45	11:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm MINH MẠNG R1 và dọc lưới hạ áp	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm MINH MẠNG R1	39
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm LƯƠNG TRI và dọc lưới hạ áp	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm LƯƠNG TRI	323
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/39 đến trụ 475TC/39/B15, từ trụ 475TC/39 đến trụ trạm ĐÔ VINH 12	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A124 đến trụ 476TC/37/A155 và nhánh rẽ từ trụ 476TC/37/A74	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/15 đến trụ 472NH/191/27	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 14, MỸ TUỜNG 15	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		

30/3/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã cô lập (SCTX)	Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 475NP/129/81	Xã Thuận Nam	- Kiểm tra LBF 475NP-7/129/31 đang cắt; - Kiểm tra đã tháo lèo trung áp tại trụ 475NP/129/81	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/113/30 đến hết nhánh rẽ	Xã: Bắc Ái, Bắc Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/01 đến trụ 475DL/251/46 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
31/3/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	

31/3/2026 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở tiếp đất	Độc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/70/01 đến trụ 472NH/70/94	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/505 đến trụ 473NH/750	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/95 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94	
	7:45	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra, vệ sinh bảo trì tủ bù trung áp TBT-TRIỆU PHONG (SCTX)	Tại trụ 477NS/39/03	Xã Ninh Sơn	Cắt LBF 477NS-7/39/01	1.237
	7:45	17:30	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Dựng trụ đôi, lắp đà đỡ máy biến áp để nâng cấp trạm biến áp từ 1 pha lên 3 pha tuyến 472NS (ĐT XD)	Tại trạm TRIỆU PHONG 6	Xã Ninh Sơn	Tháo kẹp hotline tại trụ 477NS/39/05 hướng về trụ 477NS/39/05/B01	210
7:45	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/39/01 đến hết nhánh rẽ; - Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS/70 đến trụ 475NS/113.	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

31/3/2026 Thứ ba	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/90 đến trụ 475DL/251/132 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
---------------------	------	-------	----	---------------------	-------------------------------	--	--------------	---------------------	--

Lưu ý: Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa, các Đội quản lý điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

	MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 02	0,000	20,024	0,178	
2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 03	0,000	7,379	0,035	
3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 03 = (1) + (2)	0,000	27,404	0,213	
4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 03	0,660	68,750	0,645	
SO SÁNH (%) = (3)/(4)	0,000	39,860	32,981	208.494

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Các Đội quản lý điện, Văn phòng Công ty, Phòng An toàn, Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (nhận qua mạng nội bộ);
- Lưu: Điều độ (V.Hải.01).