

Số: 644/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 5 năm 2026

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 23 NĂM 2026**

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 01 tháng 6 năm 2026 đến chủ nhật ngày 07 tháng 6 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
01/6/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VHĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công 173 ĐN đến trụ 09A ; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hãm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS tại lầu 4 XNCT.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Dọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A19	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		

01/6/2026 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Trạm: ĐÀI SƠN 2, TRẦN QUANG DIỆU R1	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT-MỸ PHƯỚC (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 472NH/191/29	Phường Đông Hải	Cắt LBFCO TBT-MỸ PHƯỚC		
	9:45	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT-YÊN NINH (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 472NH-474NH/185	Phường Ninh Chữ	Cắt LBFCO TBT-YÊN NINH		
	13:30	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBQ-ĐÁ CHÔNG (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 474NH/125/B10	Phường Ninh Chữ	Cắt LBFCO TBQ-ĐÁ CHÔNG		
	15:15	17:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT-HÀ RỒ (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 474NH/125/B28/14	Phường Ninh Chữ	Cắt LBFCO TBT-HÀ RỒ		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/134 đến trụ 472NH-474NH/191	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		

01/6/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ trụ, móng trụ để di dời trụ dừng và trụ đỡ lưới hạ áp trạm TRIỆU PHONG 11 (DV)	Trụ: TPhong 11/D03, TPhong 11/D04 dự định	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 475NS: Từ trụ 475NS/117A/10 đến hết nhánh rẽ	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/340/01 đến trụ 478NP/340/85, từ trụ 478NP/340/56 đến trụ 478NP/340/56/51	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
02/6/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VHĐĐ 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ ĐĐ 110kV đầu nối NMTĐ Sông Cái từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 NMTĐ Sông Cái (khách hàng); - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250.		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

02/6/2026 Thứ ba	13:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: GÒ ĐÈN 1, GÒ ĐÈN 2, GÒ ĐÈN 4 và GÒ ĐÈN 8	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/120 đến trụ 476TC/180 và nhánh rẽ từ trụ 476TC/31/55	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên thành 3 pha (ĐT XD)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/34/01A đến trụ 476TC/31/34/11, từ trụ 476TC/31/34/04 đến trụ 476TC/31/34/04/04	Phường Đô Vinh	Cắt LBF 476TC-7/31/34	Một phần tổ dân phố Lương Cang 2 - phường Đô Vinh	287
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	17:00	17:45 03/6/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 473TC/171 tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín) - Phục vụ công tác vào ngày 03/6/2026</b>			- Kiểm tra LTD 473TC-1/210/18 đang đóng; - Đóng REC 473TC/210/18		
	17:15	17:30 03/6/26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 473TC/171		
	8:00	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT - KHÁNH HẢI (công suất 3x200kVAr)	Tại trụ 472NH-474NH/100	Phường Ninh Chữ	Cắt LBFCO TBT-KHÁNH HẢI		
	9:45	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBQ - NÚI MỘT (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 472NH/38/44	Xã Ninh Hải	Cắt LBFCO TBQ-NÚI MỘT		

02/6/2026 Thứ ba	13:30	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT - ĐÔNG HẢI (công suất 3x200kVAr)	Tại trụ 474NH/259	Phường Đông Hải	Cắt LBFCO TBT-ĐÔNG HẢI		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rổ)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/42	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe nâng rổ)	Trạm: TRUNG TÂM 3, TRUNG TÂM 7	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	8:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐD TRƯỜNG CHINH 1	Tại trụ 474NH/125/A14	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐD TRƯỜNG CHINH 1	Khách hàng: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị huyện Ninh Hải	1
	7:45	8:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐD TRI HẢI 1	Tại trụ 472NH/70/47/01	Xã Ninh Hải	Cắt FCO 472NH-7/70/47	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Ninh Hải	1
	8:45	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐD NHƠN HẢI 1	Tại trụ 473NH/188/63/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH- 7/188/63	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Ninh Hải	1
	9:00	9:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm THỦY SẢN NEWWAY	Tại trụ 473NH/188/49A/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH- 7/188/49A	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Newway	1
	10:00	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐD THANH HẢI	Tại trụ 473NH/235	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm ĐD THANH HẢI	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Ninh Hải	1
	10:15	11:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐẶNG THỊ THÀNH	Tại trụ 473NH/245/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/245	Khách hàng: Đặng Thị Thành	1
	14:00	14:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐD VĨNH HẢI 7	Tại trụ 473NH/385/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/385	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Ninh Hải	1
14:15	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐD VĨNH HẢI 9	Tại trụ 473NH/424/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/424	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Ninh Hải	1	

02/6/2026 Thứ ba	15:15	16:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm VƯỜN NÚI CHÚA 2	Tại trụ 473NH/467/01/24	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VƯỜN NÚI CHÚA 2	Khách hàng: BQL Vườn Quốc gia Núi Chúa	1
	15:30	16:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm HỒ NƯỚC NGỌT	Tại trụ 473NH/422/26	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm HỒ NƯỚC NGỌT	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:15	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm BƯU ĐIỆN NINH PHƯỚC	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm BƯU ĐIỆN NINH PHƯỚC	Khách hàng: Viễn thông Ninh Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	1
	9:30	10:40	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm BỆNH VIỆN NINH PHƯỚC 2	Xã Ninh Phước	Cắt LBF 478NP-7/72/B03/01	Khách hàng: Trung tâm Y tế khu vực Ninh Phước	1
	10:50	12:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm HUỶNH XUÂN HUY	Xã Phước Hữu	Cắt FCO 478NP-7/147/02	Khách hàng: Huỳnh Xuân Huy	1
	14:00	15:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. THIÊN BẢO NINH THUẬN	Xã Ninh Phước	Cắt LBFCO trạm MT. THIÊN BẢO NINH THUẬN	Khách hàng: Công ty TNHH Solar Thiên Bảo Ninh Thuận	1
	15:40	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. GIA BẢO NINH THUẬN	Xã Ninh Phước	Cắt LBFCO trạm MT. GIA BẢO NINH THUẬN	Khách hàng: Công ty TNHH Solar Gia Bảo Ninh Thuận	1
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, di dời trụ dừng và trụ đỡ lưới điện hạ áp trạm TRIỆU PHONG 11 (DV)	Tại trụ: Trạm TRIỆU PHONG 11, TPhong 11/D03, TPhong 11/D04 hiện hữu và dự định	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm TRIỆU PHONG 11	Một phần thôn Triệu Phong 2 - xã Ninh Sơn	150
14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/39/12 đến hết nhánh rẽ	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới			

02/6/2026 Thứ ba	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trạm ĐĐ TỪ THIỆN 1 (SCTX)	Tại trụ 473NT1/189	Xã Phước Dinh	- Kiểm tra FCO trạm ĐĐ TỪ THIỆN 1 đang cắt; - Tháo hotline FCO trạm ĐĐ TỪ THIỆN 1		
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trạm ĐĐ TỪ THIỆN 2 (SCTX)	Tại trụ 473NT1/152	Xã Phước Dinh	Cắt và tháo hotline FCO trạm ĐĐ TỪ THIỆN 2		
03/6/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVHĐĐ 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2;</li> <li>- Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nai: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm đến trụ T26A;</li> <li>- Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Đầm Nai - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hãm cáp trong nhà- ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

03/6/2026 Thứ tư	7:30	14:00	PR	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Trồng trụ xen, kéo mới và đấu nối đường dây trung áp xây dựng mới vào tuyến 478TC (ĐT XD)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/A18/12 đến trụ 477TC/166/A18/13	Phường Phan Rang	Cắt FCO 477TC-7/166/A18	Một phần các tổ dân phố: 8, 9 và 10 - phường Phan Rang	529
	5:30	17:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 475TC/478TC/170/B01/28 tuyến 475TC sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)</b>			Đóng: DS 473TC/477TC-1/143/02, LBS 473TC/143/01		
	5:45	17:15	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 475TC/478TC/170/B01/28, DS 475TC/478TC-2/170/B01/28		
	5:45	17:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 474NH/195 tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 472NH/474NH-7/277/A14/01, DS 472NH-2/271: Đang đóng; - Đóng LBS 472NH/272		
	6:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 474NH/195		
	6:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 475TC/85 tuyến 475TC sang nhận điện tuyến 471DL (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 475TC-1/220, LTD 475TC-7/220: Đang đóng; - Đóng LBS 475TC/220		
	6:15	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt REC 475TC/85		
	6:15	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 478TC/150 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 479NH (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 472NH/477TC-1/196 đang đóng; - Đóng LBS 472NH/477TC/196		
	6:30	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 478TC/150, LTD 478TC-7/150		
	6:30	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau DS 475TC-7/39/B01 tuyến 475TC sang nhận điện tuyến 472TC</b>			- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt DS 475TC-7/39/B01	Đường: Nguyễn Du, Tự Đức - tổ dân phố 16 - phường Bảo An mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. + Lần 2: Từ 16 giờ đến 16 giờ 30.	1,046
7:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra DS 475TC-1/39/B15 đang đóng; - Đóng LBS 475TC/39/B15			

03/6/2026 Thứ tư	6:30	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LTD 475TC-7/59 tuyến 475TC sang nhận điện tuyến 471DL</b>			- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LTD 475TC-7/59	Mặt bắc đường 21 Tháng 8: Khu vực từ số nhà 378A đến số nhà 508, đường Đồng Đậu, Ngõ Thị Nhậm - tổ dân phố 09, 10, 11 - phường Bảo An mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. + Lần 2: Từ 16 giờ đến 16 giờ 30.	1,618
	7:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng REC 475TC/85		
	6:30	16:30	PR	Công ty Lộc Phát	Bổ sung đà đơn thành đà kép, thay phụ kiện sứ đứng và sứ treo để nâng cấp đường dây trung áp tuyến 475TC từ 3xACX 185mm <sup>2</sup> lên 3xACX 240mm <sup>2</sup> (ĐT XD)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/02 đến trụ 475TC-478TC/23	Phường Đô Vinh	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475, 478 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LBF 475TC/471TC-1/12; - Kiểm tra: DS 476TC/477TC-2/01/03, DS 475TC-7/39/B01, LTD 475TC-7/59 và LTD 478TC-7/150: Đang cắt; - Đóng DTĐ 475-76, DTĐ 478-76 trạm 110kV Tháp Chàm;	Các tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5 và 6 - phường Đô Vinh; tổ dân phố: 11, 12 - phường Bảo An	3,015
	6:30	16:30	PR	Công ty Lộc Phát	Bổ sung đà đơn thành đà kép, thay phụ kiện sứ đứng, sứ treo để nâng cấp đường dây trung áp tuyến 475TC từ 3xACX 185mm <sup>2</sup> lên thành 3xACX 240mm <sup>2</sup> (ĐT XD)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/41 đến trụ 475TC-478TC/54	Phường Bảo An	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475, 478 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LBF 475TC/471TC-1/12; - Kiểm tra: DS 476TC/477TC-2/01/03, DS 475TC-7/39/B01, LTD 475TC-7/59 và LTD 478TC-7/150: Đang cắt; - Đóng DTĐ 475-76, DTĐ 478-76 trạm 110kV Tháp Chàm;	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/139 đến trụ 471NH/156 và nhánh rẽ dọc tuyến	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		

03/6/2026 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: HỘ DIÊM 13, AN NHƠN 2, AN NHƠN 3	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới			
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Dọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới			
	8:00	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT-MỸ TÂN (công suất 6x100kVAr)	Tại trụ 473NH/188/12	Xã Vĩnh Hải	Cắt LBFCO TBT-MỸ TÂN			
	9:45	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBQ-MỸ TƯỜNG (công suất 6x100kVAr)	Tại trụ 473NH/176	Xã Vĩnh Hải	Cắt LBFCO TBQ-MỸ TƯỜNG			
	13:30	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT-MỸ HÒA (công suất 6x100kVAr)	Tại trụ 473NH/308	Xã Vĩnh Hải	Cắt LBFCO TBT-MỸ HÒA			
	15:30	17:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ THANH HẢI (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 473NH/235	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm ĐĐ THANH HẢI	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Vĩnh Hải	1	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe nâng rô)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/230 đến trụ 473NH/466	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Các trạm: ĐÁ CHÔNG, BA BÓN và TRẦN ANH TỔNG H1	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới			
	7:30	21:00	NH	Tổ Quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)				Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới			
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/243/26 đến hết nhánh rẽ	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới			
	8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/02 đến trụ 473NH/16	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 tại MC 473 trạm 110kV Ninh Hải			

03/6/2026 Thứ tư	9:35	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp	- Từ trụ 478NH-476NH/01A đến 478NH-476NH/24. - Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/25 đến trụ 476NH/108. - Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/25 đến trụ 478NH/34.	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 tại MC: 476, 478 trạm 110kV Ninh Hải		
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471NT1: Từ trụ 471NT1/134 đến trụ 471NT1/154	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 tại REC 471NT1/38		
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471NT1: Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/37	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 tại MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1		
	8:00	9:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN CHÂU	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/94	Khách hàng: Bùi Xuân Tân	1
	10:00	11:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm LÊ VĂN VŨ 2	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/133	Khách hàng: Lê Văn Vũ	1
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công TI	Tại thùng trạm ĐỖ THỊ XUÂN 2	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐỖ THỊ XUÂN 2	Khách hàng: Nguyễn Việt Nam	1
	15:15	16:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công TI	Tại thùng trạm MAI NGỌC THI	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm MAI NGỌC THI	Khách hàng: Mai Ngọc Thi	1

04/6/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVHĐĐ 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A (119A) đến trụ 53A (126A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngứ - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A (119A) đến trụ 53A (126A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53 (126) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước;</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A (135A) đến trụ 63A (T12C);</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65 (T11C);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A (T12A);</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMDG Chính Thắng từ trụ 62A (135A) đến trụ công lộ 171, 172 NMDG Chính Thắng;</li> <li>- Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65 (T11C) đến trụ 56 (T21);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 Bim: Từ trụ 56 (T21) đến trụ 70 (T01);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70 (T01) đến trụ 164hh;</li> <li>- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36.</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMDMT Thuận Nam 19 Từ trụ 56 (T21) đến trụ công lộ 171, 172 NMDMT Thuận Nam 19;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMDMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 NMDMT Adani Phước Minh (khách hàng).</li> </ul>	Không cắt điện lưới		
----------------------	------	-------	-----------------------------------	---------------------------	--	---	---------------------	--	--

04/6/2026 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, đo điện trở hệ thống nối đất	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	10:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp LƯƠNG TRI	Tại trạm LƯƠNG TRI	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm LƯƠNG TRI	Một phần tổ dân phố Lương Tri - phường Đô Vinh	326
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Các trạm: 21T8 R5, NGUYỄN CƯ TRINH R1 và ĐÔ VINH 12	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: XÓM BÁNH, ĐÀI SƠN 8, ĐÀI SƠN 4 và XÂY DỰNG LƯỜNG BẢNG	Phường: Phan Rang, Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm TRƯỜNG HÁN SIÊU H1 (công suất 180kVA)	Tại trụ 474NH/125/A09/B04	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm TRƯỜNG HÁN SIÊU H1	Một phần tổ dân phố Ninh Chữ 2 - phường Ninh Chữ	40
	7:45	9:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, bảo trì lều hạ áp trạm TRƯỜNG HÁN SIÊU H1	Tại trụ 474NH/125/A09/B04 và đọc lưới hạ áp trạm TRƯỜNG HÁN SIÊU H1	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm TRƯỜNG HÁN SIÊU H1	Kết hợp công tác	
	9:45	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm AN DƯƠNG VƯƠNG H1 (công suất 250kVA)	Tại trụ 474NH/125/A03/04/03	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm AN DƯƠNG VƯƠNG H1	Một phần tổ dân phố Ninh Chữ 2 - phường Ninh Chữ	39

04/6/2026 Thứ năm	10:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, bảo trì lều hạ áp trạm AN DƯƠNG VƯƠNG H1	Tại trụ 474NH/125/A03/04/03 và dọc lưới hạ áp trạm AN DƯƠNG VƯƠNG H1	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm AN DƯƠNG VƯƠNG H1	Kết hợp công tác	
	13:30	15:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm YÊN NINH H1 (công suất 250kVA)	Tại trụ 474NH/134	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm YÊN NINH H1	Một phần tổ dân phố Khánh Hiệp - phường Ninh Chữ	87
	13:45	15:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, bảo trì lều hạ áp trạm YÊN NINH H1	Tại trụ trạm YÊN NINH H1 và dọc lưới hạ áp trạm	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm YÊN NINH H1	Kết hợp công tác	
	15:45	17:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm YÊN NINH H2 (công suất 400kVA)	Tại trụ 474NH/153	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm YÊN NINH H2	Một phần tổ dân phố: 7, Khánh Hiệp - phường Ninh Chữ	114
	16:00	17:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, bảo trì lều hạ áp trạm YÊN NINH H2	Tại trụ trạm YÊN NINH H2 và dọc lưới hạ áp trạm	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm YÊN NINH H2	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	NH	Tổ Quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rổ)	Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/277/A01 đến trụ 474NH/277/A14/21	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ Quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:45	8:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MỸ HÒA 2	Tại trụ 473NH/255	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ HÒA 2	Khách hàng: Trần Chiến	1
	8:00	8:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm VIETTEL 6	Tại trụ 473NH 243/A06	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VIETTEL 6	Khách hàng: Viettel Khánh Hòa - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	1
	9:00	9:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm VIỄN THÔNG VĨNH HẢI	Tại trụ 473NH/325/A01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/325	Khách hàng: Viettel Khánh Hòa - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	1
9:15	10:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm VIETTEL 10	Tại trụ 473NH/322	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VIETTEL 10	Khách hàng: Viettel Khánh Hòa - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	1	

04/6/2026 Thứ năm	10:15	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm BOM THAI AN 2	Tại trụ 473NH/352	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm BOM THAI AN 2	Khách hàng: Trạm Thái An 2	1
	10:30	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm VIETTEL 11	Tại trụ 473NH/467/02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VIETTEL 11	Khách hàng: Viettel Khánh Hòa - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	1
	13:45	14:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm THUY SAN PHUC THINH	Tại trụ 473NH/188/07/05	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm THUY SAN PHUC THINH	Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Phúc Thịnh	1
	14:00	14:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm XANG DAU HANH	Tại trụ 473NH/188/07/05	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/27	Khách hàng: Công ty TNHH Xăng dầu Hạnh Phúc	1
	14:45	15:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm KHANH NHON 5	Tại trụ 472NH/70/97	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm KHANH NHON 5	Khách hàng: DNTN Giồng thủy sản Long Vi NTV	1
	15:00	15:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TINH DAU	Tại trụ 472NH/70/82	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TINH DAU	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khánh Dương VN	1
	15:45	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TOM GIANG	Tại trụ 472NH/70/81	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TOM GIANG	Khách hàng: Công ty TNHH TM và SX Giồng thủy sản Liên Hân	1
	16:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm KHANH TUONG 2	Tại trụ 472NH/70/80	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm KHANH TUONG 2	Khách hàng: Công ty TNHH Muối Lam Sơn	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Các trạm: MT. ĐỒ HỮU HIẾU 1, MT. ĐỒ HỮU HIẾU 2, MT. ĐỒ HỮU HIẾU 3, MT. ĐỒ HỮU HIẾU 4, MT. ĐỒ HỮU HIẾU 5	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 473NT1-7/200/16A	Khách hàng: Đồ Hữu Hiếu	5

04/6/2026 Thứ năm	14:00	15:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm HƯNG PHÚ NINH THUẬN	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm HƯNG PHÚ NINH THUẬN	Khách hàng: Công ty TNHH TM và DV Hưng Phú Ninh Thuận	1
	15:40	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. THUẬN THẢO	Xã Ninh Phước	Cắt LBF 472TC-7/102/07	Khách hàng: Công ty TNHH Thuận Thảo	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/113A đến trụ 473NS/130, từ trụ 473NS/113/27 đến hết nhánh rẽ	Xã: Bác Ái, Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 471DL bằng nước áp lực cao	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/34 đến trụ 471DL/46	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 tại REC 471DL/33		
	9:45	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/67/02 đến trụ 471DL/67/20	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 tại REC 471DL/67/01		
	13:30	16:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/69 đến trụ 475DL/113, trụ 475DL/113/01 đến trụ 475DL/113/06	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 tại REC 475DL/68		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/95/60 đến trụ 477NT1/95/118	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 tại REC 477NT1/95/01		
	8:00	9:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm CÀ NÁ 13	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm CÀ NÁ 13	Khách hàng: Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Bế Hậu - Cà Ná	1
	10:00	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm KIM ANH	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm KIM ANH	Khách hàng: DN Chế biến KD Thủy Hải sản Kim Anh	1

04/6/2026 Thứ năm	13:45	15:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm DỰ ÁN SP-RCC 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/239/104	Các khách hàng: Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam, Đỗ Thị Đông, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cà Ná và Công ty TNHH Điện Điện tử Viễn thông Nguyên Lâm	4
	15:30	16:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm PHẠM THANH	Xã Cà Ná	Cắt FCO 477NP-7/195/46/A09	Khách hàng: Phạm Thanh	1
05/6/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Đội QL VHĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1;</li> <li>- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A (84) đến trụ 46A (119A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A (119A)/24A đến trụ 46A (119A);</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A (119A)/24A;</li> <li>- Đường dây 110 kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex: Từ trụ công lộ 173 NT1 đến trụ công lộ 171 Gelex;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngự (Khách hàng): Từ trụ 46A (119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Hồ Bàu Ngự.</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

05/6/2026 Thứ sáu	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	- Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. - Đo điện trở hệ thống nối đất.	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 475TC/220 đến trụ 475TC/249 và các nhánh rẽ dọc tuyến	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm CÔNG AN 2, khắc phục lều hạ áp không đảm bảo an toàn trong vận hành tại trụ CAN 2/A01 (SCTX)	Tại trụ: Trạm CÔNG AN 2, CAN 2/A01 và đọc lưới hạ áp	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm CÔNG AN 2	Đường Hàm Nghi - tổ dân phố 4 - phường Bảo An	294
	13:45	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm BẾN XE 2, khắc phục lều hạ áp không đảm bảo an toàn trong vận hành tại trụ BXe 2/C01 (SCTX)	Tại trụ: Trạm BẾN XE 2, BXe 2/C01	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm BẾN XE 2	Một phần tổ dân phố: 28, 29 - phường Phan Rang	169
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe tải)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/173 đến trụ 476TC/230 và các nhánh rẽ dọc tuyến	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	10:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm VĨNH HY 2 (công suất 630kVA)	Tại trụ 473NH/476/13	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VĨNH HY 2	Một phần thôn Vĩnh Hy 2 - xã Vĩnh Hải	250
	8:15	10:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, bảo trì lều hạ áp trạm VĨNH HY 2	Tại trụ trạm VĨNH HY 2 và đọc lưới hạ áp trạm	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VĨNH HY 2	Kết hợp công tác	
	10:15	12:15	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm VĨNH HY 1 (công suất 560kVA)	Tại trụ 473NH/476/04A/02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VĨNH HY 1	Một phần thôn Vĩnh Hy 1 - xã Vĩnh Hải	372

05/6/2026 Thứ sáu	10:30	12:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, bảo trì lèo hạ áp trạm VĨNH HY 1	Tại trụ trạm VĨNH HY 1 và dọc lưới hạ áp trạm	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VĨNH HY 1	Kết hợp công tác		
	13:30	15:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm VĨNH HY 6 (công suất 160kVA)	Tại trụ 473NH/482	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VĨNH HY 6	Một phần thôn Vĩnh Hy 1 - xã Vĩnh Hải	18	
	13:45	15:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, bảo trì lèo hạ áp trạm VĨNH HY 6	Tại trụ trạm VĨNH HY 6 và dọc lưới hạ áp	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VĨNH HY 6	Kết hợp công tác		
	15:45	17:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ BÌNH TIỀN 3 (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 473NH/496/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt LBF 473NH-7/496	Khách hàng: Trung Tâm Dịch vụ, Sự nghiệp Công xã Vĩnh Hải	1	
	15:45	17:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐĐ BÌNH TIỀN 3	Tại trụ 473NH/496/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt LBF 473NH-7/496	Kết hợp công tác		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vận chuyển trụ BTLT 8,5m, đảo lỗ, trồng trụ VHy 1/B06 (SCTX - Cầu Hino)	Tại trụ VHy 1/B06	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (xe nâng rô)	Các trạm: HÀ RÒ 2, HÀ RÒ 3, KHÁNH SƠN 2 và HUYỆN ĐỘI NINH HẢI	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới			
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)				Không cắt điện lưới		
	8:45	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐĐ NHƠN HẢI 3	Tại trụ 473NH/188/08/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/08	Khách hàng: Trung Tâm Dịch vụ, Sự nghiệp Công xã Vĩnh Hải	1	
	10:00	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TÔM BIÊN	Tại trụ 473NH/195/02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TÔM BIÊN	Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Hoàng Quân NT	1	
	13:45	14:20	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TÔM VẤN	Tại trụ 473NH/207/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TÔM VẤN	Khách hàng: Nguyễn Văn	1	
	14:40	15:20	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TRUNG NGUYỄN 2	Tại trụ 473NH/310/06	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TRUNG NGUYỄN 2	Khách hàng: Bùi Văn Nguyên	1	
	7:30	17:00	NP	Tổ Quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và TBA định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý			Không cắt điện lưới		

05/6/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:35	17:30	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Kéo dây chống sét (ĐTXD)	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/96 đến trụ 471NS/139	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Xã Lâm Sơn (trừ một phần thôn Trà Giang 4; các thôn: Tân Lập 1, Tân Lập 2, Trà Giang 2 và Trà Giang 3)	4,060
	8:05	9:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm TRÀ GIANG 5	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Kết hợp công tác	
	9:40	10:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm SÔNG PHA 6	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Kết hợp công tác	
	10:40	12:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm SÔNG PHA 5	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Kết hợp công tác	
	13:45	15:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm SÔNG PHA 10	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Kết hợp công tác	
	8:00	16:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay FCO, LA, thùng trạm và ống nhựa bảo vệ cáp trạm (SCL)	Tại trạm K44	Xã Lâm Sơn	- Cắt LBF 471NS-7/80; - Cắt FCO trạm K44	Kết hợp công tác	
	8:05	17:00	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Thay cáp trạm và phụ kiện (ĐTXD)	Tại trạm CHỢ SÔNG PHA	Xã Lâm Sơn	- Cắt LBF 471NS-7/80; - Cắt FCO trạm CHỢ SÔNG PHA	Kết hợp công tác	

05/6/2026 Thứ sáu	8:05	16:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay FCO, LA, thùng trạm và ống nhựa bảo vệ cáp trạm (SCL)	Tại trạm HÒN LÚP 3	Xã Lâm Sơn	- Cắt FCO 471NS-7/120; - Cắt FCO trạm HÒN LÚP 3	Kết hợp công tác	
	8:05	16:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay FCO, LA, thùng trạm và ống nhựa bảo vệ cáp trạm (SCL)	Tại trạm TÂN BÌNH 4	Xã Lâm Sơn	- Cắt LBF 471NS-7/137; - Cắt FCO trạm TÂN BÌNH 4	Kết hợp công tác	
	8:00	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Tháp đà nâng cao lưới hạ áp đảm bảo khoảng cách an toàn	Tại trụ SPha 6/A01	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG PHA 6	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp.	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/288/A02 đến trụ 475DL/288/A10, trụ 475DL/338/10 đến trụ 475DL/338/53	Xã Công Hải	Khoá chức năng 79 tại REC 475DL/254		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp và các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
06/6/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

07/6/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Dọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
-----------------------	-------	-------	----	------------------------	---	-----------------	--------------------	---------------------	--	--

**Ghi chú:** Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

**TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC**

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	<b>Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:</b>
<b>1</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 22</b>	0.242	55.823	0.501	
<b>2</b>	<b>DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 23</b>	0.000	23.556	0.047	
<b>3</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 23 = (1) + (2)</b>	0.242	79.379	0.548	
<b>4</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 23</b>	0.243	85.365	0.770	
	<b>SO SÁNH (%) = (3)/(4)</b>	99.478	92.987	71.167	<b>209.823</b>

**TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.**

**Lê Vinh Tân**  
**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**Nguyễn Hữu Tiên**

**Nơi nhân:**

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (Tín.02).