

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 06 NĂM 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp áp an toàn	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01/6/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS tại lầu 4 XNCT.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A19	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Trạm: ĐÀI SON 2, TRẦN QUANG ĐIỀU R1	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	8:00	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT-MỸ PHƯỚC (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 472NH/191/29	Phường Đông Hải	Cắt LBFCO TBT-MỸ PHƯỚC	

01/6/2026 Thứ hai	9:45	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT-YÊN NINH (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 472NH-474NH/185	Phường Ninh Chữ	Cắt LBFCO TBT-YÊN NINH	
	13:30	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBQ-ĐÁ CHÔNG (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 474NH/125/B10	Phường Ninh Chữ	Cắt LBFCO TBQ-ĐÁ CHÔNG	
	15:15	17:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT-HÀ RÒ (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 474NH/125/B28/14	Phường Ninh Chữ	Cắt LBFCO TBT-HÀ RÒ	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rở)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/134 đến trụ 472NH-474NH/191	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rở)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rở)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ trụ, móng trụ để di dời trụ dừng và trụ đỡ lưới hạ áp trạm TRIỆU PHONG 11 (DV)	Trụ: TPhong 11/D03, TPhong 11/D04 dự định	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 475NS: Từ trụ 475NS/117A/10 đến hết nhánh rẽ	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/340/01 đến trụ 478NP/340/85, từ trụ 478NP/340/56 đến trụ 478NP/340/56/51	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
02/6/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH); - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250. 		Không cắt điện lưới	

02/6/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: GÒ ĐÈN 1, GÒ ĐÈN 2, GÒ ĐÈN 4 và GÒ ĐÈN 8	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/120 đến trụ 476TC/180 và nhánh rẽ từ trụ 476TC/31/55	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên thành 3 pha (ĐTXD)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/34/01A đến trụ 476TC/31/34/11, từ trụ 476TC/31/34/04 đến trụ 476TC/31/34/04/04	Phường Đô Vinh	Cắt LBF 476TC-7/31/34	287
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	17:00	17:45 03/6/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 473TC/171 tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín) Lưu ý: Phục vụ công tác vào ngày 03/6/2026			- Kiểm tra LTD 473TC-1/210/18 đang đóng; - Đóng REC 473TC/210/18	
	17:15	17:30 03/6/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 473TC/171	
	8:00	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT - KHÁNH HẢI (công suất 3x200kVAr)	Tại trụ 472NH-474NH/100	Phường Ninh Chữ	Cắt LBFCO TBT-KHÁNH HẢI	
9:45	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBQ - NÚI MỘT (công suất 3x100kVAr)	Tại trụ 472NH/38/44	Xã Ninh Hải	Cắt LBFCO TBQ-NÚI MỘT		

02/6/2026 Thứ ba	13:30	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Tủ bù TBT - ĐÔNG HẢI (công suất 3x200kVAr)	Tại trụ 474NH/259	Phường Đông Hải	Cắt LBFCO TBT-ĐÔNG HẢI	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rồ)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/42	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe nâng rồ)	Trạm: TRUNG TÂM 3, TRUNG TÂM 7	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)	Không cắt điện lưới			
	7:30	8:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐĐ TRƯỜNG CHINH 1	Tại trụ 474NH/125/A14	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐĐ TRƯỜNG CHINH 1	1
	7:45	8:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐĐ TRI HẢI 1	Tại trụ 472NH/70/47/01	Xã Ninh Hải	Cắt FCO 472NH-7/70/47	1
	8:45	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐĐ NHƠN HẢI 1	Tại trụ 473NH/188/63/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/63	1
	9:00	9:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm THỦY SẢN NEWWAY	Tại trụ 473NH/188/49A/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/49A	1
	10:00	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐĐ THANH HẢI	Tại trụ 473NH/235	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm ĐĐ THANH HẢI	1
	10:15	11:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐẶNG THỊ THÀNH	Tại trụ 473NH/245/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/245	1
	14:00	14:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐĐ VĨNH HẢI 7	Tại trụ 473NH/385/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/385	1
	14:15	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐĐ VĨNH HẢI 9	Tại trụ 473NH/424/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/424	1
	15:15	16:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm VƯỜN NÚI CHỨA 2	Tại trụ 473NH/467/01/24	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VƯỜN NÚI CHỨA 2	1
	15:30	16:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm HỒ NƯỚC NGỌT	Tại trụ 473NH/422/26	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm HỒ NƯỚC NGỌT	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
8:00	9:15	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm BUU ĐIỆN NINH PHƯỚC	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm BUU ĐIỆN NINH PHƯỚC	1	

02/6/2026 Thứ ba	9:30	10:40	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm BỆNH VIỆN NINH PHƯỚC 2	Xã Ninh Phước	Cắt LBF 478NP-7/72/B03/01	1
	10:50	12:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm HUỖNH XUÂN HUY	Xã Phước Hữu	Cắt FCO 478NP-7/147/02	1
	14:00	15:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. THIÊN BẢO NINH THUẬN	Xã Ninh Phước	Cắt LBFCO trạm MT. THIÊN BẢO NINH THUẬN	1
	15:40	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. GIA BẢO NINH THUẬN	Xã Ninh Phước	Cắt LBFCO trạm MT. GIA BẢO NINH THUẬN	1
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, di dời trụ dùng và trụ đỡ lưới điện hạ áp trạm TRIỆU PHONG 11 (DV)	Tại trụ: Trạm TRIỆU PHONG 11, TPhong 11/D03, TPhong 11/D04 hiện hữu và dự định	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm TRIỆU PHONG 11	150
	14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/39/12 đến hết nhánh rẽ	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trạm ĐĐ TỪ THIỆN 1 (SCTX)	Tại trụ 473NT1/189	Xã Phước Dinh	- Kiểm tra FCO trạm ĐĐ TỪ THIỆN 1 đang cắt; - Tháo hotline FCO trạm ĐĐ TỪ THIỆN 1	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trạm ĐĐ TỪ THIỆN 2 (SCTX)	Tại trụ 473NT1/152	Xã Phước Dinh	Cắt và tháo hotline FCO trạm ĐĐ TỪ THIỆN 2	
03/6/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.	Không cắt điện lưới		

03/6/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Độc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH /139 đến trụ 471NH/156 và các nhánh rẽ	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: HỘ DIÊM 13, AN NHON 2 và AN NHON 3	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	5:30	17:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 475TC/478TC/170/B01/28 tuyến 475TC sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			Đóng: DS 473TC/477TC-1/143/02, LBS 473TC/143/01	
	5:45	17:15	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 475TC/478TC/ 170/B01/28, DS 475TC/478TC-2/170/B01/28	
	5:45	17:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 474NH/195 tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NH/474NH-7/277/A14/01, DS 472NH-2/271: Đang đóng; - Đóng LBS 472NH/272	
	6:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 474NH/195	
6:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 475TC/85 tuyến 475TC sang nhận điện tuyến 471DL (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 475TC-1/220, LTD 475TC-7/220: Đang đóng; - Đóng LBS 475TC/220		
6:15	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt REC 475TC/85		

03/6/2026 Thứ tư	6:15	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 478TC/150 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 479NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NH/477TC-1/196 đang đóng; - Đóng LBS 472NH/477TC/196	
	6:30	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 478TC/150, LTD 478TC-7/150	
	6:30	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau DS 475TC-7/39/B01 tuyến 475TC sang nhận điện tuyến 472TC			- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt DS 475TC-7/39/B01	1.046
	7:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra DS 475TC-1/39/B15 đang đóng; - Đóng LBS 475TC/39/B15	
	6:30	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LTD 475TC-7/59 tuyến 475TC sang nhận điện tuyến 471DL			- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LTD 475TC-7/59	1.618
	7:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng REC 475TC/85	
	6:30	16:30	PR	Công ty Lộc Phát	Bổ sung đà đơn thành đà kép, thay phụ kiện sứ đứng và sứ treo để nâng cấp đường dây trung áp tuyến 475TC từ 3xACX 185mm2 lên thành 3xACX 240mm2 (ĐT XD)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/02 đến trụ 475TC-478TC/23	Phường Đô Vinh	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475, 478 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LBF 475TC/471TC-1/12; - Kiểm tra DS 476TC/477TC-2/01/03, DS 475TC-7/39/B01, LTD 475TC-7/59 và LTD 478TC-7/150: Đang cắt; - Đóng DTĐ 475-76, DTĐ 478-76 trạm 110kV Tháp Chàm;	2.879
	6:30	16:30	PR	Công ty Lộc Phát	Bổ sung đà đơn thành đà kép, thay phụ kiện sứ đứng và sứ treo để nâng cấp đường dây trung áp tuyến 475TC từ 3xACX 185mm2 lên thành 3xACX 240mm2 (ĐT XD)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/41 đến trụ 475TC-478TC/54	Phường Bảo An	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475, 478 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LBF 475TC/471TC-1/12; - Kiểm tra DS 476TC/477TC-2/01/03, DS 475TC-7/39/B01, LTD 475TC-7/59 và LTD 478TC-7/150: Đang cắt; - Đóng DTĐ 475-76, DTĐ 478-76 trạm 110kV Tháp Chàm;	Kết hợp

03/6/2026 Thứ tư	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 473NH	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/190 đến trụ 473NH/230	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 9, THÁI AN 10	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Cải tạo, xây dựng mới đường dây hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 4	Trạm KHÁNH NHƠN 4	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 4	178
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC THIỆN 11 (ĐTĐD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC THIỆN 11	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC THIỆN 11	11
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/134 đến trụ 471NT1/154	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 471NT1/38	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/37/A01 đến trụ 471NT1/37/A16	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 471NT1/37	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/243/26 đến hết nhánh rẽ	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao tuyến 473NH	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/02 đến trụ 473NH/16	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Hải	
9:35	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao tuyến 476NH, 478NH	- Từ trụ 478NH-476NH/01A đến trụ 478NH-476NH/24. - Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/25 đến trụ 476NH/108. - Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/25 đến trụ 478NH/34.	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC: 476, 478 trạm 110kV Ninh Hải		

04/6/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53(126) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 NMĐG Chính Thắng; - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	

04/6/2026 Thứ năm	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nổi đất	Độc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	10:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2	Tại trạm LƯƠNG TRI	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm LƯƠNG TRI	326
	7:30	10:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp LƯƠNG TRI	Tại trạm LƯƠNG TRI	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm LƯƠNG TRI	Kết hợp
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Các trạm: 21T8 R5, NGUYỄN CƯ TRINH R1 và ĐÔ VINH 12	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: XÓM BÁNH, ĐÀI SƠN 4, ĐÀI SƠN 8 và XÂY DỰNG LƯƠNG BẰNG	Phường: Phan Rang, Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 7, MỸ TUỜNG 9	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP /146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC /112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 3 (ĐTXD 2026)	Độc lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 3	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm THUẬN HÒA 3	154
8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp, trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		

04/6/2026 Thứ năm	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/113A đến trụ 473NS/130, từ trụ 473NS/113/27 đến hết nhánh rẽ	Xã: Bác Ái, Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao tuyến 471DL	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/34 đến trụ 471DL/46	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 471DL/33	
	9:45	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao tuyến 471DL	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/67/02 đến trụ 471DL/67/20	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 471DL/67/01	
	13:30	16:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao tuyến 478DL	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/69 đến trụ 475DL/113, từ trụ 475DL/113/01 đến trụ 475DL/113/06	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 475DL/68	
05/6/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngừ - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngừ: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngừ (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Hồ Bàu Ngừ. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

05/6/2026 Thứ sáu	7:30	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp CÔNG AN 2, khắc phục lều hạ áp không đảm bảo an toàn trong vận hành và thí nghiệm CBM cấp độ 2	Tại trụ: Trạm CÔNG AN 2, CAn 2/A01 và dọc lưới hạ áp	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm CÔNG AN 2	294
	13:45	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp BẾN XE 2, khắc phục lều hạ áp không đảm bảo an toàn trong vận hành	Tại trụ: Trạm BẾN XE 2, BXe 2/C01	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm BẾN XE 2	169
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 475TC/220 đến trụ 475TC/249 và các nhánh rẽ	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe tải)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/173 đến trụ 476TC/230 và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH/191/25 đến trụ 474NH/125/B68	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: MỸ PHƯỚC 1, MỸ PHƯỚC 2 và MỸ PHƯỚC 3	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và TBA định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60, từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo nhánh dây trung áp tuyến 474TC từ 2xAC.50 lên thành 3xACXH.70+1ACKP.50 (ĐT XD 2026)	Từ trụ 474TC/20/29/B05 đến trụ 474TC/20/29/B10	Xã Phước Hậu	Cắt LBF 474TC-7/20/29	278
8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp, trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
7:30	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay trụ BTLT (SCL 2026)	Từ trụ 477NP/195/02 đến trụ 477NP/195/10	Xã Cà Ná	- Cắt REC 477NP/195/01, LTD 477NP-7/195/01; - Kiểm tra DS 475NP-7/239/30A đang cắt	29	

05/6/2026 Thứ sáu	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây trung áp bằng nước áp lực cao	Từ trụ 477NP/195/10 đến trụ 475NP/195/46/B07	Xã Cà Ná	- Cắt REC 477NP/195/01, LTD 477NP-7/195/01; - Kiểm tra DS 475NP-7/239/30A đang cắt	Kết hợp
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm BOM QUÁN THỂ 1	Tại trạm BOM QUÁN THỂ 1	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm BOM QUÁN THỂ 1	Kết hợp
	10:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm BOM QUÁN THỂ 2	Tại trạm BOM QUÁN THỂ 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm BOM QUÁN THỂ 2	Kết hợp
	7:35	17:30	NS	Công ty XLD 19 Tháng 5	Kéo dây chống sét tuyến 471NS (ĐTXD)	Từ trụ 471NS/96 đến trụ 471NS/139	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	4.060
	8:05	9:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm TRÀ GIANG 5	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Kết hợp
	9:40	10:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm SÔNG PHA 6	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Kết hợp
	10:40	12:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm SÔNG PHA 5	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Kết hợp
	8:00	16:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay FCO, LA, thùng trạm và ống nhựa bảo vệ cáp trạm biến áp (SCL)	Tại trạm K44	Xã Lâm Sơn	- Cắt LBF 471NS-7/80; - Cắt FCO trạm K44	Kết hợp
	8:05	17:00	NS	Công ty XLD 19 Tháng 5	Thay cáp trạm và phụ kiện (ĐTXD)	Tại trạm CHỢ SÔNG PHA	Xã Lâm Sơn	- Cắt LBF 471NS-7/80; - Cắt FCO trạm CHỢ SÔNG PHA	Kết hợp
	8:05	16:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay FCO, LA, thùng trạm và ống nhựa bảo vệ cáp trạm biến áp (SCL)	Tại trạm HÒN LÚP 3	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO 471NS-7/117	Kết hợp

05/6/2026 Thứ sáu	8:05	16:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay FCO, LA, thùng trạm và ống nhựa bảo vệ cáp trạm biển áp (SCL)	Tại trạm TÂN BÌNH 4	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/137	Kết hợp
	8:00	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Tháp đà nâng lưới hạ áp trạm SÔNG PHA 6 đảm bảo khoảng cách an toàn (SCTX)	Tại trụ SPha 6/A01	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG PHA 6	Kết hợp
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao tuyến 478DL	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/288/A02 đến trụ 475DL/288/A10, từ trụ 475DL/338/10 đến trụ 475DL/338/53	Xã Công Hải	Khoá chức năng 79 REC 475DL/254	
06/6/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biển áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
07/6/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biển áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
08/6/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75 XLM		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biển áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Đọc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B07/02 đến trụ 477TC/166/B07/27 và các nhánh rẽ	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (xe tải)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A20 đến trụ 476TC/37/A88 và các nhánh rẽ	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

08/6/2026 Thứ hai	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: VĂN SƠN 5, VĂN SƠN 6 và VĂN SƠN 9	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH /125/B01 đến trụ 474NH /125/B38 và các nhánh rẽ	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm ĐĐ AN ĐÔNG	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/240/10	1
	13:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm ĐĐ PHƯỚC KHÁNH	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm ĐĐ PHƯỚC KHÁNH	1
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 2 (ĐTXD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 2	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm THUẬN HÒA 2	173
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/100 đến trụ 471NT1/37/A17	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS /117/10 đến hết nhánh rẽ	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
09/6/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 Xây lắp mới đến trụ T136A; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Hanbaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 210hh; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối ĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT CMX, từ trụ T136 đến trụ công lộ 174, 175 ĐMT CMX (KH).	Không cắt điện lưới		

09/6/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	17:30	19:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	20:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Độc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138/B01 đến trụ 473TC/138/B15 và nhánh rẽ từ trụ 473TC/138/B08	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/105 đến trụ 473TC/138 và các nhánh rẽ	Phường: Bảo An, Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: MỸ AN 3, MỸ AN 8 và MỸ AN 12	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH /253 đến trụ 472NH/272	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		

09/6/2026 Thứ ba	7:30	17:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay trụ hạ áp (SCL)	Tại trụ: VSon 1/C02, VSon 1/ C03	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SƠN 1	306
	7:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm TRƯỜNG BẮN PHƯỚC VINH 2	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm TRƯỜNG BẮN PHƯỚC VINH 2	1
	13:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm HỒ LANH RA	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm HỒ LANH RA	4
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cài tạo lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 4 (ĐTXD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 4	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm THUẬN HÒA 4	224
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay trụ BTLT (SCL 2026)	Từ trụ 477NP/195/46/A26 đến trụ 477NP/195/46/A29	Xã Cà Ná	Cắt và tháo hotline LBF 475NP-7/239/91/01	615
	8:00	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay LBFCO hỏng bù đắp hồ quang	Tại trụ 475NP/239/91/01	Xã Cà Ná	Cắt và tháo hotline LBF 475NP-7/239/91/01	Kết hợp
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm MUỐI CÀ NÁ 4, MUỐI CÀ NÁ 5	Từ trụ 477NP/195/46/A47 đến trụ 477NP/195/46/A50	Xã Cà Ná	Cắt và tháo hotline LBF 475NP-7/239/91/01	Kết hợp
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS /118 đến trụ 475NS/130	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
10/6/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Hanbaram 2: Từ trụ 139XLM đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Hanbaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22). - Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối ĐG Hanbaram 2: Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Hanbaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 ĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2 và 172 ĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 Điện gió Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm (KH). 		Không cắt điện lưới	

10/6/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Độc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC /126 đến trụ 471TC/190 và các nhánh rẽ	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/40 đến trụ 473TC/105 và các nhánh rẽ	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: DƯ KHÁNH 2, DƯ KHÁNH 8	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH TUỜNG, KHÁNH HỘI 6	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/119 đến trụ 472NH/474NH/156	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	9:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm DƯƠNG THÁI BÌNH	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 478NP-7/132	1
	9:45	12:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm ĐẶNG THỊ KIM ÁNH	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐẶNG THỊ KIM ÁNH	1
	13:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm MÔNG NHUẬN 3	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm MÔNG NHUẬN 3	1
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm VẠN PHƯỚC 3 (ĐT XD 2026)	Độc lưới hạ áp trạm VẠN PHƯỚC 3	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm VẠN PHƯỚC 3	230

10/6/2026 Thứ tư	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây, trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP /228 đến trụ 478NP/310	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS /130 đến trụ 475NS/164	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm SÔNG MỸ 11	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Son nền trụ lưới hạ áp	Các trạm: ẮN ĐẠT 9, ẮN ĐẠT 10 và MỸ NHON 2	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
11/6/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 ĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Dọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/61 đến trụ 475TC 478TC/106	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe tải)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/163A/22 đến trụ 476TC/163A/51, từ trụ 476TC/156/27 đến trụ 476TC/156/124	Xã Phước Trung	Không cắt điện lưới	

11/6/2026 Thứ năm	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm MINH TRÍ	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm MINH TRÍ	2
	9:45	12:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm PHƯỚC VINH	Xã Phước Hữu	Cắt FCO 474TC-7/114	1
	14:00	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm BƠM NƯỚC BẢO VINH	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm BƠM NƯỚC BẢO VINH	7
	7:30	11:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đầu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm BÌNH QUÝ 14 (ĐTXD 2026)	Tại trạm BÌNH QUÝ 14	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm BÌNH QUÝ 14	36
	13:30	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đầu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm VĨNH THUẬN 9 (ĐTXD 2026)	Tại trạm VĨNH THUẬN 9	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm VĨNH THUẬN 9	357
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây, trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP, 477NP: Từ trụ 475NP-477NP/70 đến trụ 475NP-477NP/200	Xã: Thuận Nam, Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS /125/06/01 đến hết nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ lưới hạ áp	Các trạm: AN ĐẠT 9, AN ĐẠT 10 và MỸ NHON 2	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
12/6/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	

12/6/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất	Đọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/61 đến trụ 475TC-478TC/106	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe tải)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/163A/22 đến trụ 476TC/163A/51, từ trụ 476TC/156/27 đến trụ 476TC/156/124	Xã Phước Trung	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/157 đến trụ 472NH-474NH/197 và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH PHƯỚC 1, KHÁNH PHƯỚC 2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Xây dựng mới đường dây hạ áp trạm TÂN AN 4	Lưới điện hạ áp trạm TÂN AN 4	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TÂN AN 4	154
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và TBA định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC ĐÔNG 2 (ĐTXD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC ĐÔNG 2	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐÔNG 2	157
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây, trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		

12/6/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: PHƯỚC ĐIỂM 10, PHƯỚC ĐIỂM 11 và MUỐI CÀ NÁ 2	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS /125/01A/01 đến hết nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo điện trở nối đất lặp lại đường dây trung áp	Tuyến: 471DL, 478DL	Xã: Công Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
13/6/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
14/6/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
15/6/2026 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 173 CMX - 172 ĐG Hanbaram 2: Từ trụ 171 đến trụ 250		Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/106 đến trụ 475TC-478TC/148	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, đo tải trung áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH /243 đến trụ 474NH/275	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: GÒ 31, ĐÔNG HẢI 2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Cải tạo, thay trụ hạ áp trạm MỸ AN 5 (SCL)	Lưới điện hạ áp trạm MỸ AN 5	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ AN 5	196
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	

15/6/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:00	11:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đầu nối đường dây trung áp xây dựng mới trạm TUẦN TỰ 5 (ĐT XD 2026)	Tại trụ 472TC/238A/08	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 472TC-7/238A	1
	13:30	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đầu nối đường dây trung áp xây dựng mới trạm THÀNH TÍN 5 (ĐT XD 2026)	Tại trụ 472TC/195/B66A/A03	Xã Ninh Phước	Cắt LBF 472TC-7/195/B66A/A01	225
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 477NP/195/46/A25 đến trụ 477NP/195/46/A46	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/190 đến hết tuyến	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối lèo trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
16/6/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	

16/6/2026 Thứ ba	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Hanbaram 2: Từ trụ 251 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Hanbaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối ĐG Hanbaram 2 (KH): Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Hanbaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 ĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2 và 172 ĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 ĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH); - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A). 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo PD, đo nhiệt độ mỗi nối và đo tải trung áp	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/61 đến trụ 475TC-478TC/106	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mỗi nối, đo tải trung áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TÂN AN 1, TÂN AN 5 và TÂN AN 6	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/298 đến trụ 474NH/306	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Xây dựng mới đường dây hạ áp trạm MỸ PHONG 2	Lưới điện hạ áp trạm MỸ PHONG 2	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHONG 2	430	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		

16/6/2026 Thứ ba	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC ĐỒNG 8 (ĐT XD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC ĐỒNG 8	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐỒNG 8	131
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/150 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS /350 đến hết tuyến. - Lưới hạ áp các trạm: TÀ NÔI 1, TÀ NÔI 2 và TÀ NÔI 3.	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối lều trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
17/6/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22). - Đường dây 110kV 172 Phước Thái - 172 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1: Từ trụ 16 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 172 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1. - Đường dây 110kV 171 Phước Thái - 172 ĐMT Phước Hữu: Từ trụ 17 đến trụ 26B.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo PD, đo nhiệt độ mối nối và đo tải trung áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

17/6/2026 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/155 đến trụ 473TC/171 và các nhánh rẽ	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: HỘ DIÊM 1, HỘ DIÊM 8 và HỘ DIÊM 9	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nói, đo tải trung áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm THỐNG NHẤT	Tại trạm THỐNG NHẤT	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm THỐNG NHẤT	191
	9:30	11:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm THỐNG NHẤT 2	Tại trạm THỐNG NHẤT 2	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm THỐNG NHẤT 2	48
	13:40	15:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm TÂN HỘI 2	Tại trạm TÂN HỘI 2	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm TÂN HỘI 2	149
	15:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm TÂN HỘI 3	Tại trạm TÂN HỘI 3	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm TÂN HỘI 3	206
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/277/A14/01 đến trụ 474NH/277/A14/21	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TÂN AN 4, TÂN AN 6 và TÂN AN 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm HOÀI NHƠN 2 (ĐT XD 2026)	Tại trạm HOÀI NHƠN 2	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm HOÀI NHƠN 2	268

17/6/2026 Thứ tư	13:30	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đầu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm HOÀI NHƠN 3 (ĐT XD 2026)	Tại trạm HOÀI NHƠN 3	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm HOÀI NHƠN 3	94
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/95 đến trụ 473NT1/150	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94	
	8:00	16:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Sang lưới hạ áp, đầu nhánh dây khách hàng từ trụ hạ áp sang trụ trung áp và nhỏ thu hồi trụ sau khi sang lưới xong (SCTX)	Tại trụ: NBình 1/B04, 473NS-471NS/06A	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm NINH BÌNH 1	87
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÌNH NGHĨA, BÌNH NGHĨA 2, BÌNH NGHĨA 4, BÌNH NGHĨA 5 và BÌNH NGHĨA 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
18/6/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo PD, đo nhiệt độ mỗi nối và đo tải trung áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/153/02 đến trụ 471NH/153/29, từ trụ 471NH/150/02 đến trụ 471NH/150/06 và nhánh rẽ từ 471NH/153/04	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	

18/6/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/55 đến trụ 476TC/99	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, đo tải trung áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B01 đến trụ 474N/262/B30	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B27 đến trụ 474NH/262/B27/37 và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/15	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11, từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19, từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15 và từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đầu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm HÒA THẠNH 5 (ĐT XD 2026)	Tại trạm HÒA THẠNH 5	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm HÒA THẠNH 5	101
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi nhánh dây trung áp đang cô lập	Từ trụ 474NP/99/04 đến trụ 474NP/99/06	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: VĂN LÂM 3, VĂN LÂM 2	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	16:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Sang lưới hạ áp, đầu nhánh dây khách hàng từ trụ hạ áp sang trụ trung áp và nhổ thu hồi trụ sau khi sang lưới xong (SCTX)	Tại trụ: NBình 4/B01, 475NS-477NS/09A	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm NINH BÌNH 4	143
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/39/01 đến trụ 473NH/39/84 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

19/6/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo PD, đo nhiệt độ mỗi nối và đo tải trung áp	Đọc tuyến 475TC Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478T/150 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mỗi nối, đo tải trung áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/18/02 đến trụ 473NH/188/68	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 2, KHÁNH NHƠN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và TBA định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	

19/6/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20, từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10, từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CUÔNG và từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Tăng công suất trạm XÓM LỖ 1 từ 2x50kVA lên 250kVA, đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm XÓM LỖ 1 (ĐT XD 2026)	Tại trạm XÓM LỖ 1	Xã Phước Dinh	Cắt và tháo hotline FCO trạm XÓM LỖ 1	233
	8:00	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trạm TỪ THIÊN 19 (SCTX)	Tại trụ 473NT1/153A	Xã Phước Dinh	Tháo hotline FCO trạm TỪ THIÊN 19	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/153 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:00	18:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBF 472NS-7/237 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 473NS			Cắt LBF 472NS-7/237	1.254
	7:30	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra LTD 472NS/473NS-2/238/B75, LTD 472NS/473NS-7/238/B75: Đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/238/B75	
	7:35	17:30	NS	Công ty Minh Mạnh Phát Đạt	Dựng trụ xen, lắp đà đỡ trung áp tuyến 472NS (ĐT XD)	Từ trụ 472NS/150 đến trụ 472NS/236	Xã: Lâm Sơn, Bác Ái Tây	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150; - Kiểm tra LBF 472NS-7/237 đang cắt	580
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 476NH, 478NH: Từ trụ 478NH-476NH/02 đến trụ 478NH-476NH/23, từ trụ 476NH/24 đến trụ 476NH/108 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
20/6/2026 Thứ bảy	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lấy thông số vận hành tại các thiết bị Recloser, LBS	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, đo tải trung áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

21/6/2026 Chủ nhật	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lấy thông số vận hành tại các thiết bị Recloser, LBS	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mỗi nối, đo tải trung áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
22/6/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lấy thông số vận hành tại các thiết bị Recloser, LBS	Các tuyến: 476TC, 477TC và 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A63 đến trụ 476TC/37/A162 và các nhánh rẽ	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm NGUYỄN TRUNG TRỰC R1	Tại trạm NGUYỄN TRUNG TRỰC R1	Phường Bảo An	Cắt LBF 473TC-7/82A/01	150
	9:30	11:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HÀ HUY TẬP R1	Tại trạm HÀ HUY TẬP R1	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm HÀ HUY TẬP R1	177
	13:40	15:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm QUANG TRUNG	Tại trạm QUANG TRUNG	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm QUANG TRUNG	545

22/6/2026 Thứ hai	15:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm QUANG TRUNG R1	Tại trạm QUANG TRUNG R1	Phường Phan Rang	Cắt FCO 473TC-7/133	215
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 14, MỸ TUỜNG 15	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG 2, MỸ PHONG 3	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây, trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471NT1, 478NP: Từ trụ 471NT1/37/B40 đến trụ 471NT1/37/B187 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Dinh, Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/149/11 đến trụ 472NS/149/14, từ trụ 472NS/238/B02 đến trụ 472NS/238/B20	Xã: Lâm Sơn, Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/01 đến trụ 471DL/73 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
23/6/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

23/6/2026 Thứ ba	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	17:30	19:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	20:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lấy thông số vận hành tại các thiết bị Recloser, LBS	Các tuyến: 471TC, 471DL và 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC /170/A20 đến trụ 478TC/170 /A51	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Lưới điện trung hạ áp trạm ĐÀI SƠN 6	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm LƯƠNG CÁCH 7	Tại trạm LƯƠNG CÁCH 7	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm LƯƠNG CÁCH 7	9
	9:30	11:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm LƯƠNG CÁCH 8	Tại trạm LƯƠNG CÁCH 8	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm LƯƠNG CÁCH 8	4
	13:40	15:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm LƯƠNG CÁCH 9	Tại trạm LƯƠNG CÁCH 9	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm LƯƠNG CÁCH 9	19
15:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HÒN THIÊN 9	Tại trạm HÒN THIÊN 9	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HÒN THIÊN 9	10	

23/6/2026 Thứ ba	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Xây dựng mới đường dây hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 2 (ĐT XD)	Lưới điện hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 2	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 2	301
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/197 đến trụ 472NH-474NH/242	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH /277/A01 đến trụ 474NH/277 /A28	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC /195/B28 đến trụ 472TC/195 /B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP /239/07 đến trụ 475NP/239/52	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/39 /10 đến hết nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	- Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/ 64A/25 đến trụ 476NH/64A/43; - Lưới hạ áp trạm LẮNG ME 5	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
24/6/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

24/6/2026 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/139 đến trụ 476TC/31/155 và nhánh rẽ từ trụ 476TC/192	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Lưới điện trung hạ áp trạm: ĐÀI SƠN 5, ĐÀI SƠN 9	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HÒN THIÊN 3	Tại trạm HÒN THIÊN 3	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HÒN THIÊN 3	27
	9:30	11:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HÒN THIÊN 4	Tại trạm HÒN THIÊN 4	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HÒN THIÊN 4	35
	13:40	15:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HÒN THIÊN 6	Tại trạm HÒN THIÊN 6	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HÒN THIÊN 6	4
	15:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HÒN THIÊN 8	Tại trạm HÒN THIÊN 8	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HÒN THIÊN 8	6
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Xây dựng mới đường dây hạ áp trạm TRI THUY 10 (SCL)	Lưới điện hạ áp trạm TRI THUY 10	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TRI THUY 10	79
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 11, THÁI AN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/244 đến trụ 472NH/272	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	6:30	16:15	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LTD 474TC-2/103 tuyến 474TC sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 474TC-2/20/72, LTD 474TC-7/20/72: Đang đóng; - Đóng LBS 474TC/20/72;	
	6:45	16:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 474TC/103/01, LTD 474TC-2/103	

24/6/2026 Thứ tư	7:00	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 472TC. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ 30. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBS 474TC/103/43/11, LBS 474TC/103/54/05 và LBS 474TC/103/80/06A/01	9
	7:00	16:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	- Dựng 01 trụ BTLT 14m đôi lắp đà, sứ đỡ dây trung áp, kéo dây chống sét và đầu nối đường dây trung áp xây dựng mới trạm NINH QUÝ 9. - Tăng công suất trạm NINH QUÝ 9 từ 1x50kVA lên 3x50kVA. - Thu hồi đường dây trung áp tuyến 474TC. (ĐTXD 2026)	Từ trụ 474TC/65 đến trụ 474TC/65/08, trụ 474TC/65B dự định	Xã Phước Hậu	- Cắt: LBS 474TC/56A, LTD 474TC-2/56A; - Kiểm tra LTD 474TC-2/103 đang cắt	4.741
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Tháp đà sắt nâng cao đường dây trung áp tuyến 474TC ngăn ngừa sự cố	Tại trụ PAn 4/B02 (từ trụ 474TC/102A đến trụ 474TC/103)	Xã Phước Hậu	- Cắt: LBS 474TC/56A, LTD 474TC-2/56A; - Kiểm tra LTD 474TC-2/103 đang cắt	Kết hợp
	7:00	9:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trụ 474TC/112B	Xã Phước Hậu	- Cắt: LBS 474TC/56A, LTD 474TC-2/56A; - Kiểm tra LTD 474TC-2/103 đang cắt	Kết hợp
	9:05	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trụ 474TC/56A	Xã Phước Hậu	Cắt: LBS 474TC/56A, LTD 474TC-7/56A, LTD 474TC-2/56A	Kết hợp
	13:30	15:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm PHƯỚC THIÊN 1	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC THIÊN 1	Kết hợp
	13:30	16:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Tháp đà sắt nâng cao đường dây trung áp tuyến 474TC ngăn ngừa sự cố (SCTX)	Tại trụ NQuý 4/A07 (từ trụ 474TC/33 đến trụ 474TC/34)	Xã Phước Hậu	- Cắt MC 474 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt LTD 474TC-7/17; - Kiểm tra LBF 474TC-7/20/27, LTD 474TC-2/56A: Đang cắt	2.323
	15:05	16:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm NINH QUÝ 7	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm NINH QUÝ 7	Kết hợp
	7:30	16:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/17 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	

24/6/2026 Thứ tư	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: VỤ BỒN, THIÊN ĐỨC 1, THIÊN ĐỨC 2 và THIÊN ĐỨC 3	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Nâng cao thùng trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC THÀNH 2	Xã Bắc Ái Đông	Cắt FCO trạm PHƯỚC THÀNH 2	75
	8:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Nâng cao thùng trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm ĐÁ BA CÁI 2	Xã Bắc Ái Đông	Cắt FCO trạm ĐÁ BA CÁI 2	69
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: AN ĐẠT 1, AN ĐẠT 2, AN ĐẠT 14 và AN ĐẠT 15	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
25/6/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Dọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: LÂM ĐẶC SẢN, MỸ THIÊN 7 và PHƯỚC MỸ 8	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/74 đến trụ 475TC/74/23, từ trụ 475TC/116/01 đến trụ 475TC/116/27	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HỘ DIÊM 4	Tại trạm HỘ DIÊM 4	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 4	196
	9:30	11:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HỘ DIÊM 10	Tại trạm HỘ DIÊM 10	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 10	20

25/6/2026 Thứ năm	13:40	15:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HỘ DIÊM 13	Tại trạm HỘ DIÊM 13	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 13	71
	15:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm HỘ DIÊM 5	Tại trạm HỘ DIÊM 5	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 5	236
25/6/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH /276 đến trụ 474NH/298	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: VÕ NGUYỄN GIÁP R1, YẾN NINH R1 và MỸ AN 9	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39 /B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/02 đến trụ 477NT1/95/50, từ trụ 477NT1 /95/12 đến trụ 477NT1/95/12/05	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS /340 đến trụ 473NS/380; - Lưới hạ áp trạm SUỐI LỖ 2.	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÀ RẬU 1, BÀ RẬU 2, BÀ RẬU 5 và BÀ RẬU 7	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
26/6/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	

26/6/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: TẤN LỘC, TẤN LỘC 2 và TẤN LỘC 3	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC /164 đến trụ 476TC/231 và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm GÒ ĐÈN 1	Tại trạm GÒ ĐÈN 1	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm GÒ ĐÈN 1	64
	9:30	11:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm GÒ ĐÈN 3	Tại trạm GÒ ĐÈN 3	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm GÒ ĐÈN 3	46
	13:40	15:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm GÒ THAO	Tại trạm GÒ THAO	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm GÒ THAO	155
	15:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm GÒ THAO 3	Tại trạm GÒ THAO 3	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm GÒ THAO 3	169
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH /18/02 đến trụ 473NH/188/68	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực, lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và TBA định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60, từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC /112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/50 đến trụ 477NT1/95/100	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
8:00	10:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trạm ĐĐ CÀ NÁ 13 (SCTX)	Tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 13	Xã Phước Dinh	Kiểm tra FCO 475NP-7/239/337 đang cắt		

26/6/2026 Thứ sáu	10:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trạm ĐĐ CÀ NÁ 11 (SCTX)	Tại trạm ĐĐ CÀ NÁ 11	Xã Phước Dinh	Kiểm tra FCO 475NP-7/239/272 đang cắt	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Các trạm: MA NÓI 2, HÀ DÀI 2 và GIA RỐT 1	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÀ RÊU 3, BÀ RÊU 6, BÀ RÊU 9 và BÀ RÊU 10	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
27/6/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
28/6/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
29/6/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Tháp Chàm - Ninh Thuận 1		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Xe tải)	Các trạm: GÒ ĐẾN, MỸ HIỆP và MỸ SƠN 4	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC, 479TC: Từ trụ 476TC-479TC/03 đến trụ 476TC/127	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm AN NHƠN 2	Tại trạm AN NHƠN 2	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm AN NHƠN 2	127

29/6/2026 Thứ hai	9:30	11:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm AN NHƠN 5	Tại trạm AN NHƠN 5	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm AN NHƠN 5	30
	13:40	15:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm AN HÒA 3	Tại trạm AN HÒA 3	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm AN HÒA 3	215
	15:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm AN HÒA 6	Tại trạm AN HÒA 6	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm AN HÒA 6	82
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH /191/01 đến trụ 472NH/191/15	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 2, KHÁNH NHƠN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực, lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC /195/B28 đến trụ 472TC/195 /B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC /196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: THÔN GIÁ, THÔN GIÁ 2, THÔN GIÁ 3 và LÀ A	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS /230 đến trụ 477NS/355; - Lưới hạ áp trạm MA NÓI 1.	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: ĐẦU SUỐI 3, MA TRAI	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		

30/6/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC /127 đến trụ 476TC/181	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/28 đến trụ 471TC/75	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm ĐÀI SON 12	Tại trạm ĐÀI SON 12	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm ĐÀI SON 12	109
	9:30	11:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm CÀ ĐÚ 5	Tại trạm CÀ ĐÚ 5	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm CÀ ĐÚ 5	215
	13:40	15:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm CÀ ĐÚ 11	Tại trạm CÀ ĐÚ 11	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm CÀ ĐÚ 11	98

30/6/2026 Thứ ba	15:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm CÀ ĐÚ 13	Tại trạm CÀ ĐÚ 13	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm CÀ ĐÚ 13	170
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/70/01 đến trụ 472NH/70/94	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/505 đến trụ 473NH/750	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực, lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/38	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1	
	10:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/39 đến trụ 471NT1/63A/84	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 471NT1/38	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: TRÀ GIANG 4, TRÀ GIANG 7 và TRÀ GIANG 8	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	

30/6/2026 Thứ ba	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: ĐẦU SUỐI 1, ĐẦU SUỐI 2 và TẬP LÁ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
---------------------	------	-------	----	------------------------	----------------------------	---	-------------	---------------------	--

Lưu ý: Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa, các Điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

	MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 05	0,091	47,997	0,404	
2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 06	0,000	53,383	0,126	
3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 06 = (1) + (2)	0,091	101,380	0,529	
4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 06	0,275	96,500	0,870	
SO SÁNH (%) = (3)/(4)	33,200	105,057	60,852	209.823

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Các Điện lực, Văn phòng Công ty, Phòng An toàn, Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (nhận qua mạng nội bộ);
- Lưu: Điều độ (V.Hải.01).