

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 10 NĂM 2025

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01/10/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A51	Phường: Phan Rang, Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

01/10/2025 Thứ tư	7:15	17:00	PR	Đội TCXL & SCĐ/TTTND Ninh Thuận	Dựng trụ hạ áp trạm: HỘ DIÊM 8, HỘ DIÊM 9 (SCL)	Từ trụ HDiêm 8/B01 đến trụ HDiêm 8/B06 và trụ HDiêm 9/A04	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Cầu rổ)	Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/25	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	10:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn máy biến áp ri sét và vệ sinh bảo trì, làm kín trạm biến áp, khắc phục tồn tại trạm THÁI AN 8 ngăn ngừa sự cố (SCTX)	Tại trạm THÁI AN 8	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm THÁI AN 8	62
	14:00	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn máy biến áp ri sét và vệ sinh bảo trì, làm kín trạm biến áp, khắc phục tồn tại trạm MỸ PHONG 3 ngăn ngừa sự cố (SCTX)	Tại trạm MỸ PHONG 3	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHONG 3	82
	7:30	17:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2	- Tách lưới hạ áp trạm PHƯỚC AN 1 qua trạm PHƯỚC AN 7. - Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC AN 7. (ĐTXD)	- Tại trụ: PAn 1/B01/A02, PAn 1/B01/A04. - Dọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC AN 7.	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm: PHƯỚC AN 1, PHƯỚC AN 7	374
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rổ)	Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rổ)	Từ trụ 474TC/105 đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, thống kê các mối nối lẻo trung áp, cây xanh, các nhánh dây mất an toàn đường dây trung hạ áp và tại các trạm biến áp	Các tuyến: 475NP, 477NP, 472NP, 474NP, 476NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	

01/10/2025 Thứ tư	6:45	17:45	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NS/73 tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NS/473NS-2/238/B75, LTD 472NS/473NS-7/238/B75: Đang đóng;- Đóng LBS 472NS/473NS/238/B75	
	7:00	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NS/73, DS 473NS-1/73	
	7:45	17:30	NS	Công ty Xây lắp Kỹ thuật Hạ tầng Pidi	Khắc phục các tồn tại lưới điện trung áp không đảm bảo an toàn sau khi cải tạo (ĐTXD)	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/22 đến trụ 473NS/72	Xã Ninh Sơn, Bắc Ái	- Cắt: REC 473NS/20, LTD 473NS-1/20, LTD 473NS-7/20; - Kiểm tra LBS 472NS/473NS/149/19, DS 473NS-1/73: Đang cắt; - Cắt DS 472NS/473NS-1/149/19	110
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: TRÀ GIANG 1, TRÀ GIANG 2, TRÀ GIANG 4	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm: ĐỘNG THÔNG 2, ĐẦU SUỐI 3	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
02/10/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T163A đến trụ T163A (T01); - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T157A đến trụ công lộ 171 NĐMT CMX; - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NĐMT Mỹ Sơn: Từ trụ T167A/T01 đến trụ T04. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ sau LBF 471NH-7/142	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	

02/10/2025 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	9:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi trung áp	Đọc lưới tuyến: 471TC, 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:00	12:00	PR	Đội TCXL & SCD/ TTTNĐ Ninh Thuận	Sang dây, thu hồi trụ hạ áp trạm TẤN TÀI (SCL)	Tại trụ TTài/A01/A04	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm TẤN TÀI	217
	7:00	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/ TTTNĐ Ninh Thuận	Đúc móng hạ áp trạm GẠCH TẤN HỘI (SCL)	Tại trụ: GTHỘI/B07, GTHỘI/B08	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:00	11:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 474NH/125/B60 tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 474NH/472NH-2/191/25/12 đang đóng; - Đóng LBS 474NH/472NH/191/25/12	
	7:15	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 474NH/125/B60, DS 474NH-7/125/B60	
	7:30	11:00	NH	Công ty Yên Ninh	Mở bọc trung áp lắp đặt phụ kiện đầu nổi trạm biến áp VĂN SƠN 15 dự định di dời (ĐTXD)	Tại trụ 474NH/125/B39	Phường Ninh Chữ	- Kiểm tra DS 474NH-7/125/B60 đang cắt; - Sa thải tải từ DS 474NH-7/125/B60 đến DS 474NH-7/125/B34; - Cắt DS 474NH-7/125/B34	2.233
7:30	17:00	NH	Công ty Yên Ninh	Di dời trạm VĂN SƠN 15 sang đầu nổi tại trụ 474NH/125/B39 và tăng công suất trạm (ĐTXD)	Tại trụ 474NH/125/B39	Phường Ninh Chữ	Cắt và tháo hotline FCO trạm VĂN SƠN 15	121	

02/10/2025 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rồ)	Từ trụ 472NH/191/25/01 đến trụ 472NH/191/25/12	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	9:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 01 MBA 25kVA bị rỉ dầu thuộc trạm NAM CUÔNG 4 (SCTX)	Tại trụ trạm NAM CUÔNG 4	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NAM CUÔNG 4	25
	9:45	12:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 01 MBA 25kVA bị rỉ dầu thuộc trạm NAM CUÔNG 5 (SCTX)	Tại trụ trạm NAM CUÔNG 5	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NAM CUÔNG 5	24
	13:30	16:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 01 MBA 25kVA bị rỉ dầu thuộc trạm LA CHỮ 3 (SCTX)	Tại trụ trạm LA CHỮ 3	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm LA CHỮ 3	117
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rồ)	Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù đang cô lập và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm, đường dây hạ áp các trạm: GÒ CÀ 3, GÒ CÀ 4, NHO LÂM 3 và PHƯỚC NAM 5	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại trụ trạm MT. THÁI THỊNH	Xã Thuận Nam	Cắt: LBS 473NT1/37/B131/02, LTD 473NT1-1/37/B131/02	2
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/227 đến trụ 477NS/230, từ trụ 477NS/234 đến trụ 477NS/235 và từ trụ 477NS/239/01 đến trụ 477NS/239/24	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm PHƯỚC BÌNH 9	Xã Bắc Ái Tây	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/216 đến trụ 475DL/338 và các nhánh rẽ	Xã: Thuận Bắc, Công Hải	Không cắt điện lưới		

03/10/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 66hh, từ trụ 30A đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nai: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 01A, từ trụ 01 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nai - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471TC/192 đến trụ 471TC/255	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/97 đến trụ 471NH/137	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	9:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi trung áp	Đọc lưới điện các tuyến 476TC, 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/ TTTNĐ Ninh Thuận	Thay trụ hạ áp trạm PHỦ HÀ 2 (SCL)	Tại trụ PHÀ 2/A05	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm PHỦ HÀ 2	160

03/10/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/ TTTNĐ Ninh Thuận	Dừng trụ hạ áp trạm MỸ ĐỨC 5 (SCL)	Tại trụ MĐức 5/A05	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp trạm (Cầu rổ)	Từ trụ 472NH/191/25/01 đến trụ 472NH/191/25/12	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Công ty Yên Ninh	Nâng cấp dây dẫn lên 3 pha, lắp đặt phụ kiện domino hạ áp thuộc trạm DU KHÁNH 1 (ĐTXD)	Lưới điện hạ áp trạm DU KHÁNH 1	Phường Ninh Chữ	Cắt LBF 472NH-7/117/01	173
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TU, TI trạm MT. THÀNH AN	Tại trạm MT. THÀNH AN	Xã Ninh Hải	Cắt LBFCO và tháo hotline trạm MT. THÀNH AN	1
	13:30	17:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TU, TI trạm MT. BÌNH QUAN	Tại trạm MT. BÌNH QUAN	Xã Ninh Hải	Cắt LBFCO và tháo hotline trạm MT. BÌNH QUAN	1
	7:30	11:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Tách một phần phụ tải trạm MỸ TUỜNG 13 sang trạm MỸ TUỜNG 20, vệ sinh, bảo trì làm kín trạm biến áp MỸ TUỜNG 13 (SCTX)	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TUỜNG 13, MỸ TUỜNG 20	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ TUỜNG 13	89
	7:45	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt FCO trạm MỸ TUỜNG 20	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rổ)	Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ môi nổi trung áp	Các tuyến: 471NT1, 473NT1, 477NT1 và 478NP	Xã: Thuận Nam, Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù đang cô lập và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm, đường dây hạ áp các trạm: CÀ NÁ 4, CÀ NÁ 5, CÀ NÁ 10, PHƯỚC ĐIÊM 13 và PHƯỚC ĐIÊM 18	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	

03/10/2025 Thứ sáu	8:00	9:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm PHẠM THỊ NGHĨA	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/67	1
	9:30	11:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TÔM ĐẮC THẮNG	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/32	1
	13:45	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN TÂM	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/137	1
	15:10	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRẦN VĂN DŨNG	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TRẦN VĂN DŨNG	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NP: Từ trụ 472NS/532 đến trụ 472NS/560. - Trạm: PHƯỚC BÌNH 4, PHƯỚC BÌNH 5.	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp và sơn nền trụ trung áp tuyến 478DL	Tuyến 478DL: Từ trụ 476NH/271/91/01 đến trụ 476NH/271/91/70	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
04/10/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
05/10/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:15	NH	Đội TCXL & SCD/ TTTNĐ Ninh Thuận	Lắp phụ kiện sang dây hạ áp trạm NINH CHỮ 1 (SCL)	Từ trụ NChữ 1/B08 đến trụ NChữ 1/B08/A01, từ trụ NChữ 1/B03 đến trụ NChữ 1/B03/A05	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm NINH CHỮ 1	129
	6:30	17:45	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NS/113/01 tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NS/473NS-2/238/B75, LTD 472NS/473NS-7/238/B75: Đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/238/B75	
	6:45	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt REC 473NS/113/01	

05/10/2025 Chủ nhật	7:35	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau DS 473NS-1/112 tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS			- Cắt: REC 473NS/73, DS 473NS-1/73; - Cắt DS 473NS-1/112	3.477
	7:50	16:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng REC 473NS/113/01	
	7:35	17:30	NS	Công ty Xây lắp Kỹ thuật Hạ tầng Pidi	Khắc phục các tồn tại lưới điện trung áp mới cải tạo (ĐTXD)	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/74 đến trụ 473NS/111	Xã Bắc Ái	- Cắt: REC 473NS/73, DS 473NS-1/73; - Kiểm tra DS 473NS-1/112 đang cắt	317
06/10/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 62A(135A); - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 54(127) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV đầu nối NMĐG Chính Thắng (KH): Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171 và 172 NMĐG Chính Thắng; - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 37 đến trụ 54.- Nhánh rẽ ĐD 110kV đầu nối NMĐMT Adani Phước Minh (KH): Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171 và 172 NMĐMT Adani Phước Minh.- Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Nhánh rẽ ĐD 110kV 02 mạch đầu nối NMĐMT Thuận Nam 19 (KH): Từ trụ 56A(T21) đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Thuận Nam 19.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS tại lầu 4 XNCT.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

06/10/2025 Thứ hai	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A18 đến trụ 476TC/37/A86 và nhánh rẽ 476TC/37/A69	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/01 đến trụ 471TC/75A và nhánh rẽ 471TC/75A/01	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 474NH: Từ trụ 472NH-474NH/58 đến trụ 472NH/474NH/118	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG 5, MỸ PHONG 8	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ	Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô KHoPC)	- Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22 và các nhánh rẽ; - Từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ.	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì môi nối lều hạ áp, cân pha, điều chỉnh nấc MBA và phát quang lưới hạ áp	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 1	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 1	358
	10:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nấc MBA trạm CÀ NÁ 7	Trụ trạm CÀ NÁ 7	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm CÀ NÁ 7	64
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nấc MBA trạm CẢNG CÁ CÀ NÁ 2	Trụ trạm CẢNG CÁ CÀ NÁ 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm CẢNG CÁ CÀ NÁ 2	8
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nấc MBA trạm CÀ NÁ 9	Trụ trạm CÀ NÁ 9	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm CÀ NÁ 9	365

06/10/2025 Thứ hai	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù đang cô lập và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm, đường dây hạ áp các trạm: PHƯỚC LẬP, PHƯỚC LẬP 2 và PHƯỚC NAM 2	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/30 đến trụ 471NS/44	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 471NS, 472NS: Từ trụ 471NS/169 đến hết tuyến, từ trụ 472NS/51 đến trụ 472NS/243 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/01 đến trụ 475DL/251/53 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
07/10/2025 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 24(97), từ trụ 25(98) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ 46A(119A)/29 đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1. - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (khách hàng). 		Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

07/10/2025 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B07 đến trụ 478TC/170/B07/27	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/127 đến trụ 471TC/191, từ trụ 471TC/140/01 đến trụ 471TC/140/49	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/91/01 đến trụ 472NH/91/11, từ trụ 472NH/118/04 đến trụ 472NH/118/12	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TÂN 6, MỸ TÂN 8	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	- Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29 và các nhánh rẽ; - Từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ.	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:00	12:15	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NT1/94 tuyến 473NT1 sang nhận điện tuyến 477NT1 (khép vòng kín)				- Kiểm tra LTD 477NT1-1/119, LTD 473NT1/477NT1-7/117; Đang đóng; - Đóng LBS 477NT1/119
7:15	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Cắt: REC 473NT1/94, LTD 473NT1-1/94					

07/10/2025 Thứ ba	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì, bổ sung tiếp đất vỏ cáp ngầm và thay LA định kỳ. - Vệ sinh bảo trì môi nổi lều trung áp, xử lý dây bị tưa. (SCTX)	Tại trụ: 473NT1/01, 473NT1/93/A01	Xã Phước Dinh	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt DS 473NT1-7/01 - Kiểm tra LBS 471NT1/37/B83 đang mở; - Cắt LTD 473NT1/471NT1-7/93/A69; - Kiểm tra LBS 473NT1/37/B187, LTD 473NP/473NT1-9/40: Đang mở; - Kiểm tra LTD 473NT1-1/94: Đang cắt; - Đóng DTĐ 473-76 trạm 110kV Ninh Thuận 1	71
	8:00	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất và thí nghiệm CBM cấp độ 2 tại ĐĐ TỪ THIÊN 4	Tại trạm ĐĐ TỪ THIÊN 4	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐĐ TỪ THIÊN 4	Kết hợp
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì môi nổi lều hạ áp, cân pha và khắc phục thay Rack mục, ri sét lưới hạ áp trạm AN HẢI 7	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm AN HẢI 7	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/186	15
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/45 đến trụ 471NS/56	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 471NS, 472NS: Từ trụ 471NS/01 đến trụ 471NS/169, từ trụ 472NS/02 đến trụ 472NS/51 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/53 đến trụ 475DL/251/89	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
08/10/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ cổng lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 122.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

08/10/2025 Thứ tư	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	12:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (cầu Isuzu)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/96 đến trụ 471NH/137	Xã Tân Hải	Khóa chức năng 79 tại REC 471NH/96	
	14:00	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/60 đến trụ 471TC/72	Phường Đô Vinh	Khóa chức năng 79 tại MC 471 trạm 110 kV Tháp Chàm	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B01 đến trụ 478TC/170/B24	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/125/B01 đến trụ 474NH/125/B60	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/466 đến trụ 473NH/505	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rồ)	Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP-477NP/174 đến trụ 475NP-477NP/239	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù đang cô lập và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm, đường dây hạ áp các trạm: QUÁN THỂ, THƯƠNG ĐIỀM 1 và PHƯỚC ĐIỀM 17	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	

08/10/2025 Thứ tư	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/245 đến trụ 472NS/275	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/243 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
09/10/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 123 đến trụ 136; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 189. - Các nhánh rẽ ĐD 110kV NMĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT CMX và T136A đến trụ công lộ 174 NMĐMT CMX.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ;- Kiểm tra Accu định kỳ;- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời;- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/229	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B01/01 đến trụ 477TC/166/B01/18, từ trụ 478TC/178 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	9:00	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi trung áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

09/10/2025 Thứ năm	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/244 đến trụ 472NH/272	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG, MỸ PHONG 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	9:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 03 MBA 25kVA bị rỉ sét thuộc trạm PHƯỚC AN 3 (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC AN 3	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC AN 3	111
	9:45	12:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 03 MBA 25kVA bị rỉ sét thuộc trạm THÁI GIAO (SCTX)	Tại trạm THÁI GIAO	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm THÁI GIAO	73
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rồ)	Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lều hạ áp, cân pha và phát quang lưới hạ áp	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm PHƯỚC ĐIỂM 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐIỂM 2	357
	10:30	13:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, cân pha và điều chỉnh nấc MBA trạm PHƯỚC ĐIỂM 5	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm PHƯỚC ĐIỂM 5	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐIỂM 5	195
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, cân pha và điều chỉnh nấc MBA trạm PHƯỚC ĐIỂM 16	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm PHƯỚC ĐIỂM 16	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐIỂM 16	139
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, cân pha và điều chỉnh nấc MBA trạm PHƯỚC ĐIỂM 14	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm PHƯỚC ĐIỂM 14	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐIỂM 14	134
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù đang cô lập và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các trạm: VĂN LÂM 2, VĂN LÂM 4 và VĂN LÂM 7	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/275 đến trụ 472NS/300	Xã Bắc Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/08 đến trụ 473NS/130 và các nhánh rẽ	Xã Bắc Ái	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải hạ áp	Đường dây trung hạ áp, trạm biến áp thuộc các tuyến: 471NH, 473NH, 476NH, 471DL và 475DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	

10/10/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 212 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm; - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm đến trụ 30A(22); - Đường dây 110kV Trung Nam - Tháp Chàm 2 (KH).		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A51	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 475TC/220 đến trụ 475TC/256 và nhánh rẽ 475TC/239/01	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 11, THÁI AN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tủ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	

10/10/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, môi nổi lều hạ áp, cân pha, điều chỉnh nấc MBA và phát quang lưới hạ áp trạm LẠC TIẾN 5	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm LẠC TIẾN 5	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm LẠC TIẾN 5	97
	10:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nấc MBA trạm LẠC TIẾN 4	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm LẠC TIẾN 4	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm LẠC TIẾN 4	79
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, môi nổi lều hạ áp, cân pha, điều chỉnh nấc MBA và phát quang lưới hạ áp trạm LẠC SƠN 2	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm LẠC SƠN 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm LẠC SƠN 2	17
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, môi nổi lều hạ áp, cân pha, điều chỉnh nấc MBA và phát quang lưới hạ áp trạm LẠC SƠN 3	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm LẠC SƠN 3	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm LẠC SƠN 3	119
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/300 đến trụ 472NS/415	Xã Bắc Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	9:15	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Khắc phục kếp hotline trạm biến áp	Tại trạm BẠC RÂY 3	Xã Bắc Ái Tây	Cắt LBF 472NS-7/695	27
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến và đo tải hạ áp	Đường dây trung hạ áp, trạm biến áp thuộc các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 475DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
11/10/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:45	17:30	NS	Công ty Xây lắp Kỹ thuật Hạ tầng Pidi	Khắc phục các tồn tại lưới điện trung áp mới cải tạo (ĐTXD)	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/114 đến trụ 473NS/182	Xã Bắc Ái	Cắt: REC 473NS/113A, LTD 473NS-7/113A	3.150
12/10/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

13/10/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH); - Đường dây 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện lực 1 (KH); - Đường dây 110kV đầu nối NMĐMT Hồ Bàu Ngừ (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công 171 và 172 NMĐMT Hồ Bàu Ngừ.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS tại lầu 4 XNCT.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/88 đến trụ 475TC-478TC/148	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/156/27 đến trụ 476TC/156/68, từ trụ 476TC/163A/11 đến trụ 476TC/163A/51	Xã: Mỹ Sơn, Phước Trung	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/262/B01 đến trụ 474NH/262/B30	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:30	NH	Công ty Hoàng Phát	Sang dây hạ áp, di dời công tơ và thu hồi trụ hạ áp (SCL)	Tại các trụ: MAn 3/C03, MAn 3/A02/A01, MAn 3/A02/A02 và MAn 3/A02/A01/A01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ AN 3	184
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/137 đến trụ 473NH/188	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	

13/10/2025 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ	- Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ; - Từ trụ 472TC/41/25A/04 đến trụ 472TC/41/25A/21.	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 474TC/105 đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP-477NP/239 đến trụ 475NP-477NP/318	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, cân pha và điều chỉnh nấc MBA trạm VỤ BỒN 5	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm VỤ BỒN 5	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm VỤ BỒN 5	70
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các trạm: VỤ BỒN, VỤ BỒN 2 và VỤ BỒN 6	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/77 đến trụ 471NS/100	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/01 đến trụ 477NS/60 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm BA THÁP 7	Trụ trạm BA THÁP 7 và dọc đường dây hạ áp	Xã Thuận Bắc	Cắt FCO trạm BA THÁP 7	170
	13:30	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm BA THÁP 3	Trụ trạm BA THÁP 3 và dọc đường dây hạ áp	Xã Thuận Bắc	Cắt FCO trạm BA THÁP 3	276
14/10/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	

14/10/2025 Thứ ba	18:00	23:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐMT Mỹ Sơn (KH): Từ trụ T05 đến trụ công 171, 172 Mỹ Sơn; - Đường dây 110kV 174 Mỹ Sơn - 171 Mỹ Sơn 2; - Đường dây 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm.		Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/01 đến trụ 476TC/31/62 và nhánh rẽ 476TC/31/55	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/150 đến trụ 475TC/162	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B27 đến trụ 474NH/262/B27/37 và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHON 3, KHÁNH NHON 7	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 478NP/473NP/71 đến trụ 478NP/473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 477NP/262 đến trụ 477NP/262/03, từ trụ 475NP/258 đến trụ 475NP/273	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù và phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm: THIÊN ĐỨC 1, THIÊN ĐỨC 3	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

14/10/2025 Thứ ba	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/72 đến trụ 477NS/105	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:55	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 2x25kVA (SCTX)	Tại trạm TRÀ CO 1	Xã Bác Ái	Cắt FCO trạm TRÀ CO 1	87
	13:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA (SCTX)	Tại trạm NÚI RÂY 2	Xã Bác Ái	Cắt và tháo kẹp hotline FCO trạm NÚI RÂY 3	50
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: AN ĐẠT 2, AN ĐẠT 11 và AN ĐẠT 14	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
15/10/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 NMTĐ Đa Nhim đến trụ T09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ T09A đến trụ 62.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/67 đến trụ 476TC/31/155	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/110/28	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/18/02 đến trụ 473NH/188/68	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	

15/10/2025 Thứ tư	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/93 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/47 đến trụ 471NT1/145	Xã: Cà Ná, Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:30	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lèo hạ áp, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù và điều chỉnh nấc MBA trạm THÔN GIÁ 3	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm THÔN GIÁ 3	Xã Phước Hà	Cắt FCO trạm THÔN GIÁ 3	36
	10:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lèo hạ áp, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù và điều chỉnh nấc MBA trạm THÔN GIÁ 2	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm THÔN GIÁ 2	Xã Phước Hà	Cắt FCO trạm THÔN GIÁ 2	136
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các trạm: THÔN GIÁ 3, THÔN GIÁ 4, THÔN GIÁ 5	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/100 đến trụ 471NS/128	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/60 đến trụ 477NS/142 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÀ RẬU 1, BÀ RẬU 2, BÀ RẬU 4 và BÀ RẬU 5	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
16/10/2025 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái: Từ trụ 126 đến trụ 163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ 163A đến trụ 167A(T01).		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A51	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/168, từ trụ 473TC/168/A01 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	

16/10/2025 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/15	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 2, KHÁNH NHƠN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha phụ tải hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rồ)	Từ trụ 474TC/105 đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 477NP/195/46/A17 đến trụ 477NP/195/46/A50	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/128 đến trụ 471NS/145	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 477NS: Từ trụ 477NS/142 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÀ RÊU 3, BÀ RÊU 6, BÀ RÊU 9 và BÀ RÊU 10	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
17/10/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	

17/10/2025 Thứ sáu	8:00	15:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072).	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B07/02 đến trụ 478TC/170/B07/27	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (cầu Isuzu)	Các trạm: NHA HỒ 2, NHA HỒ 3 và NHA HỒ 4	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/70/01 đến trụ 472NH/70/94	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/505 đến trụ 473NH/750	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/105 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mỗi nối lều hạ áp, cân pha và tách lưới hạ áp trạm NHO LÂM 4 (SCTX)	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm NHO LÂM 4	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 4	95

17/10/2025 Thứ sáu	10:30	14:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lều hạ áp, cân pha và tách lưới hạ áp trạm NHO LÂM 7.- Đầu nối lưới điện hạ áp đã tách lưới từ NHO LÂM 4 nhận điện trạm NHO LÂM 7. (SCTX)	Tại trụ trạm, đường dây hạ áp trạm NHO LÂM 7 và lưới hạ áp đã tách lưới trạm NHO LÂM 4	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 7	22
	14:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì mối nối lều hạ áp, cân pha trạm NHO LÂM 8 và đầu nối lưới hạ áp đã tách lưới từ trạm NHO LÂM 7 sang nhận điện trạm NHO LÂM 8 (SCTX)	Tại trụ trạm, đường dây hạ áp trạm NHO LÂM 8 và lưới hạ áp đã tách lưới trạm NHO LÂM 7	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 8	19
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/156 đến trụ 471NS/167	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì và khắc phục cáp xuất trạm biến áp	Tại trạm PHƯỚC TÂN 11	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, khắc phục mối nối lều hạ áp	Tại trụ trạm và dọc đường dây hạ áp trạm BƠM PHƯƠNG CỤU 4	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm BƠM PHƯƠNG CỤU 4	35
	13:30	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, khắc phục mối nối lều hạ áp	Tại trụ trạm và dọc đường dây hạ áp trạm BƠM PHƯƠNG CỤU 5	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm BƠM PHƯƠNG CỤU 5	22
18/10/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
19/10/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
20/10/2025 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS tại lầu 4 XNCT.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	15:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	

20/10/2025 Thứ hai	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ sau REC 476TC/163A/01	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A54 đến trụ 476TC/37/A162 và nhánh rẽ 476TC/37/A74	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: CÀ ĐÚ 9, CÀ ĐÚ 4	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TÂN 3, MỸ TÂN 4	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rồ)	Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rồ)	Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, gỡ tổ chim đường dây hạ áp	Các trạm: NHO LÂM, NHO LÂM 2, NHO LÂM 3, NHO LÂM 5 và NHO LÂM 6	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Kiểm tra, chuẩn xác các tụ bù TSDL và TSKH. - Đóng lại các tụ bù hạ áp đang cô lập trên lưới các trạm biến áp.	Đường dây hạ áp các trạm thuộc tuyến 478NP	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

20/10/2025 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 477NS	Trạm: HÒA SƠN, HÒA SƠN 2	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/130 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã: Bác Ái, Bác Ái tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/67/01 đến trụ 471DL/67/46 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
21/10/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 182 đến trụ 247.		Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/138/B15 và nhánh rẽ 473TC/138/B08	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 473TC/55 đến trụ 473TC/110	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

21/10/2025 Thứ ba	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: NINH CHỦ 1, TRƯỜNG CHINH H1	Phường Ninh Chủ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 12, MỸ TUỜNG 13	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/143 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, gỡ tổ chim đường dây hạ áp	Các trạm: LẠC TIẾN 2, LẠC TIẾN 3, LẠC TIẾN 4 và LẠC TIẾN 5	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Kiểm tra, chuẩn xác các tụ bù TSDL và TSKH. - Đóng lại các tụ bù hạ áp đang cô lập trên lưới các trạm biến áp.	Đường dây hạ áp các trạm thuộc tuyến: 475NP, 477NP	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 477NS	Trạm: HÒA SƠN 4, TÂN BÌNH 3	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 475NS: Từ trụ 475NS/61 đến trụ 475NS/476TC/165 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
22/10/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 60.		Không cắt điện lưới	

22/10/2025 Thứ tư	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/171	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/31/67/05 đến trụ 476TC/31/67/72	Phường Đô Vinh	Khóa chức năng 79 tại REC 478TC/10/08	
	14:00	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/127 đến trụ 471TC/127/B29	Xã Xuân Hải	Khóa chức năng 79 tại REC 471TC/75A	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: YÊN NINH R1, YÊN NINH R2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	- Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29 và các nhánh rẽ; - Từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ.	Phường Bảo An; xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 477NP: Từ trụ 477NP/239/08/14 đến trụ 477NP/239/08/15, từ trụ 477NP/195/46/B28 đến trụ 477NP/195/46/B29	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	

22/10/2025 Thứ tư	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Kiểm tra, chuẩn xác các tụ bù TSDL và TSKH.- Đóng lại các tụ bù hạ áp đang cô lập trên lưới các trạm biến áp	Đường dây hạ áp các trạm thuộc tuyến: 475NP, 477NP	Xã: Thuận Nam, Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 477NS	Trạm: TÂN HÒA, TÂN HÒA 2	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	12:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: XÓM BẰNG, XÓM BẰNG 4 và XÓM BẰNG 6	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
23/10/2025 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 61 đến trụ 122.		Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/16	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/157 đến trụ 472NH-474NH/197 và các nhánh rẽ	Phường: Ninh Chữ, Mỹ Bình	Không cắt điện lưới	

23/10/2025 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (Isuzu)	- Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20; - Từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10; - Từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯƠNG; - Từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04.	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha và phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: NHỊ HÀ 1, NHỊ HÀ 2, NHỊ HÀ 10, THÔN GIÁ, THÔN GIÁ 3 và THÔN GIÁ 4	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TRIỆU PHONG 1, TRIỆU PHONG 2 và TRIỆU PHONG 3	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: LÁNG ME, LÁNG ME 3 và LÁNG ME 4	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
24/10/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072).	- Tuyến đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm - Tuyến đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	

24/10/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/171	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/A01 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc lưới điện tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (xe cầu rổ)	Đọc lưới trạm: TRI THỦY 3, TRI THỦY 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp	Đọc lưới các trạm: VĂN SƠN 1, TRUNG TÂM 3 và TRỊNH HOÀI ĐỨC R1	Phường: Ninh Chữ, Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tủ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rổ KHoPC)	- Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22 và các nhánh rẽ; - Từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ.	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	- Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1-472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11 và từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19; - Từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15; - Từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI.	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192	
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nắp MBA trạm CÀ NÁ 8	Trụ trạm CÀ NÁ 8	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm CÀ NÁ 8	123
10:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nắp MBA trạm CÀ NÁ 10	Trụ trạm CÀ NÁ 10	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm CÀ NÁ 10	38	

24/10/2025 Thứ sáu	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nấc MBA trạm CÀ NÁ 6	Trụ trạm CÀ NÁ 6	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm CÀ NÁ 6	140
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nấc MBA trạm THƯƠNG ĐIỂM 2	Trụ trạm THƯƠNG ĐIỂM 2	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm THƯƠNG ĐIỂM 2	40
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, gỡ tổ chim đường dây hạ áp	Các trạm: THƯƠNG ĐIỂM 1, THƯƠNG ĐIỂM 2 và THƯƠNG ĐIỂM 3	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TRIỆU PHONG 4, TRIỆU PHONG 7, TRIỆU PHONG 8	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối đường dây trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
25/10/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (xe cầu rổ)	Đọc lưới các trạm: DƯ KHÁNH 2, KHÁNH SƠN và KHÁNH SƠN 3	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (xe cầu rổ)	Đọc lưới trạm: KHÁNH NHƠN 2, KHÁNH NHƠN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
26/10/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
27/10/2025 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS tại lầu 4 XNCT. 	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 61 đến trụ 122		Không cắt điện lưới	

27/10/2025 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/16 đến trụ 473TC/82	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/15 đến trụ 472NH/191/27	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 14, MỸ TUỜNG 15	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rồ)	Từ trụ 478NP/476NP/70 đến trụ 478NP/476NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất và thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm ĐĐ SƠN HẢI 1	Tại trạm ĐĐ SƠN HẢI 1	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐĐ SƠN HẢI 1	1
	10:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất và thí nghiệm CBM cấp độ 2 các trạm: ĐĐ SƠN HẢI 3, ĐĐ SƠN HẢI 4 và ĐĐ SƠN HẢI 5	Tại các trạm: ĐĐ SƠN HẢI 3, ĐĐ SƠN HẢI 4 và ĐĐ SƠN HẢI 5	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/88	3
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: TRIỆU PHONG 5, TRIỆU PHONG 11	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Son số trụ trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 476NH/271/91/01 đến trụ 476NH/271/91/70	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
28/10/2025 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra nghiệm thu đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Kiểm tra nghiệm thu khối lượng thi công Gói thầu 6.1 Công trình Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	

28/10/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/96 đến trụ 471NH/137	Xã Tân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/110/28	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 474NH: Từ trụ 472NH/191/25 đến trụ 474NH/125/B68	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG 2, MỸ PHONG 3	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/93 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	

28/10/2025 Thứ ba	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất và thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm ĐĐTỪ THIỆN 1	Tại trạm ĐĐTỪ THIỆN 1	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐĐTỪ THIỆN 1	1
	10:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất và thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm ĐĐTỪ THIỆN 4	Tại trạm ĐĐTỪ THIỆN 4	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐĐTỪ THIỆN 4	1
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất và thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm ĐĐTỪ THIỆN 3	Tại trạm ĐĐTỪ THIỆN 3	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐĐTỪ THIỆN 3	1
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA, đo điện trở đất và thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm ĐĐTỪ THIỆN 2	Tại trạm ĐĐTỪ THIỆN 2	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm ĐĐTỪ THIỆN 2	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 477NS	Các trạm: HẠNH TRÍ 6, HẠNH TRÍ 7 và CỬA QUẢNG SƠN	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/01 đến trụ 475DL/216 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
29/10/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra nghiệm thu đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 473TC/170/B07/08 đến trụ 473TC/170/B07/27	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

29/10/2025 Thứ tư	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/119 đến trụ 472NH/474NH/156	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 478NP/476NP/70 đến trụ 478NP/476NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/360 đến trụ 478NP/378	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Kiểm tra, chuẩn xác các tụ bù TSDL và TSKH. - Đóng lại các tụ bù hạ áp đang cô lập trên lưới các trạm biến áp.	Đường dây hạ áp các trạm thuộc tuyến: 471NP, 472NP	Xã: Thuận Nam, Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: THẠCH HÀ 1, THẠCH HÀ 2 và THẠCH HÀ 16	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: ĐÀU SUỐI 2, TẬP LÁ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
30/10/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra nghiệm thu đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Kiểm tra nghiệm thu khối lượng thi công Gói thầu 6.1 Công trình Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ;- Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	295
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/138/06 đến trụ 471NH/138/29/27	Xã Tân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/16 đến trụ 473TC/82	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới	

30/10/2025 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: HÀ RÒ 1, HÀ RÒ 2 và HÀ RÒ 3	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 1, MỸ TUỜNG 8	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/227	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/143 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/340/49 đến trụ 478NP/340/85	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Kiểm tra, chuẩn xác các tụ bù TSDL và TSKH. - Đóng lại các tụ bù hạ áp đang cô lập trên lưới các trạm biến áp.	Đường dây hạ áp các trạm thuộc tuyến 471NT1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THẠCH HÀ 3, THẠCH HÀ 4	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ hạ áp	Các trạm: BÌNH NGHĨA, ÁN ĐẠT 2 và ÁN ĐẠT 15	Xã: Ninh Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
31/10/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà-ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/01 đến trụ 471TC/73/15	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/09 đến trụ 475TC-478TC/86	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới	

31/10/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: ĐÔNG HẢI 1, ĐÔNG HẢI 3 và ĐÔNG HẢI 5	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: MỸ TUỜNG 13, MỸ TUỜNG 14 và MỸ TUỜNG 15	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/08 đến trụ 475NP/239/32	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Kiểm tra, chuẩn xác các tụ bù TSDL và TSKH. - Đóng lại các tụ bù hạ áp đang cô lập trên lưới các trạm biến áp.	Đường dây hạ áp các trạm thuộc tuyến: 473NT1, 477NT1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay bộ đà dừng cân bằng bộ đà lệch hoàn toàn dừng lưới trung áp nhánh rẽ tuyến 471NS để giảm thiểu HLATLĐCA (SCTX)	Tại trụ 471NS/86B/01	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/86B	66
8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TRIỆU PHONG 6, TRIỆU PHONG 9 và TRIỆU PHONG 10	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

31/10/2025 Thứ sáu	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mỗi nối đường dây trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
-----------------------	------	-------	----	---------------------	--	---	---	---------------------	--

Lưu ý: Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa, các Đội quản lý điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

	MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 09	0,490	131,759	0,697	
2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 10	0	28,110	0,069	
3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 10 = (1) + (2)	0,490	159,869	0,766	
4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 10	2,133	220,833	2,050	
SO SÁNH (%) = (3)/(4)	22,955	72,393	37,388	206.653

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân

**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên**

Nơi nhận:

- Các Đội quản lý điện, Văn phòng Công ty, Phòng An toàn, Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (nhận qua mạng nội bộ);
- Lưu: Điều độ (V.Hải.01).