

Số: 878/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2025

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 02 NĂM 2026**

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 05 tháng 01 năm 2025 đến chủ nhật ngày 11 tháng 01 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
05/01/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		

05/01/2026 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC, 479TC: Từ trụ 476TC-479TC/02 đến trụ 476TC-479TC/30, từ trụ 476TC/31 đến trụ 476TC/37/19	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Hino)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/139 đến trụ 475TC/172	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi trung hạ áp	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời trụ trung áp theo yêu cầu khách hàng Ngô Đình Thu (DV)	Tại trụ 473NH/188/07/06	Xã Vĩnh Hải	Cắt LBF 473NH-7/188/07/01	Một phần thôn Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Hải	14
	8:00	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm HỒNG ĐỨC-T	Tại trụ 472NH-474NH/206	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm HỒNG ĐỨC-T	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hồng Đức - Ninh Thuận	1
	9:30	10:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TOÀN PHƯƠNG	Tại trụ 472NH/191/42/A24	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm TOÀN PHƯƠNG	Khách hàng: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Toàn Phương	1
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm NGÔ VĂN MẠNH	Tại trụ 472NH/191/25/10	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm NGÔ VĂN MẠNH	Khách hàng: Ngô Văn Mạnh	1
	15:30	16:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TRUNG TÂM DẠY NGHỀ	Tại trụ 474NH/262/B30/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm TRUNG TÂM DẠY NGHỀ	Khách hàng: Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa	1

05/01/2026 Thứ hai	7:30	15:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa và Công ty Xây lắp số 2	Lắp phụ kiện hỗ trợ chống rơi dây trung thế (ĐT XD)	Từ trụ 472TC/256/02 đến trụ 472TC/256/07	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 472TC-7/256/01	Một phần thôn Nam Cương - xã Phước Dinh	141
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp đặt phụ kiện, đấu nối trạm HÒA THÀNH 7 dự định (SCTX)	Tại trụ 473NT1/228/A21/03/03/06	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, thống kê các mối nối lều trung áp, các nhánh dây mát an toàn đường dây trung hạ áp và các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nối trung áp	Đường dây trung áp các tuyến: 471NP, 475NP, 477NP và 478NP	Xã: Thuận Nam, Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/48 đến trụ 471NS/77	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	9:00	21:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo kiểm tra dòng phụ tải lưới điện trung áp tuyến 471NS tại các đầu nhánh rẽ và thiết bị phân đoạn	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/80 đến hết tuyến	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ để dòi trụ đỡ lưới hạ áp trạm SÔNG PHA 7 (SCTX)	Tại trụ SPha 7/B01/A13 dự định	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/217 đến trụ 475DL/338 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		

06/01/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 62A(135A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 54(127) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước;</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C);</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A);</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 NMĐG Chính Thắng (KH);</li> <li>- Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh;</li> <li>- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19 (KH);</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh (KH).</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

06/01/2026 Thứ ba	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170 đến trụ 478TC/170/A10	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Hino)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/172 đến trụ 475TC/212	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi trung hạ áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời đường dây hạ áp giải quyết kiến nghị khách hàng (SCTX)	Trạm 21T8 R1: Từ trụ 21T8 R1/C06 đến trụ 21T8 R1/C07	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm 21T8 R1	Một phần tổ dân phố 8 - phường Bảo An	251
	7:30	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, thí nghiệm CBM cấp độ 2	Tại trạm 21T8 R1: Từ đà đỡ LA trở xuống	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm 21T8 R1	Kết hợp công tác	
	17:30	17:45 07/12 /25	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải phân đoạn từ LBS 476TC/172A/02 đến REC 475NS/61 đang nhận điện tuyến 476TC sang nhận điện tuyến 475NS (khép vòng kín)</b> <b>* Lưu ý:</b> <b>+ Phục vụ công tác ngày 07/01/2026 của Đội QLD Phan Rang.</b> <b>+ Giữ kết lưới đến 17 giờ 45 ngày 07/01/2026.</b>			- Kiểm tra DS 475NS-1/60, DS 475NS-7/65: Đang đóng; - Đóng REC 475NS/61		
	17:50	17:30 07/12 /25	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 476TC/172A/02, LTD 476TC-7/172A/02		

06/01/2026 Thứ ba	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trạm biến áp HÀ RÒ 6 công suất 250kVA chưa có phụ tải (SCTX)	Tại trụ 472NH/125/B28/18	Phường Ninh Chữ	Cắt và tháo hotline FCO trạm HÀ RÒ 6	Không có khách hàng	
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (cầu rồ)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B28 đến trụ 474NH/125/B28/30	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NGUYỄN VĂN SÁNG	Tại trụ 474NH/125/A09/B05	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm NGUYỄN VĂN SÁNG	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thủy Tiên Ninh Chữ	1
	9:30	10:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MUỐI KHÁNH TƯỜNG 3	Tại trụ 472NH-474NH/37	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm MUỐI KHÁNH TƯỜNG 3	Khách hàng: Công ty TNHH Muối Khánh Tường	1
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MUỐI NINH THUẬN 4	Tại trụ 472NH/38/07A/01	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm MUỐI NINH THUẬN 4	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh Muối Tri Hải	1
	15:30	16:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 3	Tại trụ 472NH/30/09	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 3	Khách hàng: Chi nhánh Công ty Cổ phần Muối Ninh Thuận - Xí nghiệp Muối Tri Hải	1
	7:30	12:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay cáp CX, thí nghiệm định kỳ trạm biến áp TÔM AN HẢI 14 (SCTX)	Tại trạm biến áp TÔM AN HẢI 14 (trụ 473NT1/200/27)	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/200/21	Các khách hàng: Nguyễn Đình An, Hán Văn Lâm, Nguyễn Đình Quát, Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thủy sản TQT, Phạm Thanh Hiền, Cao Văn Vũ và Nguyễn Thạch	8
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		

06/01/2026 Thứ ba	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra tình hình vận hành tụ bù hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, thay đã đỡ thùng trạm MUỐI NINH THUẬN 2 (SCTX)	Tại trạm MUỐI NINH THUẬN 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm MUỐI NINH THUẬN 2	Khách hàng: Công ty Cổ phần Muối Cà Ná Ninh Thuận, Dương Thị Mỹ Phượng	2
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/292 đến trụ 478NP/352, từ trụ 478NP/340/49 đến trụ 478NP/340/85	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh bảo trì lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện trạm PHƯỚC HÒA 1	Xã Bác Ái Tây	Cắt FCO trạm PHƯỚC HÒA 1	Thôn Chà Panh - xã Bác Ái Tây	98
	14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh bảo trì lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện trạm TÂN LẬP 14	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TÂN LẬP 14	Một phần thôn Tân Lập 2 - xã Lâm Sơn	26
	9:00	21:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo kiểm tra dòng phụ tải lưới điện trung áp tuyến 473NS tại các đầu nhánh rẽ và thiết bị phân đoạn	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/113 đến hết tuyến	Các xã: Bác Ái, Bác Ái Tây và Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: HIỆP KIẾT, KÀ RÔM 2 và KÀ RÔM 3	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
07/01/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1;</li> <li>- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A);</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A;</li> <li>- Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐMT Hồ Bàu Ngự (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Hồ Bàu Ngự.</li> </ul>		Không cắt điện lưới		

07/01/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A10 đến trụ 478TC/170/A25	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Hino)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/212 đến trụ 475TC/259	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Hino)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/64 đến trụ 476TC/31/146	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	6:45	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải MBA T1 trạm 110kV Ninh Sơn.</b> <b>* Lưu ý:</b> <b>- Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 7 giờ 15 và tái lập từ sau 15 giờ 30.</b> <b>- Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.</b>			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBF 476TC-7/192/09 /02A/03, LBS 476TC/223/13/08	Các khách hàng: Công ty Cổ phần Mai Chi Ninh Thuận, Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao - Năng lượng Tái tạo Ninh Thuận và Công ty TNHH Solar Mỹ Sơn	3
	7:30	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chỉnh trụ trung thế bị nghiêng, căng lại dây (xe Hino - SCTX)	Tuyến 476TC: Tại trụ 476TC/31/101	Xã Mỹ Sơn	- Cắt: REC 476TC/31/63, DS 476TC-2/31/63; - Kiểm tra LTD 476TC-2/172A/02, LTD 476TC-7/31/67/01: Đang cắt	Một phần các thôn: Phú Thủy, Phú Thạnh và Phú Thuận - xã Mỹ Sơn	1.108
	7:30	16:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Nâng cao dây trung tính để tăng khoảng cách pha đất nhằm đảm bảo an toàn vận hành (SCTX - Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/65 đến trụ 476TC/31/66, từ trụ 476TC/31/83 đến trụ 476TC/31/86	Xã Mỹ Sơn	- Cắt: REC 476TC/31/63, DS 476TC-2/31/63; - Kiểm tra LTD 476TC-2/172A/02, LTD 476TC-7/31/67/01: Đang cắt	Kết hợp công tác	

07/01/2026 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối trung hạ áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp trạm biến áp 250kVA tại trụ 471NH/96/122 (trạm PHẠM NGỌC THẠCH dự định) để tách một phần phụ tải trạm CÀ ĐÚ 9 (SCTX)	Tại trụ 471NH/96/122	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NAM MỸ	Tại trụ 472NH/70/60/07/01	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm NAM MỸ	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất Giồng thủy sản Nam Mỹ	1
	9:45	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TRƯỜNG NHƠN HẢI	Tại trụ 473NH/172/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TRƯỜNG NHƠN HẢI	Khách hàng: Trường THPT Phan Chu Trinh	1
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NGUYỄN PHƯỚC THÀNH	Tại trụ 473NH/305/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm NGUYỄN PHƯỚC THÀNH	Khách hàng: Nguyễn Phước Thành	1
	15:30	16:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ trạm CẤP NƯỚC MỸ TƯỜNG	Tại trụ 473NH/339/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm CẤP NƯỚC MỸ TƯỜNG	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lẻo hạ áp trạm PHƯỚC ĐIỂM 17 (SCTX)	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm PHƯỚC ĐIỂM 17	Xã Cà Ná	Cắt LBF 477NP-7/195/46/B16/08	Một phần thôn Lạc Nghiệp 2 - xã Cà Ná	220
13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lẻo hạ áp trạm PHƯỚC ĐIỂM 12 (SCTX)	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm PHƯỚC ĐIỂM 12	Xã Cà Ná	Cắt LBF 477NP-7/195/46/B21/01	Một phần thôn Lạc Nghiệp 2 - xã Cà Ná	377	

07/01/2026 Thứ tư	6:45	16:00	NS	Đội/NS	<p><b>Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải MBA T1 trạm 110kV Ninh Sơn do thực hiện công tác trên đường dây tuyến 476TC.</b></p> <p><b>* Lưu ý:</b></p> <p><b>- Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 7 giờ 30 và tái lập từ sau 15 giờ.</b></p> <p><b>- Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.</b></p>			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBF 475NS-7/84, LBF 475NS-7/88, LBS 475NS/95A/01, LBF 475NS-7/97/01, LBS 475NS/101/01 và LBF 475NS-7/117/23	Các khách hàng: Công ty Solar Nhật Minh, Công ty Solar Đức Mạnh, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kiên Hà, Công ty CP Solar Anh Dũng, Công ty Năng lượng Laluna 1, Công ty TNHH Huy Solar, Phan Chánh Nhật (2 trạm), Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại An Phước Ninh Thuận, Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Gia Nhật Minh, Công ty Khang Thiên Minh, Công ty Rom Casa, Công ty TNHH Rom Casa và Công ty TNHH Giải pháp điều khiển - Tự động hoá (2 trạm)	14
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh bảo trì lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện trạm THẠCH HÀ 1	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm THẠCH HÀ 1	Một phần thôn Thạch Hà - xã Ninh Sơn	213
	9:00	21:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo kiểm tra dòng phụ tải lưới điện trung áp tuyến 475NS, 472NS tại các đầu nhánh rẽ và thiết bị phân đoạn	Tuyến 472NS, 475NS: Từ trụ 475NS-477NS/38 đến trụ 475NS/117/01 và đến trụ 477NS/239	Các xã: Ninh Sơn, Mỹ Sơn và Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/01 đến trụ 475DL/216 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
08/01/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75XLM		Không cắt điện lưới		

08/01/2026 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A25 đến trụ 478TC/170/A45	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Hino)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/212 đến trụ 475TC/259	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối trung hạ áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì lưới hạ áp, trạm biến áp, phát quang lưới hạ áp, sơn MBA, quần băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp trạm và thay dây cháy trạm MỸ PHONG (SCTX)	- Tại trụ 473NH/228/A04. - Đọc lưới hạ áp trạm MỸ PHONG.	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHONG	Một phần thôn Mỹ Phong - xã Vĩnh Hải	126
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì lưới hạ áp, trạm biến áp, phát quang lưới hạ áp, sơn MBA, quần băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp trạm và thay dây cháy trạm CÀ ĐÚ 9 (SCTX)	- Tại trụ 471NH/96/97. - Đọc lưới hạ áp trạm CÀ ĐÚ 9.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm CÀ ĐÚ 9	Một phần tổ dân phố Cà Đú - phường Ninh Chữ	195

08/01/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp		Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm DU LỊCH LONG THUẬN	Tại trụ 472NH/242/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm DU LỊCH LONG THUẬN	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận	1
	9:30	10:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NƯỚC ĐÁ NGỌC HÀ 2	Tại trụ 472NH/277/A06/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm NƯỚC ĐÁ NGỌC HÀ 2	Khách hàng: Công ty TNHH Nhà máy nước đá Ngọc Hà	1
	14:00	16:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Đông Hải, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Quyên Ninh Thuận	Tại trụ 474NH/277/A20/B03	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 8	Các khách hàng: Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Đông Hải, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quỳnh Quyên Ninh Thuận và Lê Thị Nhung	4
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11, từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19, từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15 và từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	8:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, thay MBA 250kVA bị cháy dầu trạm SƠN HẢI 13 (SCTX)	Tại trụ 471NT1/37/A29	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm SƠN HẢI 13	Một phần thôn Sơn Hải 1 - xã Phước Dinh	152
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lều hạ áp tại trạm SƠN HẢI 4 (SCTX)	Tại trụ trạm và đường dây hạ áp trạm SƠN HẢI 4	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm SƠN HẢI 4	Một phần thôn Sơn Hải 1 - xã Phước Dinh	249

08/01/2026 Thứ năm	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm PHƯỚC TÂN 11	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: KIẾN KIẾN, KIẾN KIẾN 4	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
09/01/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 Xây lắp mới đến trụ T136A; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 210hh; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT CMX, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 ĐMT CMX (KH).		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/161	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Hino)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/08	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:45	11:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay 03 bộ LBFCO tại trụ 471NH/138/17/01 bị hỏng (SCTX)	Tuyến 471DL: Tại trụ 471NH/138/17/01	Xã Xuân Hải	Cắt và tháo hotline LBF 471NH-7/138/17/01	Một phần thôn Gò Đền - xã Xuân Hải	90
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối trung hạ áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

09/01/2026 Thứ sáu	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì lưới hạ áp, trạm biến áp, phát quang lưới hạ áp, sơn MBA, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp trạm và thay dây cháy trạm MỸ PHƯỚC 6 (SCTX)	- Tại trụ 472NH/191/25/05/31. - Đọc lưới hạ áp trạm MỸ PHƯỚC 6	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHƯỚC 6	Một phần các tổ dân phố: 1, 4 và 5 - phường Đông Hải	339
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì lưới hạ áp, trạm biến áp, phát quang lưới hạ áp, sơn MBA, quấn băng keo cọc sứ hạ, làm kín ống cáp trạm và thay dây cháy trạm ĐÔNG HẢI 1 (SCTX)	- Tại trụ 474NH/277/A14/04/01. - Đọc lưới hạ áp trạm ĐÔNG HẢI 1	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 1	Một phần các tổ dân phố: 13, 14, 15 và 16 - phường Đông Hải	600
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp		Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm ĐEN GIÒN	Tại trụ 472NH/176/02	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐEN GIÒN	Khách hàng: Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận, Đội quản lý trật tự Đô thị	2
	9:30	10:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm BÙI KIẾN TÍN	Tại trụ 474NH/283/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm BÙI KIẾN TÍN	Khách hàng: Bùi Kiến Tín	1
	14:00	16:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Đông Hải, Công ty TNHH Nhà máy Nước đá Ngọc Hà	Tại trụ 474NH/277/A20/B04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm NƯỚC ĐÁ NGỌC HÀ 3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Đông Hải, Công ty TNHH Nhà máy Nước đá Ngọc Hà	2
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		

09/01/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20, từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10, từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯỜNG và từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP, 473NT1: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/02 đến trụ 477NT1/95/87	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01		
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/39 đến trụ 477NT1/119	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/38		
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Dời trụ đỡ lưới hạ áp trạm SÔNG PHA 7 (SCTX)	Tại trụ SPha 7/B01/A13 hiện hữu và dự định	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG PHA 7	Một phần thôn Lâm Phú - xã Lâm Sơn	176
	13:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/163/B15 đến hết nhánh rẽ	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: LÁNG ME, LÁNG ME 4	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
10/01/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

11/01/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
------------------------	-------	-------	----	---------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------	--	--

**Ghi chú:** Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LDCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

**TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC**

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
<b>1</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 01</b>	0,000	6,344	0,019	
<b>2</b>	<b>DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 02</b>	0,000	7,021	0,021	
<b>3</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 02 = (1) + (2)</b>	0,000	13,364	0,040	
<b>4</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 02</b>	0,098	10,192	0,095	<b>207.705</b>

**TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.**

**Lê Vĩnh Tân**  
**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**Nguyễn Hữu Tiên**

**Nơi nhân:**

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).