

Số: 124/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 1 năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 07, 08 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 09 tháng 02 năm 2025 đến chủ nhật ngày 22 tháng 02 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
09/02/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75XLM		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC-473TC/01 đến trụ 471TC/75 và nhánh rẽ từ trụ 471TC/73	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/220 đến trụ 475TC/258 và nhánh rẽ từ trụ 475TC/239/01	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Dọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Dọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

09/02/2026 Thứ hai	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ, trồng trụ, đúc móng để di dời đường dây hạ áp trong phạm vi đất khách hàng (Cầu rô - SCTX)	Tại trụ DKhánh1/A01	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời đường dây hạ áp hạ áp trong phạm vi đất khách hàng (Cầu rô - SCTX)	Tại trụ DKhánh1/A01	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm DU KHÁNH 1	Một phần tổ dân phố Khánh Tân - phường Ninh Chữ	173
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới		
	8:30	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. A&K	Tại trụ 473NH/383A	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MT. A&K	Khách hàng: Công ty TNHH A&K	1
	10:00	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm KIỂM LÂM THÁI AN	Tại trụ 473NH/415/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/415	Khách hàng: Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa	1
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. ĐẦU TƯ S.6	Tại trụ 472NH/ 70/90B/02	Xã Ninh Hải	Cắt LBFCO trạm MT. ĐẦU TƯ S.6	Khách hàng: Công ty CP Đầu tư S.6	1
	15:30	16:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. LÊ NGỌC THƯỜNG	Tại trụ 473NH/ 122/04	Xã Vĩnh Hải	Cắt LBFCO trạm MT. LÊ NGỌC THƯỜNG	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng xanh Thiên Ân	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm BƠM NƯỚC PHƯỚC DÂN 2	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm BƠM NƯỚC PHƯỚC DÂN 2	Khách hàng: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	1
	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm ĐIỆN GIÓ DUYÊN HẢI 1	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm ĐIỆN GIÓ DUYÊN HẢI 1	Khách hàng: Công ty TNHH Điện Gió Phước Hữu Duyên Hải 1	1
13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm CÔNG AN NINH PHƯỚC 3	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm CÔNG AN NINH PHƯỚC 3	Khách hàng: Công an tỉnh Khánh Hòa (PC08 - Ninh Phước)	1	

09/02/2026 Thứ hai	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI định kỳ	Tại trạm XAY XÁT MỸ ÁNH	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm XAY XÁT MỸ ÁNH	Khách hàng: Mai Thanh Long	1
	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm THÀNH HƯNG	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 472TC-7/195/B08	Khách hàng: Công ty TNHH Nhựa Đức Thành Hưng	1
	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại trạm BOM THÀNH TÍN 2	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm BOM THÀNH TÍN 2	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy Lợi Ninh Thuận	1
	13:30	15:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI định kỳ	Tại trạm TÔM AN HẢI 18	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TÔM AN HẢI 18	Khách hàng: Lê Thị Thanh	1
	15:15	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm NGUYỄN KỶ HỘI	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NGUYỄN KỶ HỘI	Khách hàng: Quách Thị Tú Cẩm	1
	7:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm NHO LÂM từ 50kVA lên 2x50kVA (SCTX)	Tại trạm NHO LÂM	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 474NP-7/99	Một phần thôn Nho Lâm - xã Thuận Nam	94
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm NHO LÂM 3 từ 50kVA lên 2x50kVA (SCTX)	Tại trạm NHO LÂM 3	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 3	Một phần thôn Nho Lâm - xã Thuận Nam	62
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm SÔNG PHA 8	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 473NH bằng nước áp lực cao (xe Cầu rô Đội QLĐ)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/02 đến trụ 473NH/16, từ trụ 478NH-476NH/01A đến trụ 478NH-476NH/24	Xã Ninh Hải	Khóa chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Hải		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 476NH bằng nước áp lực cao (xe Cầu rô Đội QLĐ)	Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/25 đến trụ 476NH/108	Xã Ninh Hải	Khóa chức năng 79 MC 476 trạm 110kV Ninh Hải		
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 478NH bằng nước áp lực cao (xe Cầu rô Đội QLĐ)	Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/25 đến trụ 478NH/34	Xã Ninh Hải	Khóa chức năng 79 MC 478 trạm 110kV Ninh Hải			

10/02/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 Xây lắp mới đến trụ T136A; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 210; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT CMX, từ trụ T136 đến trụ công lộ 174, 175 ĐMT CMX (KH).		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 478TC/166/B01/01 đến trụ 477TC/166/B01/18	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B07 đến trụ 478TC/170/B07/16	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối trung hạ áp	Dọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối trung hạ áp	Dọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

10/02/2026 Thứ ba	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới hạ áp (Cầu rô)	Các trạm: TÂN AN 1, TÂN AN 2, TÂN AN 5 và TÂN AN 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới hạ áp (Cầu rô)	Các trạm: KHÁNH HỘI 1, KHÁNH HỘI 4, KHÁNH HỘI 6 và KHÁNH HỘI 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11, từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19, từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15 và từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/70 đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/27 đến trụ 477NT1/95/87	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 477NT1/95/01		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm SÔNG PHA 7	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 471DL bằng nước áp lực cao (xe Cầu rô Đội QLĐ)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/67/02 đến trụ 471DL/67/20, từ trụ 471DL/31 đến trụ 471DL/46	Xã Thuận Bắc	Khóa chức năng 79 MC 471 trạm 110kV KCN Du Long		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 478DL bằng nước áp lực cao (xe Cầu rô Đội QLĐ)	Tuyến 478DL: Từ trụ 478DL/68 đến trụ 478DL/113	Xã Thuận Bắc	Khóa chức năng 79 MC 478 trạm 110kV KCN Du Long		

11/02/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 139 XDM đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐG Habaram 2: Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐG Habaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, 172 Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 NMĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH). 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B07/24 đến trụ 478TC/170/B07/24/03, từ trụ 478TC/170/B07/25 đến trụ 478TC/170/B07/25/06/01	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rô Nissan Công ty)	Trạm: BẢO AN 1, NGUYỄN CỬ TRINH R1	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bảo trì trạm biến áp NGUYỄN CỬ TRINH R1. - Thay bulong rack hạ áp bị mục tại trụ NCTrinh R1/B03. (rô Nissan Công ty - SCTX) 	Tại trụ: trạm NGUYỄN CỬ TRINH R1, NCTrinh R1/B03	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Cắt FCO trạm NGUYỄN CỬ TRINH R1	Một phần tổ dân phố 2 - phường Đô Vinh; một phần tổ dân phố 14 - phường Bảo An	199
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi trung hạ áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

11/02/2026 Thứ tư	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi trung hạ áp	Dọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh Hotline bằng nước áp lực cao (Cầu rổ)	Tuyến 477NH: Từ trụ 475NH/30 đến trụ 472NH/38/11	Xã Ninh Hải	Khóa chức năng 79 MC 477 trạm 110kV Ninh Hải		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. NHƯ LONG	Tại trụ 474NH/60A/10	Xã Ninh Hải	Cắt LBFCO trạm MT. NHƯ LONG	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Như Long	1
	9:30	10:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. SONG LONG	Tại trụ 474NH/60A/09	Xã Ninh Hải	Cắt LBFCO trạm MT. SONG LONG	Khách hàng: Công ty TNHH Song Long Ninh Thuận	1
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. MƯỜI TUYẾT	Tại trụ 472NH/38/58/01	Xã Ninh Hải	Cắt LBF 472NH-7/38/58	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Mười Tuyết	1
	15:30	16:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. TUYẾT TRINH	Tại trụ 472NH/38/56/01	Xã Ninh Hải	Cắt LBF 472NH-7/38/56	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Tuyết Trinh	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20, từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10, từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯƠNG và từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		

11/02/2026 Thứ tư	8:00	13:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì thiết bị LTD, Recloser, LBF và mối nối lèo trung áp tuyến 475NP. - Vệ sinh bảo trì, thay LBFCO tại trụ 475NP/273. (SCTX)	- Từ trụ 475NP/258 đến trụ 475NP/273. - Tại các trụ: 475NP/239/01, 475NP/262A và 475NP/273.	Xã Cà Ná	- Cắt: LBS 475NP/200, LTD 475NP-1/200; - Kiểm tra DS 475NP/477NP-7/249, DS 475NP/477NP-1/239/31 và LTD 471NT1-7/63A/147: Đang cắt	Một phần các thôn: Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2 và Lạc Sơn 3; thôn: Thương Diêm 1, Thương Diêm 2 - xã Cà Ná	2.155
	8:00	13:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nấc MBA trạm CÀ NÁ 6	Tại trạm CÀ NÁ 6	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm CÀ NÁ 6	Kết hợp công tác	
	8:00	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm K44	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm K42	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: SUỐI VANG, SUỐI VANG 2 và SUỐI VANG 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
12/02/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 ĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

12/02/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/138/B15 và nhánh rẽ trụ 473TC/138/B08	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/113 đến trụ 473TC/147	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nối trung hạ áp	Dọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nối trung hạ áp	Dọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh Hotline bằng nước áp lực cao (Cầu rổ)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/01 đến trụ 472NH-474NH/25	Xã Ninh Hải	Khóa chức năng 79 MC: 472, 479 trạm 110kV Ninh Hải		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/70 đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/292 đến trụ 478NP/352, từ trụ 478NP/340/49 đến trụ 478NP/340/85	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp xuống hộp Domino phân phối (SCTX)	Lưới điện trạm SÔNG MỸ 4	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
8:00	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: HIỆP KIẾT, KÀ RÔM 2 và KÀ RÔM 3	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới			

13/02/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/01 đến trụ 476TC/31/62	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/68 đến trụ 476TC/31/155	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nối trung hạ áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nối trung hạ áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, sa thải tụ bù hạ áp tại các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ Quản lý kỹ thuật	Sa thải tụ bù hạ áp	Hạ áp các trạm khách hàng thuộc các tuyến: 471DL, 478DL, 473NH, 476NH và 478NH	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

Từ ngày
14/02/2026
đến ngày
22/02/2026

Nghỉ Tết Nguyên đán Bình Ngô năm 2026

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 06	0,000	11,521	0,092	
2	ĐỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 07, 08	0,000	3,657	0,013	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 08 = (1) + (2)	0,000	15,178	0,105	208.242

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.
PHÓ PHÒNG

Bùi Thế Tài
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).