

Số: 681/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2026

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 24 NĂM 2026**

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 08 tháng 6 năm 2026 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
08/6/26 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75XLM		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất, PD	Độc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B07/02 đến trụ 477TC/166/B07/27 và các nhánh rẽ	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		

08/6/26 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời trụ ĐSon 5/B10 giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Võ Toàn Quyền (SCTX - Cầu Hino)	Trạm ĐÀI SON 5: Tại trụ ĐSon 5/B10	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm ĐÀI SON 5	Một phần tổ dân phố 9 - phường Phan Rang; một phần thôn Tân Sơn - phường Bảo An	293	
	7:30	17:00	PR	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Cải tạo lưới điện hạ áp trạm ĐÀI SON 5 (ĐTXD)	Đọc lưới hạ áp trạm ĐÀI SON 5	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm ĐÀI SON 5	Kết hợp công tác		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới			
	8:10	9:05	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NĂNG LƯỢNG VIỆT	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm NĂNG LƯỢNG VIỆT	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Năng lượng Việt tại Ninh Thuận	1	
	9:20	10:15	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm SẴN A LỘC	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm SẴN A LỘC	Khách hàng: Sẵn A Lộc	1	
	10:35	11:30	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRỊNH THỊ QUỲNH ANH	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO 476TC-7/156/136B	Khách hàng: Hộ kinh doanh Than sạch Thảo mộc Tiến Đạt	1	
	14:00	14:55	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm KHO BOM	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm KHO BOM	Khách hàng: Trung đoàn 937	1	
	15:10	16:05	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NHÀ KHÁCH	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm NHÀ KHÁCH	Khách hàng: Trung đoàn 937	1	
	16:10	17:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm XUÔNG BẢO DƯỠNG 2	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm XUÔNG BẢO DƯỠNG 2	Khách hàng: Trung đoàn 937	1	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/42	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới			
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)				Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới			
	7:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ AN ĐÔNG (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 473NT1/240/10/01	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/240/10	Khách hàng: Phòng Kinh tế xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa	1	

08/6/26 Thứ hai	8:00	9:15	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại thùng trạm ĐĐ AN ĐÔNG	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/240/10	Kết hợp công tác	
	14:30	17:00	NP	Công ty Lộc Phát	Vệ sinh bảo trì, thay LBFCO bị hỏng (DV)	Tại trụ 472TC/250A/01	Xã Phước Dinh	Cắt: REC 472TC/235A, LTD 472TC-2/235A	Thôn: Tuấn Tú, Nam Cương - xã Phước Dinh	1,004
	14:30	17:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Lắp phụ kiện hỗ trợ chống rơi dây trung thế (ĐTXD)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 472TC/256 đến trụ 472TC/256/01	Xã Phước Dinh	Cắt: REC 472TC/235A, LTD 472TC-2/235A	Kết hợp công tác	
	14:30	16:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: REC 472TC/235A	Tại trụ 472TC/235A	Xã Phước Dinh	Cắt: REC 472TC/235A, LTD 472TC-2/235A	Kết hợp công tác	
	15:00	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm TUẤN TÚ 2 (công suất 3x25kVA)	Tại trụ 472TC/241/06	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TUẤN TÚ 2	Kết hợp công tác	
	14:00	18:30	NP	Công ty Thí nghiệm thiết bị điện miền Nam	Vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm biến áp (DV)	Các trạm: MT. CƠ KHÍ TIỀN TIẾN, MT. NÔNG NGHIỆP TIỀN TIẾN, MT. NÔNG NGHIỆP TÂN TÀI, MT. NĂNG LƯỢNG TIỀN TIẾN, MT. NĂNG LƯỢNG THIÊN LỘC và MT. XÂY DỰNG TIỀN PHÁT	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 472TC-7/250A/01	Các khách hàng: Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Tiên Tiến, Công ty TNHH Nông nghiệp Tiên Tiến, Công ty TNHH Nông Nghiệp Tân Tài, Công ty TNHH Điện năng lượng Tiên Tiến, Công ty TNHH Năng lượng Thiên Lộc và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí Xây dựng Tiên Phát	6
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS/117/10 đến hết nhánh rẽ	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/44 đến trụ 475NP/239/84	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		

09/6/26 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 Xây lắp mới đến trụ T136A; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 NMDG Habaram lô 2: Từ trụ T136A đến trụ 210hh; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NĐMT CMX từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 và từ T136 đến trụ công lộ 174, 175 NĐMT CMX (Khách hàng)		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	17:30	19:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	20:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất, PD	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138/B01 đến trụ 473TC/138/B15 và nhánh rẽ 473TC/138/B08	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/105 đến trụ 473TC/138 và các nhánh rẽ dọc tuyến	Phường: Bảo An, Phan Rang	Không cắt điện lưới		

09/6/26 Thứ ba	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Dọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Cầu rồ)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/291 đến trụ 474NH/306	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay 06 bộ cách điện treo 24kV thủy tinh thành bộ cách điện treo 24kV polymer (SCL)	Tại trụ 478NP/147/39	Xã Phước Hữu	Cắt RES 478NP-7/147/23	Một phần thôn Hữu Đức; thôn: Tân Đức, Thành Đức - xã Phước Hữu	1,436
	7:30	9:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm TÂN ĐỨC 5 (công suất 100kVA)	Tại trụ 478NP/147/46	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm TÂN ĐỨC 5	Kết hợp công tác	
	9:30	12:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm TÂN ĐỨC 2 (công suất 100kVA)	Tại trụ 478NP/147/41	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm TÂN ĐỨC 2	Kết hợp công tác	
	13:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: LBS 478NP/215	Tại trụ 478NP/215	Xã Phước Hữu	- Kiểm tra LBS 478NP/215 đang mở; - Cắt: LTD 478NP-2/215, LTD 478NP-7/215	Không mất điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS/118 đến trụ 475NS/130	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay trụ BTLT (SCL)	Tuyến 475NP: Từ trụ 477NP/195/46/A26 đến trụ 477NP/195/46/A29	Xã Cà Ná	Cắt và tháo hotline LBF 475NP-7/239/91/01	Thôn: Thương Diêm 1, Thương Diêm 2 - xã Cà Ná	615
	8:00	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay LBFCO hồng bùồng dập hồ quang	Tại trụ 475NP/239/91/01	Xã Cà Ná	Cắt và tháo hotline LBF 475NP-7/239/91/01	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm MUỐI CÀ NÁ 4, MUỐI CÀ NÁ 5	Tại trụ: 477NP/195/46/A47, 477NP/195/46/A50	Xã Cà Ná	Cắt và tháo hotline LBF 475NP-7/239/91/01	Kết hợp công tác	

09/6/26 Thứ ba	7:45	9:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MT. AN PHÁT THỊNH	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. AN PHÁT THỊNH	Khách hàng: Công ty TNHH công nghệ An Phát Thịnh	1
	9:10	10:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MT. CÔNG NGHỆ PHÁT LỘC	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. CÔNG NGHỆ PHÁT LỘC	Khách hàng: Công ty TNHH Công Nghệ Phát Lộc	1
	14:00	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRỊNH HỮU KHÁNH	Xã Phước Hà	Cắt FCO 478NP-7/311	Khách hàng: Trịnh Hữu Khánh	1
	15:15	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm XP SOLAR	Xã Phước Hà	Cắt LBF 478NP-7/240	Khách hàng: Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ XP Solar	1
10/6/26 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 173 CMX - 172 NMĐG Habaram lô 2: Từ trụ 139XLM đến trụ T262A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 NMĐG Habaram lô 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 trạm 220kV Tháp Chàm;</li> <li>- Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 trạm 220kV Tháp Chàm đến trụ 30A (22);</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐG Habaram lô 2 (Khách hàng): Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171 và NMĐG Habaram lô 2;</li> <li>- Đường dây 110kV 2 mạch 171 NMĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, 172 NMĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 NMĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 trạm 220kV Tháp Chàm (KH).</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất, PD	Dọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

10/6/26 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/126 đến trụ 471TC/190 và các nhánh rẽ dọc tuyến	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/40 đến trụ 473TC/105 và các nhánh rẽ dọc tuyến	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Các trạm: ĐÁ CHỒNG, BA BỒN và TRẦN ANH TÔNG H1	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NP	Công ty Xây lắp 21 Tháng 8	Di dời trụ hạ áp (DV)	Tại trụ HTrung 4/B01	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm HOÀI TRUNG 4	Một phần thôn Hoài Ni - xã Phước Thái	123
	9:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm HOÀI TRUNG 4 (công suất 37,5kVA)	Tại trụ 474TC/103/49/07/09/03	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm HOÀI TRUNG 4	Kết hợp công tác	
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thay co ống bê trạm VẠN PHƯỚC 9 (SCTX)	Tại trụ 472TC/69/B05/07	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm VẠN PHƯỚC 9	Một phần thôn Vạn Phước - xã Ninh Phước	76
	7:30	9:15	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm VẠN PHƯỚC 9 (công suất 50kVA)	Tại trụ 472TC/69/B05/07	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm VẠN PHƯỚC 9	Kết hợp công tác	
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thay co ống bê trạm CÀNG KHÔN 4 (SCTX)	Tại trụ 472TC/69/B05	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm CÀNG KHÔN 4	Một phần thôn Thuận Lợi - xã Ninh Phước	75
	13:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm CÀNG KHÔN 4 (công suất 50kVA)	Tại trụ 472TC/69/B05	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm CÀNG KHÔN 4	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Đo PD định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS/130 đến trụ 475NS/164	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		

10/6/26 Thứ tư	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp	Trạm SÔNG MỸ 11	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/228 đến trụ 478NP/310	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	7:45	9:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MT. NĂNG LƯỢNG MINH CƯỜNG	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm MT. NĂNG LƯỢNG MINH CƯỜNG	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Minh Cường	1
	9:10	10:20	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MT. NĂNG LƯỢNG ANH TUẤN	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm MT. NĂNG LƯỢNG ANH TUẤN	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Anh Tuấn	1
	14:00	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MT. ĐIỆN NĂNG QUỐC THẮNG	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm MT. ĐIỆN NĂNG QUỐC THẮNG	Khách hàng: Công ty TNHH Quốc Thắng Ninh Thuận	1
	15:10	16:20	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MT. BÌNH MINH NINH THUẬN	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm MT. BÌNH MINH NINH THUẬN	Khách hàng: Công ty TNHH Điện năng Bình minh Ninh Thuận	1
11/6/26 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 172 NMĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm;</li> <li>- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước đến trụ 12;</li> <li>- Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (Khách hàng): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 Điện mặt trời Phước Hữu;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện lực 1 (Khách hàng): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu sanh đến trụ công lộ 171 NMĐMT Phước Hữu Điện lực 1.</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

11/6/26 Thứ năm	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo điện trở hệ thống nối đất, PD	Độc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/61 đến trụ 475TC-478TC/106	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trụ trung áp đã biệt lập với lưới điện (Cầu Isuzu Công ty)	Trụ: 471TC/137/01 (số cũ), 471TC/137/02 (số cũ)	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe tải)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/163A/22 đến trụ 476TC/163A/51, từ trụ 476TC/156/27 đến trụ 476TC/156/124	Xã Phước Trung	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Độc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	8:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐÈN ĐƯỜNG VĂN SƠN 1 (công suất 1x25kVA)	Tại trụ 474NH/125/B66	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG VĂN SƠN 1	Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng và Thương mại Duy Anh	1
	8:45	9:45	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐÈN ĐƯỜNG VĂN SƠN 2 (công suất 1x15kVA)	Tại trụ 474NH/125/B11	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG VĂN SƠN 2	Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng và Thương mại Duy Anh	1
	10:00	11:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐÈN ĐƯỜNG NINH CHỮ 2 (công suất 1x25kVA)	Tại trụ 474NH/125/B07	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG NINH CHỮ 2	Khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Chữ	1
	11:15	12:15	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐÈN ĐƯỜNG NINH CHỮ 3 (công suất 1x25kVA)	Tại trụ 474NH/125/B05	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG NINH CHỮ 3	Khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Chữ	1
13:00	14:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ KHÁNH GIANG (công suất 1x15kVA)	Tại trụ 472NH/95/10/01	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐĐ KHÁNH GIANG	Khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Chữ	1	

11/6/26 Thứ năm	14:15	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ AN ĐÔNG 3 (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 474NH/251/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐĐ AN ĐÔNG 3	Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng và Thương mại Duy Anh	1
	16:15	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ AN ĐÔNG 2 (công suất 100kVA)	Tại trụ 474NH/277/B02	Phường Đông Hải	Cắt FCO 474NH-7/277	Khách hàng: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thành Trung Ninh Thuận	1
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/125/06/01 đến hết nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP, 477NP: Từ trụ 475NP-477NP/70 đến trụ 475NP-477NP/239	Xã Thuận Nam, Cà Ná	Không cắt điện lưới		
12/6/26 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà- ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo điện trở hệ thống nối đất và đo PD	Dọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

12/6/26 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/61 đến trụ 475TC-478TC/106	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe tải)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/163A/22 đến trụ 476TC/163A/51, từ trụ 476TC/156/27 đến trụ 476TC/156/124	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	8:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐÈN ĐƯỜNG TRI THỦY 2 (công suất 1x15kVA)	Tại trụ 472NH-474NH/51	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG TRI THỦY 2	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp Công xã Ninh Hải	1
	8:45	9:45	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐÈN ĐƯỜNG TRI THỦY 1 (công suất 1x25kVA)	Tại trụ 472NH-474NH/73	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG TRI THỦY 1	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Ninh Hải	1
	10:00	12:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ TRI HẢI 1 (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 472NH/70/47/01	Xã Ninh Hải	Cắt FCO 472NH-7/70/47	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Ninh Hải	1
	13:00	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ NHƠN HẢI 3 (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 473NH/188/08/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/08	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Vĩnh Hải	1
	15:15	17:15	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2: Trạm ĐĐ TRI HẢI 2 (công suất 3x15kVA)	Tại trụ 472NH/70/71/01	Xã Ninh Hải	Cắt FCO 472NH-7/70/71	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Ninh Hải	1
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày, đêm)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây và trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ.	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		

12/6/26 Thứ sáu	8:00	9:15	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NGUYỄN KỶ VŨ	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NGUYỄN KỶ VŨ	Khách hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Kỳ Vũ	1
	9:30	10:40	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TÔM LỘC AN	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 473NT1-7/216	Khách hàng: Công ty TNHH Khoa kỹ Sinh vật Thăng Long - Chi nhánh Ninh Thuận	1
	10:50	12:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm HẠO PHƯƠNG 2	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm HẠO PHƯƠNG 2	Khách hàng: Công ty cổ phần Hạo Phương	1
	14:00	15:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm CUỒNG TÍN	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm CUỒNG TÍN	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cường Tín	1
	8:00	9:15	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRẦN NGỌC	Phường Bảo An	Cắt FCO 472TC-7/30A	Khách hàng: Trần Ngọc	1
	9:30	10:40	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm BOM LIÊN SON 2	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm BOM LIÊN SON 2	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1
	10:50	12:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TẬP ĐOÀN IPC	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm TẬP ĐOÀN IPC	Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận	1
	14:00	15:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐMT PHƯỚC THÁI 2	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm ĐMT PHƯỚC THÁI 2	Khách hàng: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	1
	15:40	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NÔNG TRẠI MK	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm NÔNG TRẠI MK	Khách hàng: Công ty TNHH Nông trại Vui vẻ MK	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/125/01A/01 đến hết nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo điện trở nối đất lặp lại đường dây trung áp	Tuyến: 471DL, 478DL	Xã: Công Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
7:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: PHƯỚC ĐIỂM 10, PHƯỚC ĐIỂM 11 và MUỐI CÀ NÁ 2	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới			
13/6/26 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

14/6/26 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
---------------------	-------	-------	----	------------------------	---	-----------------	--------------------	---------------------	--	--

**Ghi chú:** Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

**TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC**

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
<b>1</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 23</b>	0.242	59.643	0.534	
<b>2</b>	<b>DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 24</b>	0.000	5.482	0.017	
<b>3</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 24 = (1) + (2)</b>	0.242	65.125	0.551	
<b>4</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 24</b>	0.254	89.077	0.803	
	<b>SO SÁNH (%) = (3)/(4)</b>	95.333	73.111	68.662	<b>210.495</b>

**TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.**

**Lê Vĩnh Tân**  
**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**Nguyễn Hữu Tiên**

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (Tm.02).