

Số: 583/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 46 NĂM 2025

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2025 đến chủ nhật ngày 16 tháng 11 năm 2025

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
10/11/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 122		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/54 đến trụ 475TC-478TC/86	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/140 đến trụ 476TC/31/155	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

10/11/2025 Thứ hai	7:15	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/TTTND Ninh Thuận	Sang dây, thu hồi trụ hạ áp trạm 21/8-042 (SCL)	Tại trụ 21/8-042/C05	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm 21/8-042	Hẻm số 691 - đường 21 Tháng 8 - tổ dân phố 15 - phường Bảo An	252
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/277/A01 đến trụ 474NH/277/A14	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:30	16:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm TỰ DÙNG BÓM 2 từ 3x15kVA lên 3x25kVA, thay cáp hạ áp và bổ sung hệ thống nối đất tại trạm (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/10	Xã Cà Ná	Cắt và tháo hotline FCO trạm TỰ DÙNG BÓM 2	Khách hàng: Công ty CP Muối Cà Ná Ninh Thuận, Thái Thị Sen	2
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/45 đến trụ 471NS/56	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/01 đến trụ 472NS/51, từ trụ 477NS/60 đến trụ 477NS/142 và các nhánh rẽ	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải hạ áp	Các tuyến: 471NH, 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Ninh Hải, Thuận Bắc và Công Hải	Không cắt điện lưới		
11/11/2025 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 123 đến trụ T136A; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT CMX, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 ĐMT CMX (KH); - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 211.	Không cắt điện lưới			

11/11/2025 Thứ ba	7:30	11:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	19:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/01 đến trụ 476TC/31/62 và nhánh rẽ 476TC/31/55	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/149 đến trụ 475TC/158	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp	Khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm THÀNH HẢI 6	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm THÀNH HẢI 6	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Ô tô Sao Mai Anh	1
	9:25	10:25	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm IN NINH THUẬN 2	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm IN NINH THUẬN 2	Khách hàng: Công ty TNHH Phú Khang Phan Rang	1
	10:50	11:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm THÀNH HẢI 3	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm THÀNH HẢI 3	Khách hàng: Ban quản lý Dự án Hạ tầng	1

11/11/2025 Thứ ba	14:15	15:15	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm HẢI QUAN	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm HẢI QUAN	Khách hàng: Chi cục Hải quan khu vực XIII	1
	15:40	16:40	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 3	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 3	Khách hàng: Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa	1
	7:15	17:00	PR	Đội TCXL & SCD/TTTND Ninh Thuận	Sang dây thu hồi trụ hạ áp trạm HÙNG VƯƠNG (SCL)	Trụ: HVương B01/A01, HVương B01/A03	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm HÙNG VƯƠNG	Đường Lê Hồng Phong: Từ số nhà 05 đến số nhà 39; đường Hùng Vương - tổ dân phố: 2, 36 - phường Phan Rang	373
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Thu hồi nhánh dây hạ áp chuyển sang phát triển nhánh mới. (SCTX) - Di dời trụ hạ áp, sang công tơ khách hàng.	Từ trụ trạm YÊN NINH H1 đến trụ YNinh H1/C01, từ trụ YNinh H1/B04/A08 đến trụ 472NH-474NH/143	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm YÊN NINH H1	Một phần khu phố Khánh Hiệp - phường Ninh Chữ	86
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới điện hạ áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm đường dây, trạm biến áp và đo phụ tải hạ áp trạm biến áp	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào móng, trồng trụ BTLT 7,5m (SCTX)	Từ trụ LTiền 3/A03 đến trụ LTiền 3/A04	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	13:30	16:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Nâng cao đường dây hạ áp mất an toàn (SCTX)	Từ trụ LTiền 3/A03 đến trụ LTiền 3/A05	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm LẠC TIỀN 3	Một phần thôn Lạc Tiên - xã Thuận Nam	348

11/11/2025 Thứ ba	8:00	9:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại trạm MT. CHÂU CẦU	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm MT. CHÂU CẦU	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Châu Cầu	1
	9:50	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại trạm MT. NGUYỄN BÁ THIỆP	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm MT. NGUYỄN BÁ THIỆP	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Châu Cầu	1
	13:40	14:50	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại trạm TÔM SƠN HẢI 8	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TÔM SƠN HẢI 8	Khách hàng: Lê Văn Răng	1
	15:00	16:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại trạm MT. TRẦN VĂN NGỌC	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm MT. TRẦN VĂN NGỌC	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Châu Cầu	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/304 đến trụ 472NS/350	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra, làm kín thùng trạm biến áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/51 đến trụ 472NS/243 và các nhánh rẽ	Các xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn và Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/08 đến trụ 473NS/271 và các nhánh rẽ	Các xã: Ninh Sơn, Bác Ái và Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải hạ áp	Các tuyến: 471NH, 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Ninh Hải, Thuận Bắc và Công Hải	Không cắt điện lưới		
12/11/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 212 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối ĐG Hanbaram 2 (KH): Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Hanbaram2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 ĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, 172 ĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 ĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22). 		Không cắt điện lưới		

12/11/2025 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/A01 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/110/12, từ trụ 473TC/88/B01 đến trụ 473TC/88/B15	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Khắc phục trụ hạ áp bị nghiêng (SCTX - Cầu rô)	Tại trụ MPhong 2/B06/A01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHONG 2	Một phần thôn: Mỹ Phong 2, Mỹ Tường 2 - xã Vĩnh Hải	427
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Các trạm: MỸ PHONG, MỸ PHONG 2 và MỸ PHONG 4	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày đường dây, trạm biến áp và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra tình hình vận hành tụ bù hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/305A/01 đến trụ 478NP/305A/44, từ trụ 478NP/340/56 đến trụ 478NP/340/85 và từ trụ 478NP/340/56/47A đến trụ 478NP/340/56/47A/71	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới			

12/11/2025 Thứ tư	7:45	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại trạm MT. ĐỨC DŨNG ANH	Xã Thuận Nam	Cắt và tháo kẹp hotline LBFCO trạm MT. ĐỨC DŨNG ANH	Khách hàng: Công ty TNHH Đức Dũng Anh	1
	14:00	16:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại trạm MT. TRƯỜNG PHÚC	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm MT. TRƯỜNG PHÚC	Khách hàng: Hợp tác xã Chế biến Thủy sản Cà Ná	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/350 đến trụ 472NS/415	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	9:00	14:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, khắc phục cáp, xoay hướng và làm kín thùng trạm biến áp để đảm bảo vận hành (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC BÌNH 11	Xã Bác Ái Tây	- Cắt FCO trạm PHƯỚC BÌNH 11; - Cắt LBF 472NS-7/601	Một phần thôn Bạc Rây 2 - xã Bác Ái Tây	55
	11:00	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay kẹp hotline trạm biến áp không đảm bảo vận hành (SCTX)	Tại trạm BẠC RÂY 3	Xã Bác Ái Tây	Cắt LBF 472NS-7/695	Một phần thôn Bạc Rây 1 - xã Bác Ái Tây	27
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ hạ áp các trạm biến áp	Các trạm: AN ĐẠT 2, AN ĐẠT 9, AN ĐẠT 15 và BÌNH NGHĨA	Xã: Thuận Bắc, Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
13/11/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 ĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1: Từ trụ công lộ 171 trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 Phước Hữu Điện Lực 1. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A25	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		

13/11/2025 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/147 đến trụ 473TC/168	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRƯỜNG THANH BÌNH	Phường Đô Vinh	Cắt FCO 471TC-7/53/01A	Khách hàng: Trương Thanh Bình	1
	9:25	10:25	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MAY HOA IN	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm MAY HOA IN	Khách hàng: Công ty TNHH Thời trang Hoa In	1
	10:50	11:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm LONG SƠN	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm LONG SƠN	Khách hàng: Công ty TNHH Long Sơn - BLB	1
	14:00	15:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm HỒ DƯƠNG	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm HỒ DƯƠNG	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hồ Dương	1
	15:30	16:45	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm THÀNH HẢI 4	Phường Bảo An	Cắt FCO 475TC-7/231	Các khách hàng: Ban Quản lý Dự án Hạ tầng, Công ty TNHH Sơn Tùng, Nguyễn Ngọc, Công ty TNHH Vận tải Lộc Phát và Công ty TNHH MTV May mặc Thương mại Dịch vụ Minh Sơn	5
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Gia cố móng trụ (SCTX - xe Suzuki)	Trụ: 472NH-474NH/53, 472NH-474NH/54	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày đường dây, trạm biến áp và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		

13/11/2025 Thứ năm	6:30	15:15	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472TC/170 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	6:45	15:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472TC/170, LTD 472TC-7/170		
	7:00	12:00	NP	Công ty XLĐ Hà Nội	Khắc phục tồn tại tại LBS 473NP/472TC/171 (KfW)	Tại trụ 473NP/472TC/171	Xã Ninh Phước	- Cắt: LBS 473NP/151, DS 473NP-1/150; - Kiểm tra LTD 472TC-7/170, DS 472TC-2/167: Đang cắt	Một phần thôn 15 - xã Ninh Phước; một phần thôn Long Bình 2 - xã Phước Dinh	921
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra tình hình vận hành tụ bù hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/95/02 đến trụ 477NT1/95/87	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01		
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline (xe Isuzu Thuận Nam)	Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/39 đến trụ 477NT1/119	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/38		
	7:45	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại trạm MT. NĂNG LƯỢNG AD	Xã Phước Dinh	Cắt và tháo kẹp hotline LBFCO trạm MT. NĂNG LƯỢNG AD	Khách hàng: Công ty TNHH Năng Lượng AD	1
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng lưới (SCTX)	Lưới điện trạm TẦM NGÂN 5	Xã Lâm Sơn	- Cắt FCO trạm TẦM NGÂN 5; - Cắt LBF 471NS-7/163/B61	Một phần thôn Tầm Ngân 2 - xã Lâm Sơn	96
	13:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh rẽ lưới điện khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm TẦM NGÂN 7	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TẦM NGÂN 7	Một phần thôn Tầm Ngân 1 - xã Lâm Sơn	18

13/11/2025 Thứ năm	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ để dòi trụ hạ áp trạm MA NỐI 1 đờ lưới trung hạ áp tuyến 472NS (SCTX)	Tại trụ MNới 1/A03 dự định	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/01 đến trụ 477NS/60 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn nền trụ trung áp tuyến 476NH	Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/24 đến trụ 476NH/150	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
14/11/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối ĐMT Hồ Bàu Ngự (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Hồ Bàu Ngự; - Đường dây 110kV 173 Hồ Bàu Ngự - 171 Hồ Núi Một 1 (KH): Từ trụ công lộ 173 ĐMT Hồ Bàu Ngự đến trụ công lộ 171 ĐMT Hồ Núi Một 1.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B07/16 đến trụ 478TC/170/B07/27	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B01 đến trụ 478TC/170/B23	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc đường dây và các trạm biến áp thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Hạ áp các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rổ)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/192 đến trụ 472NH-474NH/230	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày đường dây, trạm biến áp và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		

14/11/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/65A đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/143 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm VĨNH TRƯỜNG từ 50kVA lên 2x50kVA (SCTX)	Tại trụ 477NT1/95/59	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm VĨNH TRƯỜNG	Một phần thôn Vĩnh Trường - xã Phước Dinh	109
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	- Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/08 đến trụ 477NT1/95/64. - Đường dây hạ áp trạm TỪ THIÊN.	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:55	17:00	NS	Công ty Ngọc Bích	Trồng trụ xen, dùng dây, lắp LBFCO, đấu nối lưới điện mới xây dựng vào lưới điện hiện hữu (DV)	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/244 đến trụ 477NS/245	Xã Anh Dũng	Cắt LBF 477NS-7/142	Các thôn: Do, Ú, Hà Dài, Tà Lâm, Gia Rót và Tà Nôi - xã Anh Dũng	790
	8:00	14:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp thiết bị phân đoạn 03 bộ LBFCO (SCTX)	Tuyến 472NS: Tại trụ 477NS/243	Xã Anh Dũng	Cắt LBF 477NS-7/142	Kết hợp công tác	
	8:00	14:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Dời trụ BTLT 8,4mét trạm MA NỐI 1 đỡ lưới hạ áp và trung áp do lệch tuyến không đảm bảo vận hành an toàn (SCTX)	Tại trụ MNơi 1/A03	Xã Anh Dũng	Cắt LBF 477NS-7/142	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: ÁN ĐẠT 1, ÁN ĐẠT 2, ÁN ĐẠT 11 và ÁN ĐẠT 14	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
15/11/2025 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Tại các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

16/11/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải đêm lưới điện hạ áp	Tại các trạm biến áp thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
------------------------	-------	-------	----	---------------------	----------------------------	--	-----------------	---------------------	--	--

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 45	0,508	160,526	0,880	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 46	0,000	6,746	0,017	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 46 = (1) + (2)	0,508	167,272	0,897	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 46	2,265	234,423	2,176	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	22,436	71,355	41,234	207.242

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).