

V/v cáo lỗi ngừng giảm cung cấp điện ngoài
kế hoạch do sự cố trong ngày 12/7/2025

Kính gửi: Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Công ty Điện lực Khánh Hòa kính nhờ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa thông báo 01 lần trên sóng truyền hình trong ngày 13/7/2025 với nội dung sau:

Công ty Điện lực Khánh Hòa xin thông tin đến quý khách hàng sử dụng điện về việc ngừng giảm cung cấp điện ngoài kế hoạch do sự cố lưới điện trong ngày 12/7/2025 trên địa bàn một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa như sau:

Ngày 12/7/2025, Công ty Điện lực Khánh Hòa triển khai công tác cắt điện cô lập toàn trạm 110kV Tháp Chàm phục vụ công tác thi công lắp đặt, thay thế máy cắt 110kV. Do đó, toàn bộ phụ tải đang nhận điện từ trạm 110kV Tháp Chàm buộc phải chuyển sang nhận điện các trạm 110kV lân cận: Khu công nghiệp Du Long, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước. Do thời tiết mưa lớn kèm giông sét tại khu vực xã Ninh Phước đã gây sự cố nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên các tuyến đường dây đang cấp vòng, làm ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng tại các khu vực cụ thể như sau:

- Thôn Phú Thọ - phường Đông Hải; một phần các khu phố: 7, 8, 9, 10 và 11 - xã Ninh Phước; các thôn: Long Bình 1, Long Bình 2, Từ Tâm, Thành Tín, Hòa Thạnh, Tuấn Tú và Nam Cương - xã Phước Dinh bị ngừng cung cấp điện từ 15 giờ 47 phút đến 22 giờ 20 phút.

- Mất điện 02 lần từ 18 giờ 37 đến 20 giờ 10 và từ 20 giờ 30 đến 22 giờ 21: Các khu phố: 2, 3, 5, 6, 7 - phường Đô Vinh; các khu phố: 2, 3, 4, 6, 7 - phường Bảo An; các tổ dân phố: 16, 17, 14, 1, 3, 2, 19, 31, 37, 38, 22, 28, 29, 39, 40, 41, 26 - phường Phan Rang; các tổ dân phố: 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13 và các thôn: Vạn Phước, Hiệp Hòa, Thuận Hòa, Thuận Lợi, Phước Khánh, Phú Nhuận - xã Ninh Phước; một phần khu phố 1 - phường Bảo An; xã Phước Hậu; xã Phước Hữu bị ngừng giảm cung cấp điện hai lần:

+ Lần 1: Từ 18 giờ 37 phút đến 20 giờ 10 phút.

+ Lần 2: Từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ 21 phút.

- Các tổ dân phố: 27, 33, 34, 36 - phường Phan Rang; khu phố 3 - phường Mỹ Đông bị ngừng, giảm cung cấp điện từ 17 giờ 17 phút đến 23 giờ 35 phút.

Mặc dù đã cố gắng huy động nhân lực để tham gia xử lý sự cố, nhưng do sự cố xảy ra nhiều vị trí, công tác diễn ra trong điều kiện đêm tối bất lợi, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã không thể xử lý nhanh hơn, làm mất điện khách hàng kéo dài và gây bức xúc cho khách hàng sử dụng điện.

Công ty Điện lực Khánh Hòa chân thành cáo lỗi và kính mong quý khách hàng sử dụng điện cảm thông, chia sẻ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Phòng: KD, KTTTPC (để biết);
- Các Đội QLĐ Phan Rang, Ninh Phước, Thuận Nam (phối hợp);
- Lưu: VT, ĐĐ (N.02);

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Tiên