

V/v cáo lỗi mất điện

Kính gửi: Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Ninh Thuận

Công ty Điện lực Ninh Thuận kính nhờ Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Ninh Thuận thông báo 01 (một) lần trên sóng truyền hình trong ngày 05/8/2024 với nội dung sau:

Ngày 04/8/2024, lưới điện tuyến 478 trạm 110kV Tháp Chàm đã xảy ra sự cố phóng điện ngắn lộ trung áp tại tủ RMU trạm biến áp phân phối MỸ BÌNH 13; sự cố đã gây hỏng hoàn toàn tủ trung áp RMU và gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện khu vực: Đường Cao Bá Quát; đường Ngô Gia Tự: Từ ngã tư đường Cao Bá Quát đến ngã tư đường 16 Tháng 4; mặt tây đường 16 Tháng 4: Từ ngã tư đường Ngô Gia Tự ngã ba đường Đoàn Thị Điểm - các khu phố: 1, 2, 3, 4 và 5 - phường Thanh Sơn; một phần khu phố 1 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang-Tháp Chàm từ 13 giờ 45 đến 15 giờ 33 ngày 04/8/2024.

Đặc biệt, khu vực: **Một phần khu phố 5 - phường Thanh Sơn, một phần khu phố 1 - phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm** đã bị gián đoạn cung cấp điện từ 13 giờ 45 ngày 04/8/2024 sang ngày 05/8/2024. Nguyên nhân: Phần lưới điện sự cố thuộc tài sản của Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận (chủ đầu tư Khu đô thị Đông Bắc, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) quản lý, nhưng Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận đã không có vật tư thiết bị dự phòng, cũng như nhân lực để xử lý sự cố. Mặc dù Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tích cực hỗ trợ, cố gắng tìm phương án xử lý sự cố nhằm sớm tái lập cung cấp điện lại cho khách hàng, nhưng do trở ngại, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã không thể can thiệp xử lý kịp thời.

Trong ngày 05/8/2024, Công ty Điện lực Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận để xử lý thay thế thiết bị hỏng và tái lập, cung cấp điện cho quý khách hàng.

Công ty Điện lực Ninh Thuận chân thành cáo lỗi và kính mong quý khách hàng sử dụng điện thông cảm.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Phòng KD, Điện lực PRTC (phối hợp);
- Lưu: VT, ĐĐ (H.02).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Tiên**