

Số: 659/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 11 năm 2025

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 49 NĂM 2025

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 01 tháng 12 năm 2025 đến chủ nhật ngày 07 tháng 12 năm 2025

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
01/12/2025 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hãm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, nhiệt độ mối nối; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	- Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A18 đến trụ 476TC/37/A90. - Nhánh rẽ từ trụ: 476TC/37/A69, 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		

01/12/2025 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/01 đến trụ 471TC/75	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/277 đến trụ 474NH/304	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra tình hình vận hành tụ bù hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, các trạm biến áp, thông kê các môi nổi lều và các nhánh dây trung hạ áp mất an toàn	Các tuyến: 475NP, 477NP, 472NP, 476NP, 474NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Phước Hà, Cà Ná và Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:45	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại địa TI, TU trạm MT. ĐỨC DỪNG ANH	Xã Thuận Nam	Cắt và tháo kẹp hotline LBFCO trạm MT. ĐỨC DỪNG ANH	Khách hàng: Công ty TNHH Đức Dũng Anh	1
	14:00	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại địa TI trạm MT. PHƯỚC NINH 3-1	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. PHƯỚC NINH 3-1	Khách hàng: Công ty CP điện mặt trời Hiếu Thiện	1
8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và làm kín trạm biến áp tuyến 477NS	Đọc theo trực chính và các nhánh rẽ từ trụ 477NS/01 đến trụ 477NS/72	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới			

01/12/2025 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/40 đến trụ 473NS/100	Xã Bác Ái	Không cắt điện lưới		
	17:30	17:45 02/12/25	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải phân đoạn từ REC 475NS/61 đến LBS 475NS/117A đang nhận điện tuyến 476TC sang nhận điện tuyến 475NS (khép vòng kín) * Lưu ý: Phục vụ công tác ngày 02/12/2025 của Đội QLD Ninh Sơn.			- Kiểm tra DS 475NS-1/60, DS 475NS-7/65: Đang đóng; - Đóng REC 475NS/61		
	17:50	17:30 02/12/25	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cát: LBS 475NS/117A, LTD 475NS-7/117A		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn nền trụ trung áp tuyến 478NH (SCTX)	Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/24 đến trụ 478NH/131	Xã: Ninh Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
02/12/2025 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH); - Đường dây 110kV 172 TĐ Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A (T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A (T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH). 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Kiểm tra MBA T1 25MVA (đang ngoài vận hành); - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi. 	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

02/12/2025 Thứ ba	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/04 đến trụ 475TC-478TC/85	Phường: Đô Vinh, Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/42 đến trụ 473TC/81A	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Dọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Dọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/260 đến trụ 472NH/270, từ trụ 472NH/265 đến trụ 472NH/265/05	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Lưới hạ áp trạm: YÊN NINH R2, YÊN NINH R3	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP/473NP/70 đến trụ 478NP/473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, các trạm biến áp, thống kê các mối nối lèo và các nhánh dây trung hạ áp mất an toàn	Các tuyến: 475NP, 477NP, 472NP, 476NP, 474NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Phước Hà, Cà Ná và Phước Dinh	Không cắt điện lưới			

02/12/2025 Thứ ba	8:00	19:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải trung áp	Đường dây trung áp các tuyến: 471NP, 475NP, 477NP và 478NP	Xã: Thuận Nam, Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	7:45	9:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại đà TI trạm MT. PHƯỚC NINH 3-2	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. PHƯỚC NINH 3-2	Khách hàng: Công ty CP điện mặt trời Hiếu Thiện	1
	9:50	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại đà TI trạm MT. PHƯỚC NINH 4-2	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. PHƯỚC NINH 4-2	Khách hàng: Công ty CP điện mặt trời Đông Anh	1
	14:00	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI (xe Isuzu Thuận Nam)	Tại đà TI trạm MT. PHƯỚC NINH 4-1	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 471NP-7/44A/07	Khách hàng: Công ty CP điện mặt trời Đông Anh	1
	6:45	16:00	NS	Đội/NS	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải MBA T1 trạm 110kV Ninh Sơn. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 7 giờ 30 và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBF 475NS-7/84, LBF 475NS-7/88, LBS 475NS/95A/01, LBF 475NS-7/97/01, LBS 475NS/101/01 và LBF 475NS-7/117/23	Các khách hàng: Công ty Solar Nhật Minh, Công ty Solar Đức Mạnh, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kiên Hà, Công ty CP Solar Anh Dũng, Công ty Năng lượng Laluna 1, Công ty TNHH Huy Solar, Phan Chánh Nhật (2 trạm), Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại An Phước Ninh Thuận, Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Gia Nhật Minh, Công ty Khang Thiên Minh, Công ty Rơm Casa, Công ty TNHH Tân Thịnh Solar và Công ty TNHH Giải pháp điều khiển - Tự động hoá (2 trạm)	14
	7:45	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp bổ sung sứ NGK đỡ FCO trạm biến áp để ngăn ngừa sự cố và thay sứ đứng đỡ lưới trung áp bê tuyến 475NS (SCTX)	Tại trụ: Trạm MINH CHÂU, 475NS/145	Xã Mỹ Sơn	- Cắt: REC 475NS/476TC/165, DS 475NS/476TC-1/165; - Kiểm tra LTD 475NS-7/117A đang cắt	Một phần thôn Tân Mỹ - xã Mỹ Sơn	185

02/12/2025 Thứ ba	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 475NS	Từ trụ 475NS/120 đến trụ 475NS/160	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn nền trụ trung áp tuyến 473NH (SCTX)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/03 đến trụ 473NH/38	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
03/12/2025 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hãm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, nhiệt độ mối nối.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC, 479TC: Từ trụ 476TC-479TC/02 đến trụ 476TC/31/01A	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/71 đến trụ 473TC/110	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo nhiệt độ mối nối	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

03/12/2025 Thứ tư	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Lưới hạ áp các trạm: NGUYỄN CHÍ THANH R1, MỸ AN 1 và TRẦN QUÝ CẤP R1	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	- Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29 và các nhánh rẽ. - Từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ.	Phường Bảo An; xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:30	9:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn MBA ri sét trạm MUỐI CÀ NÁ 3 (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/19	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm MUỐI CÀ NÁ 3	Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Muối Ninh Thuận - Xí nghiệp Muối Cà Ná	1
	10:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì MBA cháy dầu và sơn MBA ri sét trạm MUỐI CÀ NÁ 1 (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/46/B06	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm MUỐI CÀ NÁ 1	Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Muối Ninh Thuận - Xí nghiệp Muối Cà Ná	1
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì MBA cháy dầu và sơn MBA ri sét trạm MUỐI CÀ NÁ 4 (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/46/A47	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm MUỐI CÀ NÁ 4	Một phần thôn Thương Diêm 2 - xã Cà Ná	25
	15:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm và sơn MBA ri sét trạm PHƯỚC ĐIỂM 14 (SCTX)	Tại trụ 477NP/195/46/B27/18	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐIỂM 14	Một phần thôn Lạc Tân 3 - xã Cà Ná	139
	7:45	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại đà TI, TU trạm MT. NĂNG LƯỢNG AD	Xã Phước Dinh	Cắt và tháo kẹp hotline LBFCO trạm MT. NĂNG LƯỢNG AD	Khách hàng: Công ty TNHH Năng Lượng AD	1
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm TÂM NGÂN 5	Xã Lâm Sơn	- Cắt FCO trạm TÂM NGÂN 5; - Cắt LBF 471NS-7/163/B61	Một phần thôn Tâm Ngân 2 - xã Lâm Sơn	95

03/12/2025 Thứ tư	13:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ tuyến 471NS	Từ trụ 471NS/163/B61/03 đến hết nhánh	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: AN ĐẠT 1, AN ĐẠT 2, AN ĐẠT 11 và AN ĐẠT 14	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
04/12/2025 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 62A(135A); - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 54(127) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Chính Thắng (KH); - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19 (KH); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh (KH). 	Không cắt điện lưới			

04/12/2025 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, nhiệt độ môi nổi.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/98 đến trụ 471NH/137	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/147 và nhánh rẽ từ trụ 473TC/110	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Dọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Dọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, gỡ tổ chim đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: NGHỀ CÀ CÀ NÁ 1, CÀ NÁ 4, CÀ NÁ 5 và CÀ NÁ 8	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	7:45	9:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm MUỐI HẠ LONG 2	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm MUỐI HẠ LONG 2	Khách hàng: Công ty CP Muối Cà Ná Ninh Thuận	1

04/12/2025 Thứ năm	10:00	11:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm ĐIỆN GIÓ BIM	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm ĐIỆN GIÓ BIM	Khách hàng: Công ty Cổ phần điện gió Bim	1
	14:00	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm VIỆT TRUNG 2	Xã Cà Ná	Cắt LBFCO trạm VIỆT TRUNG 2	Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư mỏ Việt Trung	1
	8:00	12:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm TÂM NGÂN 7	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TÂM NGÂN 7	Một phần thôn Tâm Ngân 1 - xã Lâm Sơn	18
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 471NS	Từ trụ 471NS/137 đến trụ 471NS/155	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha hạ áp	Đường dây hạ áp các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Ninh Hải, Thuận Bắc và Công Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ trung áp tuyến 478NH (SCTX)	Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/24 đến trụ 478NH/131	Xã: Ninh Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
05/12/2025 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex: Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex (KH); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngự: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Hồ Bàu Ngự (KH).	Không cắt điện lưới			

05/12/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hãm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, nhiệt độ môi nổi.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu)	- Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/136 đến trụ 473TC/168. - Nhánh rẽ từ trụ: 473TC/138, 473TC/155.	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 475TC-478TC/86 đến trụ 475TC-478TC/117	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Dọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Dọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/252 đến trụ 474NH/275	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Lưới hạ áp trạm: VÕ NGUYỄN GIÁP R1, VÕ NGUYỄN GIÁP R2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	21:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

05/12/2025 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/02 đến trụ 477NT1/95/87	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01		
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/39 đến trụ 477NT1/119	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/38		
	8:00	9:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm PHAN VĂN SƠN	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/115	Khách hàng: Phan Văn Sơn	1
	9:45	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN HÙNG 4	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/102	Khách hàng: Nguyễn Văn Hùng	1
	13:30	15:10	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm HỒ VĂN HÒA	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm HỒ VĂN HÒA	Khách hàng: Hồ Văn Hòa	1
	15:20	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm HUỖNH VĂN PHI 3	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 473NT1-7/156	Khách hàng: Huỳnh Văn Phi	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đầu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)	Lưới điện trạm MA TY	Xã Bác Ái	Cắt và tháo kẹp hotline FCO trạm MA TY	Thôn Ma Ty - xã Bác Ái	114
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện tuyến 471NS, 472NS	Đọc theo trực chính và các nhánh rẽ: Từ trụ 471NS/01 đến trụ 471NS/169, từ trụ 472NS/02 đến trụ 472NS/51	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, nhiệt độ mỗi nối đường dây trung áp	Đường dây trung áp các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Ninh Hải, Thuận Bắc và Công Hải	Không cắt điện lưới			

05/12/2025 Thứ sáu	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn số trụ trung áp tuyến 473NH (SCTX)	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/03 đến trụ 473NH/38	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
06/12/2025 Thứ bảy	7:30	17:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, nhiệt độ mỗi nôi.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rỏ)	Lưới hạ áp trạm: VĂN SƠN 5, VĂN SƠN 9	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	13:30	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rỏ)	Lưới hạ áp trạm NINH CHỮ 5	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	8:00	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rỏ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		

07/12/2025 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đê m lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp	Độc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
------------------------	-------	-------	----	---------------------	---	-----------------	-----------------	---------------------	--	--

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Đội QLD căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 48	0,507	165,540	0,907	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 49	0,000	0,773	0,003	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 49 = (1) + (2)	0,507	166,312	0,909	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 49	2,412	249,712	2,318	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	21,030	66,602	39,231	207.553

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Các Đội QLD; Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).