

Số: 444/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 17 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2026 đến chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
20/4/2026 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 191 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 56(48).		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37 đến trụ 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		

20/4/2026 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rô Nissan Công ty)	Các trạm: ĐỒNG MẾ 4, MỸ SƠN 3 và MỸ SƠN 9	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới			
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới			
	8:00	15:30	NH	Công ty Hoàng Phát	Thay đầu cáp ngầm tại trụ 472NH/191/42/A23 và trạm TOÀN PHƯƠNG (SCL 2026)	Tại trụ: 472NH/191/42/A23, 472NH/191/42/A24	Phường Đông Hải	Cắt LBF 472NH-7/191/42/A23	Khách hàng: Công ty CP Thương mại Dịch vụ Du lịch Toàn Phương	1	
	7:30	15:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Giảm công suất trạm TÂN AN 2 từ 3x50kVA xuống 3x37,5kVA. (SCTX) - Phát quang lưới hạ áp. (Cầu rô)	Tại trụ 472NH/70/11A/07 và dọc lưới hạ áp trạm TÂN AN 2	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TÂN AN 2	Một phần thôn Tân An - xã Ninh Hải	141	
	8:00	17:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm KHÁNH TƯỜNG 6 từ 3x37,5kVA lên 3x50kVA, thay cáp trạm (SCTX - Cầu rô)	Tại trụ 472NH/70/60/03	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH TƯỜNG 6	Một phần thôn Khánh Tường - xã Ninh Hải	28	
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: PHƯƠNG CỤU 3, VẠN SƠN 14	Xã Ninh Hải; phường Đông Hải	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới			
	14:00	18:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau DS 473NT1-1/228/A35 tuyến 473NT1 sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)				- Kiểm tra LTD 472TC-2/224A, LTD 472TC-7/224A: Đang đóng; - Đóng LBS 472TC/224A		
	14:15	17:45	NP	Tổ quản lý kỹ thuật					Cắt: LBS 473NT1/472TC/228/A36, DS 473NT1-1/228/A35		
	14:15	17:45	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Trồng trụ hạ thế tại các vị trí: HThanh 5/C12, HThanh 5/C10, HThanh 5/C8, HThanh 5/C04, HThanh 5/C03 và HThanh 5/C01 (SCTX)	Từ trụ 473NT1/228/A25A đến trụ 473NT1/228/A31	Xã Phước Dinh	- Cắt: LBS 473NT1/227; DS 473NT1-1/226A; - Kiểm tra DS 473NT1-1/228/A35 đang cắt	Một phần thôn Hòa Thạnh; thôn Phú Thọ - xã Phước Dinh	1.518	

20/4/2026 Thứ hai	14:15	15:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm HÒA THẠNH	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm HÒA THẠNH	Kết hợp công tác	
	15:30	17:15	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm HÒA THẠNH 3	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm HÒA THẠNH 3	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mỗi nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	6:45	17:15	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472NP/72 tuyến 472NP sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 478NP-2/215, LTD 478NP-7/215 đang đóng; - Đóng LBS 478NP/215		
	7:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472NP/72, LTD 472NP-7/72		
	7:00	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 472TC. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBS 472NP/76/03, LBS 478NP/340/67/01, LBF 478NP-7/340/36A/29	Các khách hàng: Công ty Eco Phước Ninh, Công ty Eco Thuận Nam, Công ty Eco Ninh Thuận, Công ty CP Nông nghiệp - Năng lượng Hồ Sông Biêu, Công ty CP trang trại Hồ Sông Biêu và Công ty Cổ phần Công nghệ One	6
	7:00	15:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 472TC. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 7 giờ 30 và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			- Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBF 478NP-7/226A/33/01, LBF 478NP-7/227A; - Sa thải nguồn ĐMTMN trạm MT. ĐẠI HOÀNG HẢ;	Các khách hàng: Công ty TNHH Đại Hoàng Hà - Chi nhánh Ninh Thuận, Công ty CP Đầu tư Điện Phước Hữu (2 trạm) và Công ty TNHH Năng lượng sạch Hậu Sanh	4

20/4/2026 Thứ hai	7:30	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, thay cách điện treo polymer bị rách bát sứ tuyến 471NP tại trụ 471NP-472NP/18A (SCTX)	Tại trụ 471NP-472NP/18A	Xã Thuận Nam	- Cắt: REC 471NP/15, LTD 471NP-7/15; - Cắt: MC 472 trạm 110kV Ninh Phước, DS 472NP-7/02; - Kiểm tra LTD 472NP-7/72, LTD 471NP/475NP-1/16/08: Đang cắt	Đường tỉnh lộ 709: Khu vực từ quốc lộ 1A đến nhà máy gạch tuynen -thôn Hiếu Thiện - xã Thuận Nam mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ. + Lần 2: Từ 16 giờ đến 17 giờ.	42
	7:30	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thao tác cắt LTD 471NP-1/23		Xã Thuận Nam	Cắt REC 471NP/15		
	16:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thao tác đóng LTD 471NP-1/23		Xã Thuận Nam	Cắt REC 471NP/15		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì, thay cách điện treo polymer bị rách bát sứ tuyến 471NP tại các trụ: 471NP-472NP/18A, 471NP-472NP/35A, 471NP-472NP/59 và 471NP-472NP/65; - Xử lý khoảng cách pha - pha tuyến 472NP tại trụ: 471NP-472NP/26A, 471NP-472NP/60; - Lắp sứ đỡ dây trung hoà cạ đầu trụ. (SCTX)	Từ trụ 471NP-472NP/26A đến trụ 471NP-472NP/65 và tại trụ VBôn 6/A10	Xã Thuận Nam	- Cắt: MC 472 trạm 110kV Ninh Phước, DS 472NP-7/02; - Kiểm tra LTD 472NP-7/72 đang cắt	Một phần thôn: Hiếu Thiện, Tân Bôn; các thôn: Vụ Bôn, Thiện Đức và Thiện Đức 2 - xã Thuận Nam	1.386
	7:45	9:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng công tơ trạm MT. ECO PHƯỚC NINH	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 472NP-7/76/28/01	Kết hợp công tác	
	9:15	10:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng công tơ trạm MT. ECO THUẬN NAM	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 472NP-7/76/29	Kết hợp công tác	
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng công tơ trạm MT. ECO NINH THUẬN	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 472NP-7/76/31	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/113/47 đến hết nhánh rẽ	Xã: Bác Ái, Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		

20/4/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	- Tuyển 473NS: Từ trụ 473NS/112 đến trụ 473NS/113A và các nhánh rẽ. - Tuyển 472NS: Từ trụ 477NS/60 đến trụ 477NS/142 và các nhánh rẽ.	Các xã: Ninh Sơn, Anh Dũng, Bác Ái và Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao đường dây trung áp tuyển 473NH	Tuyển 473NH: Từ trụ 473NH/02 đến trụ 473NH/16	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Hải		
	9:35	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao đường dây trung áp tuyển 476NH, 478NH	Tuyển 476NH, 478NH: Từ trụ 478NH-476NH/01A đến trụ 478NH-476NH/24, từ trụ 476NH/25 đến trụ 476NH/108 và từ trụ 478NH/25 đến trụ 478NH/34	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC: 476, 478 trạm 110kV Ninh Hải		
21/4/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		

21/4/2026 Thứ ba	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ 55(47) đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Sang dây thu hồi trụ hạ áp (SCL)	Trạm CHỢ PHAN RANG 2: Trụ CPRang 2/A05	Phường Phan Rang	- Cắt FCO trạm CHỢ PHAN RANG 2; - Cắt CB công tơ đèn đường tại trụ 473TC/146 thuộc lưới hạ áp trạm THÔNG NHẤT	Các đường: Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Phù Đổng và Trần Hưng Đạo - tổ dân phố: 19, 33 - phường Phan Rang	72
	13:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay trụ hạ áp (SCL)	Trạm THẠCH CAO: Trụ TCao/B01/A01	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm THẠCH CAO	Một phần tổ dân phố: 7, 8 - phường Bảo An	97
	8:00	9:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NƯỚC ĐÁ PHỦ HÀ	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm NƯỚC ĐÁ PHỦ HÀ	Khách hàng: Công ty TNHH TMXD Sơn Long Thuận - Phân xưởng sửa chữa máy móc Phủ Hà	1
	9:20	10:45	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng trạm PHÚ GIA TIỀN	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm PHÚ GIA TIỀN	Khách hàng: Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh Ninh Thuận	1
	11:05	12:05	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm CHUỐI MINH CHÂU	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm CHUỐI MINH CHÂU	Khách hàng: Công ty TNHH Xuất khẩu Chuối Minh Châu	1
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/10	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		

21/4/2026 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rủ Nissan Công ty)	Trạm: HỘ DIÊM 1, HỘ DIÊM 12	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:30	NH	Công ty Xây lắp số 2	Nâng cấp đường dây trung áp, trạm biến áp MỸ HẢI 1 từ 1x50kVA lên 100kVA đưa vào vận hành (ĐTXD 2026)	Từ trụ 474NH/262/B27/25 đến trụ 474NH/262/B27/25/06	Phường Đông Hải	Cắt và tháo hotline LBF 474NH-7/262/B27/25	Một phần tổ dân phố 8 - phường Đông Hải	85
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Thu hồi đường dây trung áp, trạm biến áp BỐM TÂN AN về lắp tại trụ 471NH/96/122. (SCTX) - Thi công nhánh dây trước công tơ để cấp điện lại cho khách hàng trạm BOM TÂN AN. (Cầu rủ)	Từ trụ 472NH/70/31 đến trụ 472NH/70/31/01, từ trụ KHội 4/A01/B02 đến trụ KHội 4/A01/B02/A02	Xã Ninh Hải	Cắt và tháo hotline FCO 472NH-7/70/31	Khách hàng: Trần Ngà	1
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NP	Công ty XLĐ 21 Tháng 8	Di dời trụ hạ áp tại trụ TSanh/B08 (DV)	Tại trụ TSanh/B08	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm TRƯỜNG SANH	Một phần thôn Trường Sanh - xã Phước Hậu	248
	7:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm TRƯỜNG SANH	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm TRƯỜNG SANH	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rủ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

21/4/2026 Thứ ba	7:45	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay cách điện đứng, cách điện treo tuyến 471NT1, 473NT1 (SCL 2026)	Từ trụ 471NT1- 473NT1/37/B84 đến trụ 471NT1-473NT1/37/B135	Xã Phước Dinh, Thuận Nam	- Cắt: REC 473NT1/93/ A01, LTD 473NT1- 7/93/A01; - Cắt: LBS 471NT1/37/B136, LTD 471NT1-7/37/B136; - Kiểm tra REC 471NT1 /37/B46A đang cắt; - Cắt LTD 471NT1- 7/37/B46A; - Kiểm tra LTD 473NP/ 473NT1-9/40 đang cắt	Một phần thôn Phước Lập-Tam Lang - xã Thuận Nam; một phần thôn Bàu Ngủ - xã Phước Dinh	216
	7:45	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì mối nối lèo trung áp, thay 03 DS 473NT1-1/93/A78; - Vệ sinh bảo trì thiết bị đóng cắt LBS, LTD.	Tại trụ: 473NT1/93/A78, 471NT1/37/B94	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 473NT1/93/ A01, LTD 473NT1- 7/93/A01; - Cắt: LBS 471NT1/37/B136, LTD 471NT1-7/37/B136; - Kiểm tra REC 471NT1/ 37/B46A đang cắt; - Cắt LTD 471NT1- 7/37/B46A; - Kiểm tra LTD 473NP/ 473NT1-9/40 đang cắt	Kết hợp công tác	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp	Tại các trạm: XÂY DỰNG AN KHÁNH 1, XÂY DỰNG AN KHÁNH 2, XÂY DỰNG AN KHÁNH 3 và XÂY DỰNG AN KHÁNH 4	Xã Phước Dinh	Cắt: REC 471NT1/37/B98/01, DS 471NT1-1/37/B98	Kết hợp công tác	
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp	Tại các trạm: XÂY DỰNG NAM KHÁNH, XÂY DỰNG NAM KHÁNH 2, XÂY DỰNG NAM KHÁNH 3 và XÂY DỰNG NAM KHÁNH 4	Xã Phước Dinh	Cắt: LBS 473NT1/93/A38A/01, LTD 473NT1- 1/93/A38A/01	Kết hợp công tác	
	7:45	9:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng công tơ trạm: MT. LỘC PHƯỚC NAM, MT. LỘC PHƯỚC NINH	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 477NP-7/22A/03	Khách hàng: Công ty TNHH Lộc Phước Nam, Công ty TNHH Lộc Phước Ninh	2
	10:15	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm TRƯỜNG THỊ BẰNG	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm TRƯỜNG THỊ BẰNG	Khách hàng: Trương Thị Bằng	1

21/4/2026 Thứ ba	13:45	15:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐỨC CHỈ	Xã Thuận Nam	Cắt FCO 475NP-7/29/B01	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Chí	1
	15:45	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng công tơ trạm MT. ĐỨC DŨNG ANH	Xã Thuận Nam	Cắt LBFCO trạm MT. ĐỨC DŨNG ANH	Khách hàng: Công ty TNHH Đức Dũng Anh	1
	7:35	17:15	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Lắp đà đỡ dây chống sét tuyến 471NS (ĐTXD)	Từ trụ 471NS/97 đến trụ 471NS/167	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Xã Lâm Sơn (trừ một phần thôn: Tân Lập 2, Trà Giang 4; các thôn: Tân Lập 1, Trà Giang 2 và Trà Giang 3)	4.060
	14:00	16:00	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Dựng trụ đôi đỡ lưới trung áp nhánh rẽ tuyến 471NS (ĐTXD)	Từ trụ 471NS/163/A04 đến trụ 471NS/163/A05	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Kết hợp công tác	
	7:45	9:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm TRƯỜNG TNĐT	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TRƯỜNG TNĐT	Kết hợp công tác	
	8:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp đến hộp phân chia pha lưới điện hạ áp (SCTX)	Tại trạm SÔNG PHA 1	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG PHA 1	Kết hợp công tác	
	9:10	10:45	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định máy biến áp (DV)	Tại trạm K42	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm K42	Kết hợp công tác	
	10:50	12:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định máy biến áp (DV)	Tại trạm HÒN LÚP 1	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm HÒN LÚP 1	Kết hợp công tác	
	13:45	15:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm HÒN LÚP 2	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm HÒN LÚP 2	Kết hợp công tác	

21/4/2026 Thứ ba	15:10	16:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm HÒN LÚP 3	Xã Lâm Sơn	- Cắt FCO trạm HÒN LÚP 3; - Cắt FCO 471NS-7/117	Kết hợp công tác	
	8:15	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm biến áp từ 100kVA lên 160kVA (SCTX)	Tại trạm CHỢ SÔNG PHA	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm CHỢ SÔNG PHA	Kết hợp công tác	
	8:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/320 đến trụ 473NS/350	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/01 đến trụ 473NS/113 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Bác Ái	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao đường dây trung áp tuyến 471DL	Từ trụ 471DL/34 đến trụ 471DL/46	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 471DL/33		
	9:45	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao đường dây trung áp tuyến 471DL	Từ trụ 471DL/67/02 đến trụ 471DL/67/20	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 471DL/67/01		
	13:30	16:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao đường dây trung áp tuyến 478DL	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/69 đến trụ 475DL/113, từ trụ 475DL/113/01 đến trụ 475DL/113/06	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 475DL/68		
22/4/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		

22/4/2026 Thứ tư	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngứ - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngứ: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐMT Hồ Bàu Ngứ (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Hồ Bàu Ngứ. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224/10 đến trụ 473TC/224/17	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/A07	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm MỸ HÒA 7 từ 1x50kVA lên 1x75kVA (SCTX - Cầu rô)	Tại trụ 473NH/270	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ HÒA 7	Một phần thôn Mỹ Hoà - xã Vĩnh Hải	37
	8:30	11:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp MỸ HÒA 7 (SCTX)	Tại trụ 473NH/270	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ HÒA 7	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô)	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/134 đến trụ 472NH-474NH/178	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		

22/4/2026 Thứ tư	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: MỸ HÒA 6, MỸ TUỜNG 10	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	5:30	17:40	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 472TC/478NP/41/95 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 478NP (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 478NP-2/61 đang đóng; - Đóng REC 478NP/61		
	5:45	17:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 472TC/478NP/41/95, DS 478NP-2/95/06		
	5:45	18:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472TC/41/25A/01 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 474TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 474TC-2/20/72, LTD 474TC-7/20/72: Đang đóng; - Đóng LBS 474TC/20/72		
	6:00	17:50	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472TC/41/25A/01, LTD 472TC-2/41/25A		
	6:15	17:50	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472TC/42 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)			Đóng: DS 472TC-2/167, LBS 472TC/167		
	6:30	17:40	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472TC/42, LTD 472TC-2/42		
7:00	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 478NP. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ 30. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Các khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Ban Mai Xanh (4 trạm), Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Năng lượng tái tạo Nguyễn Nam, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Năng lượng tái tạo Đức Hoàng, Công ty TNHH Solar Gia Bảo Ninh Thuận, Công ty TNHH Solar Thiên Bảo Ninh Thuận, Công ty TNHH Đông Hưng Ninh Thuận và Công ty TNHH Du lịch sinh thái hồ Tân Mỹ	10		

22/4/2026 Thứ tư	6:30	17:30	NP	Điện lực Ninh Phước	<p>- Tại trụ 472TC/39: + Bổ sung mỗi pha (về 2 hướng cho 2 mạch) 01 bát sứ treo thủy tinh để tăng khoảng cách pha đất, ngăn ngừa động vật bò lên gây phóng điện. (SCTX) + Bổ sung 01 bộ đĩa composite để lắp sứ đỡ lèo mạch dưới. + Thay thế, bọc hóa các dây lèo không đảm bảo vận hành. + Thay thế 01 bộ DS pha B bằng 01 bộ LTD (lắp hướng về trụ 475TC/39/B29).</p> <p>- Tại trụ 472TC/36: + Mạch trên: Lắp 02 ty sứ đỉnh vào 02 trụ (hiện hữu là trụ II) để chuyển dây dẫn hiện hữu pha A, C từ phía bên trong đả ra phía ngoài ty sứ đỉnh và căng lại các dây pha. + Mạch dưới: Nâng cao đường dây trung áp mạch dưới, thay đả hiện hữu 2m bằng đả 2,4m chuyển dây dẫn hiện hữu pha A, C từ phía bên trong đả ra phía ngoài đầ đả căng lại các dây pha và chuyển dây nguội xuống dưới.</p> <p>- Tại trụ 472TC/35: + Mạch dưới: Nâng cao đường dây trung áp mạch dưới, thay đả hiện hữu 2m bằng đả 2,4m chuyển dây dẫn hiện hữu pha A, C từ phía bên trong đả ra phía ngoài đầ đả căng lại các dây pha và chuyển dây nguội xuống dưới. + Thay thế, bọc hóa các lèo không đảm bảo vận hành.</p>	Từ trụ 472TC/35 đến trụ 472TC/39	Phường Bảo An	- Cắt: REC 472TC/30, DS 472TC-2/29; - Cắt DS 475TC-1/39/B17; - Kiểm tra LBS 472TC/473NP/41/92 đang cắt; - Cắt DS 472TC-2/41/91; - Kiểm tra LTD 472TC-2/42, DS 478NP-2/95/06, LTD 472TC-2/41/25A: Đang cắt	Một phần các thôn: Hiệp Hòa, Phú Nhuận 10 và Phú Nhuận 12 - xã Ninh Phước; một phần tổ dân phố 17 - phường Bảo An	2.275
	6:30	17:30	PR					Kiểm tra LBS 475TC/39/B15 đang cắt		

22/4/2026 Thứ tư	6:30	16:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Dựng 01 trụ BTLT 12m đôi lắp đà, sứ đỡ dây trung áp (ĐTXD 2026)	Tại trụ 472TC/32 dự định	Phường Bảo An	- Cắt: REC 472TC/30, DS 472TC-2/29; - Cắt DS 475TC-1/39/B17; - Kiểm tra LBS 472TC/473NP/41/92 đang cắt; - Cắt DS 472TC-2/41/91; - Kiểm tra LTD 472TC-2/42, DS 478NP-2/95/06, LTD 472TC-2/41/25A: Đang cắt	Kết hợp công tác	
	6:30	17:30	PR					Kiểm tra LBS 475TC/39/B15 đang cắt		
	6:30	14:30	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay bộ cách điện đứng 24kV, bộ cách điện treo 24kV thủy tinh thành bộ cách điện đứng Pin Post 24kV, bộ cách điện treo 24kV polymer và chụp sứ đứng (SCL 2026)	Từ trụ 472TC/31 đến trụ 472TC/41, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/01	Phường Bảo An	- Cắt: REC 472TC/30, DS 472TC-2/29; - Cắt DS 475TC-1/39/B17; - Kiểm tra LBS 472TC/473NP/41/92 đang cắt; - Cắt DS 472TC-2/41/91; - Kiểm tra LTD 472TC-2/42, DS 478NP-2/95/06, LTD 472TC-2/41/25A: Đang cắt	Kết hợp công tác	
	6:30	14:30	PR					Kiểm tra LBS 475TC/39/B15 đang cắt		
	14:30	17:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay bộ cách điện treo 24kV thủy tinh thành bộ cách điện treo 24kV polymer (SCL 2026)	Tại trụ 475TC/39/B19/18/01	Phường Bảo An	- Cắt: REC 472TC/30, DS 472TC-2/29; - Cắt DS 475TC-1/39/B17; - Kiểm tra LBS 472TC/473NP/41/92 đang cắt; - Cắt DS 472TC-2/41/91; - Kiểm tra LTD 472TC-2/42, DS 478NP-2/95/06, LTD 472TC-2/41/25A: Đang cắt	Kết hợp công tác	
	14:30	17:00	PR					Kiểm tra LBS 475TC/39/B15 đang cắt		
	7:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm CUỒNG TÍN	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm CUỒNG TÍN	Kết hợp công tác	

22/4/2026 Thứ tư	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/40 đến trụ 477NT1/95/118	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01		
	7:50	17:15	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay sứ đứng, sứ treo trung áp nhánh rẽ tuyến 476TC (SCL)	Từ trụ 475NS/117/02 đến trụ 475NS/117/64	Xã Mỹ Sơn	Cắt LBF 475NS-7/117/01	Một phần thôn Tân Mỹ - xã Mỹ Sơn	243
	8:00	15:00	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Dựng trụ xen đỡ lưới trung áp nhánh rẽ tuyến 475NS (ĐTXD)	Từ trụ 475NS/117/02 đến trụ 475NS/117/64	Xã Mỹ Sơn	Cắt LBF 475NS-7/117/01	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS/71 đến trụ 475NS/150	Xã: Ninh Sơn, Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP 4, BA THÁP 5 và BA THÁP 6	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	23/4/2026 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
18:00		22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

23/4/2026 Thứ năm	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 NMĐG Chính Thắng (KH); - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Thuận Nam 19; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Adani Phước Minh (KH). 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224/10 đến trụ 473TC/224/17	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/A07	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	15:00	NH	Công ty Hoàng Phát	Thay thế đầu cáp ngầm tại trạm PHAN KẾ BÌNH R1 (SCL 2026)	Tại trụ: 472NH/191/42/C02/B01	Phường Đông Hải	- Tại tủ RMU 472NH/191/42/C02: + Cắt LBS PHAN KẾ BÌNH R1; + Đóng DTĐ PHAN KẾ BÌNH R1	Một phần tổ dân phố 6 - phường Đông Hải	244

23/4/2026 Thứ năm	7:30	15:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Giảm công suất trạm MỸ AN 8 từ 3x75kVA xuống 3x50kVA. (SCTX) - Phát quang lưới hạ áp trạm MỸ AN 8. (Cầu rô)	Tại trụ 472NH/264/04 và dọc lưới hạ áp trạm MỸ AN 8	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ AN 8	Một phần tổ dân phố: 18, 21 - phường Đông Hải	171
	8:30	14:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm KHÁNH NHƠN 19 từ 2x50kVA lên 2x75kVA (SCTX - Cầu rô)	Tại trụ 473NH/188/18	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 19	Một phần thôn Khánh Nhơn 1 - xã Vĩnh Hải	57
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay trụ BTLT (SCL 2026)	Từ trụ 475NP/131/02 đến trụ 475NP/131/16	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 475NP-7/131/01	Các khách hàng: Lê Viết Tuấn, Công ty Cổ phần Muối Cà Ná Ninh Thuận, Hoàng Đại Nghĩa, Lê Thị Bích Ngọc, Lưu Thị Minh, Trương Văn Lộc, Lê Viết Như Bích, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Thái, Hoàng Văn Lợi và Huỳnh Thị Cẩm Dân	12
	8:00	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/37/A01 đến trụ 471NT1/37/A16	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 471NT1/37		
	11:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/37	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1		

23/4/2026 Thứ năm	7:50	12:00	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Trồng trụ xen đỡ lưới trung áp nhánh rẽ tuyến 472NS (ĐTXD)	Từ trụ 477NS/125/01A/07 đến trụ 477NS/125/01A/12	Xã Anh Dũng	Cắt LBF 477NS- 7/125/01A	Thôn Tân Hòa - xã Anh Dũng	204
	8:00	9:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm TÂN HÒA	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm TÂN HÒA	Kết hợp công tác	
	9:45	11:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm TÂN HÒA 2	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm TÂN HÒA 2	Kết hợp công tác	
	13:45	14:45	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm TÂN HIỆP 2	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm TÂN HIỆP 2	Một phần thôn Tân Hiệp - xã Anh Dũng	126
	15:00	16:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm TÂN HIỆP 3	Xã Anh Dũng	- Cắt FCO trạm TÂN HIỆP 3; - Cắt FCO 477NS- 7/125/06/12	Một phần thôn Tân Hiệp - xã Anh Dũng	73
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây cao lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/125/02 đến hết nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
	8:00	12:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, môi nổi lều hạ áp trạm XÓM BẰNG 6 (SCTX)	Tại trạm XÓM BẰNG 6 và dọc đường dây hạ áp trạm	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm XÓM BẰNG 6	Một phần thôn Xóm Bằng 2 - xã Ninh Hải	48
	13:30	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, môi nổi lều hạ áp trạm BẮC SON 2 (SCTX)	Tại trạm BẮC SON 2 và dọc đường dây hạ áp trạm	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm BẮC SON 2	Một phần thôn Xóm Bằng 2 - xã Ninh Hải	101

24/4/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 480TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/176 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A07 đến trụ 478TC/170/A15	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	6:45	17:30	PR	Tổ quản lý Kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NH/96 tuyến 471NH sang nhận điện tuyến 471DL (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 471NH-1/135, DS 471NH-7/138: Đang đóng; - Đóng LBS 471NH/137		
	7:00	17:15	PR	Tổ quản lý Kỹ thuật				Cắt: REC 471NH/96, LTD 471NH-7/96		

24/4/2026 Thứ sáu	7:00	17:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 471NH/96/01 tuyến 471NH sang nhận điện tuyến 479NH			Cắt: LBS 471NH/96/01, DS 471NH-1/96/01	Một phần tổ dân phố Cà Đú - phường Ninh Chữ mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30. + Lần 2: Từ 17 giờ đến 17 giờ 30.	847
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng LBF 474NH-7/125/B28/33		
	7:30	17:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay giáp núu tuyến 471NH (SCL 2026)	Tại các trụ: 471NH/49, 471NH/50, 471NH/53, 471NH/55, 471NH/59, 471NH/62, 471NH/66, 471NH/67, 471NH/70, 471NH/73, 471NH/74, 471NH/76, 471NH/77, 471NH/78, 471NH/88 và 471NH/95	Xã: Ninh Hải, Xuân Hải	- Cắt: LBS 471NH/47, LTD 471NH-1/47, LTD 471NH-7/47; - Kiểm tra DS 471NH-1/96/01, LTD 471NH-7/96: Đang cắt	Các khách hàng: Nguyễn Xuân Huynh, Huỳnh Vũ Khánh Tước, Nguyễn Đức Mười, Trung tâm Quản lý khai thác các Công trình Thủy sản và Lê Quốc Toàn	5
	8:00	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời thiết bị phân đoạn 01 bộ LBS tại trụ 471NH/47 về lắp đặt tại trụ 472NH/70/03 (Cầu rô)	Tại trụ 471NH/47	Xã Ninh Hải	Cắt: LBS 471NH/47, LTD 471NH-1/47, LTD 471NH-7/47	Kết hợp công tác	
	8:00	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời thiết bị phân đoạn 01 bộ Recloser tại trụ 472NH/70/03 về lắp đặt tại trụ 471NH/47 (SCTX - Cầu rô)	Tại trụ 472NH/70/03	Xã Ninh Hải	- Kiểm tra REC 472NH/70/03 đang cắt; - Cắt: LTD 472NH-2/70/03, LTD 472NH-7/70/03	Không mất điện khách hàng	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		

24/4/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:00	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Lắp bộ chống rơi dây dẫn tuyến 475NP. - Vệ sinh bảo trì, thay cáp bị hỏng tại LBS 475NP/239/31. (SCTX)	Từ trụ 475NP/239/06 đến trụ 475NP/239/07, trụ 475NP/239/31	Xã Cà Ná	- Cắt: REC 475NP/239/01, LTD 475NP-7/239/01; - Kiểm tra DS 475NP-7/239/30A đang cắt; - Kiểm tra LBS 475NP/239/211 đang cắt; - Cắt LTD 475NP-1/239/211	Thôn: Thương Diêm 1, Thương Diêm 2 - xã Cà Ná	640
	7:00	17:15	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472NS/238/B01 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 473NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NS/473NS-2/238/B75, LTD 472NS/473NS-7/238/B75: Đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/238/B75		
	7:15	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472NS/238/B01, LTD 472NS-2/238/B01		
	7:50	17:00	NS	Công ty Minh Mạnh Phát	Dựng trụ xen, lắp đà đỡ lưới trung áp tuyến 472NS (ĐTXD)	Từ trụ 472NS/150 đến trụ 472NS/238	Xã: Lâm Sơn, Bác Ái Tây	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-7/150; - Kiểm tra LTD 472NS-2/238/B01 đang cắt	Một phần thôn Tân Lập 2 - xã Lâm Sơn; xã Bác Ái Tây (trừ các thôn: Ma Ty, Đá Trắng, Đá Bàn 2 và Ma Lâm)	1.541
	8:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp LBFCO phân đoạn tuyến 472NS để hạn chế cắt điện khi công tác tăng độ tin cậy cung cấp điện tuyến 472NS (SCTX)	Tại trụ 472NS/237	Xã Bác Ái Tây	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-7/150; - Kiểm tra LTD 472NS-2/238/B01 đang cắt	Kết hợp công tác	
	13:45	15:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định kỳ cấp độ 2 LA, máy biến áp tuyến 472NS	Tại trạm TÂN LẬP 4	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TÂN LẬP 4	Kết hợp công tác	

24/4/2026 Thứ sáu	15:10	16:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ cấp độ 2 LA, máy biến áp tuyến 472NS	Tại trạm TÂN LẬP 3	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TÂN LẬP 3	Kết hợp công tác	
	7:55	12:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định cấp độ 2 trạm biến áp, LBS thiết bị phân đoạn lưới điện trung áp tuyến 472NS (SCTX)	Tại trụ: 472NS/149, trạm TRUNG TÂM LAO ĐỘNG	Xã Lâm Sơn	- Cắt: REC 472NS/148, LTD 472NS-7/148; - Kiểm tra LTD 472NS-7/150, LBS 472NS/473NS/149/19: Đang cắt; - Cắt DS 472NS/473NS-1/149/19	Một phần thôn Tân Lập 2 - xã Lâm Sơn	170
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP, BA THÁP 2 và BA THÁP 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
25/4/2026 Thứ bảy	7:30	12:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay thùng trạm NHÀ MÁY NƯỚC (SCL)	Tại thùng trạm NHÀ MÁY NƯỚC (trụ 471TC/37/A53/08)	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm NHÀ MÁY NƯỚC	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	13:30	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay thùng trạm TRẠM BƠM 1 (SCL)	Tại thùng trạm TRẠM BƠM 1 (trụ 476TC/37/A21/11)	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm TRẠM BƠM 1	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	15:00	NH	Công ty Hoàng Phát	Thay thế đầu cáp ngầm tại trụ 472NH/191/42/B08 (SCL 2026)	Tại trụ 472NH/191/42/B08	Phường Đông Hải	Cắt và tháo hotline LBF 472NH-7/191/42/B08	Khách hàng: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 10, Ngân hàng TM Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận	2
	8:30	15:00	NH					Cắt FCO trạm TRUNG TÂM 6	Một phần tổ dân phố: 1, 5 - phường Đông Hải	275

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 16	0,040	25,557	0,212	
2	ĐỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 17	0,000	13,488	0,034	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 17 = (1) + (2)	0,040	39,044	0,246	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 17	0,180	63,096	0,569	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	0,000	57,509	45,719	209.080

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).