

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 04 NĂM 2026**

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp áp an toàn	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01/4/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Độc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô)	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/25	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	

01/4/2026 Thứ tư	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
02/4/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH).</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	17:00	5:30 03/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1 và C41 TBA 110kV Ninh Sơn;	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cô lập thanh cái C11, C41, MBA T1 trạm 110kV Ninh Sơn;</li> <li>- Cắt các MC: 471, 473, 475, 479, 481, 483, 171, 131, 431 trạm 110kV Ninh Sơn;</li> <li>- Kiểm tra MC 477 trạm 110kV Ninh Sơn đang ngoài vị trí vận hành;</li> <li>- Cắt: DS 471NS-7/01, DS 473NS-7/01, DS 475NS-7/01;</li> <li>- Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 477-76, DTD 479-76, DTD 481-76, DTD 483-76 trạm 110kV Ninh Sơn</li> </ul>	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

02/4/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới	
	7:30	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm THỦY SÀN HÙNG VƯƠNG	Tại trụ 473NH/188/07/06/02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/07/06	2
	8:00	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TRƯỜNG MINH HƯỜNG	Tại trụ 473NH/203/12	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TRƯỜNG MINH HƯỜNG	1
	9:30	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TOÀN THẮNG 2	Tại trụ 473NH/188/09/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/188/09	1
	10:00	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NĐ KHUÛ MỘC KIM	Tại trụ 473NH/190/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm NĐ KHUÛ MỘC KIM	1
	13:30	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm HÙNG THÀNH	Tại trụ 474NH/125/A03/03	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm HÙNG THÀNH	1
	14:00	15:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm DOANH TRẠI BIÊN PHÒNG	Tại trụ 472NH/191/32A/04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm DOANH TRẠI BIÊN PHÒNG	1
	15:30	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm BÌNH SƠN 4	Tại trụ 472NH/191/20/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO 472NH-7/191/20	1
	16:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm KHÁCH SAN TÂN LỘC	Tại trụ 474NH/262/B27/11/04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm KHÁCH SAN TÂN LỘC	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mỗi nói lều trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

03/4/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2;</li> <li>- Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nai: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A;</li> <li>- Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Đầm Nai - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.</li> </ul>		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	17:00	5:30 04/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 172, TC C12, 132, MBA T2 và C42 TBA 110kV Ninh Sơn	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cô lập thanh cái C12, C42, MBA T2 trạm 110kV Ninh Sơn;</li> <li>- Cắt các MC: 472, 474, 476, 478, 480, 172, 132, 432 trạm 110kV Ninh Sơn;</li> <li>- Cắt: DS 472NS-7/01, DS 477NS-7/01;</li> <li>- Đóng: DTD 472-76, DTD 474-76, DTD 476-76, DTD 478-76, DTD 480-76 trạm 110kV Ninh Sơn</li> </ul>	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Độc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/149 đến trụ 475TC/158	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

03/4/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay cáp tại trạm LAO XÁ 1 (SCL)	Từ đà LA trạm LAO XÁ 1 (trụ 475TC-478TC/114)	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm LAO XÁ 1	38
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
04/4/2026 Thứ bảy	17:00	5:30 05/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1 và C41 TBA 110kV Tháp Chàm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	- Cô lập thanh cái C11, C41, MBA T1 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt các MC: 471, 473, 475, 477, 479, 171, 131, 431 trạm Tháp Chàm; - Cắt: LTD 471TC-7/03, LTD 473TC-7/02A, LTD 475TC-7/02, DS 477TC-1/21, DS 476TC-2/31; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 479-76 trạm 110kV Tháp Chàm	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
05/4/2026 Chủ nhật	17:00	5:30 06/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 172, 174, TC C12, 132, MBA T2 và C42 TBA 110kV Tháp Chàm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	- Cô lập thanh cái C12, C42, MBA T2 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt các MC: 472, 474, 476, 478, 480, 172, 174, 132, 432 trạm 110kV Tháp Chàm; - Cắt: LTD 472TC-7/13, DS 474TC-7/17, LTD 476TC-7/02, LTD 478TC-2/150, DS 480TC-7/44; - Đóng: DTD 472-76, DTD 474-76, DTD 476-76, DTD 478-76, DTD 480-76 trạm Tháp Chàm	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng

05/4/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
06/4/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53(126) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước;</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C);</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A);</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 NMĐG Chính Thắng (KH);</li> <li>- Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh;</li> <li>- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54;</li> <li>- Đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh (KH).</li> </ul>	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC;</li> <li>- Kiểm tra hệ thống UPS.</li> </ul>	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

06/4/2026 Thứ hai	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ môi nổi và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/141 đến trụ 471TC/190	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện hạ áp, đo nhiệt độ môi nổi	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/58 đến trụ 472NH-474NH/118	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG 5, MỸ PHONG 8	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
07/4/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1;</li> <li>- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A);</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A;</li> <li>- Đường dây 110 kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex;</li> <li>- Đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngự: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 Hồ Bàu Ngự.</li> </ul>		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

07/4/2026 Thứ ba	13:30	16:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	17:00	5:30 08/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1 và C41 TBA 110kV Ninh Hải	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	- Cô lập thanh cái C11, C41, MBA T1 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt các MC: 471, 473, 477, 479, 171, 131, 431 trạm 110kV Ninh Hải; - Kiểm tra MC 475, 477 trạm 110kV Ninh Hải đang ngoài vị trí vận hành; - Cắt: DS 471NH-7/02, DS 473NH-7/01, DS 475NH-7/01A, LTD 474NH-7/02A; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 477-76, DTD 479-76 trạm 110kV Ninh Hải	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/79 đến trụ 473TC/112	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến: 475TC, 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/91/01 đến trụ 472NH/91/11, từ trụ 472NH/118/04 đến trụ 472NH/118/12	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TÂN 6, MỸ TÂN 8	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	

08/4/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 ĐĐ Đa Nhim đến trụ 75XLM		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	17:00	5:30 09/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 172, TC C12, 132, MBA T2 và C42 TBA 110kV Ninh Hải	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Cô lập ngăn lộ 172, TC C12, 132, MBA T2 và C42 TBA 110kV Ninh Hải	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/111 đến trụ 473TC/147	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B01 đến trụ 474NH/125/B60	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/466 đến trụ 473NH/505	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	21:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và đo tải các trạm biến áp	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	

09/4/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 Xây lắp mới đến trụ T136A; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 210hh; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 ĐMT CMX (KH);		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hãm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	17:00	5:30 10/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1 và C41 TBA 110kV Ninh Phước	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	- Cô lập thanh cái C11, C41, MBA T1 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt các MC: 471, 473, 475, 477, 171, 131, 431 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 471NP-7/01, DS 473NP-7/02, DS 475NP-7/02, DS 477NP-7/02; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 477-76 trạm 110kV Ninh Phước	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Dọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/175	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	10:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm biến áp XÓM BÁNH (SCTX)	Tại trạm XÓM BÁNH	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm XÓM BÁNH	465
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm biến áp 21/8-042 (SCTX)	Tại trạm 21/8-042	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm 21/8-042	256
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/244 đến trụ 472NH/272	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	

09/4/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG, MỸ PHONG 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp và các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/460 đến trụ 472NS/500	Xã Bắc Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 473NH bằng nước áp lực cao	Từ trụ 473NH/02 đến trụ 473NH/16	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Hải	
	9:35	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 476NH, 478NH bằng nước áp lực cao	- Từ trụ 478NH-476NH/01A đến trụ 478NH-476NH/24; - Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/25 đến trụ 476NH/108; - Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/25 đến trụ 478NH/34.	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC: 476, 478 trạm 110kV Ninh Hải	
10/4/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 212 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22). - Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối ĐG Habaram 2: Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Habaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 ĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2 và 172 ĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 ĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH).		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	

10/4/2026 Thứ sáu	17:00	5:30 11/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 172, 174, 176, TC C12, 132, MBA T2 và C42 TBA 110kV Ninh Phước	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	- Cô lập thanh cái C11, C12, C42, MBA T1, T2 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt các MC: 472, 474, 476, 478, 171, 172, 131, 132, 431, 432 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 472NP-7/02, DS 474NP-7/02, DS 476NP-7/01, DS 478NP-7/02; - Đóng: DTD 472-76, DTD 476-76, DTD 478-76 trạm 110kV Ninh Phước	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/149 đến trụ 475TC/158	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/175 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 11, THÁI AN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	

10/4/2026 Thứ sáu	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 473NT1/93	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1	
	7:35	17:00	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Lắp đà đỡ dây chống sét tuyến 471NS (ĐTXD)	Từ trụ 471NS/97 đến trụ 471NS/167	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	4.060
	14:00	16:00	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Dựng trụ đôi đỡ lưới trung áp tuyến 471NS (ĐTXD)	Từ trụ 471NS/163/A04 đến trụ 471NS/163/A05	Xã Lâm Sơn	Cắt LBF 471NS-7/80	Kết hợp
	7:45	16:00	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định máy biến áp, LA trạm biến áp (DV)	Tại trạm TRƯỜNG TNĐT	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TRƯỜNG TNĐT	Kết hợp
	8:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, bổ sung dây trung hòa từ lưới điện hạ áp đến hộp phân chia pha lưới điện hạ áp (SCTX)	Tại trạm SÔNG PHA 1	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG PHA 1	Kết hợp
	9:45	16:00	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định máy biến áp (DV)	Tại trạm K42	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm K42	Kết hợp
	11:05	16:00	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định máy biến áp (DV)	Tại trạm HÒN LÚP 1	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm HÒN LÚP 1	Kết hợp
	14:00	16:00	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định máy biến áp, LA (DV)	Tại trạm HÒN LÚP 2	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm HÒN LÚP 2	Kết hợp
	15:15	16:00	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định máy biến áp, LA (DV)	Tại trạm HÒN LÚP 3	Xã Lâm Sơn	- Cắt FCO trạm HÒN LÚP 3; - Cắt FCO 471NS-7/117	Kết hợp
	8:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây cao lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/124 đến hết tuyến	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 471DL bằng nước áp lực cao	Từ trụ 471DL/34 đến trụ 471DL/46	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 471DL/33		

10/4/2026 Thứ sáu	9:45	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 471DL bằng nước áp lực cao	Từ trụ 471DL/67/02 đến trụ 471DL/67/20	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 471DL/67/01	
	13:30	16:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 478DL bằng nước áp lực cao	Từ trụ 475DL/69 đến trụ 475DL/113, từ trụ 475DL/113/01 đến trụ 475DL/113/06	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 475DL/68	
11/4/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
12/4/2026 Chủ nhật	17:00	5:30 13/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 171, 172, 173, TC C11, 131, MBA T1 và C41 TBA 110kV Ninh Thuận 1	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	- Cô lập ngăn lộ: 171, 172, 173, TC C11, 131, MBA T1 và C41 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt các MC: 471, 473, 477, 171, 172, 174, 131, 431 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Kiểm tra MC 475 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt: DS 471NT1-7/01, DS 473NT1-7/01, DS 477NT1-7/01; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 477-76 trạm 110kV Ninh Thuận 1	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
13/4/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1.	Không cắt điện lưới		

13/4/2026 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	17:00	5:30 14/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1 và C41 TBA 110kV Du Long	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	- Cô lập ngăn lộ: 171, TC C11, 131, MBA T1 và C41 TBA 110kV KCN Du Long; - Cắt các MC: 471, 171, 131, 431 trạm 110kV KCN Du Long; - Kiểm tra các MC: 473, 475, 477 trạm 110kV KCN Du Long đang ngoài vị trí vận hành; - Cắt DS 471DL-7/01; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 477-76 trạm 110kV KCN Du Long	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Độc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/149 đến trụ 475TC/158	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	10:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm biến áp CƠ ĐIỆN (SCTX)	Tại trạm CƠ ĐIỆN	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm CƠ ĐIỆN	1
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm biến áp NGUYỄN THƯỢNG HIỀN R1 (SCTX)	Tại trạm NGUYỄN THƯỢNG HIỀN R1	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm NGUYỄN THƯỢNG HIỀN R1	172
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B01 đến trụ 474NH/262/B30	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	

13/4/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/137 đến trụ 473NH/188	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471NT1, 478NP: Từ trụ 471NT1/37/B40 đến trụ 471NT1/37/B83 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 471NS, 472NS: Từ trụ 471NS/44 đến hết tuyến, từ trụ 472NS/51 đến trụ 472NS/243 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
14/4/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Phước Thái - 172 Phước Hữu Điện Lực 1: Từ trụ công lộ 172 Phước Thái - 172 Phước Hữu Điện Lực 1; - Đường dây 110kV 171 Phước Thái - 172 Phước Hữu: Từ trụ công lộ 171 Phước Thái đến trụ 26B.		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	

14/4/2026 Thứ ba	17:00	5:30 15/4/26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng CBM thiết bị ngăn lộ 172, TC C12, 132, MBA T2 và C42 TBA 110kV Du Long	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	- Cô lập ngăn lộ: 172, TC C12, 132, MBA T2 và C42 TBA 110kV KCN Du Long; - Cắt các MC: 472 478, 172, 132, 432 trạm 110kV KCN Du Long; - Kiểm tra các MC: 474, 476 trạm 110kV KCN Du Long đang ngoài vị trí vận hành; - Cắt: DS 472DL-2/01, DS 475DL-7/01; - Đóng: DTD 472-76, DTD 474-76, DTD 476-76, DTD 478-76 trạm 110kV KCN Du Long	Chuyển lưới khép kín lưới 22kV không mất điện khách hàng
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471NH/142 đến hết nhánh rẽ	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	10:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm biến áp NGUYỄN TRUNG TRỰC R1 (SCTX)	Tại trạm NGUYỄN TRUNG TRỰC R1	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm NGUYỄN TRUNG TRỰC R1	147
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm biến áp 21T8 R2 (SCTX)	Tại trạm 21T8 R2	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm 21T8 R2	76
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B27 đến trụ 474NH/262/B27/37 và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 3, KHÁNH NHƠN 7	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	

14/4/2026 Thứ ba	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay trụ BTLT (SCL 2026)	Từ trụ 477NT1/118/07 đến trụ 477NT1/118/11	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 477NT1-7/118	10
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 477NT1: Từ trụ 477NT1/10 đến trụ 477NT1/119 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:45	16:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Khắc phục ống nhựa bảo vệ cáp xuất và thùng trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm NINH BÌNH 4	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm NINH BÌNH 4	143
	15:00	16:30	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ máy biến áp (DV)	Tại trạm NINH BÌNH 4	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm NINH BÌNH 4	Kết hợp
	9:45	11:30	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm NINH BÌNH 2	Xã Ninh Sơn	- Cắt FCO trạm NINH BÌNH 2; - Cắt FCO 477NS-7/10	128
	13:45	14:15	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm NINH BÌNH 3	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO 477NS-7/16	60
	7:05	17:00	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Trồng trụ xen kẽ đỡ lưới trung áp tuyến 472NS (ĐT XD)	Từ trụ 477NS/06/04 đến trụ 477NS/06/05	Xã Ninh Sơn	Cắt LBF 477NS-7/06/01	171
	8:00	9:30	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm NINH BÌNH 7	Xã Ninh Sơn	- Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt FCO trạm NINH BÌNH 7	Kết hợp
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

15/4/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471DL: Từ trụ 471TC/192 đến trụ 471TC/261	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	10:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm biến áp 21/8-057 (SCTX)	Tại trạm 21/8-057	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm 21/8-057	49
	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM cấp độ 2 trạm biến áp 21T8 R1 (SCTX)	Tại trạm 21T8 R1	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm 21T8 R1	251
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/18/02 đến trụ 473NH/188/68	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mỗi nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/340/56 đến trụ 478NP/340/85, từ trụ 478NP/340/56/01 đến trụ 478NP/340/56/51	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		

15/4/2026 Thứ tư	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm: TRIỆU PHONG 6, TRIỆU PHONG 9	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/60 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/46 đến trụ 475DL/251/90 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
16/4/2026 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hãm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH); - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH).		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/131 đến trụ 476TC/31/155	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A05 đến trụ 478TC/170/A15	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/15	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	

16/4/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 2, KHÁNH NHƠN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29; từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/74/08 đến hết nhánh rẽ	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 475NS, 472NS: Từ trụ 477NS/01 đến trụ 475NS/476TC/165 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Sơn, Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/251/132/A01 đến trụ 475DL/251/132/A82 và các nhánh rẽ	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
17/4/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hãm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng trạm biến áp AN XUÂN, khắc phục dây hạ vướng cây xanh không đảm bảo an toàn (SCTX - rồ Nissan Công ty)	Tại trạm AN XUÂN, từ trụ AXuân/B08/A06 đến trụ AXuân/B08/A08	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm AN XUÂN	481

17/4/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rõ Nissan Công ty)	Trạm: LƯƠNG CÁCH 8, LƯƠNG CÁCH 16	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/175 đến trụ 476TC/230	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/70/01 đến trụ 472NH/70/94	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/505 đến trụ 473NH/750	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	5:30	17:40	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 472TC/478NP/41/95 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 478NP (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra DS 478NP-2/61 đang đóng; - Đóng REC 478NP/61	
	5:45	17:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 472TC/478NP/41/95, DS 478NP-2/95/06	
	5:45	18:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 472TC/41/25A/01 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 474TC (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 474TC-2/20/72, LTD 474TC-7/20/72: Đang đóng; - Đóng LBS 474TC/20/72	
	6:00	17:50	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472TC/41/25A/01, LTD 472TC-2/41/25A	
6:15	17:50	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 472TC/42 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)</b>			Đóng: DS 472TC-2/167, LBS 472TC/167		
6:30	17:40	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472TC/42, LTD 472TC-2/42		

17/4/2026 Thứ sáu	6:30	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	<p><b>Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 478NP.</b></p> <p><b>* Lưu ý:</b></p> <p><b>- Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ 30.</b></p> <p><b>- Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.</b></p>			Sa thải nguồn ĐMTMN các trạm: MT. ĐẦU TƯ XANH, MT. BỒ CÔNG ANH, MT. XƯƠNG RỒNG ĐỎ, MT. BAN MAI XANH, MT. GIA BẢO NINH THUẬN, MT. THIÊN BẢO NINH THUẬN, MT. ĐÔNG HÙNG NINH THUẬN 2 và MT. HỒ TÂN MỸ 2	8
	6:30	17:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	<p>- Tại trụ 472TC/39: + Bổ sung thêm mỗi pha (về 2 hướng cho 2 mạch) 01 bác sứ treo thủy tinh để tăng khoảng cách PHA-ĐẤT, ngăn ngừa động vật bò lên gây phóng điện. + Bổ sung thêm 01 bộ đà composite để lắp sứ đỡ lèo mạch dưới. + Thay thế, bọc hóa các dây lèo không đảm bảo vận hành. + Thay thế 01 bộ DS pha B bằng 01 bộ LTD (lắp hướng về 475TC/39/B29).</p> <p>- Tại trụ 472TC/36: + Mạch trên: Lắp 02 ty sứ đỉnh vào 02 trụ (hiện hữu là trụ II) để chuyển dây dẫn hiện hữu pha A, C từ phía bên trong đà ra phía ngoài ty sứ đỉnh và căng lại các dây pha. + Mạch dưới: Nâng cao đường dây trung áp mạch dưới, thay đà hiện hữu 2m bằng đà 2,4m chuyển dây dẫn hiện hữu pha A, C từ phía bên trong đà ra phía ngoài đầu đà căng lại các dây pha và chuyển dây nguội xuống dưới</p> <p>- Tại trụ 472TC/35: + Mạch dưới: Nâng cao đường dây trung áp mạch dưới, thay đà hiện hữu 2m bằng đà 2,4m chuyển dây dẫn hiện hữu pha A, C từ phía bên trong đà ra phía ngoài đầu đà căng lại các dây pha và chuyển dây nguội xuống dưới. + Thay thế, bọc hóa các dây lèo không đảm bảo vận hành.</p>	Từ trụ 472TC/35 đến trụ 472TC/39	Phường Bảo An	<p>- Cắt: REC 472TC/30, DS 472TC-2/29; - Cắt DS 475TC-1/39/B17; - Kiểm tra LBS 472TC/473NP/41/92 đang cắt; - Cắt DS 472TC-2/41/91; - Kiểm tra LTD 472TC-2/42, DS 478NP-2/95/06, LTD 472TC-2/41/25A: Đang cắt</p>	2.275

17/4/2026 Thứ sáu	6:30	16:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Dựng 01 trụ BTLT 12m đôi lắp đà, sứ đỡ dây trung áp (ĐTXD 2026)	Tại trụ 472TC/32 dự định	Phường Bảo An	- Cắt: REC 472TC/30, DS 472TC-2/29; - Kiểm tra LBS 472TC/473NP/41/92 đang cắt; - Cắt DS 472TC-2/41/91. - Kiểm tra: DS 478NP-2/95/06, LTD 472TC-2/41/25A, DS 475TC/472TC-2/39: Đang cắt	Kết hợp
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải trung áp, nhiệt độ môi nổi trung áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm: TÀ NÔI 1, TÀ NÔI 2	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 471NS, 472NS: Từ trụ 471NS/01 đến trụ 471NS/44, từ trụ 472NS/01 đến trụ 472NS/51 và từ trụ 472NS/243 đến hết tuyến	Xã: Ninh Sơn, Bắc Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, cân pha lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ môi nổi lều trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
18/4/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
19/4/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
20/4/2026 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

20/4/2026 Thứ hai	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 191 đến TC 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 56(48).		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Dọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37 đến trụ 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rô Nissan Công ty)	Các trạm: ĐỒNG MẾ 4, MỸ SƠN 3 và MỸ SƠN 9	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: CÀ ĐÚ 4, CÀ ĐÚ 9	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TÂN 3, MỸ TÂN 4	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/37/A01 đến trụ 471NT1/37/A16	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 471NT1/37	
11:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/37	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1		

20/4/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: SÔNG PHA 9, SÔNG PHA 11 và SÔNG PHA 13	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/01 đến trụ 473NS/130 và các nhánh rẽ	Các xã: Ninh Sơn, Bác ái và Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP 4, BA THÁP 5 và BA THÁP 6	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
21/4/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ 55(47) đến trụ cổng lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ cổng lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ cổng lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ cổng lộ 171 TBA KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ cổng lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

21/4/2026 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/10	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (rô Nissan Công ty)	Trạm: HỘ ĐIỂM 1, HỘ ĐIỂM 12	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: NINH CHỮ 1, TRƯỜNG CHINH H1	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TƯỜNG 12, MỸ TƯỜNG 13	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay cách điện đứng, cách điện treo (SCL 2026)	Từ trụ 471NT1-473NT1/37/B84 đến trụ 471NT1-473NT1/37/B135	Xã: Phước Dinh, Thuận Nam	- Cắt: REC 473NT1/93/A01, LTD 473NT1-7/93/A01; - Cắt: LBS 471NT1/37/B136, LTD 471NT1-7/37/B136; - Kiểm tra REC 471NT1/37/B46A, LTD 473NP/473NT1-9/40 đang cắt; - Cắt LTD 471NT1-7/37/B46A;	216
	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì mối nối lèo trung áp, thay 03 DS 473NT1-1/93/A78. - Vệ sinh bảo trì thiết bị đóng cắt LBS, LTD tại trụ 471NT1/37/B94.	Tại trụ: 473NT1/93/A78, 471NT1/37/B94	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 473NT1/93/A01, LTD 473NT1-7/93/A01; - Cắt: LBS 471NT1/37/B136, LTD 471NT1-7/37/B136; - Kiểm tra REC 471NT1/37/B46A, LTD 473NP/473NT1-9/40 đang cắt; - Cắt LTD 471NT1-7/37/B46A;	Kết hợp

21/4/2026 Thứ ba	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm cho khách hàng	Tại các trạm: XÂY DỰNG AN KHÁNH 1, XÂY DỰNG AN KHÁNH 2, XÂY DỰNG AN KHÁNH 3 và XÂY DỰNG AN KHÁNH 4	Xã Phước Dinh	Cắt: REC 471NT1/37/B98/01, DS 471NT1-1/37/B98	1
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm cho khách hàng	Tại các trạm: XÂY DỰNG NAM KHÁNH, XÂY DỰNG NAM KHÁNH 2, XÂY DỰNG NAM KHÁNH 3 và XÂY DỰNG NAM KHÁNH 4	Xã Phước Dinh	Cắt: LBS 473NT1/93/A38A/01, LTD 473NT1- 1/93/A38A/01	2
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/163/A04 đến hết nhánh rẽ	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/130 đến trụ 473NS/271 và các nhánh rẽ	Xã: Bắc Ái, Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm : BA THÁP, BA THÁP 2 và BA THÁP 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
22/4/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex: Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex;		Không cắt điện lưới	

22/4/2026 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224/10 đến trụ 473TC/224/17	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/A07	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: YÊN NINH R1, YÊN NINH R2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/87 đến trụ 477NT1/95/118	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/271 đến hết tuyến và các nhánh rẽ	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới	
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/1125 đến trụ 471NS/152	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: SUỐI ĐÁ, SUỐI ĐÁ 2, SUỐI ĐÁ 4 và SUỐI ĐÁ 5	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		

23/4/2026 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A);</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Chính Thắng (KH);</li> <li>- Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh;</li> <li>- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19 (KH);</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh (KH).</li> </ul>		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ môi nổi và đo phóng điện cục bộ (PD)	Dọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224/10 đến trụ 473TC/224/17	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	

23/4/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/A07	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/157 đến trụ 472NH-474NH/197 và các nhánh rẽ	Phường: Ninh Chữ, Mỹ Bình	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/70 đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay trụ BTLT (SCL)	Từ trụ 475NP/131/02 đến trụ 475NP/131/16	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 475NP-7/131/01	12
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/118 đến trụ 471NT1/37/A16	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
	7:50	12:00	NS	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Trồng trụ xen đỡ lưới trung áp tuyến 472NS (ĐT XD)	Từ trụ 477NS/125/01A/07 đến trụ 477NS/125/01A/12	Xã Anh Dũng	Cắt LBF 477NS-7/125/01A	204
	8:00	9:30	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm TÂN HÒA	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm TÂN HÒA	Kết hợp
9:45	11:30	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm TÂN HÒA 2	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm TÂN HÒA 2	Kết hợp	
13:45	14:45	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm TÂN HIỆP 2	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm TÂN HIỆP 2	126	

23/4/2026 Thứ năm	15:00	16:00	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ LA, máy biến áp (DV)	Tại trạm TÂN HIỆP 3	Xã Anh Dũng	- Cắt FCO trạm TÂN HIỆP 3; - Cắt FCO 477NS-7/125/06/12	73
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 472NS	Từ trụ 477NS/125/02 đến hết nhánh rẽ	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	12:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lèo hạ áp	Tại trạm XÓM BĂNG 6 và dọc đường dây hạ áp	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm XÓM BĂNG 6	48
	13:30	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lèo hạ áp	Tại trạm BẮC SƠN 2 và dọc đường dây hạ áp	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm BẮC SƠN 2	101
24/4/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm. - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Dọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/176 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A07 đến trụ 478TC/170/A15	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	

24/4/2026 Thứ sáu	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rỏ)	Trạm: TRI THỦY 3, TRI THỦY 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới hạ áp	Các trạm: VĂN SƠN 1, TRỊNH HOÀI ĐỨC R1 và TRUNG TÂM 3	Phường: Ninh Chữ, Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rỏ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/96 đến trụ 473NP/152 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rỏ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Lắp bộ chống rơi dây dẫn. - Vệ sinh bảo trì, thay cáp bị hỏng tại LBS 475NP/239/31. (SCTX)	Trụ 475NP/239/31, từ trụ 475NP/239/06 đến trụ 475NP/239/07	Xã Cà Ná	- Cắt: REC 475NP/239/01, LTD 475NP-7/239/01; - Kiểm tra LTD 471NT1-7/63A/147 đang cắt; - Kiểm tra DS 475NP-7/239/30A đang cắt.	642
	13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp cách điện treo, căng lại dây trung áp bị chùng (SCTX)	Từ trụ 477NP/195/46/B31 đến trụ 477NP/195/46/B33	Xã Cà Ná	Cắt LBF 477NP-7/195/46/B24	2.007
	7:50	17:00	NS	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Dựng trụ xen đỡ lưới trung áp tuyến 476TC (ĐTXD)	Từ trụ 475NS/117/01/01A đến trụ 475NS/117/06A	Xã Mỹ Sơn	Cắt LBF 475NS-7/117/01	243
8:00	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay máy biến áp kém chất lượng (SCTX)	Tại trạm TÂN MỸ	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm TÂN MỸ	Kết hợp	
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: XÓM BẰNG 2, XÓM BẰNG 3	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

25/4/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
27/4/2026 Thứ hai	<b>Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương</b>								
28/4/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra trọng điểm trước Lễ 30/4 - 01/05 (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV Tháp Chàm 2 - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước.		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Dọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A15 đến trụ 478TC/170/A25	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 477TC/166/B01 đến trụ 477TC/166/B01/18	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	

28/4/2026 Thứ ba	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:15	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/15 đến trụ 472NH/191/27	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 14, MỸ TUỜNG 15	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/07 đến trụ 475NP/239/52	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm SÔNG MỸ 7	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BÌNH NGHĨA, BÌNH NGHĨA 2, BÌNH NGHĨA 4, BÌNH NGHĨA 5 và BÌNH NGHĨA 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
29/4/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV Tháp Chàm 2 - Tháp Chàm; - Đường dây 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

29/4/2026 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Độc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A25 đến trụ 478TC/170/A45	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH/191/25 đến trụ 474NH/125/B68	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG 2, MỸ PHONG 3	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/119 đến trụ 472NH-474NH/156	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Làm việc khách hàng sa thải tụ bù hạ áp đảm bảo cấp điện cho Lễ 30/4	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm SÔNG MỸ 13	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	

29/4/2026 Thứ tư	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 476NH: Từ trụ 478NH-476NH/01 đến trụ 476NH/108 và các nhánh rẽ	Xã: Ninh Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
30/4/2026 Thứ năm	<b>Nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4</b>								

Lưu ý: Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa, các Điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.

### TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

	MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
<b>1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 03</b>	0,000	21,742	0,187	
<b>2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 04</b>	0,000	25,472	0,060	
<b>3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 04 = (1) + (2)</b>	0,000	47,214	0,247	
<b>4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 04</b>	0,183	64,333	0,580	
<b>SO SÁNH (%) = (3)/(4)</b>	0,000	73,390	42,585	<b>208.710</b>

**TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.**

**Lê Vĩnh Tân**  
**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**Nguyễn Hữu Tiên**

**Nơi nhận:**

- Các Điện lực, Văn phòng Công ty, Phòng An toàn, Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (nhận qua mạng nội bộ);

- Lưu: Điều độ (V.Hải.01).