

Số: 354/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 15 NĂM 2026**

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 06 tháng 4 năm 2026 đến chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
06/04/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53(126) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A; - Nhánh rẽ 110kV đầu nối NMĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 NMĐG Chính Thắng; - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ 110kV đầu nối NMĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Thuận Nam 19;		Không cắt điện lưới		

06/04/2026 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/141 đến trụ 471TC/190	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm lưới điện hạ áp, đo nhiệt độ mỗi nối	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Dựng trụ, thay trụ, lắp xà, sứ để nâng cấp đường dây trung áp và trạm VĂN SƠN 7 từ 1 pha 2x50kVA lên 3 pha 250kVA (ĐT XD 2026)	Từ trụ 474NH/125/B45/01 đến trụ 474NH/125/B45/04	Phường Ninh Chữ	Cắt và tháo hotline FCO 474NH-7/125/B45	Một phần khu phố: 3, 11 - phường Ninh Chữ	194
	7:45	17:00	NH					Cắt FCO trạm CHỢ VĂN SƠN	Một phần các khu phố: 1, 2, 3, 8 và 11 - phường Ninh Chữ	590
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		

07/04/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1;</li> <li>- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A);</li> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A;</li> <li>- Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex;</li> <li>- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMDMT Hồ Bàu Ngự (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Hồ Bàu Ngự.</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:30	16:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị định kỳ;</li> <li>- Kiểm tra Accu định kỳ;</li> <li>- Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời;</li> <li>- Vệ sinh khuôn viên trạm;</li> <li>- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.</li> </ul>	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

07/04/2026 Thứ ba	17:00	5:30 08/4/ 26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng và CBM thiết bị ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1 và thiết bị ngăn C41 TBA 110kV Ninh Hải	- Ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1; TC C41 và các XT 471, 473, 475, 477, 479, TBN 401, MBA TD1 TBA 110kV Ninh Hải; - Đường dây 110kV 171 Ninh Hải - 171 Đầm Nai.	Xã Ninh Hải	- Cô lập thanh cái C11, C41, MBA T1 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt các MC: 471, 473, 477, 479, 171, 131, 431 trạm 110kV Ninh Hải; - Kiểm tra MC 475 trạm 110kV Ninh Hải đang ngoài vị trí vận hành; - Cắt: DS 471NH-7/02, DS 473NH-7/01, DS 475NH-7/01A, LTD 474NH-7/02A; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 477-76, DTD 479-76 trạm 110kV Ninh Hải		
	7:00	8:00 08/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 473TC/171 tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 473TC-1/210/18 đang đóng; - Đóng REC 473TC/210/18		
	7:15	7:45 08/4/ 26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 473TC/171		
	7:30	7:45 08/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC- 7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	7:45	7:30 08/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 472TC/ 473TC/195/A20		

07/04/2026 Thứ ba	15:00	6:00 08/4/ 26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 477NH sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra LTD 472NH-2/70/03, LTD 472NH-7/70/03: Đang đóng; - Đóng REC 472NH/70/03		
	15:15	5:45 08/4/ 26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 477 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt DS 475NH-7/01A		
	15:15	6:15 08/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 471NH sang nhận điện tuyến 471DL (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra DS 471NH-1/135, DS 471NH-7/138: Đang đóng; - Đóng LBS 471NH/137		
	15:30	6:00 08/4/ 26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 471 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt DS 471NH-7/02		
	15:30	7:00 08/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 474NH/128 tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra LTD 473TC/474NH-1/229, LTD 473TC/474NH-2/229: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/474NH/229		
	15:45	6:45 08/4/ 26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt REC 474NH/128		
	15:45	6:45 08/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 478TC/166/C01 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 475TC (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra DS 478TC-2/170/B07/02 đang đóng; - Đóng LBS 478TC/170/B07/02		
	16:00	6:30 08/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt LBS 478TC/166/C01		
	16:00	6:30 08/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra LTD 472NH/477TC-1/196 đang đóng; - Đóng LBS 472NH/477TC/196		
	16:15	6:15 08/4/ 26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 479 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 474NH-7/02A		

07/04/2026 Thứ ba	16:15	16:45	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 473NH sang nhận điện tuyến 478NH</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa thải tải từ LTD 478NH-7/01 đến LTD 473NH-1/38;</li> <li>- Cắt MC 478 trạm 110kV Ninh Hải;</li> <li>- Kiểm tra DS 476NH/478NH-9/23 đang cắt;</li> <li>- Đóng LTD 473NH-1/38;</li> <li>- Đóng MC 478 trạm 110kV Ninh Hải;</li> <li>- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 473 trạm 110kV Ninh Hải;</li> <li>- Cắt DS 473NH-7/01;</li> <li>- Tái lập tải từ LTD 478NH-7/01 đến LTD 473NH-1/38</li> </ul>	Một phần thôn Phương Cựu 3; thôn Bình Nghĩa - xã Ninh Hải mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 16 giờ 15 đến 16 giờ 45 ngày 07/4/26. + Lần 2: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 ngày 08/4/26.	722
	7:00 08/4/ 26	7:30 08/4/ 26	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Trả lưới tuyến 473NH sang nhận điện tuyến 478NH</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng DS 473NH-7/01;</li> <li>- Đưa vào vị trí vận hành và đóng MC 473 trạm 110kV Ninh Hải;</li> <li>- Cắt MC 478 trạm 110kV Ninh Hải;</li> <li>- Sa thải tải từ LTD 478NH-7/01 đến LTD 473NH-1/38;</li> <li>- Cắt LTD 473NH-1/38 (thường mở);</li> <li>- Đóng MC 478 trạm 110kV Ninh Hải;</li> <li>- Tái lập tải từ LTD 478NH-7/01 đến LTD 473NH-1/38</li> </ul>		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/79 đến trụ 473TC/112	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải hạ áp	Các trạm thuộc tuyến: 475TC, 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

07/04/2026 Thứ ba	8:00	17:00	NH	Công ty Yên Ninh	Di dời trụ hạ áp (DV)	Tại trụ KGiang 3/C05/A04	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm KHÁNH GIANG 3	Một phần khu phố Khánh Giang - phường Ninh Chữ	152
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rồ)	Trạm KHÁNH GIANG 3	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	9:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 1	Tại trụ 471NH/32	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm MUỐI PHƯƠNG CỤU 1	Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Muối Ninh Thuận - Xí nghiệp Muối Tri Hải	1
	8:00	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm VÕ HOÀNG THI	Tại trụ 471NH/09/15	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm VÕ HOÀNG THI	Khách hàng: Võ Hoàng Thi	1
	9:30	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 7	Tại trụ 472NH-474NH/156	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 7	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	10:00	11:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trần Thị Thu Thanh	Tại trụ 474NH/291	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ AN 6	Một phần tổ dân phố 19 - phường Đông Hải	120
	13:30	14:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm LONG THUẬN 18	Tại trụ 472NH-474NH/238	Phường Đông Hải	Cắt LBF 472NH-7/238	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận	1
	14:00	15:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm DU LỊCH HOÀN MỸ 2	Tại trụ 472NH-474NH/194	Phường Đông Hải	Cắt LBF 472NH-7/194	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH Khu du lịch Hoàn Mỹ tại Ninh Thuận	1
	15:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Duy Anh, Công ty CP Dịch vụ Quản lý tài sản Staros - Chi nhánh Khánh Hòa	Tại trụ: 472NH-474NH/226, 472NH/226/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO 472NH-7/226	Một phần tổ dân phố 6 - phường Đông Hải	22
	15:30	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm KIỂM SOÁT DUỘC PHẨM	Tại trụ 472NH/191/42/C02/C01	Phường Đông Hải	- Tại tủ RMU 472NH/191/42/C02: + Cắt LBS KIỂM SOÁT DUỘC PHẨM; + Đóng DTĐ KIỂM SOÁT DUỘC PHẨM	Khách hàng: Trung tâm kiểm nghiệm Khánh Hòa	1

07/04/2026 Thứ ba	7:45	9:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NAM MIỀN TRUNG 2	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm NAM MIỀN TRUNG 2	Khách hàng: Công ty TNHH Nước mắm Cà Ná	1
	9:30	11:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm TÔM TRINH 2	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm TÔM TRINH 2	Khách hàng: Nguyễn Thị Đông Trinh	1
	13:45	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay 06 TI, công tơ	Tại thùng trạm CÀ NÁ 14	Xã Cà Ná	Cắt FCO 477NP-7/195/46/B14/15	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Tiến Cường	2
08/04/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75XLM		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	17:00	5:30 09/4/ 26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng và CBM thiết bị ngăn lộ 172, TC C12, 132, MBA T2 và thiết bị ngăn C42 TBA 110kV Ninh Hải	- Ngăn lộ 172, TC C12, 132, MBA T2; TC C42 và các XT 472, 474, 476, 478, TBN 402, MBA TD2 TBA 110kV Ninh Hải. - Đường dây 110kV 172 Ninh Hải - 172 Solar Fram Nhon Hải.	Xã Ninh Hải	- Cô lập thanh cái C12, C42, MBA T2 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt các MC: 472, 476, 478, 172, 132, 432 trạm 110kV Ninh Hải; - Kiểm tra MC 474 trạm 110kV Ninh Hải đang ngoài vị trí vận hành; - Cắt: LTD 472NH-7/02A, LTD 476NH-7/01A, LTD 478NH-7/01; - Đóng: DTD 472-76, DTD 476-76, DTD 478-76 trạm 110kV Ninh Hải; <b>* Lưu ý: Không đóng DTD 474-76</b>		

08/04/2026 Thứ tư	15:15	6:15 09/4/ 26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 472NH sang nhận điện tuyến 471NH (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra DS 471NH/472NH- 2/30/01 đang đóng; - Đóng LBS 471NH/472NH/30/01		
	15:30	6:00 09/4/ 26	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 472 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 472NH- 7/02A		
	15:30	6:30 09/4/ 26	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 476NH sang nhận điện tuyến 478DL (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 476NH -2/108/09, LTD 476NH -7/108/09: Đang đóng; - Đóng LBS 476NH/108/09		
	15:45	6:15 09/4/ 26	TB	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 476 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 476NH- 7/01A		
	15:45	6:45 09/4/ 26	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 478NH sang nhận điện tuyến 471DL</b>			- Kiểm tra REC 478NH/49, DS 478NH- 2/49, DS 478NH- 7/131: Đang cắt; - Đóng DS 478NH- 7/131; - Đóng: DS 478NH- 2/49, REC 478NH/49		
	16:00	6:30 09/4/ 26	TB	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 478 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 478NH-7/01		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối và đo phóng điện cục bộ (PD)	Đọc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/111 đến trụ 473TC/147	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

08/04/2026 Thứ tư	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Dựng trụ, thay trụ, lắp xà, sứ để nắn tuyến, nâng cấp đường dây trung áp và trạm GÒ 31-2 từ 1 pha 2x75kVA lên 3 pha 250kVA (ĐT XD 2026)	Từ trụ 474NH/277/A08/01 đến trụ 474NH/277/A08/02; từ trụ 474NH/277/A07/06 đến trụ 474NH/277/A07/10/01	Phường Đông Hải	Cắt LBF 474NH-7/277/A07	Một phần tổ dân phố 31 - phường Đông Hải	335
	7:45	17:00	NH					Cắt FCO 474NH-7/277/A08	Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Nước Đá Đức Tín	1
	8:00	17:00	NH					Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 2	Một phần các tổ dân phố: 14, 16 và 17 - phường Đông Hải	300
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:45	9:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm MINH LÂM	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/64/A09	Khách hàng: Hộ nuôi tôm Lê Minh Lâm	1
	9:45	11:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TÔM SON HẢI 17	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/110	Khách hàng: Lương Văn Bi	1
	13:45	14:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm SON HẢI 6	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/128	Khách hàng: Võ Văn Sơn	1
	15:00	16:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm CÔNG VIÊN ECOPARK	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/122/A01/04A	Khách hàng: Công ty CP Cap Padaran Mũi Dinh	1
09/04/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 XLM đến trụ T136A; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 210hh; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT CMX, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 ĐMT CMX (KH).		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

09/04/2026 Thứ năm	17:00	5:30 10/4/ 26	Xí nhiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng và CBM thiết bị ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1 và thiết bị ngăn C41 TBA 110kV Ninh Phước	- Ngăn lộ 171, TC C11, 131, MBA T1; TC C41 và các XT 471, 473, 475, 477, TBN 401, MBA TD1 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Trạm cắt Hậu Sanh	Xã Thuận Nam	- Cô lập thanh cái C11, C41, MBA T1 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt các MC: 471, 473, 475, 477, 171, 131, 431 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 471NP-7/01, DS 473NP-7/02, DS 475NP-7/02, DS 477NP-7/02; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 477-76 trạm 110kV Ninh Phước		
	15:00	7:45 10/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1- 7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A		
	15:15	7:30 10/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt REC 471NT1/37/B187				
	15:15	7:30 10/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 471NP sang nhận điện tuyến 475NP (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 471NP/475NP-1/16/08, LTD 471NP/475NP- 7/16/08: Đang đóng; - Đóng LBS 471NP/475NP/16/08		
	15:30	7:15 10/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 471 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 471NP-7/01				

09/04/2026 Thứ năm	15:30	7:00 10/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 471NP, 475NP sang nhận điện tuyến 478NP</b>	- Cắt MC 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Sa thải tải từ DS 478NP-7/02 đến DS 478NP-2/61; - Đóng DS 475NP/478NP-2/03; - Đóng MC 478 trạm 110kV Ninh Phước.	Thôn Văn Lâm 3 - xã Thuận Nam mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ ngày 09/4/26. + Lần 2: Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ ngày 10/4/26.	75
	16:00	6:30 10/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 475NP-7/02; - Tái lập tải từ DS 478NP-7/02 đến DS 478NP-2/61		
	16:00	8:00 10/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 472TC/37 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 475TC (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra DS 475TC- 1/39/B15 đang đóng; - Đóng LBS 475TC/39/B15		
	16:15	7:45 10/4/ 26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt LBS 472TC/37		
	16:15	7:15 10/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra DS 472TC- 2/41/91 đang đóng; - Đóng LBS 472TC/476NP/41/92		
	16:30	7:00 10/4/ 26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt REC 473NP/63		

09/04/2026 Thứ năm	16:30	6:30 10/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 473NP, 477NP sang nhận điện tuyến 476NP (khép vòng kín)</b>			- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 473 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 473NP-7/02; - Xác nhận không có phụ tải từ DS 473NP-7/02 đến DS 473NP-1/61; - Đóng DS 476NP/477NP-1/03; - Kiểm tra LTD 476NP-7/07 đang đóng; - Đóng LBS 476NP/07		
	17:00	6:00 10/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 477 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 477NP-7/02		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/175	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	PR	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay thùng trạm TRẠI BÒ (SCL)	Tại trạm TRẠI BÒ	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm TRẠI BÒ	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	7:30	10:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng trạm biến áp XÓM BÁNH (SCTX)	Tại trạm XÓM BÁNH	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm XÓM BÁNH	Đường: Dương Quảng Hàm, Huỳnh Tấn Phát - tổ dân phố 11 - phường Phan Rang	465
	7:30	10:30	PR	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm XÓM BÁNH	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm XÓM BÁNH	Kết hợp công tác	

09/04/2026 Thứ năm	13:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo dưỡng trạm biến áp 21/8-042 (SCTX)	Tại trạm 21/8-042	Phường Bảo An	Cắt và tháo hotline FCO trạm 21/8-042	Hẻm số 691 - đường 21 Tháng 8 - tổ dân phố 15 - phường Bảo An	256
	13:45	16:30	PR	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm 21/8-042	Phường Bảo An	Cắt và tháo hotline FCO trạm 21/8-042	Kết hợp công tác	
	7:15	14:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 473NH/137 tuyến 473NH sang nhận điện tuyến 477NH (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra DS 473NH-1/188/02 đang đóng; - Đóng REC 473NH/188/02		
	7:30	14:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 473NH/137		
	7:30	14:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau DS 473NH-1/117 tuyến 473NH sang nhận điện tuyến 477NH</b>			- Cắt: REC 473NH/40A, LTD 473NH-7/40A; - Cắt DS 473NH-1/117	Một phần thôn Khánh Phước - xã Vĩnh Hải mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 7 giờ 45 ngày + Lần 2: Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ	63
	7:45	13:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng LBS 473NH/137		
	7:30	14:00	NH	Công ty 79 Ninh Thuận	Thay trụ đơn bằng trụ đôi, lắp thiết bị đấu nối đường dây trung áp cấp điện cho trạm biến áp công suất 160kVA phục vụ khu Dân cư Khánh Tân (DV)	Tại trụ 473NH/103	Xã Vĩnh Hải	- Cắt: REC 473NH/40A, LTD 473NH-7/40A; - Cắt DS 473NH-1/117	Một phần thôn Tri Thủy 2 - xã Ninh Hải; thôn Khánh Tân - xã Vĩnh Hải	518
	8:00	12:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp cùm chống gãy cáp, khắc phục tiếp đất tại trạm, làm kín ống cáp, quấn băng keo cọc sứ hạ MBA và thay dây cháy trạm KHÁNH TÂN 5 (SCTX - Cầu rô)	Tại trụ 473NH/105	Xã Vĩnh Hải	Cắt và tháo hotline FCO trạm KHÁNH TÂN 5	Kết hợp công tác	
	8:15	10:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Sơn máy biến áp rỉ sét, quấn băng keo cọc sứ hạ MBA và thay dây cháy trạm KHÁNH TÂN 4 (SCTX)	Tại trụ 473NH/69	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH TÂN 4	Kết hợp công tác	

09/04/2026 Thứ năm	10:15	12:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì lều hạ áp trạm TRI THỦY 10 (SCTX)	Tại trụ 473NH/61	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TRI THỦY 10	Kết hợp công tác	
	14:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Các trạm: TRI THỦY 10, KHÁNH NHON 4, KHÁNH TÂN 6, KHÁNH TÂN 7, KHÁNH TÂN 8 và KHÁNH TÂN 9	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp và các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	17:30	23:00	TN	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 cấp ngầm lộ ra, LA tại các xuất tuyến: 473NP, 475NP, 477NP trạm 110kV Ninh Phước	Tại tủ hợp bộ xuất tuyến 473NP, 475NP, 477NP trạm 110kV Ninh Phước và các trụ: 477NP/01, 475NP/477NP/01, 473NP/475NP/01, 477NP/01B	Xã Thuận Nam	- Cắt các MC: 471, 473, 475, 477 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 471NP-7/01, DS 473NP-7/02, DS 475NP-7/02, DS 477NP-7/02 - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 477-76 trạm 110kV Ninh Phước	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 473NS	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/350 đến trụ 473NS/380	Xã Bắc Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 473NH bằng nước áp lực cao	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/02 đến trụ 473NH/16	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Hải		
	9:35	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp tuyến 476NH, 478NH bằng nước áp lực cao	- Từ trụ 478NH-476NH/01A đến 478NH-476NH/24 - Tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/25 đến trụ 476NH/108 - Tuyến 478NH: Từ trụ 478NH/25 đến trụ 478NH/34	Xã Ninh Hải	Khoá chức năng 79 MC: 476, 478 trạm 110kV Ninh Hải		

10/04/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 212 đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22).- Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMDG Habaram 2 (KH): Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 NMDG Habaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, 172 Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 NMDG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH).		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	17:00	5:30 11/4/ 26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Vệ sinh, bảo dưỡng, thay sứ treo ngăn 100-9. - Vệ sinh, bảo dưỡng, CBM thiết bị ngăn lộ 172, 174, 176, TC C12, 132, MBA T2 và thiết bị ngăn C42 TBA 110kV Ninh Phước	- Ngăn lộ 100-9, 172, 174, 176, TC C12, 132, MBA T2; TC C42 và các XT 472, 474, 476, 478, TBN 402, MBA TD2 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 trạm cắt Hậu Sanh; - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 trạm cắt Hậu Sanh; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu; - Đường dây 110kV 176 Ninh Phước - 172 Phước Hữu Duyên Hải 1.	Xã Thuận Nam	- Cô lập thanh cái C12, C42, MBA T2 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt các MC: 472, 474, 476, 478, 171, 172, 174, 176, 132, 432 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 472NP-7/02, DS 474NP-7/02, DS 476NP-7/01, DS 478NP-7/02; - Đóng: DTD 472-76, DTD 474-76, DTD 476-76, DTD 478-76 trạm 110kV Ninh Phước		
	17:00	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng, thay sứ treo ngăn 100-9	- Ngăn lộ 100-9 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 trạm cắt Hậu Sanh; - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 trạm cắt Hậu Sanh	Xã Thuận Nam	- Cô lập thanh cái C11, C12, MBA T1, T2 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt các MC: 171, 172, 174, 176, 131, 431, 132, 432 trạm 110kV Ninh Phước;		

10/04/2026 Thứ sáu	7:15	7:45 11/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC- 7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	7:30	7:30 11/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt LBS 472TC/ 473TC/195/A20		
	14:30	8:00 11/4/ 26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tải sau REC 472TC/41/25A/01 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 474TC (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra LTD 474TC-2/20/72, LTD 474TC-7/20/72: Đang đóng; - Đóng LBS 474TC/20/72		
	14:45	7:45 11/4/2 6	NP	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt REC 472TC/41/25A/01		
	14:45	7:00 11/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 472TC/37 tuyến 472TC sang nhận điện tuyến 475TC (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra DS 475TC- 1/39/B15 đang đóng; - Đóng LBS 475TC/39/B15		
	15:00	6:45 11/4/ 26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt LBS 472TC/37		
	15:00	6:45 11/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra DS 472TC- 2/41/91 đang đóng; - Đóng LBS 472TC/476NP/41/92		
	15:15	6:30 11/4/ 26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt REC 473NP/63		
	15:15	8:15 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra LTD 476NP-7/07 đang đóng; - Đóng LBS 476NP/07		
	15:30	8:00 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 476 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 476NP-7/01		

10/04/2026 Thứ sáu	15:30	6:30 11/4/ 26	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 472NP sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra LTD 478NP -2/215, LTD 478NP- 7/215: Đang đóng; - Đóng LBS 478NP/215		
	15:45	6:15 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 472 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 472NP-7/02		
	15:45	7:30 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 474NP sang nhận điện tuyến 478NP (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra DS 478NP- 2/40, LTD 474NP/ 478NP-2/108, LTD 474NP/478NP-9/40; - Đóng LBS 474NP/478NP/108		
	16:00	7:15 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 474 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 474NP-7/02		
	16:00	6:15 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 474NP, 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)</b>	- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37 /B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A		
	16:15	6:00 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật		- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 478NP-7/02		
	16:15	7:15 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 477NP/129A tuyến 477NP sang nhận điện tuyến 475VH thuộc PC Lâm Đồng</b>	- Kiểm tra DS 477NP- 1/317, DS 477NP- 7/318; - Đóng REC 477NP/318	Các thôn: Lạc Nghị 1, Lạc Nghị 2, Lạc Tân 1, Lạc Tân 2 và Lạc Tân 3 - xã Cà Ná mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 16 giờ 15 đến 16 giờ 30 ngày 10/4/26. + Lần 2: Từ 7 giờ đến 7 giờ 15 ngày 11/4/26.	4.144
	16:30	7:00 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật		Cắt REC 477NP/129A		

10/04/2026 Thứ sáu	16:15	8:15 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 473NT1/94 tuyến 473NT1 sang nhận điện tuyến 477NT1 (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 477NT1-1/119, LTD 473NT1/477NT1-7/117: Đang đóng; - Đóng LBS 477NT1/119		
	16:30	8:00 11/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt REC 473NT1/94		
	16:30	21:15	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải thanh cái C41 trạm 110kV Ninh Phước sang nhận điện tuyến 473NT1 (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 473NP/473NT1-9/40, LBS 473NT1/37/B187		
	16:45	21:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 431 trạm 110kV Ninh Phước		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	14:00	18:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 471TC/140/01 tuyến 471TC sang nhận điện tuyến 479TC (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 471TC-1/140/49, LTD 471TC-7/140/49: Đang đóng; - Đóng LBS 471TC/140/49		
	14:05	17:50	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471TC/140/01, LTD 471TC-1/140/01		
	14:05	17:50	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 471TC/141 tuyến 471TC sang nhận điện tuyến 471DL (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 471TC-1/190 đang đóng;- Đóng LBS 471TC/190		
	14:10	17:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 471TC/141, LTD 471TC-1/141		

10/04/2026 Thứ sáu	14:15	17:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Tháp đà tại trụ Tson 7/B03 để nâng cao độ võng dây trung áp (SCTX - Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Tại trụ Tson 7/B03 (khoảng trụ 471TC/124 đến trụ 471TC/125)	Xã Xuân Hải	- Cắt: REC 471TC/75A, LTD 471TC-7/75A; - Kiểm tra LTD 471TC-1/140/01, LTD 471TC-1/141: Đang cắt	Một phần thôn An Hòa; thôn Thành Sơn - xã Xuân Hải; tổ dân phố 6 - phường Đô Vinh; các tổ dân phố: Công Thành, Thành Ý, Tân Sơn 1 và Tân Sơn 2 - phường Bảo An	2.834
	14:15	17:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đường dây trung áp đã cô lập với lưới điện (SCTX - Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Tại trụ 471TC/137 đến trụ 471TC/137/02 (số cũ)	Xã Xuân Hải	- Cắt: REC 471TC/75A, LTD 471TC-7/75A; - Kiểm tra LTD 471TC-1/140/01, LTD 471TC-1/141: Đang cắt	Kết hợp công tác	
	14:15	17:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp AN HÒA 5, bổ sung sứ đỡ cáp CX phần trên FCO (SCTX - Cầu Isuzu)	Tại trạm AN HÒA 5	Xã Xuân Hải	- Cắt: REC 471TC/75A, LTD 471TC-7/75A; - Kiểm tra LTD 471TC-1/140/01, LTD 471TC-1/141: Đang cắt	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/76 đến trụ 471TC/140	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/97/55 đến trụ 471TC/97/106	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Dựng trụ, lắp xà, sứ để nâng cấp tuyến cáp ngầm trung áp vào trạm ĐÔNG HẢI 13 từ 1 pha 2x75kVA lên 3 pha 250kVA (ĐT XD 2026)	Từ trụ 472NH/249/A21 đến trụ 472NH/249/A24	Phường Đông Hải	Cắt LBF 472NH-7/249/A01	Một phần các tổ dân phố: 7, 11, 21, 27, 28, 29 và 30 - phường Đông Hải	1.241
	8:00	16:00	NH	Công ty Lê Gia	Thay thế đầu cáp ngầm (SCL 2026)	Tại trụ: 472NH/249/A19, 472NH/249/A20	Phường Đông Hải	Cắt LBF 472NH-7/249/A01	Kết hợp công tác	

10/04/2026 Thứ sáu	8:15	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Lắp kẹp quai, hotline tại trụ 472NH/249/A19. - Bảo trì trạm, làm kín ống cáp, thay dây chày và sơn máy biến áp trạm ĐÔNG HẢI 17. (SCTX)- Phát quang lưới hạ áp trạm ĐÔNG HẢI 17. (Cầu rô)	Tại trụ: 472NH/249/A19, 472NH/249/A20 và dọc lưới hạ áp trạm ĐÔNG HẢI 17	Phường Đông Hải	Cắt LBF 472NH-7/249/A01	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/01 đến trụ 477NT1/38	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1		
	11:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/39 đến trụ 477NT1/119	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/38		
	17:30	23:00	TN	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 cấp ngắt lộ ra, LA tại xuất tuyến 476NP, 478NP trạm 110kV Ninh Phước	Tại tủ hợp bộ xuất tuyến 476NP, 478NP trạm 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	- Cắt MC: 476, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt DS 476NP-7/01; - Cắt: DS 478NP-7/02 - Đóng: DTD 476-76, DTD 478-76 trạm 110kV Ninh Phước	Kết hợp công tác	
	8:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 473NS	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/320 đến trụ 473NS/350	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao tuyến 471DL	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/34 đến trụ 471DL/46	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 471DL/33		

10/04/2026 Thứ sáu	9:45	11:30	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao tuyến 471DL	Tuyến 471DL: Từ trụ 471DL/67/02 đến trụ 471DL/67/20	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 471DL/67/01			
	13:30	16:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao tuyến 478DL	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/69 đến trụ 475DL/113, từ trụ 475DL/113/01 đến trụ 475DL/113/06	Xã Thuận Bắc	Khoá chức năng 79 REC 475DL/68			
11/04/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới			
12/04/2026 Chủ nhật	17:00	5:30 13/4/ 26	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Vệ sinh, bảo dưỡng và CBM thiết bị ngăn lộ 171, 172, 173, TC C11, 131, MBA T1 và thiết bị ngăn C41 TBA 110kV Ninh Thuận 1	- Ngăn lộ 171, 172, 173, TC C11, 131, MBA T1; TC C41 và các XT 471, 471, 475, 477, TBN 401, MBA TD1 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự; - Đường dây 110kV 172 Ninh Thuận 1 - 174 Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 173 Gelex;	Xã Phước Dinh	- Cô lập thanh cái C11, C41, MBA T1 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt các MC: 471, 473, 477, 171, 172, 173, 131, 431 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Kiểm tra MC 475 trạm 110kV Ninh Thuận 1 đang ngoài vị trí vận hành; - Cắt: DS 471NT1-7/01, DS 473NT1-7/01, DS 477NT1-7/01; - Đóng: DTD 471-76, DTD 473-76, DTD 475-76, DTD 477-76 trạm 110kV Ninh Thuận 1			
	15:15	7:00 13/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)</b>				- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	15:30	6:45 13/4/ 26	PR	Tổ quản lý kỹ thuật					Cắt LBS 472TC/473TC/195/A20		

12/04/2026 Chủ nhật	15:30	6:45 13/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 477NT1 sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LT 471NT1- 1/37/A16, LTD 471NT1-7/37/A16: Đang đóng; - Đóng LBS 471NT1/37/A16		
	15:45	6:30 13/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt DS 477NT1-7/01		
	16:00	6:30 13/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 471NT1, 477NT1 sang nhận điện từ tuyến 478NP (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1- 7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A		
	16:15	6:15 13/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt DS 471NT1-7/01		
	16:15	6:15 13/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 473NT1 sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra DS 473NT1-1/37/B187 đang đóng; - Đóng: LTD 473NP/473NT1-9/40, LBS 473NT1/37/B187		
	16:30	6:00 13/4/ 26	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt DS 473NT1-7/01		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

12/04/2026 Chủ nhật	17:30	23:00	TN	Đội Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 cấp ngầm lộ ra, LA tại xuất tuyến 477NT1 trạm 110kV Ninh Thuận 1	Tại tủ hợp bộ xuất tuyến 477NT1 trạm 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	- Cắt MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt DS 477NT1-7/01; - Đóng DTD 477-76 trạm 110kV Ninh Thuận 1	Kết hợp công tác	
------------------------	-------	-------	----	---	---	--	---------------	--	------------------	--

**Ghi chú:** Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LDCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

**TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC**

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
<b>1</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 14</b>	0,001	22,889	0,193	
<b>2</b>	<b>DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 15</b>	0,000	12,180	0,034	
<b>3</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 15 = (1) + (2)</b>	0,001	35,069	0,227	
<b>4</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 15</b>	0,159	55,673	0,502	
	<b>SO SÁNH (%) = (3)/(4)</b>	0,000	57,509	45,719	<b>208.835</b>

**TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.**

**Lê Vĩnh Tân**  
**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**Nguyễn Hữu Tiên**

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Xí nghiệp LDCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).