

Số: 559/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2026

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 21 NĂM 2026**

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2026 đến chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
18/5/2026 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 NMĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 NMĐMT Phước Hữu Điện Lực 1.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo nhiệt độ mỗi nối và đo điện trở tiếp đất	Dọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37 đến trụ 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe tải)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/156/27 đến trụ 476TC/156/110	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		

18/5/2026 Thứ hai	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	15:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Khắc phục tồn tại giàn đà trạm ngòi, bảo trì lèo hạ áp trạm MỸ PHƯỚC 5 (SCTX - Cầu rô)	- Tại trụ 472NH/191/25/05/29. - Đọc lưới hạ áp trạm MỸ PHƯỚC 5.	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHƯỚC 5	Một phần tổ dân phố: 1, 2 - phường Đông Hải	115
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/310 đến trụ 478NP/378	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/170 đến trụ 471NS/179; - Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG PHA 2, SÔNG PHA 7 và SÔNG PHA 12.	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm : LÁNG ME, LÁNG ME 2, LÁNG ME 3, LÁNG ME 4 và LÁNG ME 6	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
19/5/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		

19/5/2026 Thứ ba	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 99		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo nhiệt độ môi nổi và đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/155	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: HỘ DIÊM 1, HỘ DIÊM 8 và HỘ DIÊM 9	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:30	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng trạm VƯỜN DỪA	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm VƯỜN DỪA	Khách hàng: Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hồ	1
	9:50	10:45	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐD PHỦ HÀ	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm ĐD PHỦ HÀ	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	11:00	11:55	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng trạm LONG THUẬN 9	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm LONG THUẬN 9	Khách hàng: Công ty TNHH TMXD Sơn Long Thuận - Phân xưởng gạch Thành Hải	1
	13:45	14:40	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm CẤP NƯỚC HỘ HẢI	Xã Xuân Hải	Cắt FCO 471NH-7/151	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1
	14:55	15:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm CẤP NƯỚC AN HÒA	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm CẤP NƯỚC AN HÒA	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1
	16:00	16:55	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm BƠM AN NHƠN	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm BƠM AN NHƠN	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1
8:00	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì lèo hạ áp, cân pha trạm MỸ TUỜNG 9 (SCTX)	Đọc lưới hạ áp trạm MỸ TUỜNG 9	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ TUỜNG 9	Một phần thôn Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Hải	355	

19/5/2026 Thứ ba	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 7, MỸ TUỜNG 9	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Thay MBA trạm MỸ PHƯỚC 2 từ 400kVA xuống 320kVA. - Bảo trì trạm, lèo hạ áp. (SCTX - Cầu rô)	- Tại trụ 472NH/191/36. - Dọc lưới hạ áp trạm MỸ PHƯỚC 2.	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHƯỚC 2	Một phần các tổ dân phố: 4, 5 và 6 - phường Đông Hải	272
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Cầu rô)	Các trạm: BÌNH SƠN, BÌNH SƠN 3, BÌNH SƠN 8, VĂN SƠN 6 và VĂN SƠN 9	Phường: Đông Hải, Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11, từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19, từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15 và từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	- Tuyến 474NP: Từ trụ 478NP-476NP/01 đến trụ 474NP/98. - Lưới hạ áp hạ áp các trạm: NHO LÂM 2, NHO LÂM 3 và NHO LÂM 4.	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	6:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A		
	6:15	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187		

19/5/2026 Thứ ba	6:15	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	6:30	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61		
	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1.</b> <b>* Lưu ý:</b> <b>- Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ.</b> <b>- Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.</b>			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: REC 471NT1/37/B137A/02, LBF 471NT1-7/37/B120	Các khách hàng: Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Phước Lập - Phước Nam, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Hai, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Bốn, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thuận Nam Ba và Công ty Cổ phần Mầm Năng	5
	6:30	16:30	TN	Công ty Lộc Phát	Thay bulon đà ri sét, thay cách điện đứng và cách điện treo (SCL 2026)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-476NP/28 đến trụ 478NP-476NP/39, từ trụ 478NP-476NP/42 đến trụ 478NP-476NP/60	Xã Thuận Nam	- Cắt: MC 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/478NP-2/03, DS 476NP/477NP-1/03: Đang cắt; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang cắt; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/478NP/108 đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108; - Kiểm tra LTD 473NP/473NT1-9/40, DS 471NT1-1/37/ B187: Đang cắt	Một phần thôn Văn Lâm 3 - xã Thuận Nam	65
6:30	16:30	NP	- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP-1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61					Không mất điện khách hàng		

19/5/2026 Thứ ba	8:00	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp THƯƠNG MẠI Ý NGHĨA	Tại trạm THƯƠNG MẠI Ý NGHĨA	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 478NP-7/15	Kết hợp công tác	
	7:45	9:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm NGUYỄN ĐỨC HÒA	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm NGUYỄN ĐỨC HÒA	Các khách hàng: Nguyễn Đức Trọng, Báo Công Tráng, Đạt Trung En, Đỗ Thị Dư, Miêu YaCôn và Nguyễn Văn Thiều	6
	9:45	11:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐMT PHƯỚC NINH	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 475NP-7/73/15A/12	Khách hàng: Công ty CP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận	1
	13:30	14:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm AN CƯỜNG	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm AN CƯỜNG	Khách hàng: Công ty TNHH An Cường	1
	14:50	16:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm AN CƯỜNG 2	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm AN CƯỜNG 2	Khách hàng: CN Công ty TNHH An Cường tại Ninh Thuận	1
	6:30	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau DS 477NS-7/36 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 476TC (khép vòng kín)</b>			- Kiểm tra DS 475NS/477NS-1/67, LTD 475NS/477NS-7/67: Đang đóng; - Đóng LBS 475NS/477NS/67		
	7:00	17:15	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 477NS/35, DS 477NS-7/36		
	7:35	17:15	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	- Chuyển dây trung hòa lên giữa 2 mạch 475NS, 477NS. - Căng lại dây trung áp, lắp sứ treo ngăn cách pha A, pha B ngăn ngừa sự cố tuyến 475NS. (SCTX)	Từ trụ 475NS-477NS/17 đến trụ 475NS-477NS/20	Xã Ninh Sơn	- Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt; - Cắt REC 477NS/07; - Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt DS 477NS-7/01; - Cắt MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01; - Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt; - Cắt DS 475NS-1/60; - Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt; - Cắt DS 473NS/475NS-1/02	Một phần các thôn: 4, 8 và La Vang 2; thôn: Thạch Hà, La Vang 1 - xã Ninh Sơn	2.170

19/5/2026 Thứ ba	7:45	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn Recloser.</li> <li>- Lắp bổ sung sứ treo trung áp tuyến 475NS để ngăn ngừa sự cố do động vật. (SCTX)</li> </ul>	Tại trụ 475NS-477NS/07	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt;</li> <li>- Cắt REC 477NS/07;</li> <li>- Cắt LBF 477NS-7/06/01;</li> <li>- Cắt DS 477NS-7/01;</li> <li>- Cắt MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01;</li> <li>- Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt;</li> <li>- Cắt DS 475NS-1/60;</li> <li>- Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt;</li> <li>- Cắt DS 473NS/475NS-1/02</li> </ul>	Kết hợp công tác	
	7:45	10:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị phân đoạn LBS 477NS/35	Tại trụ 475NS-477NS/35	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt;</li> <li>- Cắt REC 477NS/07;</li> <li>- Cắt LBF 477NS-7/06/01;</li> <li>- Cắt DS 477NS-7/01;</li> <li>- Cắt MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01;</li> <li>- Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt;</li> <li>- Cắt DS 475NS-1/60;</li> <li>- Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt;</li> <li>- Cắt DS 473NS/475NS-1/02</li> </ul>	Kết hợp công tác	

19/5/2026 Thứ ba	10:15	11:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm BƠM QUẢNG SƠN	Xã Ninh Sơn	- Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt; - Cắt REC 477NS/07; - Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt DS 477NS-7/01; - Cắt MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01; - Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt; - Cắt DS 475NS-1/60; - Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt; - Cắt DS 473NS/475NS-1/02	Kết hợp công tác	
	13:45	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn LBS 477NS/35 (SCTX)	Tại trụ 475NS-477NS/35	Xã Ninh Sơn	- Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt; - Cắt REC 477NS/07; - Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt DS 477NS-7/01; - Cắt MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01; - Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt; - Cắt DS 475NS-1/60; - Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt; - Cắt DS 473NS/475NS-1/02	Kết hợp công tác	
	13:35	14:50	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm THẠCH HÀ 5	Xã Ninh Sơn	- Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt; - Cắt REC 477NS/07; - Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt DS 477NS-7/01; - Kiểm tra DS 471NS/477NS-1/02 đang cắt	Kết hợp công tác	

19/5/2026 Thứ ba	15:00	16:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm THẠCH HÀ 2	Xã Ninh Sơn	Cắt LBF 477NS-7/24/03	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP, BA THÁP 2 và BA THÁP 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
20/5/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 100 đến trụ T136; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 170; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT CMX, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 NMĐMT CMX (KH).		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo nhiệt độ môi nổi và đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	10:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi chằng hạ áp theo kiến nghị của khách hàng Phan Thị Bạch Nga (SCTX)	Tại trụ ĐLập 5/A01/A04	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm ĐỘC LẬP 5	Một phần tổ dân phố: 4, 5 - phường Đô Vinh	275
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/155 đến trụ 473TC/168	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

20/5/2026 Thứ tư	8:10	9:05	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm KÊNH TÂN MỸ 1	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm KÊNH TÂN MỸ 1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận	1
	9:15	10:10	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm KÊNH TÂN MỸ 2	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm KÊNH TÂN MỸ 2	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận	1
	10:30	11:30	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm BƠM PHƯỚC TRUNG	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO 476TC-7/156/85A	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1
	13:45	14:40	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm HOÀNG NHÂN 4	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm HOÀNG NHÂN 4	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận	1
	14:50	15:40	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng trạm VÕ THÀNH NGỰ	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm VÕ THÀNH NGỰ	Khách hàng: Đào Văn Lĩnh	1
	15:55	16:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm CẤP NƯỚC MỸ SƠN 3	Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO 476TC-7/31/75/07	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Lê Hồng Quân	2
	7:30	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì lèo hạ áp, cân pha, khắc phục tiếp đất dọc lưới hạ áp và tại trạm ÁP NAM 1 (SCTX - xe nâng rô)	- Tại trụ 474NH/125/B30. - Dọc lưới hạ áp trạm ÁP NAM 1.	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ÁP NAM 1	Một phần các tổ dân phố: 2, 5 và 11 - phường Ninh Chữ	172
	13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (Nâng rô)	Các trạm: ÁP NAM 1, ÁP NAM 2 và ÁP NAM 3	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (Cầu rô)	- Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B63A đến trụ 474NH/125/B63A/09. - Lưới hạ áp các trạm: CHỢ VĂN SƠN, VĂN SƠN 12 và VĂN SƠN 15.	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)				Không cắt điện lưới	

20/5/2026 Thứ tư	7:30	17:30	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay dây hạ áp trạm BẢO VINH 7 (SCL 2026)	Trạm BẢO VINH 7: Từ trụ 474TC/168/B12/38 đến trụ 474TC/128/B12/50	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm BẢO VINH 7	Một phần thôn Bảo Vinh - xã Phước Hậu	50	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20, từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10, từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯƠNG và từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192			
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới			
	7:00	14:15	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải tuyến 473NT1 sang nhận điện tuyến 477NT1 (khép vòng kín)</b>				- Kiểm tra LTD 473NT1/477NT1-7/117, LTD 477NT1-1/119: Đang đóng; - Đóng LBS 477NT1/119		
	7:15	14:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật					- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt DS 473NT1-7/01		
	7:30	14:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay đầu cáp ngầm lộ ra tuyến 473NT1 (SCL 2026)	Tại tủ hợp bộ xuất tuyến 473NT1 trạm 110kV Ninh Thuận 1 và tại trụ 473NT1/01	Xã Phước Dinh	- Kiểm tra DS 473NT1-7/01 đang cắt; - Sa thải tải từ DS 473NT1-7/01 đến DS 473NT1-1/92; - Cắt DS 473NT1-1/92; - Đóng DTĐ 473-76 trạm 110kV Ninh Thuận 1	Các khách hàng: Nguyễn Văn Thê, Công ty TNHH Năng lượng Gelex Ninh Thuận, Nguyễn Văn Minh và Mai Đức Thắng	4	
	8:00	16:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lèo hạ áp và cân pha trạm PHƯỚC ĐIÊM 4 (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC ĐIÊM 4 và đường dây lưới hạ áp	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐIÊM 4	Một phần thôn: Lạc Tân 2, Lạc Tân 3 - xã Cà Ná	342	

20/5/2026 Thứ tư	7:45	9:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm PHẠM VĂN SANH	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm PHẠM VĂN SANH	Khách hàng: Công ty TNHH Xăng dầu Phước Hải PT	1
	9:15	11:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, công tơ	Tại thùng trạm NÔNG NGHIỆP MŨI DINH	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/86	Khách hàng: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Mũi Dinh	1
	13:30	14:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm PHÚ THỌ NINH THUẬN	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm PHÚ THỌ NINH THUẬN	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Phú Thọ Ninh Thuận	1
	15:00	16:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, công tơ	Tại thùng trạm ĐỖ THỊ XUÂN 3	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/174A	Khách hàng: Trịnh Minh Vương	1
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ trung hạ áp	- Tuyển 471NS: Từ trụ 471NS/137 đến trụ 471NS/160. - Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG PHA 3, SÔNG PHA 10 và SÔNG PHA 15.	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: SUỐI ĐÁ, SUỐI ĐÁ 2, SUỐI ĐÁ 4 và SUỐI ĐÁ 5	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
21/5/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp, đo nhiệt độ môi nổi và đo điện trở tiếp đất	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

21/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/29 đến trụ 471TC/75	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/55 đến trụ 476TC/180	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐÈN ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ 2	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ 2	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	9:20	10:15	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐĐ PHỦ HÀ	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm ĐĐ PHỦ HÀ	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	10:30	11:30	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm XÂY DỰNG KIẾN THÀNH	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm XÂY DỰNG KIẾN THÀNH	Khách hàng: Công ty TNHH Việt Thành Ninh Thuận	1
	13:45	14:40	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm DƯỢC PHẨM PHAN RANG	Phường Bảo An	Cắt FCO 475TC-7/223	Khách hàng: Công ty TNHH Dược phẩm Phan Rang	1
	14:50	15:45	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm ĐĐ CÀ ĐÚ 2	Phường Bảo An	Cắt FCO trạm ĐĐ CÀ ĐÚ 2	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Duy Anh, Trần Đình Toàn	2
	15:55	16:50	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm CẤP NƯỚC GÒ ĐÈN	Xã Xuân Hải	Cắt FCO trạm CẤP NƯỚC GÒ ĐÈN	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông Thôn	1
	7:30	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì lèo hạ áp, cân pha, khắc phục tiếp đất dọc lưới hạ áp trạm MỸ PHONG (SCTX - xe nâng rô)	Đọc lưới hạ áp trạm MỸ PHONG	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHONG	Một phần thôn Mỹ Phong - xã Vĩnh Hải	127
13:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (xe nâng rô)	Các trạm: MỸ PHONG, MỸ PHONG 2 và MỸ PHONG 4	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới			
7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (Cầu rô)	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/278 đến trụ 474NH/304	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới			

21/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới			
	7:00	17:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay dây hạ áp trạm AN HẢI 5 (SCL 2026)	Trạm AN HẢI 5: Từ trụ 473NT1/202 đến trụ AHải 5/B06, từ trụ 473NT1/202 đến trụ AHải 5/A09	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm AN HẢI 5	Một phần thôn Hòa Thạnh - xã Phước Dinh	24	
	7:00	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thay MBA bị rỉ dầu trạm AN HẢI 5 (SCTX)	Tại trạm AN HẢI 5	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm AN HẢI 5	Kết hợp công tác		
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm AN HẢI 6 (SCTX)	Tại trạm AN HẢI 6	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm AN HẢI 6	Một phần thôn Hòa Thạnh - xã Phước Dinh	29	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD online tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp, trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý			Không cắt điện lưới		
	7:00	12:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau REC 471NT1/63A/147 tuyến 471NT1 sang nhận điện tuyến 475NP</b>			Cắt: REC 471NT1/63A/147, LTD 471NT1-7/63A/147	Các khách hàng: Công ty TNHH Phan Rang Xanh, Viettel Khánh Hòa Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Viễn thông Khánh Hòa, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Royal Ninh Thuận và Phòng Kinh tế xã Cà Ná mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30. + Lần 2: Từ 12 giờ đến 12 giờ 30.	5	
	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra LTD 475NP-1/239/211, LTD 475NP-7/239/211: Đang đóng; - Đóng LBS 475NP/239/211			

21/5/2026 Thứ năm	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn LTD, Recloser tại trụ 471NT1/63A/84. - Khắc phục, thay dây buộc cổ sứ tại trụ 471NT1/63A/60. - Vệ sinh bảo trì, thay LBFCO hồng buồng dập hồ quang 471NT1/90. (SCTX)	Tại các trụ: 471NT1/63A/84, 471NT1/63A/60 và 471NT1/90	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/38, LTD 471NT1-7/38; - Kiểm tra LTD 471NT1-7/63A/147, LBF 471NT1-7/37/A12A, LTD 471NT1-7/37/A02/02: Đang cắt	Một phần thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh	49
	7:30	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay trụ BTLT (SCL 2026)	Tại các trụ: 471NT1/109, 471NT1/119, 471NT1/127, 471NT1/128, 471NT1/132 và 471NT1/136	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/90	Một phần thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh	480
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì, thay LBFCO hồng buồng dập hồ quang. - Vệ sinh bảo trì lèo, thay khoá néo ri sét. - Vệ sinh bảo trì trạm, thay cáp CX bị phóng tại trạm SƠN HẢI 15. (SCTX)	Tại các trụ: 471NT1/123, 471NT1/113, 471NT1/113/01, 471NT1/128, 471NT1/128/01 và 471NT1/146	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/90	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay đầu cáp ngầm (SCL 2026)	Tại các trạm: ĐĐ SON HẢI 3, ĐĐ SON HẢI 4 và ĐĐ SON HẢI 5	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/88	Các khách hàng: Công ty TNHH Phan Rang Xanh, Viễn thông Khánh Hòa và Huỳnh Thanh Sinh	5
	7:45	12:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, TU	Tại trạm ĐÀI PHÁT SÓNG NTB	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm ĐÀI PHÁT SÓNG NTB	Kết hợp công tác	
	13:45	17:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thu hồi TI, TU	Tại trụ đặt ĐO GHI KHOẢNG SÀN SÀI GÒN	Xã Phước Dinh	Kiểm tra LBF 473NT1-7/170 đang cắt	Theo yêu cầu của khách hàng do thanh lý hợp đồng	
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: XÓM CÙI, THÔN GÒN và THÔN GÒN 2	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:45	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm: SÔNG PHA 6, SÔNG PHA 15	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, làm kín thùng trạm biến áp tuyến 472NS (SCTX)	Tại trạm TÂN LẬP 6	Xã Lâm Sơn	Cắt FCO trạm TÂN LẬP 6	Một phần thôn Tân Lập 2 - xã Lâm Sơn	30
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/44 đến trụ 475DL/232	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		

22/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mối nối	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/A14	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/182 đến trụ 476TC/285	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, son MBA, giá treo trạm NGUYỄN MINH TRÍ (SCTX)	Tại trụ 473NH/271/02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/271/01	Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Thành Vũ	1
	13:30	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì trạm, lắp cùm chống gãy cáp CX, son MBA trạm ĐĐ VINH HẢI 7 và thay dây chày FCO 473NH-7/385 (SCTX)	Tại trụ 473NH/385/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/385	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ, Sự nghiệp công xã Vĩnh Hải	1

22/5/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TÂN AN 1, TÂN AN 5, TÂN AN 7, KHÁNH HỘI 4, KHÁNH HỘI 6 và KHÁNH HỘI 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện đường dây trung hạ áp, trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD online tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp, trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 473NT1/94	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1		
	8:00	9:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm THÁI PHONG SEAFOOD	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm THÁI PHONG SEAFOOD	Khách hàng: Công ty TNHH Thái Phong Seafood	1
	9:30	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, công tơ	Tại thùng trạm ROYAL NINH THUẬN	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/239/226	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Royal Ninh Thuận	1
	13:45	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm HỒNG PHÚC	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/242	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cà Ná Bay	1
15:15	16:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC	Xã Vĩnh Hào	Cắt FCO 477NP-7/312	Khách hàng: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Vĩnh Hào	1	

22/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	<b>Chuyển tải sau LBF 472NS-7/237 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 473NS</b>			Cắt LBF 472NS-7/237	Một phần thôn: Ma Ty, Tà Lọt; các thôn: Hành Lạc 1, Hành Lạc 2, Gia É, Bó Lang, Bạc Rây 1 và Bạc Rây 2 - xã Bác Ái Tây mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30. + Lần 2: Từ 17 giờ đến 17 giờ 30.	1.254
	7:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra LTD 472NS/473NS-2/238/B75, LTD 472NS/473NS-7/238/B75: Đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/238/B75		
	7:30	17:00	NS	Công ty Minh Mạnh Phát	Dựng trụ xen đỡ lưới trung áp tuyến 472NS (ĐTXD)	Từ trụ 472NS/151 đến trụ 472NS/200	Xã Lâm Sơn	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150; - Kiểm tra LBF 472NS-7/237 đang cắt	Một phần thôn Tân Lập 2; thôn: Chà Panh - xã Bác Ái Tây	580
	10:45	13:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm CẤP NƯỚC PHƯỚC HÒA	Xã Bác Ái Tây	Cắt FCO 472NS-7/232	Kết hợp công tác	
	9:00	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì tụ bù trung áp tuyến 472NS (SCTX)	Tại TBT-PHƯỚC HÒA	Xã Bác Ái Tây	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150; - Kiểm tra LBF 472NS-7/237 đang cắt	Kết hợp công tác	
	14:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC HÒA 1	Xã Bác Ái Tây	Cắt FCO trạm PHƯỚC HÒA 1	Kết hợp công tác	
	8:00	9:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp	Tại trạm TÂN LẬP 4	Xã Lâm Sơn	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150; - Kiểm tra LBF 472NS-7/237 đang cắt	Kết hợp công tác	
	9:45	10:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp	Tại trạm TÂN LẬP 3	Xã Lâm Sơn	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150; - Kiểm tra LBF 472NS-7/237 đang cắt	Kết hợp công tác	

22/5/2026 Thứ sáu	8:30	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 472NS/90 đến trụ 472NS/94. - Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/25 đến trụ 473NS/27.	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/232 đến trụ 475DL/338	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
23/5/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:45	9:05	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng trạm KHÁCH SẠN NINH THUẬN	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm KHÁCH SẠN NINH THUẬN	Khách hàng: Khách Sạn Ninh Thuận - Công ty CP Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận	1
	9:20	10:45	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng đặt công tơ Trung tâm Quản lý nhà và chung cư	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm BỆNH VIỆN 1	Các khách hàng: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Thị hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (Phòng Thị hành án dân sự Khu vực 5), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phòng Công chứng Số 2 tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận, Trung tâm Quản lý nhà chung cư và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	10
	10:55	12:20	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng trạm CỤC ĐẦU TƯ	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm CỤC ĐẦU TƯ	Khách hàng: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa	1

24/5/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
-----------------------	-------	-------	----	---------------------	--	-----------------	-----------------	---------------------	--	--

**Ghi chú:** Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

**TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC**

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
<b>1</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 20</b>	0,048	41,130	0,355	
<b>2</b>	<b>ĐỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 21</b>	0,000	15,359	0,031	
<b>3</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 21 = (1) + (2)</b>	0,048	56,489	0,386	
<b>4</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 21</b>	0,222	77,942	0,703	
	<b>SO SÁNH (%) = (3)/(4)</b>	0,000	57,509	45,719	<b>209.529</b>

**TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.**

**Lê Vĩnh Tân**  
**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**Nguyễn Hữu Tiên**

**Nơi nhân:**

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).