

Số: 602/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 22 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026 đến chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
25/5/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra thiết bị định kỳ;- Kiểm tra Accu định kỳ;- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời;- Vệ sinh khuôn viên trạm;- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC;- Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	18:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm: MỸ ĐỨC, THẠCH CAO và PHƯỚC ĐỨC 5	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37 đến trụ 476TC/37/A162	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		

25/5/2026 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/156/27 đến trụ 476TC/156/110	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:50	9:15	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng trạm ĐÀI K4	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm ĐÀI K4	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	9:25	11:00	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng trạm XUỐNG BẢO DƯỠNG 3	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm XUỐNG BẢO DƯỠNG 3	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	11:10	12:05	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng trạm TÀI CHÍNH	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm TÀI CHÍNH	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	13:50	15:15	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI hạ áp	Tại thùng đặt công tơ ĐÀI K6 (đang nhận điện trạm GIẢM ÁP)	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm GIẢM ÁP	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	15:25	17:10	PR	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI hạ áp	Tại thùng trạm NHÀ Ở PHI CÔNG	Phường Đô Vinh	Cắt LBS NHÀ Ở PHI CÔNG tại tủ RMU 476TC/37/A82/03/01	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	16:15	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 473TC/171 tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín) * Ghi chú: Phục vụ công tác ngày 26/5/2026 của Điện lực Ninh Hải			- Kiểm tra LTD 473TC-1/210/18 đang đóng; - Đóng REC 473TC/210/18		
	16:30	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 473TC/171		
	17:00	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín) * Ghi chú: Phục vụ công tác ngày 26/5/2026 của Điện lực Ninh Hải			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01		
	17:15	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 472TC/473TC/195/A20		
	7:30	8:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TÔM HOÀNG	Tại trụ 473NH/198/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm TÔM HOÀNG	Khách hàng: Trần Văn Tiến	1
8:30	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm LÊ THÀNH DỐC 3	Tại trụ 473NH/222A/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm LÊ THÀNH DỐC 3	Khách hàng: Lê Thành Dốc	1	

25/5/2026 Thứ hai	10:00	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm DÂN CƯ MỸ HÒA	Tại trụ 473NH/293A/06	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm DÂN CƯ MỸ HÒA	Khách hàng: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ninh Hải	1
	14:00	15:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng Trương Đức Thắng	Tại trụ 474NH/277/A28	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 5	Một phần các tổ dân phố: 15, 16, 26 và 27 - phường Đông Hải	301
	16:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ lỗi trạm XÓM CÒN 1	Tại trụ 474NH/125/A09/A15	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm XÓM CÒN 1	Một phần tổ dân phố Khánh Tân - phường Ninh Chữ	210
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe nâng rô)	- Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/96/114 đến trụ 471NH/96/122. - Lưới hạ áp trạm: CÀ ĐÚ 9, CÀ ĐÚ 12.	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm: ĐÁ CHÔNG, TRẦN ANH TỔNG H1, ÁP NAM 3 và ÁP NAM 4	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Giảm công suất trạm TRƯỜNG SANH 3 từ 160kVA xuống 100kVA (SCTX)	Tại trạm TRƯỜNG SANH 3	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm TRƯỜNG SANH 3	Một phần thôn Trường Sanh - xã Phước Hậu	175
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Tăng công suất trạm HOÀI NHƠN 2 từ 100kVA lên 160kVA (SCTX)	Tại trạm HOÀI NHƠN 2	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm HOÀI NHƠN 2	Một phần thôn Hoài Nhơn - xã Phước Hậu	268
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 475NS/117/10 đến hết nhánh rẽ	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối trung áp	Tuyến: 473NH, 476NH	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo điện trở nối đất lặp lại đường dây trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới			

26/5/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	17:30	19:30	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	20:00	22:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: PHƯỚC NHƠN 4, PHƯỚC NHƠN 8	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/39/B01 đến trụ 475TC/39/B15, từ trụ 475TC/74/01 đến trụ 475TC/74/23	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	10:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh, bảo trì trạm biến áp LƯƠNG TRI 2, khắc phục đầu cosse sau aptomat bị đổi màu (SCTX)	Tại trạm LƯƠNG TRI 2	Phường Đô Vinh	Cắt và tháo hotline FCO trạm LƯƠNG TRI 2	Một phần tổ dân phố Lương Tri - phường Đô Vinh	137

26/5/2026 Thứ ba	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	5:30	17:45	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 472NH/192 tuyến 472NH sang nhận điện tuyến 479NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NH/474NH-7/277/A14/01, DS 472NH-2/271: Đang đóng; - Đóng LBS 472NH/272		
	5:45	17:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 472NH/192		
	5:45	17:15	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 478TC/166/C01 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 475TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 478TC-2/170/B07/02 đang đóng; - Đóng LBS 478TC/170/B07/02		
	6:00	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 478TC/166/C01		
	6:00	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 472NH/192 tuyến 472NH và sau REC 474NH/128 tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 473NP (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC/474NH-1/229, LTD 473TC/474NH-2/229: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/474NH/229		
	6:15	16:45	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt REC 474NH/128		
	6:15	17:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 479NH (trừ phụ tải sau REC 474NH/128) sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 474NH/472NH-2/191/25/12 đang đóng; - Đóng LBS 474NH/472NH/191/25/12		
	6:30	17:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 479 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 474NH-7/02A		
	6:30	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472NH/126 tuyến 472NH (trừ phụ tải sau LBS 472NH/192) và tuyến 479NH (trừ phụ tải sau REC 474NH/128) sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NH/477TC-1/196 đang đóng; - Đóng LBS 472NH/477TC/196		
6:45	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cắt REC 472NH/126						

26/5/2026 Thứ ba	7:00	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau DS 472NH-7/115 tuyến 472NH sang nhận điện tuyến 478TC			- Cắt: REC 472NH/55, LTD 472NH-2/55; - Cắt DS 472NH-7/115	Đường Yên Ninh: Khu vực từ ngã tư Ninh Chử đến ngã ba Cây Đa; đường 704: Khu vực từ ngã tư đường Yên Ninh đến Công an phường Ninh Chử - phường Ninh Chử mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30. + Lần 2: Từ 16 giờ đến 16 giờ 30.	698
	7:30	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng REC 472NH/126		
	7:00	16:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay cách điện đứng, bulon đà và U nguội tuyến 472NH, 479NH (SCL 2026)	Từ trụ 472NH-474NH/55A đến trụ 472NH-474NH/114	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chử	- Kiểm tra LTD 474NH-7/02A đang cắt; - Sa thải tải từ LTD 474NH-7/02A đến LTD 474NH-7/124; - Cắt LTD 474NH-7/124; - Cắt: REC 472NH/55, LTD 472NH-2/55; - Kiểm tra LBS 472NH/70/03, DS 472NH-7/115 đang cắt; - Cắt LTD 472NH-2/70/03; - Cắt FCO trạm DU KHÁNH 2;	Một phần các tổ dân phố: Khánh Tân, Khánh Giang, Khánh Hải, Khánh Sơn, Khánh Chử 1 và Khánh Chử 2 - phường Ninh Chử; thôn Tri Thủy 2 - xã Ninh Hải	3.261
	8:00	11:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì thiết bị phân đoạn DS 472NH-7/59 (xe nâng rô)	Tại trụ 472NH-474NH/59	Xã Ninh Hải	- Cắt: REC 472NH/55, LTD 472NH-2/55; - Kiểm tra DS 472NH-7/115, LBS 472NH/70/03: Đang cắt; - Cắt LTD 472NH-2/70/03	Kết hợp công tác	
	8:00	15:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Bảo trì lèo trung áp, sơn khớp nối ri sét trụ BTLT (Cầu rô)	Tại trụ: 472NH-474NH/92, 472NH-474NH/93	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chử	- Kiểm tra LTD 474NH-7/02A đang cắt; - Sa thải tải từ LTD 474NH-7/02A đến LTD 474NH-7/124; - Cắt LTD 474NH-7/124; - Cắt: REC 472NH/55, LTD 472NH-2/55; - Kiểm tra LBS 472NH/70/03, DS 472NH-7/115: Đang cắt; - Cắt LTD 472NH-2/70/03;	Kết hợp công tác	

26/5/2026 Thứ ba	8:00	15:00	NH	Công ty Yên Ninh	Thu hồi trụ trung áp (KfW)	Tại trụ: 472NH-474NH/69, 472NH-474NH/71	Xã Ninh Hải	- Kiểm tra LTD 474NH-7/02A đang cắt; - Sa thải tải từ LTD 474NH-7/02A đến LTD 474NH-7/124; - Cắt LTD 474NH-7/124; - Cắt: REC 472NH/55, LTD 472NH-2/55; - Kiểm tra LBS 472NH/70/03 đang cắt; - Cắt LTD 472NH-2/70/03; - Kiểm tra DS 472NH-7/115 đang cắt;	Kết hợp công tác	
	7:30	11:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay MBA ri dầu cùng công suất trạm LA CHỮ 250kVA (SCL 2026)	Tại trạm LA CHỮ	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm LA CHỮ	Một phần thôn La Chũ - xã Phước Hữu	487
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay MBA ri dầu cùng công suất trạm AN THANH 5 250kVA (SCL 2026)	Tại trạm AN THANH 5	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm AN THANH 5	Một phần thôn An Thanh 2 - xã Phước Dinh	184
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:15	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. ĐÔNG HƯNG NINH THUẬN 2	Xã Ninh Phước	Cắt LBFCO trạm MT. ĐÔNG HƯNG NINH THUẬN 2	Khách hàng: Công ty TNHH Đông Hưng Ninh Thuận	1
	9:30	10:40	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. HỒ TÂN MỸ 2	Xã Ninh Phước	Cắt LBFCO trạm MT. HỒ TÂN MỸ 2	Khách hàng: Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hồ Tân Mỹ	1
	10:50	12:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm BƠM TUẦN TÚ 1	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm BOM TUẦN TÚ 1	Khách hàng: Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuần Tú	1
	14:00	15:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. CÂY XANH SAVAN	Xã Ninh Phước	Cắt LBF 472TC-7/102/10	Khách hàng: Công ty TNHH Cây Xanh SaVan	1
	15:40	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. HỒNG ĐỨC	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm MT. HỒNG ĐỨC	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hồng Đức - NT	1
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã cô lập (SCTX)	Từ trụ 475NP/129/32 đến trụ 475NP/129/64	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		

26/5/2026 Thứ ba	7:45	9:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm ĐMT BIM	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm ĐMT BIM	Khách hàng: Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Bim	1
	9:45	11:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm MUỐI CÀ NÁ 8	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm MUỐI CÀ NÁ 8	Khách hàng: Công ty Cổ phần Muối Cà Ná Ninh Thuận	1
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ, TI	Tại thùng trạm THANH THẢO	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm THANH THẢO	Khách hàng: Công ty TNHH Thanh Thảo	1
	15:15	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm XUÂN DIỄN	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/193	Khách hàng: Trần Thị Bích	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/320 đến trụ 473NS/350, từ trụ 473NS/400 đến hết tuyến	Xã Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Đào lỗ, dời trụ đỡ lưới hạ áp trạm PHƯỚC TÂN 8 (DV)	Tại trụ PTân 8/A13 dự định	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mỗi nối trung áp	Tuyến: 473NH, 476NH	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo điện trở nối đất lặp lại đường dây trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	8:30	9:45	TB	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. AN THUẬN BẮC	Tại thùng đặt công tơ trạm MT. AN THUẬN BẮC	Xã Công Hải	Cắt LBFCO trạm MT. AN THUẬN BẮC	Khách hàng: Công ty Cổ phần An Thuận Bắc	1
	10:00	11:15	TB	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. AN PHƯỚC CHIẾN	Tại thùng đặt công tơ trạm MT. AN PHƯỚC CHIẾN	Xã Công Hải	Cắt LBFCO trạm MT. AN PHƯỚC CHIẾN	Khách hàng: Công ty Cổ phần An Phước Chiến	1
	13:30	15:15	TB	Tổ quản lý kinh doanh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm CẤP NƯỚC CÔNG HẢI	Tại thùng trạm CẤP NƯỚC CÔNG HẢI	Xã Công Hải	Cắt FCO trạm CẤP NƯỚC CÔNG HẢI	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1
	15:30	16:45	TB	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm MT. BP SOLAR 2	Tại thùng đặt công tơ trạm MT. BP SOLAR 2	Xã Thuận Bắc	Cắt LBF 475DL-7/215/03	Khách hàng: Công ty Cổ phần BP Solar	1
8:30	9:45	TB	Tổ quản lý kinh doanh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm ĐĐ BÌNH TIÊN 1	Tại thùng trạm ĐĐ BÌNH TIÊN 1	Xã Công Hải	Cắt FCO 475DL-7/338/23	Khách hàng: Công ty TNHH Phan Rang Xanh	1	

26/5/2026 Thứ ba	10:15	11:30	TB	Tổ quản lý kinh doanh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm XĂNG DẦU THUẬN BẮC 2	Tại thùng trạm XĂNG DẦU THUẬN BẮC 2	Xã Thuận Bắc	Cắt FCO 475DL-7/140	Khách hàng: Chi nhánh Petrolimex Ninh Thuận - Công ty TNHH MTV Petroimex Khánh Hòa	1
	13:30	14:45	TB	Tổ quản lý kinh doanh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm CẤP NƯỚC BA THÁP	Tại thùng trạm CẤP NƯỚC BA THÁP	Xã Thuận Bắc	Cắt FCO trạm CẤP NƯỚC BA THÁP	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1
	15:00	16:45	TB	Tổ quản lý kinh doanh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm ĐIỆN GIÓ HANBARAM 2	Tại thùng trạm ĐIỆN GIÓ HANBARAM 2	Xã Thuận Bắc	Cắt FCO trạm ĐIỆN GIÓ HANBARAM 2	Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện gió Hanbaram	1
27/5/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:00	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Trả lưới sau LBS 472TC/473TC/195/A20 tuyến 473NP về vận hành bình thường (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 472TC/473TC-1/195/A20 đang đóng; - Đóng LBS 472TC/473TC/195/A20		
	7:15	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 473TC/168/B01		
	7:30	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Trả lưới sau LBS 473TC/171 tuyến 473TC về vận hành bình thường (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 473TC-1/171 đang đóng; - Đóng LBS 473TC/171		
	7:45	/	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt REC 473TC/210/18		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

27/5/2026 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A35 đến trụ 478TC/170/A51	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	10:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Thay máy biến áp trạm HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 2 từ 10kVA lên 15kVA.	Tại trụ 474NH/289	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 2	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	8:15	10:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Thí nghiệm lại CBM cấp độ 2 không đạt. (SCTX - Cầu rô)			Cắt FCO trạm MỸ AN 6	Một phần tổ dân phố 19 - phường Đông Hải	120
	14:00	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Thay máy biến áp trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 2 cùng công suất 25kVA. - Thí nghiệm lại CBM cấp độ 2 không đạt. (SCTX - Cầu rô)	Tại trụ 472NH-474NH/224	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 2	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp (xe nâng rô)	Các trạm: MỸ AN 5, MỸ AN 6 và MỸ AN 6B	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây, trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:15	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm TÔM VIỆT ÚC	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/231	Khách hàng: Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận	1
9:30	10:40	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. QUANG VINH	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm MT. QUANG VINH	Khách hàng: Công ty TNHH Điện mặt trời Quang Vinh	1	
10:50	12:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm TÔM AN HẢI 3	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TÔM AN HẢI 3	Khách hàng: Lê Văn Phước	1	

27/5/2026 Thứ tư	14:00	15:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm SẢN XUẤT MINH PHÚ	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm SẢN XUẤT MINH PHÚ	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất Giồng thủy sản Minh Phú	1
	15:40	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm CAO NGỌC SINH YÊN	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm CAO NGỌC SINH YÊN	Khách hàng: Cao Ngọc Sinh Yên	1
	8:00	10:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/37/A01 đến trụ 471NT1/37/A16	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 471NT1/37		
	10:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 471NT1/37/A17 đến trụ 477NT1/95/118	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01		
	15:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi trụ BTLT hạ áp trong nhà dân	Tại trụ không số (nằm trong nhà dân)	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	8:00	10:00	TN	Công ty Khang Gia	Đầu nối đường dây hạ áp phát triển mới trạm THÔN GIÁ (ĐT XD 2025)	Tại trạm THÔN GIÁ	Xã Phước Hà	Cắt FCO trạm THÔN GIÁ	Một phần thôn Thôn Giá - xã Phước Hà	215
	7:45	9:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm TÔM SƠN HẢI 13	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 471NT1-7/95	Khách hàng: Võ Thành Long	1
	9:45	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm ĐỔ THỊ KIM NỞ	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 477NT1-7/95/40/01	Khách hàng: Đỗ Thị Kim Nở	1
	14:00	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng công tơ trạm MT. SOLAR ĐÌNH LĂNG	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm MT. SOLAR ĐÌNH LĂNG	Khách hàng: Công ty TNHH Solar Đình Lăng	1
	15:10	16:10	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng công tơ trạm MT. QUỐC CƯỜNG SOLAR	Xã Phước Dinh	Cắt LBFCO trạm MT. QUỐC CƯỜNG SOLAR	Khách hàng: Công ty TNHH Quốc Cường Solar	1
	7:50	16:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Di dời, thay trụ đỡ lưới hạ áp trạm PHƯỚC TÂN 8 (DV)	Tại trụ PTân 8/A13 hiện hữu và dự định (từ trụ 473NS/113/21/24 đến trụ 473NS/113/21/25)	Xã Bác Ái Tây	Cắt LBF 473NS-7/113/21/22	Một phần thôn Ma Ty - xã Bác Ái Tây	137
	8:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Lắp đà U để nâng cao đường dây trung áp (SCTX)	Tại trụ PTân 8/A17 (từ trụ 473NS/113/21/22 đến trụ 473NS/113/21/23)	Xã Bác Ái Tây	Cắt LBF 473NS-7/113/21/22	Kết hợp công tác	
14:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/113/21/18 đến hết nhánh rẽ	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới			
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: KÀ RÔM , KÀ RÔM 2, KÀ RÔM 3 và SUỐI VANG 2	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới			

28/5/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B02 đến trụ 478TC/170/B23, từ trụ 477TC/166/B01/01 đến trụ 477TC/166/B01/18	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Trạm THỐNG NHẤT	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm: TRƯỜNG CHINH H1, ĐÀM NẠI H2, NINH CHỮ 2, NINH CHỮ 3 và KHÁNH GIANG 3	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/60 đến trụ 473NT1/153	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

28/5/2026 Thứ năm	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/135 đến trụ 471NS/149. - Lưới hạ áp trạm: K44, SÔNG PHA 6.	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: SUỐI GIỀNG 1, SUỐI GIỀNG 2, XÓM ĐÈN và HIỆP KIẾT 3	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
29/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Tháp Chàm - Ninh Thuận 1		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/53 đến trụ 475TC-478TC/136	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/75 đến trụ 473TC/99	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	11:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Thay trụ hạ áp mục gốc (ĐT XD 2026)	Tại trụ Đ Hải 11/A07/A07	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 11	Một phần tổ dân phố: 26, 27 - phường Đông Hải	504
	13:30	16:30	NH	Công ty Xây lắp số 2	Thay trụ hạ áp mục gốc (ĐT XD 2026)	Tại trụ M AN 12/B01/A07/A01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ AN 12	Một phần tổ dân phố: 11, 12 - phường Đông Hải	390
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm: ĐÁ CHÔNG, TRẦN ANH TÔNG H1, DƯ KHÁNH 2, KHÁNH SON 3, TRI THỦY 7 và TRI THỦY 9	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		

29/5/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và TBA định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD định kỳ đường dây, trạm biến áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/87 đến trụ 471NT1/37/A43	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/85 đến trụ 471NS/104	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: ĐỘNG THÔNG 1, ĐỘNG THÔNG 2	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
30/5/2026 Thứ bảy	6:30	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 477TC/22 tuyến 477TC sang nhận điện tuyến 479TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 476TC/478TC-2/37, DS 476TC/478TC-7/37: Đang đóng;		
	6:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 477TC/22, DS 477TC-1/21		
	6:45	16:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 479TC. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 7 giờ 30 và tái lập từ sau 15 giờ 30. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.	- Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBS 476TC/156/19/01, LBS 476TC/156/51/01, LBF 476TC-7/156/125/11 - Sa thải nguồn ĐMTMN các trạm: MT. THANH LAN, MT. NHẬT SƠN PHÁT, MT. THÁI HOÀNG 3, MT. PHÚ DANH, MT. THANH TUYÊN 1, MT. THANH TÂM, MT. HOÀNG DIỆP và MT. THANH TUYÊN 2	Các khách hàng: Công ty Thanh Lan, Công ty Thanh Tuyên (2 trạm), Công ty Thanh Tâm, Công ty Hoàng Diệp, Công ty Hoàng Quân, Công ty Hoàng Nguyên, Công ty Nam Khánh Farm, Công ty Thảo Nguyên Farm, Công ty Thái Hoàng, Công ty Phú Danh, Công ty Solar Ninh Thuận, Công ty Xuân Hoàng Phan Rang và Công ty Nhật Sơn Phát	14		

30/5/2026 Thứ bảy	7:00	16:30	PR	Công ty Yên Ninh	Đảo thử tự pha trung áp tuyến 480TC để đồng vị pha với các đường dây liên kết (KfW)	Tuyến 480TC: Tại trụ 477TC-480TC/09 (mạch trên)	Phường Đô Vinh	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 477, 480 trạm 110kV Tháp Chàm; - Kiểm tra DS 477TC-7/23, DS 480TC-7/44: Đang cắt; - Sa thải phụ tải sau DS 471TC-7/57; - Cắt DS 471TC-7/57 (thường mở); - Đóng DTĐ 477-76, DTĐ 480-76 trạm 110kV Tháp Chàm	Một phần tổ dân phố: 1, 8 - phường Đô Vinh	172
	7:00	16:30	PR	Công ty Yên Ninh	Chuyển phụ tải sau DS 471TC-7/57 tuyến 471TC sang nhận điện tuyến 480TC (KfW)	Từ trụ 471TC/57/01 đến trụ 471TC/57/12, từ trụ 480TC/31 đến trụ 480TC/471TC/39	Phường Đô Vinh	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 480 trạm 110kV Tháp Chàm; - Kiểm tra DS 480TC-7/44: Đang cắt; - Sa thải phụ tải sau DS 471TC-7/57; - Cắt DS 471TC-7/57 (thường mở); - Đóng DTĐ 480-76 trạm 110kV Tháp Chàm	Kết hợp công tác	
	7:00	16:30	PR	Công ty Yên Ninh	Đảo pha trung áp tuyến 480TC để đồng vị pha với tuyến 475TC (KfW)	Tại trụ 480TC/43	Phường Đô Vinh	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 480 trạm 110kV Tháp Chàm; - Kiểm tra DS 480TC-7/44: Đang cắt; - Sa thải phụ tải sau DS 471TC-7/57; - Cắt DS 471TC-7/57 (thường mở); - Đóng DTĐ 480-76 trạm 110kV Tháp Chàm	Kết hợp công tác	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

30/5/2026 Thứ bảy	7:30	12:30	NH	Công ty Pidi	Trồng trụ đơn BTLT, lắp đà, sứ và kẹp quai (DV)	Tại trụ: 472NH/70/85A, 472NH/70/89A dự định	Xã Vĩnh Hải	- Cắt: LBS 473NH/188/66, DS 473NH/472NH-7/188/68; - Kiểm tra LBS 472NH/70/03 đang cắt; - Cắt LTD 472NH-7/70/03	Các thôn: Tân An, Khánh Hội và Khánh Tường - xã Ninh Hải	2.108
	7:45	11:30	NH	Công ty Xây lắp số 2	Trồng trụ đôi BTLT, lắp đà, sứ, mở bọc, LBFCO đầu nhánh để nâng cấp trạm TÂN AN 5, TÂN AN 6 từ 1 pha 1x50kVA lên 3 pha 160kVA (ĐT XD 2026)	Tại trụ 472NH/70/23B dự định	Xã Ninh Hải	- Cắt: LBS 473NH/188/66, DS 473NH/472NH-7/188/68; - Kiểm tra LBS 472NH/70/03 đang cắt; - Cắt LTD 472NH-7/70/03	Kết hợp công tác	
	8:00	12:30	NH	Công ty Xây lắp số 2	Kéo mới dây trung hạ áp để nâng cấp trạm TÂN AN 5, TÂN AN 6 từ 1 pha 1x50kVA lên 3 pha 160kVA (ĐT XD 2026)	- Từ trụ 472NH/70/11A/06/03 đến trụ 472NH/70/11A/06/09, trụ 472NH/70/23B/04 dự định. - Đọc lưới hạ áp trạm: TÂN AN 5, TÂN AN 6.	Xã Ninh Hải	Cắt FCO 472NH-7/70/11A/06	Kết hợp công tác	
	8:00	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thu hồi trụ, sang dây hạ áp trạm TÂN AN 1 (SCL 2026)	Tại trụ TÂN AN 1/A02/A06	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TÂN AN 1	Kết hợp công tác	
	8:00	10:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp KHÁNH HỘI 9	Tại trụ 472NH/70/36/05	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH HỘI 9	Kết hợp công tác	
	10:15	12:15	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp KHÁNH HỘI 8	Tại trụ 472NH/70/36/07	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH HỘI 8	Kết hợp công tác	

31/5/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
-----------------------	-------	-------	----	---------------------	-------------------	----------------------------	-----------------	---------------------	--	--

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 21	0,048	45,388	0,397	
2	ĐỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 22	0,000	15,193	0,042	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 22 = (1) + (2)	0,048	60,581	0,439	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 22	0,233	81,654	0,736	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	0,000	57,509	45,719	209.630

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhân:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).