

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 05 NĂM 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp áp an toàn	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01/5/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
02/5/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
03/5/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
04/5/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

04/5/2026 Thứ hai	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/10 đến trụ 475TC-478TC/40 và nhánh rẽ từ trụ 475TC/39	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/157 đến trụ 472NH-474NH/197 và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH PHƯỚC 1, KHÁNH PHƯỚC 2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Xây dựng mới đường dây hạ áp trạm TÂN AN 4 (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm TÂN AN 4	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TÂN AN 4	154
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/70 đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay dây hạ áp trạm BẢO VINH 7 (SCL 2026)	Từ trụ 474TC/168/B12/38 đến trụ 474TC/128/B12/50	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm BẢO VINH 7	50
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC THIỆN 11 (ĐTXD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC THIỆN 11	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC THIỆN 11	11
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tái lập tụ bù hạ áp tại các trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/128 đến trụ 471NS/152	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	

04/5/2026 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 473NS	Trạm: SUỐI RUA, ĐÁ BA CÁI 1	Xã: Bác Ái, Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đóng tụ bù hạ áp	Tại trạm biến áp thuộc các tuyến: 473NH 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
05/5/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 NMTĐ Sông Cái (KH).			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: TRẦN QUANG DIỆU 3, TRẦN QUANG DIỆU R4	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/51 đến trụ 475TC-478TC/89	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/243 đến trụ 474NH/275	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: GÒ 31, ĐÔNG HẢI 2	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Cải tạo, thay trụ hạ áp trạm MỸ AN 5 (SCL)	Lưới hạ áp trạm MỸ AN 5	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ AN 5	196	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới điện hạ áp các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		

05/5/2026 Thứ ba	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay dây hạ áp trạm AN HẢI 5 (SCL 2026)	Từ trụ 473NT1/202 đến trụ AHải 5/B06, từ trụ 473NT1/202 đến trụ AHải 5/A09	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm AN HẢI 5	24
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm HIỆP HÒA 2 (ĐTXD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm HIỆP HÒA 2	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm HIỆP HÒA 2	180
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp và trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/169 đến trụ 471NS/208; - Lưới hạ áp các trạm: SÔNG PHA 1, SÔNG PHA 8 và SÔNG PHA 14.	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Trạm: SÔNG PHA 6, SÔNG PHA 15	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP 4, BA THÁP 5 và BA THÁP 6	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
06/5/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới	

06/5/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/10	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TÂN AN 1, TÂN AN 5 và TÂN AN 6	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/298 đến trụ 474NH/306	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Xây dựng mới đường dây hạ áp trạm MỸ PHONG 2 (ĐT XD)	Lưới điện hạ áp trạm MỸ PHONG 2	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ PHONG 2	430
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 3 (ĐT XD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 3	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm THUẬN HÒA 3	154
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp và trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm: TRIỆU PHONG 2, HẠNH TRÍ 7	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

07/5/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53(126) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Chính Thắng (KH); - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19 (KH); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh (KH). 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi. 	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

07/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224/10 đến trụ 473TC/224/28	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/277/A14/01 đến trụ 474NH/277/A14/21	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: TÂN AN 4, TÂN AN 6 và TÂN AN 7	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo nhiệt độ mỗi nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cài tạo nhánh dây trung áp từ 2xAC.50 lên 3xACXH.70+1ACKP.50 tuyến 474TC (ĐTXD 2026)	Từ trụ 474TC/20/29/B05 đến trụ 474TC/20/29/B10	Xã Phước Hậu	Cắt LBF 474TC-7/20/29	278
	7:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC ĐỒNG 9	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐỒNG 9	64
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/340/01 đến trụ 478NP/340/85, từ trụ 478NP/340/56 đến trụ 478NP/340/56/51	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 473NS	Trạm TRÀ CO 2	Xã Bác Ái	Không cắt điện lưới		

08/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngự (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Hồ Bàu Ngự.			Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ mối nối.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC-479TC/03 đến trụ 476TC-479TC/30	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B01 đến trụ 474NH/262/B30	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/262/B27 đến trụ 474NH/262/B27/37 và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 472NH/191/15	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		

08/5/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/96 đến trụ 473NP/152 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 2 (ĐTXD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 2	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm THUẬN HÒA 2	173
	6:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A	
	6:45	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187	
	7:00	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 473TC-1/168/B01, LTD 473TC-7/168/B01: Đang đóng; - Đóng LBS 473TC/168/B01	
	7:15	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 473NP/63, DS 473NP-1/61	
	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: REC 471NT1/37/B137A/02, LBF 471NT1-7/37/B120	5

08/5/2026 Thứ sáu	7:30	16:30	TN	Công ty Lộc Phát	Thay bulon đà ri sét, thay cách điện đứng và cách điện treo (SCL 2026)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-476NP/28 đến trụ 478NP-476NP/39, từ trụ 478NP- 476NP/41 đến trụ 478NP- 476NP/60	Xã Thuận Nam	- Cắt: MC 473, 478 trạm 110kV Ninh Phước; - Cắt: DS 473NP-7/02, DS 478NP-7/02; - Kiểm tra DS 475NP/ 478NP-2/03, DS 476NP/ 477NP-1/03: Đang cắt; - Kiểm tra LBS 476NP/07 đang cắt; - Cắt LTD 476NP-7/07; - Kiểm tra LBS 474NP/ 478NP/108 đang cắt; - Cắt LTD 474NP/478NP-2/108; - Kiểm tra LBS 473NT1/ 37/B187, DS 471NT1- 1/37/B187: Đang cắt; - Cắt DS 473NT1- 1/37/B187	65
	7:30	16:30	NP					- Kiểm tra REC 478NP/61, DS 473NP- 1/61: Đang cắt; - Cắt DS 478NP-2/61	
	8:00	11:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp THƯƠNG MẠI Ý NGHĨA	Tại trạm THƯƠNG MẠI Ý NGHĨA	Xã Thuận Nam	Cắt LBF 478NP-7/15	Kết hợp
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471NT1, 478NP: Từ trụ 471NT1/37/B37 đến trụ 471NT1/37/B85 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm HÒA SON 3	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
09/5/2026 Thứ bảy	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

10/5/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
11/5/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75 Xây lắp mới		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-478TC/90 đến trụ 475TC-478TC/115	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/191/15 đến trụ 472NH/191/27	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/137 đến trụ 473NH/188	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	

11/5/2026 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:00	12:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LTD 471NT1-7/63A/147 tuyến 471NT1 sang nhận điện tuyến 475NP			- Kiểm tra LTD 475NP-1/239/211, LTD 475NP-7/239/211: Đang đóng; - Đóng LBS 475NP/239/211	4
	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 471NT1/63A/147, LTD 471NT1-7/63A/147	
	7:30	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì thiết bị LTD, Recloser. - Khắc phục thay dây buộc cổ sứ. - Vệ sinh bảo trì, thay LBFCO hỏng buồng dập hồ quang. (SCTX)	Tại các trụ: 471NT1/63A/84, 471NT1/63A/60 và 471NT1/90	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/38, LTD 471NT1-7/38; - Kiểm tra: LTD 471NT1-7/63A/147, LBF 471NT1-7/37/A12A, LTD 471NT1-7/37/A02/02: Đang cắt	49
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì, thay LBFCO hỏng buồng dập hồ quang. - Vệ sinh bảo trì lều, thay khoá néo ri sét. - Vệ sinh bảo trì trạm, thay cáp CX bị phóng tại trạm SƠN HẢI 15. (SCTX)	Tại các trụ: 471NT1/123, 471NT1/113, 471NT1/113/01, 471NT1/128, 471NT1/128/01 và 471NT1/146	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/90	480
	7:30	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay trụ BTLT (SCL 2026)	Tại các trụ: 471NT1/109, 471NT1/119, 471NT1/127, 471NT1/128, 471NT1/132 và 471NT1/136	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/90	Kết hợp
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Trạm TRÀ GIANG 4	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	12/5/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 Xây lắp mới đến trụ T136A; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 210hh; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 NMĐMT CMX (KH);	Không cắt điện lưới	

12/5/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/71 đến trụ 473TC/110	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 471NH	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ HÒA, MỸ HÒA 5	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/230 đến trụ 473NH/387	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Xây dựng mới đường dây hạ áp trạm MỸ TƯỜNG 19 (ĐT XD)	Lưới hạ áp trạm MỸ TƯỜNG 19	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ TƯỜNG 19	30
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	

12/5/2026 Thứ ba	6:45	15:15	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 474TC/56A tuyến 474TC sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 474TC-2/20/72, LTD 474TC-7/20/72: Đang đóng; - Đóng LBS 474TC/20/72;	
	7:00	15:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 474TC/103/01, LTD 474TC-2/103	
	7:00	16:30	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 472TC. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ 30. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			Sa thải nguồn ĐMTMN sau: LBS 474TC/103/43/11, LBS 474TC/103/54/05 và LBS 474TC/103/80/06A/01	9
	7:00	12:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Dựng 01 trụ BTLT 14m đôi lắp đà, sứ đỡ dây trung áp và đấu nối đường dây trung áp xây dựng mới trạm NINH QUÝ 9 (ĐT XD 2026)	Tại trụ 474TC/65B dự định	Xã Phước Hậu	- Cắt: LBS 474TC/56A, LTD 474TC-2/56A; - Kiểm tra LTD 474TC-2/103 đang cắt	4.741
	7:00	9:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trụ 474TC/112B	Xã Phước Hậu	- Cắt: LBS 474TC/56A, LTD 474TC-2/56A; - Kiểm tra LTD 474TC-2/103 đang cắt	Kết hợp
	9:15	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trụ 474TC/56A	Xã Phước Hậu	Cắt: LBS 474TC/56A, LTD 474TC-7/56A, LTD 474TC-2/56A	Kết hợp
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	- Tuyến 478NP: Từ trụ 471NT1/37/B125/06 đến trụ 471NT1/37/B125/16; - Lưới hạ áp trạm: TAM LANG 1, TAM LANG 2.	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm TÂN LẬP 12	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	

13/5/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 139XLM đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối NMĐG Habaram 2: Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Habaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 NMĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, 172 NMĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 ĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH). 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 471TC-473TC/02 đến trụ 473TC/70	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/190 đến trụ 473NH/230	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 9, THÁI AN 10	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Cải tạo, xây dựng mới đường dây hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 4 (ĐT XD)	Lưới hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 4	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 4	178
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	

13/5/2026 Thứ tư	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 4 (ĐTXD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm THUẬN HÒA 4	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm THUẬN HÒA 4	224
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/07 đến trụ 475NP/239/52	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/01 đến trụ 471NS/44 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
14/5/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	TỔ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 ĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1. 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hâm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	

14/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cần pha lưới hạ áp	Trạm: PHƯỚC MỸ 6, PHƯỚC MỸ 7	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/138	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A10 đến trụ 478TC/170/A23	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/18/02 đến trụ 473NH/188/68	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 2, KHÁNH NHƠN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm VẠN PHƯỚC 3 (ĐT XD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm VẠN PHƯỚC 3	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm VẠN PHƯỚC 3	230
	6:45	17:15	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 471NT1/37/B136 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A	
7:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Cắt: LBS 471NT1/37/B136, LTD 471NT1-7/37/B136					

14/5/2026 Thứ năm	7:00	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay cách điện đứng, cách điện treo (SCL 2026)	Tuyến 471NT1, 473NT1: Từ trụ 471NT1-473NT1/37/B137 đến trụ 471NT1-473NT1/37/B187	Xã Thuận Nam	- Cắt: REC 471NT1/37/B187, LTD 478NP-7/40; - Kiểm tra LBS 471NT1/ 37/B136, LTD 471NT1- 7/37/B136: Đang cắt; - Kiểm tra LTD 473NP/ 473NT1-9/40 đang cắt; - Sa thải tải từ DS 473NT1-1/93/A78 đến DS 473NT1-1/37/B187; - Cắt: DS 473NT1- 1/93/A78	2.158
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/152 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94	
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: SÔNG PHA 9, SÔNG PHA 11 và SÔNG PHA 13	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm SÔNG MỸ 11	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
15/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B- 00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	

15/5/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/138/B15	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/116/01 đến trụ 475TC/116/22	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 14, MỸ TUỜNG 15	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHONG 2, MỸ PHONG 3	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rơm rạ bám trên trụ (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm BÌNH QUÝ 14 (ĐT XD 2026)	Tại trạm BÌNH QUÝ 14	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm BÌNH QUÝ 14	36
	13:30	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm VĨNH THUẬN 9 (ĐT XD 2026)	Tại trạm VĨNH THUẬN 9	Xã Ninh Phước	Cắt FCO trạm VĨNH THUẬN 9	357

15/5/2026 Thứ sáu	7:00	15:15	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 471NT1 sang nhận điện tuyến 478NP (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-7/37/B46A, LTD 471NT1-1/37/B46A: Đang đóng;- Đóng REC 471NT1/37/B46A	
	7:15	15:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1, DS 471NT1-7/01	
	7:30	15:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 478NP. * Lưu ý: - Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. - Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án.			3	
	7:30	12:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay đầu cáp ngầm lộ ra tuyến 471NT1 trạm 110kV Ninh Thuận 1 (SCL 2026)	Tại tủ hợp bộ xuất tuyến 471NT1 trạm 110kV Ninh Thuận 1, trụ 471NT1/01	Xã Phước Dinh	- Kiểm tra DS 471NT1-7/01 đang mở; - Sa thải tải từ DS 471NT1-7/01 đến DS 471NT1-1/36; - Cắt DS 471NT1-1/36; - Đóng DTĐ 471-76 trạm 110kV Ninh Thuận 1	13
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/95 đến trụ 473NT1/152	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94	
	7:00	17:45	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472NS/51 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 473NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 472NS/473NS-1/149/19 đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/149/19	
	7:15	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472NS/51, LTD 472NS-2/51, DS 471NS-2/49	
	7:45	17:30	NS	Công ty Minh Mạnh Phát	Dựng trụ xen đỡ lưới trung áp tuyến 471NS (ĐTXD)	Từ trụ 471NS/29 đến trụ 471NS/30, từ trụ 471NS/39 đến trụ 471NS/44	Xã Ninh Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4; - Kiểm tra LTD 472NS-2/51, DS 471NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	5.959

15/5/2026 Thứ sáu	8:00	10:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị mạch vòng LBS 471NS/472NS/40	Tại trụ 471NS/472NS/40	Xã Ninh Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4; - Kiểm tra LTD 472NS- 2/51, DS 471NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	Kết hợp
	8:00	10:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì tụ bù trung áp tuyến 471NS (SCTX)	Tại trụ 471NS/35	Xã Ninh Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4; - Kiểm tra LTD 472NS- 2/51, DS 471NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	Kết hợp
	8:00	11:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn trung áp tuyến 471NS (SCTX)	Tại trụ 471NS/44	Xã Ninh Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4; - Kiểm tra LTD 472NS- 2/51, DS 471NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	Kết hợp
	10:15	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh thiết bị mạch vòng lưới điện trung áp tuyến 471NS, 472NS (SCTX)	Tại trụ 471NS/472NS/40	Xã Ninh Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4; - Kiểm tra LTD 472NS- 2/51, DS 471NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	Kết hợp
	10:15	15:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị lưới điện trung áp tuyến 472NS (DV)	Tại trụ 472NS/51	Xã Ninh Sơn	- Cắt LTD 472NS-7/51; - Kiểm tra LTD 472NS- 2/51 đang cắt; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 5	Kết hợp
	13:45	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì tụ bù trung áp tuyến 472NS (SCTX)	Tại trụ 472NS/51	Xã Ninh Sơn	- Cắt LTD 472NS-7/51; - Kiểm tra LTD 472NS- 2/51 đang cắt; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 5	Kết hợp

15/5/2026 Thứ sáu	13:45	16:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm SÔNG MỸ 4	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4	Kết hợp
	8:00	10:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay FCO, LA trạm biến áp (SCL)	Tại trạm SÔNG MỸ 1	Xã Ninh Sơn	Cắt: REC 471NS/44, LTD 471NS-7/44	Kết hợp
	10:05	11:30	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay FCO, LA trạm biến áp (SCL)	Tại trạm TRÀ GIANG 3	Xã Lâm Sơn	Cắt: REC 471NS/44, LTD 471NS-7/44	Kết hợp
	13:45	14:30	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay FCO, LA trạm biến áp (SCL)	Tại trạm TRÀ GIANG 11	Xã Lâm Sơn	Cắt: REC 471NS/44, LTD 471NS-7/44	Kết hợp
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp tuyến và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
16/5/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
17/5/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
18/5/2026 Thứ hai	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

18/5/2026 Thứ hai	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37 đến trụ 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe tải)	Tuyến 477TC: Từ trụ 476TC/156/27 đến trụ 476TC/156/110	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Xây dựng mới đường dây hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 2 (ĐT XD)	Trạm KHÁNH NHƠN 2	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 2		301
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/197 đến trụ 472NH-474NH/242	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/277/A01 đến trụ 474NH/277/A28	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới			

18/5/2026 Thứ hai	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cài tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC ĐỒNG 2 (ĐT XD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC ĐỒNG 2	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐỒNG 2	157
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/310 đến trụ 478NP/378	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: SÔNG PHA 2, SÔNG PHA 7 và SÔNG PHA 12	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP 4, BA THÁP 5 và BA THÁP 6	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
19/5/2026 Thứ ba	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 99		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

19/5/2026 Thứ ba	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/155	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: HỘ ĐIỂM 1, HỘ ĐIỂM 8 và HỘ ĐIỂM 9	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:00	11:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đầu nối đường dây trung áp xây dựng mới trạm TUẦN TÚ 5 (ĐT XD 2026)	Tại trụ 472TC/238A/08	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 472TC-7/238A	1	
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì LBS 472TC/195/B29A (SCTX)	Tại trụ 472TC/195/B29A	Xã Ninh Phước	Cắt: LBS 472TC/195/B29A, LTD 472TC-2/195/B29A	2.150	
	13:30	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đầu nối đường dây trung áp xây dựng mới trạm THANH TÍN 5 (ĐT XD 2026)	Tại trụ 472TC/195/B66A/A03	Xã Ninh Phước	Cắt LBF 472TC-7/195/B66A/A01	Kết hợp	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP, 477NP: Từ trụ 475NP-477NP/70 đến trụ 475NP-477NP/200	Xã: Thuận Nam, Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:15	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau DS 477NS-7/36 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 476TC (khép vòng kín)				- Kiểm tra DS 475NS/477NS-1/67, LTD 475NS/477NS-7/67: Đang đóng; - Đóng LBS 475NS/477NS/67	
	7:15	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật					Cắt: LBS 477NS/35, DS 477NS-7/36	

19/5/2026 Thứ ba	7:35	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển dây trung hòa từ đà lên trụ giữ 2 mạch 475NS, 472NS. - Căng lại dây trung áp, lắp sứ treo ngăn cách pha A, pha B ngăn ngừa sự cố tuyến 475NS. (SCTX) 	Từ trụ 475NS-477NS/17 đến trụ 475NS-477NS/20	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt; - Cắt REC 477NS/07; - Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt DS 477NS-7/01; - Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01; - Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt; - Cắt DS 475NS-1/60; - Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt; - Cắt DS 473NS/475NS-1/02 	2.170
	7:45	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bảo trì Recloser phân đoạn trung áp tuyến 472NS. - Lắp bổ sung sứ treo trung áp tuyến 475NS để ngăn ngừa sự cố do Sóc, Rắn. (SCTX) 	Tại trụ 475NS-477NS/07	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt; - Cắt REC 477NS/07; - Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt DS 477NS-7/01; - Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01; - Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt; - Cắt DS 475NS-1/60; - Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt; - Cắt DS 473NS/475NS-1/02 	Kết hợp

19/5/2026 Thứ ba	7:45	10:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định kỳ thiết bị phân đoạn lưới điện trung áp tuyến 472NS (DV)	Tại trụ 475NS-477NS/35	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt; - Cắt REC 477NS/07; - Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt DS 477NS-7/01; - Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01; - Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt; - Cắt DS 475NS-1/60; - Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt; - Cắt DS 473NS/475NS-1/02 	Kết hợp
	10:15	11:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm BƠM QUẢNG SƠN	Xã Ninh Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Cắt REC 477NS/07; - Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt DS 477NS-7/01; - Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01; - Kiểm tra REC 475NS/61 đang mở; - Cắt DS 475NS-1/60; - Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt; - Cắt DS 473NS/475NS-1/02; - Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt 	Kết hợp

19/5/2026 Thứ ba	13:45	15:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì LBS thiết bị phân đoạn lưới điện trung áp tuyến 472NS (SCTX)	Tại trụ 475NS-477NS/35	Xã Ninh Sơn	- Kiểm tra DS 477NS-7/36 đang cắt; - Cắt REC 477NS/07; - Cắt LBF 477NS-7/06/01; - Cắt DS 477NS-7/01; - Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01; - Kiểm tra REC 475NS/61 đang cắt; - Cắt DS 475NS-1/60; - Kiểm tra LBS 473NS/475NS/02, DS 471NS/477NS-1/02: Đang cắt; - Cắt DS 473NS/475NS-1/02	Kết hợp
	13:35	14:50	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm THẠCH HÀ 5	Xã Ninh Sơn	Cắt LBF 477NS-7/24/03	Kết hợp
	15:00	16:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm THẠCH HÀ 2	Xã Ninh Sơn	Cắt LBF 477NS-7/24/03	Kết hợp
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP, BA THÁP 2 và BA THÁP 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
20/5/2026 Thứ tư	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

20/5/2026 Thứ tư	18:00	23:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 100 đến trụ T136; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 170; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 ĐMT CMX (KH).		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/155 đến trụ 473TC/168	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (xe tải)	Các trạm: HỘ ĐIỂM 1, HỘ ĐIỂM 8 và HỘ ĐIỂM 9	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Xây dựng mới đường dây hạ áp trạm TRI THUY 10 (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm TRI THUY 10	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TRI THUY 10	79
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: THÁI AN 11, THÁI AN 12	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/244 đến trụ 472NH/272	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/146 đến trụ 478NP/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Cải tạo lưới hạ áp trạm PHƯỚC ĐỒNG 8 (ĐTXD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm PHƯỚC ĐỒNG 8	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐỒNG 8	131
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: SÔNG PHA 3, SÔNG PHA 10 và SÔNG PHA 15	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	

20/5/2026 Thứ tư	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: SUỐI ĐÁ, SUỐI ĐÁ 2, SUỐI ĐÁ 4 và SUỐI ĐÁ 5	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
21/5/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ mỗi nối	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/29 đến trụ 471TC/75	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/55 đến trụ 476TC/99	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/276 đến trụ 474NH/298	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: VÕ NGUYỄN GIÁP R1, YÊN NINH R1 và MỸ AN 9	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	- Tăng công suất trạm NINH QUÝ 9 từ 1x50kVA lên 3x50kVA. - Thu hồi đường dây trung áp tuyến 474TC. (ĐT XD 2026)	Từ trụ 474TC/65 đến trụ 474TC/65/08	Xã Phước Hậu	Cắt và tháo kẹp hotline LBF 474TC-7/65	251

21/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm: NINH QUÝ 9, NINH QUÝ 12	Xã Phước Hậu	Cắt và tháo kẹp hotline LBF 474TC-7/65	Kết hợp
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	6:30	16:45	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LTD 475NP-7/130 tuyến 475NP sang nhận điện tuyến 477NP (khép vòng kín)			Cắt: REC 475NP/129A, LTD 475NP-7/130	3.122
	6:45	16:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra LTD 475NP- 1/239/211, LTD 475NP- 7/239/211: Đang đóng; - Đóng LBS 475NP/239/211	
	7:00	16:15	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LTD 477NP-7/129A tuyến 477NP và sau LTD 475NP-7/130 tuyến 475NP sang nhận điện tuyến 475VH thuộc PC Lâm Đồng			Cắt: REC 477NP/129A, LTD 477NP-7/129A	3.120
	7:15	16:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				- Kiểm tra DS 477NP- 1/317, DS 477NP-7/318: Đang đóng; - Đóng REC 477NP/318	
	7:30	16:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	- Cặp dây trung áp bị tura tuyến 477NP tại khoảng trụ 475NP-477NP/84 - 475NP-477NP/85. - Vệ sinh bảo trì, bổ sung nổi đất lặp lại chống sét van. - Vệ sinh, bảo trì thiết bị phân đoạn Recloser, LBS, LTD, LBFCO. (SCTX)	- Tuyến 475NP,477NP: Từ trụ 475NP-477NP/78 đến trụ 475NP-477NP/96; - Tại trụ: 475NP/129/01, 475NP/129/02	Xã Thuận Nam	- Cắt: REC 475NP/49, DS 475NP-1/48; - Cắt: REC 477NP/49, DS 477NP-1/48; - Kiểm tra LTD 475NP- 7/130 LTD 477NP- 7/129A: Đang cắt	539
	7:30	16:00	TN	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Khắc phục các tồn tại tụ bù trung áp TBQ QUÁN THỂ, nâng đà mạch dưới tuyến 475NP (ĐTXD 2026)	Tại trụ 475NP-477NP/127	Xã Thuận Nam	- Cắt: REC 475NP/49, DS 475NP-1/48; - Cắt: REC 477NP/49, DS 477NP-1/48; - Kiểm tra LTD 475NP- 7/130 LTD 477NP- 7/129A: Đang cắt	Kết hợp
	7:30	16:00	TN	Công ty Lộc Phát	Di dời phụ kiện, thiết bị tại trụ hiện hữu sang trụ trồng mới trạm: BOM QUÁN THỂ 7, BOM QUÁN THỂ 9 (SCL 2026)	Tại trụ: 475NP/129/13/02, 475NP/129/28/02 hiện hữu và trồng mới	Xã Thuận Nam	- Cắt: LBS 475NP/129/02, LTD 475NP-1/129/01; - Kiểm tra đang tháo lều trung áp tại trụ 475NP/129/81	Kết hợp

21/5/2026 Thứ năm	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: XÓM CÙI, THÔN GÒN và THÔN GÒN 2	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:50	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì, làm kín thùng trạm biến áp tuyến 472NS (SCTX)	Tại trạm TÂN LẬP 6	Xã Anh Dũng	Cắt FCO trạm TÂN LẬP 6	30
	13:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm HÒA SƠN 3	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/113 đến trụ 475DL/232	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
22/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hàm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và đo nhiệt độ môi nổi	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 477TC: Từ trụ 477TC/20 đến trụ 477TC/133	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/100 đến trụ 476TC/144	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH NHƠN 1, KHÁNH NHƠN 6	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 7, MỸ TUỜNG 9	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	

22/5/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/227 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/167 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm HOÀI NHƠN 2 (ĐTĐXD 2026)	Tại trạm HOÀI NHƠN 2	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm HOÀI NHƠN 2	268	
	13:30	17:00	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm HOÀI NHƠN 3 (ĐTĐXD 2026)	Tại trạm HOÀI NHƠN 3	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm HOÀI NHƠN 3	94	
	8:00	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay đầu cáp ngầm (SCL 2026)	Tại các trạm: ĐĐ SƠN HẢI 3, ĐĐ SƠN HẢI 4 và ĐĐ SƠN HẢI 5	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 471NT1-7/88	5	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 473NT1/94	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1		
	7:00	17:45	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBF 472NS-7/237 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 473NS				Cắt LBF 472NS-7/237	1.254
	7:15	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật					- Kiểm tra LTD 472NS/473NS-2/238/B75, LTD 472NS/473NS-7/238/B75: Đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/238/B75	
7:45	17:30	NS	Công ty Minh Mạnh Phát	Dựng trụ xen đỡ lưới trung áp tuyến 472NS (ĐTĐXD)	Từ trụ 472NS/150 đến trụ 472NS/200	Xã Lâm Sơn	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150; - Kiểm tra LBF 472NS-7/237 đang cắt	580		

22/5/2026 Thứ sáu	14:00	15:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm CẤP NƯỚC PHƯỚC HÒA	Xã Bắc Ái Tây	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150; - Kiểm tra LBF 472NS- 7/237 đang cắt	Kết hợp
	9:00	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì tụ bù trung áp tuyến 472NS (SCTX)	Tại TBT-PHƯỚC HÒA	Xã Bắc Ái Tây	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150; - Kiểm tra LBF 472NS- 7/237 đang cắt	Kết hợp
	14:00	16:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC HÒA 1	Xã Bắc Ái Tây	- Cắt: LBS 472NS/150, LTD 472NS-2/150; - Kiểm tra LBF 472NS- 7/237 đang cắt	Kết hợp
	8:00	10:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm PHƯỚC HÒA 6	Xã Bắc Ái Tây	Cắt FCO trạm PHƯỚC HÒA 6	114
	10:05	11:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm PHƯỚC HÒA 7	Xã Bắc Ái Tây	Cắt FCO trạm PHƯỚC HÒA 7	151
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 478DL: Từ trụ 475DL/232 đến trụ 475DL/338	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
23/5/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
24/5/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
25/5/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	TỔ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B- 00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	

25/5/2026 Thứ hai	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: AN XUÂN 10, AN XUÂN 11	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/B01 đến trụ 478TC/170/B24	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/150 đến trụ 478TC/175	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH/191/25 đến trụ 474NH/125/B68	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: MỸ PHƯỚC 1, MỸ PHƯỚC 2 và MỸ PHƯỚC 3	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/70 đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
7:30	11:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm HÒA THẠNH 5 (ĐT XD 2026)	Tại trạm HÒA THẠNH 5	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm HÒA THẠNH 5	101	
8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/60 đến trụ 473NT1/153	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

25/5/2026 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/39/10 đến hết nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối đường dây trung áp	Tuyến: 473NH, 476NH	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo điện trở nối đất lặp lại đường dây trung áp	Các tuyến: 473NH, 476NH và 478NH	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
26/5/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: CHU VĂN AN, LAO XÁ 1	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/175 đến trụ 478TC/192	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 478TC: Dọc lưới điện trung hạ áp trạm ĐÀI SƠN 6	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

26/5/2026 Thứ ba	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: VĂN SƠN 5, VĂN SƠN 6 và VĂN SƠN 9	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 479NH: Từ trụ 474NH/125/B01 đến trụ 474NH/125/B38 và các nhánh rẽ	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/146 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã cô lập (SCTX)	Từ trụ 475NP/129/32 đến trụ 475NP/129/64	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Nâng cao thùng trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm PHƯỚC THÀNH 2	Xã Bác Ái Đông	Cắt FCO trạm PHƯỚC THÀNH 2	75
	8:30	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Nâng cao thùng trạm biến áp (SCTX)	Tại trạm ĐÁ BA CÁI 2	Xã Bác Ái Đông	Cắt FCO trạm ĐÁ BA CÁI 2	69
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NS: Từ trụ 473NS/400 đến hết tuyến	Xã Bác Ái Tây	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải, đo nhiệt độ mối nối đường dây trung áp	Tuyến: 471DL, 478DL	Xã: Công Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo điện trở nối đất lặp lại đường dây trung áp	Tuyến: 471DL, 478DL	Xã: Công Hải, Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
27/5/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	

27/5/2026 Thứ tư	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A01 đến trụ 478TC/170/A11	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/141 đến trụ 471TC/190	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Các trạm: MỸ AN 3, MỸ AN 8 và MỸ AN 12	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/253 đến trụ 472NH/272	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay trụ hạ áp (SCL)	Tại trụ VSon 1/C02, VSon 1 C03	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm VĂN SON 1	306
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/49 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Hậu, Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Thay máy biến áp rỉ sét, chảy dầu trạm MUỐI CÀ NÁ 6 (SCTX)	Tại trạm MUỐI CÀ NÁ 6	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm MUỐI CÀ NÁ 6	1
13:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: LẠC TIẾN 4, LẠC TIẾN 8	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/350 đến hết tuyến; - Lưới hạ áp các trạm: TÀ NỘI 1, TÀ NỘI 2 và TÀ NỘI 3	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: KÀ RÔM , KÀ RÔM 2, KÀ RÔM 3 và SUỐI VANG 2	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
28/5/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	

28/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 478TC: Từ trụ 478TC/170/A11 đến trụ 478TC/170/A20	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/97/52 đến trụ 471TC/97/106	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: DƯ KHÁNH 2, DƯ KHÁNH 8	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: KHÁNH TƯỜNG, KHÁNH HỘI 6	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 472NH-474NH/119 đến trụ 472NH/474NH/156	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11, từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19, từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15 và từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		

28/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: VỤ BỒN, THIÊN ĐỨC, THIÊN ĐỨC 1, THIÊN ĐỨC 2 và THIÊN ĐỨC 3	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Các trạm: MA NỐI 2, HÀ DÀI 2 và GIA RỐT 1	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: SUỐI GIẾNG 1, SUỐI GIẾNG 2, XÓM ĐÈN và HIỆP KIẾT 3	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
29/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Tháp Chàm - Ninh Thuận 1		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/166 đến trụ 476TC/230	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe tải)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/75 đến trụ 473TC/99	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471DL	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

29/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: MỸ PHƯỚC 3, MỸ PHƯỚC 6	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp	Trạm: ĐÔNG HẢI 1, ĐÔNG HẢI 4	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20, từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10 và từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯƠNG	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 tại REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 477NT1/95/87 đến trụ 477NT1/95/118	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 477NT1/95/01	
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 472NS: Từ trụ 477NS/230 đến trụ 477NS/355; - Lưới hạ áp trạm MA NỔI 1	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Trạm: ĐỘNG THÔNG 1, ĐỘNG THÔNG 2	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới	
30/5/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	

31/5/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo tải lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới	
-----------------------	-------	-------	----	------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------	---------------------	--

Lưu ý: Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa, các Điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

	MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác:
1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 04	0,042	36,596	0,291	
2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 05	0,000	53,729	0,114	
3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 05 = (1) + (2)	0,042	90,324	0,405	
4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 05	0,229	80,417	0,725	
SO SÁNH (%) = (3)/(4)	18,371	112,320	55,930	209.371

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.

Lê Vĩnh Tân

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhận:

- Các Điện lực, Văn phòng Công ty, Phòng An toàn, Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa (nhận qua mạng nội bộ);
- Lưu: Điều độ (V.Hải.01).