

Số: 502/ĐĐ

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 19, 20 NĂM 2026

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 04 tháng 5 năm 2026 đến chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
04/5/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ mỗi nối; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/A13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-477TC/10 đến trụ 475TC-477TC/40 và nhánh rẽ từ trụ 475TC-477TC/39	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		

04/5/2026 Thứ hai	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Doc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay đà đỡ LA, FCO và cáp CX trạm HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 2 (SCL 2026)	Tại trụ 474NH/289	Phường Đông Hải	Cắt và tháo hotline FCO trạm HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 2	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	7:45	11:30	NH					Cắt FCO trạm MỸ AN 6	Một phần tổ dân phố 19 - phường Đông Hải	120
	7:45	9:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 2	Tại trụ 474NH/289	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 2	Kết hợp công tác	
	9:15	11:15	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp MỸ AN 6	Tại trụ 474NH/291	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ AN 6	Kết hợp công tác	
	13:30	17:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay đà đỡ LA, FCO và cáp CX trạm HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 1 (SCL 2026)	Tại trụ 474NH/277/A04	Phường Đông Hải	Cắt và tháo hotline FCO trạm HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 1	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	13:45	17:00	NH					Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 7	Một phần tổ dân phố 17 - phường Đông Hải	228
	13:45	14:45	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 1	Tại trụ 474NH/277/A04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG 1	Kết hợp công tác	
	15:00	17:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp ĐÔNG HẢI 7	Tại trụ 474NH/277/A02	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 7	Kết hợp công tác	

04/5/2026 Thứ hai	7:30	8:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Tháo lều, tách lưới hạ áp trạm CÀ ĐÚ 9. (SCTX) - Mở bọc trung áp đầu nối trạm PHẠM NGỌC THẠCH dự định, đóng điện nghiệm thu để tiếp nhận một phần phụ tải trạm CÀ ĐÚ 9. (Cầu rô)	Tại trụ: 471NH/96/122, CĐÚ 9/C12	Phường Ninh Chữ	Cất FCO trạm CÀ ĐÚ 9	Một phần khu phố Cà Đú - phường Ninh Chữ	197
	8:00	12:00	NH		Cất DS 471NH-7/96/114			Không có phụ tải		
	7:30	8:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NAM MỸ 2	Tại trụ 472NH/70/51A/02	Xã Ninh Hải	Cất FCO 472NH-7/70/51A/01	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất Giồng thủy sản Nam Mỹ	1
	7:45	8:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NAM THÀNH LỢI	Tại trụ 472NH/70/80/01	Xã Ninh Hải	Cất FCO trạm NAM THÀNH LỢI	Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Nam Thành Lợi VN	1
	8:45	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay Công tơ định kỳ trạm THUY SẢN ĐẠI LỘC	Tại trụ 473NH/188/43/02	Xã Vĩnh Hải	Cất FCO 473NH-7/188/43	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất Giồng thủy sản Đại Lộc VN	1
	9:00	9:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm KHÁNH NHON 17	Tại trụ 473NH/188/34/01	Xã Vĩnh Hải	Cất FCO trạm KHÁNH NHON 17	Khách hàng: Lê Thị Ngọc	1
	10:00	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TÔM THÔNG	Tại trụ 473NH/188/27/A04	Xã Vĩnh Hải	Cất FCO trạm TÔM THÔNG	Khách hàng: Nguyễn Quốc Tuấn	1
	10:15	11:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TÔM HUNG	Tại trụ 473NH/188/17	Xã Vĩnh Hải	Cất FCO trạm TÔM HUNG	Khách hàng: Cơ sở sản xuất tôm giống Minh Hưng	1
	13:45	14:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TIẾP THÀNH	Tại trụ 473NH/188/07/10	Xã Vĩnh Hải	Cất FCO trạm TIẾP THÀNH	Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Giồng thủy sản MTV Tiếp Thành	1
	14:00	14:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TÔM HÀO	Tại trụ 473NH/188/03	Xã Vĩnh Hải	Cất FCO trạm TÔM HÀO	Khách hàng: Trịnh Nguyên Quốc	1
14:45	15:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm NHƠN HẢI 6	Tại trụ 473NH/195/10	Xã Vĩnh Hải	Cất FCO trạm NHƠN HẢI 6	Khách hàng: Đoàn Thanh Hải	1	
15:00	15:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm BÙI NGÂN ANH	Tại trụ 473NH/195/13	Xã Vĩnh Hải	Cất FCO trạm BÙI NGÂN ANH	Khách hàng: Nguyễn Ngọc Tín	1	

04/5/2026 Thứ hai	15:45	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm THỦY SẢN NAM HẢI	Tại trụ 473NH/203/16/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm THỦY SẢN NAM HẢI	Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất Giồng thủy sản Nam Hải Ninh Thuận	1
	16:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm THỦY SẢN TRUNG NGUYỄN	Tại trụ 473NH/203/17	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm THỦY SẢN TRUNG NGUYỄN	Khách hàng: Cơ sở sản xuất Trung Nguyên	1
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 478NP-473NP/70 đến trụ 478NP-473NP/91 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rồ)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Tái lập tụ bù hạ áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/128 đến trụ 471NS/152	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp tuyến 473NS	Trạm: SUỐI RUA, ĐÁ BA CÁI 1	Xã: Bác Ái, Bác Ái Đông	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Đóng tụ bù hạ áp	Trạm biến áp thuộc các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
05/5/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 TĐ Sông Cái: Từ trụ 118 đến trụ T157A; - Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ T157A đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ 167A(T01); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 167A(T01) đến trụ 250; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối TĐ Sông Cái: Từ trụ 157A đến trụ công lộ 171, 172 TĐ Sông Cái (KH). 		Không cắt điện lưới		

05/5/2026 Thứ ba	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm thuộc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-477TC/51 đến trụ 475TC-477TC/89	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/168/B13	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 476TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	6:00	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 478TC/166/C01 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 475TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 478TC-2/170/B07/02 đang đóng; - Đóng LBS 478TC/170/B07/02		
	6:15	16:45	PR	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt LBS 478TC/166/C01		
	6:15	16:45	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472NH/55 tuyến 472NH sang nhận điện tuyến 477NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NH-2/70/03, LTD 472NH-7/70/03: Đang đóng; - Đóng LBS 472NH/70/03		
	6:30	16:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472NH/55, LTD 472NH-2/55		
	6:30	16:15	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 479NH sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 472NH/477TC-1/196 đang đóng; - Đóng LBS 472NH/477TC/196		
	6:45	16:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 479 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 474NH-7/02A;		

05/5/2026 Thứ ba	7:00	16:00	NH	Công ty Hoàng Phát	Thay thế đầu cáp ngầm (SCL 2026)	Tại trụ 472NH-474NH/01	Xã Ninh Hải	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra LTD 474NH-7/02A đang cắt; - Sa thải tải từ LTD 474NH-7/02A đến LTD 474NH-7/124; - Cắt LTD 474NH-7/124; - Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 472 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 472NH-7/02A; - Kiểm tra LTD 472NH-2/55, LBS 471NH/472NH/30/01: Đang cắt; - Cắt DS 471NH/472NH-2/30/01; - Kiểm tra MC 474, 479 trạm 110kV Ninh Hải đang nằm ngoài vị trí vận hành; - Đóng DTĐ 472-76, DTĐ 474-76, DTĐ 479-76 trạm 110kV Ninh Hải 	Một phần thôn: Tri Thủy 1, Tri Thủy 2 - xã Ninh Hải	91
	7:30	16:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Dựng trụ, sang dây và thu hồi trụ trung áp cũ (ĐTXD 2026)	Tại các trụ: 472NH-474NH/14, 472NH-474NH/53 và 472NH-474NH/54	Xã Ninh Hải	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra LTD 474NH-7/02A đang cắt; - Sa thải tải từ LTD 474NH-7/02A đến LTD 474NH-7/124; - Cắt LTD 474NH-7/124; - Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 472 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 472NH-7/02A; - Kiểm tra LTD 472NH-2/55, LBS 471NH/472NH/30/01: Đang cắt; - Cắt DS 471NH/472NH-2/30/01; - Kiểm tra MC 474, 479 trạm 110kV Ninh Hải đang nằm ngoài vị trí vận hành; - Đóng DTĐ 472-76, DTĐ 474-76, DTĐ 479-76 trạm 110kV Ninh Hải 	Kết hợp công tác	

05/5/2026 Thứ ba	8:00	15:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Thay kẹp nhôm bị oxi hóa sang ống nối ép tại vị trí lèo dây trung tính. - Vệ sinh sứ đứng, buộc lại dây cô sứ. - Thu hồi bộ đà thừa trên lưới tại (Cầu rồ) 	<p>Tại các trụ: 472NH-474NH/25, 472NH-474NH/30, 472NH-474NH/33, 472NH-474NH/34, 472NH-474NH/38, 472NH-474NH/39, 472NH-474NH/40, 472NH-474NH/43 và 472NH-474NH/45</p>	Xã Ninh Hải	<ul style="list-style-type: none"> - Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC: 472, 479 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 472NH-7/02A; - Cắt LTD 474NH-7/02A; - Kiểm tra LTD 472NH-2/55, LTD 474NH-7/128, REC 472NH/70/03, LBS 471NH/472NH/30/01: Đang cắt; - Cắt LTD 472NH-2/70/03; - DS 471NH/472NH-2/30/01; - Kiểm tra MC 474 trạm 110kV Ninh Hải đang nằm ngoài vị trí vận hành; - Đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Ninh Hải; - Đóng DTĐ 479-76 trạm 110kV Ninh Hải 	Kết hợp công tác	
	12:30	16:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> - Thí nghiệm CBM cấp độ 2: + Cấp ngầm lộ ra xuất tuyến 472NH trạm 110kV Ninh Hải. + Cấp ngầm lộ ra xuất tuyến 479NH trạm 110kV Ninh Hải. 	Tại trụ 472NH-474NH/01	Xã Ninh Hải	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra LTD 474NH-7/02A đang cắt; - Sa thải tải từ LTD 474NH-7/02A đến LTD 474NH-7/124; - Cắt LTD 474NH-7/124; - Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 472 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt LTD 472NH-7/02A; - Kiểm tra LTD 472NH-2/55, LBS 471NH/472NH/30/01: Đang cắt; - Cắt DS 471NH/472NH-2/30/01; - Kiểm tra MC 474, 479 trạm 110kV Ninh Hải đang nằm ngoài vị trí vận hành; - Đóng DTĐ 472-76, DTĐ 474-76, DTĐ 479-76 trạm 110kV Ninh Hải 	Kết hợp công tác	

05/5/2026 Thứ ba	8:00	10:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp BƠM PHƯƠNG CỤU 2	Tại trụ 472NH-474NH/03	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm BƠM PHƯƠNG CỤU 2	Kết hợp công tác	
	10:15	12:15	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp BƠM PHƯƠNG CỤU 1	Tại trụ 474NH/45/03	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm BƠM PHƯƠNG CỤU 1	Kết hợp công tác	
	7:30	11:00	NP	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay trụ hạ áp bị mục gốc (SCL 2026)	Tại trụ HTrung 5/A04/A01	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm HOÀI TRUNG 5	Một phần thôn Hoài Ni - xã Phước Hữu	61
	7:30	11:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì trạm HOÀI TRUNG 5	Tại trạm HOÀI TRUNG 5	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm HOÀI TRUNG 5	Kết hợp công tác	
	13:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/72 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD online tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp, trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp, trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp	- Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/169 đến trụ 471NS/208; - Lưới hạ áp các trạm: SÔNG PHA 1, SÔNG PHA 8 và SÔNG PHA 14	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Trạm: SÔNG PHA 6, SÔNG PHA 15	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp	Các trạm: BA THÁP, BA THÁP 2 và BA THÁP 3	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		

06/5/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; - Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du Long: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 269A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T26A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi. 	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/10	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NH	Công ty Xây lắp số 2	Dựng trụ, nhỏ trụ và sang lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới trạm MỸ AN 5 (ĐTXD 2026)	Tại trụ MAN 5/C01/A01/A01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm MỸ AN 5	Một phần các tổ dân phố: 9, 10 và 19 - phường Đông Hải	196
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: ĐÔNG HẢI 5, ĐÔNG HẢI 13	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		

06/5/2026 Thứ tư	7:30	16:30	NP	Liên danh Công ty Ngọc Bích - Công ty Bảo Khánh	Trồng trụ xen, lắp đà sứ, phụ kiện (ĐT XD 2026)	Từ trụ 474TC/20/29/B05 đến trụ 474TC/20/29/B10	Xã Phước Hậu	Cắt LBF 474TC-7/20/29	Một phần thôn Phước Đồng - xã Phước Hậu	278
	7:30	11:30	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2	Tại trạm PHƯỚC ĐỒNG 9	Xã Phước Hậu	Cắt FCO trạm PHƯỚC ĐỒNG 9	Kết hợp công tác	
	13:30	17:00	NP	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm thiết bị định kỳ theo phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)	Tại trạm ĐỒ LONG BÌNH	Xã Phước Dinh	Cắt LBF 472TC-7/168B	Khách hàng: Phòng Kinh tế xã Phước Dinh - tỉnh Khánh Hòa	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/60 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD online tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp, trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây trung hạ áp, trạm biến áp	Các tuyến: 472NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 471NT1, 473NT1 và 477NT1	Các xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 473NT1, 478NP: Từ trụ 471NT1-473NT1/37/B85 đến trụ 471NT1-473NT1/37/B187 và các nhánh rẽ	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm: TRIỆU PHONG 2, HẠNH TRÍ 7	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

07/5/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 53(126) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C); - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 65(T11C); - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 63A(T12A); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐG Chính Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Chính Thắng; - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); - Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 70(T01) đến trụ 164hh; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ 13 đến trụ 36; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: Từ trụ 36 đến trụ 54; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Thuận Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Thuận Nam 19; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Adani Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Adani Phước Minh. 		Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới			

07/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/224/10 đến trụ 473TC/224/28	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Công ty Xây lắp số 2	Dựng trụ, nhỏ trụ và sang lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới trạm GÒ 31-2 (ĐTXD 2026)	Đọc lưới hạ áp trạm GÒ 31-2	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm GÒ 31-2	Một phần tổ dân phố 31 - phường Đông Hải	194
	8:00	10:30	NH	XN Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp GÒ 31-2	Tại trụ 474NH/277/A07/10/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm GÒ 31-2	Kết hợp công tác	
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: LÒ VÔI, HÀ RÒ 1	Phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	8:00	10:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại các trạm: MT. NĂNG LƯỢNG SUNNY 1, MT. NĂNG LƯỢNG SUNNY 2 và MT. NĂNG LƯỢNG SUNNY 3	Xã Phước Hữu	Cắt LBF 478NP-7/147/34/07A	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng và Nông nghiệp Sunny	3
	10:15	11:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. NĂNG LƯỢNG HẬU SANH	Xã Phước Hữu	Cắt FCO trạm MT. NĂNG LƯỢNG HẬU SANH	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng sạch Hậu Sanh	1
	14:00	15:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. ĐẦU TƯ HÀ UYÊN	Xã Phước Hữu	Cắt LBFCO trạm MT. ĐẦU TƯ HÀ UYÊN	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Hà Uyên Ninh Thuận	1
	15:40	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. ĐẦU TƯ HÀ TIẾN	Xã Phước Hữu	Cắt LBFCO trạm MT. ĐẦU TƯ HÀ TIẾN	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Hà Tiến Ninh Thuận	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/92 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hữu	Không cắt điện lưới		
7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Đo PD online tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp, trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới			

07/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân phụ tải lưới hạ áp	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 472NP: Từ trụ 478NP/340/01 đến trụ 478NP/340/85, từ trụ 478NP/340/56 đến trụ 478NP/340/56/51	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp tuyến 473NS	Trạm TRÀ CO 2	Xã Bác Ái	Không cắt điện lưới		
08/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ công lộ 172 Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 Chính Thắng: Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến trụ 46A(119A)/24A; - Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): Từ trụ công lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ công lộ 171 Gelex; - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT Hồ Bàu Ngự (KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT Hồ Bàu Ngự. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ mỗi nối. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC-479TC/03 đến trụ 476TC-479TC/30	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

08/5/2026 Thứ sáu	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: KHÁNH HỘI 1, KHÁNH HỘI 6	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/96 đến trụ 473NP/152 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/112B đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 471NT1, 478NP: Từ trụ 471NT1/37/B37 đến trụ 471NT1/37/B85 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:45	9:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI, công tơ	Tại thùng trạm PHÚC THÀNH AN 2	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/93/A29	Khách hàng: Công ty Cổ phần Phúc Thành An	1
	9:30	11:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm MINH ÁI	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm MINH ÁI	Khách hàng: Công ty TNHH Minh Ái	1
	13:30	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm TRẦN KIM NGÂN	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TRẦN KIM NGÂN	Khách hàng: Hộ nuôi tôm Trần Kim Ngân	1
	15:15	16:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TI	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN HÙNG	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm NGUYỄN VĂN HÙNG	Khách hàng: Trần Ngọc Hưng	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm HÒA SƠN 3	Xã Anh Dũng	Không cắt điện lưới		
09/5/2026 Thứ bảy	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Đo PD, đo nhiệt độ môi nổi.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		

09/5/2026 Thứ bảy	7:30	11:30	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay thùng trạm HẬU CÀN (SCL)	Tại trạm HẬU CÀN	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm HẬU CÀN	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	6:30	15:45	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 475NH/204 tuyến 477NH sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 472NH-2/70/03, DS 472NH-7/70/03: Đang đóng; - Đóng LBS 472NH/70/03		
	6:45	15:30	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 475NH/204, LTD 475NH-7/204		
	7:00	15:15	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 471NH/47 tuyến 471NH sang nhận điện tuyến 471DL (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 471NH-7/138, DS 471NH-1/135: Đang đóng; - Đóng LBS 471NH/137		
	7:15	15:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 471NH/47, LTD 471NH-7/47		
	7:30	15:00	NH	Công ty Hoàng Phát	Thay đầu cáp ngầm (SCL 2026)	Tại trụ 471NH-475NH/01	Xã Ninh Hải	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC: 471, 477 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt DS 471NH-7/02, DS 475NH-7/01A; - Kiểm tra LTD 475NH-7/204, LTD 471NH-7/47, LBS 471NH/472NH/30/01: Đang cắt; - Cắt DS 471NH/472NH-2/30/01; - Đóng DTĐ 471-76, DTĐ 477-76 trạm 110kV Ninh Hải	Một phần thôn Khánh Nhơn 2 - xã Vĩnh Hải; một phần thôn Tri Thủy 2; các thôn: Phương Cựu 1, Phương Cựu 2, Phương Cựu 3, Vũng Bèo 1 và Vũng Bèo 2 - xã Ninh Hải	2.270

09/5/2026 Thứ bảy	8:00	11:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay giáp nứu (SCL 2026)	Tại trụ 471NH/30	Xã Ninh Hải	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 471 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt DS 471NH-7/02; - Kiểm tra LTD 471NH-7/47, LBS 471NH/472NH/30/01: Đang cắt; - Cắt DS 471NH/472NH-2/30/01	Kết hợp công tác	
	8:30	14:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	- Thay LTD 472NH-2/38/08 pha A, B hỏng tiếp điểm. - Bảo trì, làm kín các đầu cực REC 472NH/38/08.	Tại trụ 472NH/38/08	Xã Ninh Hải	- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 477 trạm 110kV Ninh Hải; - Cắt DS 475NH-7/01A; - Kiểm tra LTD 475NH-7/204 đang cắt	Kết hợp công tác	
	7:30	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp PHƯƠNG CỤU 1	Tại trụ 471NH/36	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm PHƯƠNG CỤU 1	Kết hợp công tác	
	7:45	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp PHƯƠNG CỤU 2	Tại trụ 471NH/40/02	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm PHƯƠNG CỤU 2	Kết hợp công tác	
	9:35	11:40	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp PHƯƠNG CỤU 6	Tại trụ 471NH/43/03	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm PHƯƠNG CỤU 6	Kết hợp công tác	
	9:50	11:40	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp PHƯƠNG CỤU 12	Tại trụ 471NH/43/09	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm PHƯƠNG CỤU 12	Kết hợp công tác	
	13:30	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp PHƯƠNG CỤU 3	Tại trụ 471NH/23/13	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm PHƯƠNG CỤU 3	Kết hợp công tác	

09/5/2026 Thứ bảy	13:45	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp PHƯƠNG CỤU 10	Tại trụ 471NH/23/10	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm PHƯƠNG CỤU 10	Kết hợp công tác	
	14:30	16:15	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp PHƯƠNG CỤU 11	Tại trụ 471NH/04/05	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm PHƯƠNG CỤU 11	Một phần thôn Phương Cựu 1 - xã Ninh Hải	77
10/5/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 471TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
11/5/2026 Thứ hai	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75XLM		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC; - Kiểm tra hệ thống UPS.	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Tháp Chàm	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến: 471TC, 479TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/37/A53 đến trụ 476TC/37/A87	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp	Tuyến 478TC: Từ sau REC 478TC/170/B07/12	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		

11/5/2026 Thứ hai	8:00	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 2 (SCTX)	Tại trụ 472NH-474NH/224	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 2	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	10:00	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp YÊN NINH R4 (SCTX)	Tại trụ 472NH-474NH/203	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm YÊN NINH R4	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	13:00	14:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 3 (SCTX)	Tại trụ 472NH-474NH/152	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 3	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	15:00	16:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 4 (SCTX)	Tại trụ 472NH-474NH/181	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 4	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: VÕ NGUYỄN GIÁP R2, VĂN SƠN 14	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/152 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Trạm TRÀ GIANG 4	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		

12/5/2026 Thứ ba	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 Xây lắp mới đến trụ T136A; - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ T136A đến trụ 210hh; - Các nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐMT CMX: Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 ĐMT CMX, từ trụ T136 đến trụ công lộ 173, 174 ĐMT CMX (KH).		Không cắt điện lưới			
	7:30	12:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Hải	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới			
	13:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới			
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV KCN Du Long	Xã Thuận Bắc	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Dọc tuyến 473TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới			
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/108 đến trụ 473TC/138	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới			
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp	Tuyến 478TC: Từ sau REC 478TC/170/B07/12	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới			

12/5/2026 Thứ ba	8:00	9:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp ĐÈN ĐƯỜNG 704 (SCTX)	Tại trụ 472NH-474NH/127	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG 704	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	10:00	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 5 (SCTX)	Tại trụ 472NH-474NH/129	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 5	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	13:30	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 6 (SCTX)	Tại trụ 472NH-474NH/145	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 6	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: KHÁNH HỘI 2, YÊN NINH R2	Xã Ninh Hải; phường Ninh Chữ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/ 112B và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 472TC/195/B28/58 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp	- Tuyến 478NP: Từ trụ 471NT1/37/B125/06 đến trụ 471NT1/37/B125/16; - Lưới hạ áp trạm: TAM LANG 1, TAM LANG 2.	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm TÂN LẬP 12	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		

13/5/2026 Thứ tư	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 139 XLM đến trụ T262A; - Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T262A đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ công lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22); - Nhánh rẽ đường dây 110kV đầu nối ĐG Habaram 2 (KH): Từ trụ 262A đến trụ công lộ 171, 172 ĐG Habaram 2; - Đường dây 110kV 2 mạch 171 ĐG Trung Nam - 177 Tháp Chàm 2, 172 ĐG Trung Nam - 178 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171, 172 ĐG Trung Nam đến trụ công lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH). 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Phước	Xã Thuận Nam	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Câu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/138/B15	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp	Tuyến 478TC: Từ sau REC 478TC/170/B07/12	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	8:00	9:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp MỸ HÒA 2 (SCTX)	Tại trụ 473NH/255	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ HÒA 2	Khách hàng: Trần Chiến	1

13/5/2026 Thứ tư	9:15	10:15	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp MỸ HÒA 6 (SCTX)	Tại trụ 473NH/278A/A02	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ HÒA 6	Một phần thôn Mỹ Hòa - xã Vĩnh Hải	37
	10:30	11:30	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp MỸ HÒA 8 (SCTX)	Tại trụ 473NH/307	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm MỸ HÒA 8	Một phần thôn Mỹ Hòa - xã Vĩnh Hải	8
	13:00	15:00	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp MỸ HÒA 9 (SCTX)	Tại trụ 473NH/303/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/303	Một phần thôn Mỹ Hòa - xã Vĩnh Hải	14
	15:15	17:15	NH	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thí nghiệm bảo dưỡng theo CBM cấp độ 2 trạm biến áp MỸ HÒA 10 (SCTX)	Tại trụ 473NH/321/01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/321	Khách hàng: Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công xã Vĩnh Hải, Trạm kiểm lâm Thái An - Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Núi Chúa	2
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: TRI THỦY 3, MUỐI KHÁNH NHƠN 3	Xã Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung áp (xe rô)	Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/95/03/01 đến trụ 478NP/95/03/22, từ trụ 472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Phước	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung áp	Tuyến 475NP: Từ trụ 475NP/239/07 đến trụ 475NP/239/52	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới		

13/5/2026 Thứ tư	8:00	9:15	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm TRỊNH THỊ BẾN 2	Xã Thuận Nam	Cắt FCO trạm TRỊNH THỊ BẾN 2	Khách hàng: HKD Trịnh Thị Bến	1
	9:30	10:45	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm LẠC TIẾN 7	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/188	Khách hàng: Dương Thị Loan	1
	13:45	15:00	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN TUYẾN	Xã Cà Ná	Cắt FCO 475NP-7/262A/05	Khách hàng: HKD Nguyễn Văn Tuyến	1
	15:15	16:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ	Tại thùng trạm DU LỊCH CÀ NÁ	Xã Cà Ná	Cắt FCO 477NP-7/277	Khách hàng: Công ty TNHH Khu du lịch Hoàn Mỹ	1
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp	Tuyến 471NS: Từ trụ 471NS/01 đến trụ 471NS/44 và các nhánh rẽ	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
14/5/2026 Thứ năm	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Toyota 85B-00072)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 ĐMT Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 251 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: Từ trụ công lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (KH): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (KH): Từ trụ công lộ 171 Trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 ĐMT Phước Hữu Điện Lực 1. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC. 	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Thuận 1	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		

14/5/2026 Thứ năm	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 477TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/81 đến trụ 473TC/110	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây trung hạ áp (Cầu Isuzu)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/138 đến trụ 473TC/155	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp	Tuyến 478TC: Từ sau REC 478TC/170/B07/12	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Trạm: MỸ TUỜNG 12, KHÁNH NHƠN 3	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	8:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐÈN ĐƯỜNG TRI THỦY 1	Tại trụ 472NH-474NH/73	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG TRI THỦY 1	Khách hàng: Phòng Kinh tế xã Ninh Hải	1
	7:45	8:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐÈN ĐƯỜNG TRI THỦY 2	Tại trụ 472NH-474NH/51	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG TRI THỦY 2	Khách hàng: Phòng Kinh tế xã Ninh Hải	1
	8:45	9:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TÔM VI	Tại trụ 472NH/70/63	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TÔM VI	Các khách hàng: Công ty TNHH SX Giồng thủy sản Nam Trung Phát, Công ty TNHH MTV Sản xuất giồng thủy sản Hoàng Danh và Cao Văn Vũ	3
	9:00	9:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm TÔM LAN	Tại trụ 472NH/70/76	Xã Ninh Hải	Cắt FCO trạm TÔM LAN	Khách hàng: Lê Văn Vịnh	1
	10:00	11:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐÈ KHÁNH GIANG	Tại trụ 472NH/95/10/01	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈ KHÁNH GIANG	Khách hàng: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị huyện Ninh Hải	1
10:15	11:15	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐÈN ĐƯỜNG VĂN SƠN 2	Tại trụ 474NH/125/B11	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG VĂN SƠN 2	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1	

14/5/2026 Thứ năm	13:45	14:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 6	Tại trụ 472NH-474NH/145	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 6	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	14:00	14:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 3	Tại trụ 472NH-474NH/152	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 3	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	14:45	15:30	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐÀM VUA 5	Tại trụ 472NH/179/01	Phường Ninh Chữ	Cắt FCO trạm ĐÀM VUA 5	Khách hàng: Công ty TNHH Đám Vua	1
	15:00	15:45	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐĐ MINH KHAI	Tại trụ 472NH/191/11	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐĐ MINH KHAI	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	15:45	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm HẢI THƯỢNG LÂN ÔNG 1	Tại trụ 474NH/277/A04	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm HẢI THƯỢNG LÂN ÔNG 1	Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh	1
	16:00	17:00	NH	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ trạm ĐẶNG VĂN QUANG	Tại trụ 472NH/202/01	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐẶNG VĂN QUANG	Khách hàng: HKD Đặng Văn Quang	1
	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)			Không cắt điện lưới		
	8:00	9:15	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. NĂNG LƯỢNG NINH THUẬN	Xã Phước Hữu	Cắt LBFCO trạm MT. NĂNG LƯỢNG NINH THUẬN	Khách hàng: Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng Ninh Thuận	1
	9:30	10:40	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. NĂNG LƯỢNG NINH HẢI	Xã Phước Hữu	Cắt LBFCO trạm MT. NĂNG LƯỢNG NINH HẢI	Khách hàng: Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng Ninh Hải	1
	10:50	12:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm MT. HÀ THUẬN	Xã Phước Hậu	Cắt LBFCO trạm MT. HÀ THUẬN	Khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ cao Hà Thuận	1
14:00	15:30	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm TÔM AN HẢI 17	Xã Phước Dinh	Cắt FCO trạm TÔM AN HẢI 17	Khách hàng: Công ty TNHH Giồng thủy sản Uni-President Việt Nam	1	

14/5/2026 Thứ năm	15:40	17:00	NP	Tổ quản lý kinh doanh	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm TÔM HAWAII VIỆT	Xã Phước Dinh	Cắt FCO 473NT1-7/200/08/09	Khách hàng: Công ty TNHH Tôm trắng Hawaii Việt	1
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11, từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19, từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15 và từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rô)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	6:30	17:15	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau LBS 471NT1/37/B136 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			- Kiểm tra LTD 471NT1-1/37/B46A, LTD 471NT1-7/37/B46A: Đang đóng; - Đóng REC 471NT1/37/B46A		
	6:45	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: LBS 471NT1/37/B136, LTD 471NT1-7/37/B136		
	7:00	17:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay cách điện đứng, cách điện treo (SCL 2026)	Tuyến 471NT1, 473NT1: Từ trụ 471NT1-473NT1/37/B137 đến trụ 471NT1-473NT1/37/B187	Xã Thuận Nam	- Cắt: REC 471NT1/37/B187, LTD 478NP-7/40; - Kiểm tra LTD 471NT1-7/37/B136, LTD 473NP/473NT1-9/40: Đang cắt; - Sa thải tải từ DS 473NT1-1/93/A78 đến DS 473NT1-1/37/B187; - Cắt DS 473NT1-1/93/A78	Một phần thôn Văn Lâm 3; các thôn: Văn Lâm 1, Văn Lâm 2, Phước Lập-Tam Lang - xã Thuận Nam	2.158

14/5/2026 Thứ năm	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/152 đến trụ 473NT1/191	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94		
	7:00	12:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải trạm HÀM NÚI VUNG tuyến 472NP sang nhận điện từ tuyến 475VH thuộc trạm 110kV KCN Vĩnh Hảo			- Cắt MC HÀM NÚI VUNG; - Cắt LBF 478NP-7/340/56/47A/77; - Đóng LBS 478NP/340/56/47A/78/B	Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30. + Lần 2: Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ.	1
	7:15	11:45	PC Lâm Đồng	PC Lâm Đồng				Đóng LBS RMU 475VH.G2.CL-VH L02/2		
	7:30	11:30	TN	Tổ quản lý kỹ thuật				Đóng MC HÀM NÚI VUNG		
	8:00	11:30	TN	Tổ quản lý kinh doanh	Thay TU	Tại trụ đặt ĐO GHI CAO TỐC VĨNH HẢO	Xã Phước Hà	- Cắt: REC 478NP/340/56/47A/01, LTD 478NP-2/340/56/47A; - Kiểm tra LBF 478NP-7/340/56/47A/77 đang cắt	Không mất điện khách hàng	
	7:45	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS	Các trạm: SÔNG PHA 9, SÔNG PHA 11 và SÔNG PHA 13	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha, sang tải lưới điện hạ áp tuyến 472NS	Trạm SÔNG MỸ 11	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
15/5/2026 Thứ sáu	7:00	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-00072)	Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		

15/5/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	- Kiểm tra thiết bị định kỳ; - Kiểm tra Accu định kỳ; - Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà ngoài trời; - Vệ sinh khuôn viên trạm; - Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, thiết bị PCCC.	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	17:30	21:00	Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa	Tổ Thao tác lưu động	Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm	TBA 110kV Ninh Sơn	Xã Ninh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm: LÊ LAI 1, LÊ LAI 2 và THANH SƠN 2	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	7:45	11:30	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	- Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, mối nối lèo lưới hạ áp. - Khắc phục dây hạ áp tại khoảng trụ TTài 6/B01/A03 đến trụ TTài 6/B01/A04 bị vướng cây xanh không đảm bảo an toàn. (SCTX)	Tại trạm TẤN TÀI 6 và dọc lưới hạ áp trạm	Phường Phan Rang	Cắt FCO trạm TẤN TÀI 6	Đường Hải Thượng Lãn Ông: Khu vực từ ngã năm Tấn Tài đến số nhà 66 - tổ dân phố: 23, 34 - phường Phan Rang	242
	7:30	17:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang đường dây hạ áp (Cầu Isuzu)	Trạm: KINH DINH, TẤN TÀI 6	Phường Phan Rang	Không cắt điện lưới		
	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp	Tuyến 478TC: Từ sau DS 478TC/170/B07/17	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	9:00	18:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Cân pha lưới hạ áp	Các trạm: PHƯƠNG CỤU 3, PHƯƠNG CỤU 8 và PHƯƠNG CỤU 9	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		

15/5/2026 Thứ sáu	7:30	17:00	NH	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý (ngày)		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu)	Tuyến 473NT1: Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20, từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08, từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10, từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CUÔNG và từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192	
	7:30	17:00	NP	Tổ quản lý kỹ thuật	Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ rom rạ bám trên trụ (xe rô)	Tuyến 473NP: Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu Thuận Nam)	Từ trụ 473NT1/95 đến trụ 473NT1/152	Xã Phước Dinh	Khoá chức năng 79 REC 473NT1/94	
	7:00	14:15	TN	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải tuyến 471NT1 sang nhận điện tuyến 477NT1 (khép vòng kín)		- Kiểm tra LT 471NT1-1/37/A16, LTD 471NT1-7/37/A16: Đang đóng; - Đóng LBS 471NT1/37/A16		
	7:15	14:00	TN	Tổ quản lý kỹ thuật			- Cắt và kéo ra khỏi vị trí vận hành MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1; - Cắt DS 471NT1-7/01		

15/5/2026 Thứ sáu	7:30	14:00	TN	Công ty Lộc Phát	Thay đầu cáp ngầm lộ ra tuyến 471NT1 trạm 110kV Ninh Thuận 1 (SCL 2026)	Tại tủ hợp bộ xuất tuyến 471NT1 trạm 110kV Ninh Thuận 1 và tại trụ 471NT1/01	Xã Phước Dinh	- Kiểm tra DS 471NT1- 7/01 đang mở; - Sa tải tải từ DS 471NT1-7/01 đến DS 471NT1-1/36; - Cắt DS 471NT1-1/36; - Đóng DTĐ 471-76 trạm 110kV Ninh Thuận 1	Các khách hàng: Đoàn Văn Hải, Lê Văn Sang, Nguyễn Thị Liên, Hồ Văn Điều, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Toàn, Lê Thị Kim Thành, Ban quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty TNHH Năng lượng Cas, Công ty TNHH Năng lượng Cas và Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển Tự Động Hóa	13
	7:00	17:45	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Chuyển tải sau REC 472NS/51 tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 473NS (khép vòng kín)			- Kiểm tra DS 472NS/ 473NS-1/149/19 đang đóng; - Đóng LBS 472NS/473NS/149/19		
	7:15	17:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật				Cắt: REC 472NS/51, LTD 472NS-7/51, DS 472NS- 2/49		
	7:35	17:30	NS	Công ty Minh Mạnh Phát	Dựng trụ xen đỡ lưới trung áp tuyến 471NS (ĐTXD)	Từ trụ 471NS/29 đến trụ 471NS/30, từ trụ 471NS/39 đến trụ 471NS/44	Xã: Ninh Sơn, Lâm Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4; - Kiểm tra LTD 472NS- 7/51, DS 472NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	Một phần các thôn: 1, 3 và 6; thôn 7 - xã Ninh Sơn; xã Lâm Sơn (trừ thôn: Tân Lập 1, Tân Lập 2)	5.959
	8:00	10:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định kỳ thiết bị mạch vòng LBS 471NS/472NS/40	Tại trụ 471NS/472NS/40	Xã Ninh Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Kiểm tra LTD 472NS- 7/51, DS 472NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	Kết hợp công tác	

15/5/2026 Thứ sáu	8:00	10:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì tụ bù trung áp tuyến 471NS (SCTX)	Tại trụ 471NS/35	Xã Ninh Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Kiểm tra LTD 472NS-7/51, DS 472NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	Kết hợp công tác	
	8:00	11:00	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn trung áp tuyến 471NS (SCTX)	Tại trụ 471NS/44	Xã Ninh Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Kiểm tra LTD 472NS-7/51, DS 472NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	Kết hợp công tác	
	10:15	11:30	NS	Tổ quản lý kỹ thuật	Vệ sinh thiết bị mạch vòng lưới điện trung áp tuyến 471NS, 472NS (SCTX)	Tại trụ 471NS/472NS/40	Xã Ninh Sơn	- Cắt: LBS 471NS/29, LTD 471NS-7/29; - Kiểm tra LTD 472NS-7/51, DS 472NS-2/49, LBF 471NS-7/30: Đang cắt	Kết hợp công tác	
	8:00	15:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay thùng trạm, FCO và LA trạm biến áp (SCL)	Tại trạm SÔNG MỸ 13	Xã Ninh Sơn	- Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 13; - Cắt FCO 471NS-7/42	Kết hợp công tác	
	10:15	15:00	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định kỳ thiết bị phân đoạn REC 472NS/51 tuyến 472NS (DV)	Tại trụ 472NS/51	Xã Ninh Sơn	- Kiểm tra LTD 472NS-7/51 đang cắt; - Cắt LTD 472NS-2/51; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 5	Một phần thôn 6 - xã Ninh Sơn	201
	8:05	16:30	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay thùng trạm và thay LA trạm biến áp (SCL)	Tại trụ trạm SÔNG MỸ 4	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4	Kết hợp công tác	
	13:45	16:30	NS	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Kiểm định kỳ thiết bị trạm biến áp (DV)	Tại trạm SÔNG MỸ 4	Xã Ninh Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 4	Kết hợp công tác	

15/5/2026 Thứ sáu	8:00	15:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay thùng trạm, FCO và LA trạm biến áp (SCL)	Tại trạm SÔNG MỸ 1	Xã Ninh Sơn	- Cắt: REC 471NS/44, LTD 471NS-7/44; - Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 1	Kết hợp công tác	
	8:00	15:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay thùng trạm, FCO và LA trạm biến áp (SCL)	Tại trạm TRÀ GIANG 3	Xã Lâm Sơn	- Cắt: REC 471NS/44, LTD 471NS-7/44; - Cắt FCO trạm TRÀ GIANG 3	Kết hợp công tác	
	8:00	15:00	NS	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa	Thay thùng trạm, FCO và LA trạm biến áp (SCL)	Tại trạm TRÀ GIANG 11	Xã Lâm Sơn	- Cắt: REC 471NS/44, LTD 471NS-7/44; - Cắt FCO trạm TRÀ GIANG 11	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TB	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm biến áp và đo tải lưới hạ áp	Các tuyến: 473NH, 476NH, 478NH, 471DL và 478DL	Các xã: Thuận Bắc, Công Hải và Ninh Hải	Không cắt điện lưới		
16/5/2026 Thứ bảy	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Đọc tuyến 475TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay thùng trạm ĐÀI K9 (SCL)	Tại trạm ĐÀI K9	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm ĐÀI K9	Khách hàng: Trung đoàn 937	1
	13:45	17:00	PR	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa	Thay thùng trạm ĐÀI K5 (SCL)	Tại trạm ĐÀI K5	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm ĐÀI K5	Khách hàng: Trung đoàn 937	1

17/5/2026 Chủ nhật	19:00	22:00	PR	Tổ quản lý kỹ thuật	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm biến áp	Độc tuyến 478TC	Khu vực quản lý	Không cắt điện lưới		
-----------------------	-------	-------	----	---------------------	--	-----------------	-----------------	---------------------	--	--

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Xí nghiệp LĐCT, các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến thời điểm lập kế hoạch công tác: 209.370
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 18	0,040	36,088	0,299	
2	ĐỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 19, 20	0,000	30,805	0,059	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 20 = (1) + (2)	0,040	66,893	0,359	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 20	0,212	74,231	0,669	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	0,000	57,509	45,719	

**KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./.
PHÓ PHÒNG**

Bùi Thế Tài
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Hữu Tiên

Nơi nhân:

- Văn phòng Công ty, Phòng An toàn (phối hợp);
- Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa; các Điện lực (thực hiện);
- Lưu: VT, Điều độ (V.Hải.02).