

V/v thông báo công suất huy động nguồn
ĐMTMN và TĐN ACT từ ngày
08/6 - 14/6/2026

Kính gửi: Các Công ty Điện lực thành viên.

Căn cứ văn bản số 2230/NSMO-TTĐ ngày 07/6/2026 của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) về việc công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN và nguồn thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được (TĐN ACT) từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2026 tránh quá tải lưới điện/thừa nguồn;

EVNCPC thông báo công suất huy động của nguồn ĐMTMN và TĐN ACT từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2026 tránh quá tải lưới điện/thừa nguồn như sau:

1. Huy động tối đa nguồn ĐMTMN nối lưới trung áp và TĐN ACT từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2026; và đảm bảo công suất huy động nguồn ĐMTMN nối lưới trung áp và TĐN ACT ngày 14/6/2026 không vượt mức công suất huy động tại phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm.

2. Gửi kết quả thực hiện huy động thực tế nguồn ĐMTMN và TĐN ACT của ngày hôm trước về NSMO theo quy định và EVNCPC qua địa chỉ email: bckythuat@cpc.vn để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NSMO, CSO;
- HĐTV EVNCPC (báo cáo);
- TGĐ EVNCPC (báo cáo);
- PTGD. Nguyễn Hữu Khánh;
- NDD phân vốn EVNCPC tại KHPC;
- Ban KH, PC;
- Lưu: VT, KT, KD.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Gia

Phụ lục 1: Công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà nối lưới trung áp tại các CTĐL

STT	Đơn vị	Công suất đặt các HT ĐMTMN nối lưới trung áp (MWp)	Công suất huy động nguồn ĐMTMN nối lưới trung áp phân bổ có tính đến khả năng phát theo bức xạ (MW)	
			Từ ngày 08/6 - 13/6/2026	Ngày 14/6/2026
	EVNCPC	2.511,3	Huy động tối đa	1.227
1	QTPC	134,3		69,4
2	HPC	56,6		29,6
3	ĐNPC	197,1		106,5
4	QNPC	270,9		132,0
5	GLPC	709,4		330,4
6	ĐLPC	577,0		265,8
7	KHoPC	321,7		167,2
8	KHPC	244,3		126,0
Chu kỳ công bố			Không áp dụng	10:30 - 12:30

Phụ lục 2: Công suất huy động nguồn thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được tại các CTĐL

STT	Đơn vị	Công suất nguồn thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được (MW)	Công suất huy động nguồn thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được phân bổ (MW)	
			Từ ngày 08/6 - 13/6/2026	Ngày 14/6/2026
	EVNCPC	595,5	Huy động tối đa	168
1	QTPC	57,5		16,2
2	HPC	19,5		5,5
3	ĐNPC	39,2		11,1
4	QNPC	154,2		43,5
5	GLPC	159,7		45,1
6	ĐLPC	84,2		23,8
7	KHoPC	46,2		13,0
8	KHPC	35,0		9,9
Chu kỳ công bố			Không áp dụng	10:30 - 12:30

** Lưu ý: Đối với nguồn TĐN vận hành theo cơ chế chi phí tránh được, trong trường hợp xả thừa sẽ được ưu tiên huy động trước các nhà máy theo quy định tại điểm a-i, khoản 7, điều 1 Thông tư 36/2025/TT-BCT sửa đổi khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Thông tư số 16/2025/TT-BCT.*